

質問への回答

質問受付期間：令和6年11月15日（金）～令和6年11月29日（金）正午まで

（問1）仕様書別紙1の第1企画展示室図で各ウォールケース内の奥行について教えてください。

（答）ウォールケース3以外の奥行は960mm、ウォールケース3は830mmです。わかりにくい表記になっていましたので別紙1のとおり図を修正しました。

（問2）募集要項「8 提案書作成上の注意（2）エ①」に「常設展示面積500㎡以上の展示設計施工の実績」とあるが、特別展示も含めてよいか。

（答）募集要項「4 応募資格（7）」にあるとおり、展示面積が500㎡以上の常設展示又は特別企画展示の設計施工の実績を有していることが応募資格となっていますので、含めて構いません。

（問3）施工時について注意すべき点はあるか。

（答）搬入等で施設、設備に傷がつかないように、養生等を施すなど注意してください。なお、長さが5mを超えるものについてはエレベーターに載せることはできません。

（問4）第1企画展示室のウォールケースのガラスにシール等を貼ることは可能か。

（答）ウォールケースの内側は飛散防止フィルムが貼られているので不可ですが、外側であれば可能です。

（問5）第1企画展示室の扉は3つあるが、全てを開けておく必要があるか。

（答）基本的に正面扉（別紙1の図左端）とその反対側にある扉（別紙1の図右端下）については開けておいてください。もう一つの入り口についても、災害時に出ることができるよう完全に塞ぐことがないようにお願いします。

（問6）穴をあけるなど加工することができる展示物はあるか。

（答）現在想定している展示物にはありません。