

## 衛生研究所排水自主検査結果書

採 水 年 月 日	平成16年9月29日
-----------	------------

検体名 (最終放流水)

検 査 項 目	検 査 成 績	最終放流水の基準値
水素イオン濃度	7. 0	5.8~8.6
生物化学的酸素消費量      mg/l	2. 0	25
化学的酸素消費量            mg/l	***	/
浮遊物質                      個/ml	1	70
大腸菌群数                    mg/l	300 未満	3000
全窒素                         mg/l	14. 5	50
全りん                         mg/l	1. 34	6
カドミウム                    mg/l	0. 005 未満	0.1
シアン化合物                 mg/l	0. 1 未満	1
鉛                                mg/l	0. 05 未満	0.1
六価クロム                    mg/l	0. 04 未満	0.5
ひ素                             mg/l	0. 02 未満	0.1
総水銀                         mg/l	0. 0005 未満	0.005

検体名 (浄化槽放流水)

検 査 項 目	検 査 成 績
水素イオン濃度	6. 9
生物化学的酸素消費量      mg/l	2. 2