

衛生研究所排水測定結果

採水場所	千葉県衛生研究所		
採水年月日	平成 17 年 6 月 9 日	検査機関名	千葉市

項目名	単位	結果	千葉市条例水質基準
pH		7. 5	5. 8～8. 6
BOD	mg/l	1 未満	25
COD	mg/l	5	25
SS	mg/l	2 未満	70
大腸菌群数	個 / c m ³	300 未満	3000
T-N	mg/l	16	50
T-P	mg/l	1. 7	6
カドミウム	mg/l	0. 005 未満	0. 1
シアン	mg/l	0. 1 未満	1
鉛	mg/l	0. 05 未満	0. 1
六価クロム	mg/l	0. 04 未満	0. 5
ひ素	mg/l	0. 01 未満	0. 1
アルキル水銀	mg/l	0. 0005 未満	0. 0005 (不検出)
トリクロロエチレン	mg/l	0. 002 未満	0. 3
テトラクロロエチレン	mg/l	0. 0005 未満	0. 1
四塩化炭素	mg/l	0. 0001 未満	0. 02
ジクロロメタン	mg/l	0. 002 未満	0. 2
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0. 0004 未満	0. 04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0. 001 未満	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0. 0006 未満	0. 06
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0. 002 未満	0. 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0. 004 未満	0. 4
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0. 0002 未満	0. 02
ベンゼン	mg/l	0. 01 未満	0. 1
セレン	mg/l	0. 01 未満	0. 1
フッ素	mg/l	1 未満	8
ホウ素	mg/l	0. 1 未満	10
有機リン	mg/l	0. 1 未満	

(コメント)

千葉市が実施した特定事業場排水検査（28項目）の結果、いずれも基準値内でした。