

衛生研究所排水自主検査結果書

採水年月日	平成17年6月29日
-------	------------

検体名 (最終放流水)

検 査 項 目	検 査 成 績	最終放流水の基準値
水素イオン濃度	7.4	5.8~8.6
生物化学的酸素消費量 (mg/l)	2.7	25
化学的酸素消費量 (mg/l)	***	/
浮遊物質 量 (mg/l)	5	70
大腸菌群数 (個/ml)	340	3000
全窒素 (mg/l)	1.5	50
全りん (mg/l)	0.16	6
カドミウム (mg/l)	0.005未満	0.1
シアン化合物 (mg/l)	0.1未満	1
鉛 (mg/l)	0.05未満	0.1
六価クロム (mg/l)	0.04未満	0.5
ひ素 (mg/l)	0.02未満	0.1
総水銀 (mg/l)	0.0005未満	0.005

検体名 (浄化槽放流水)

検 査 項 目	検 査 成 績
水素イオン濃度	6.9
生物化学的酸素消費量 (mg/l)	7.2