

衛生研究所排水自主検査結果書

採 水 年 月 日	平成17年8月31日
-----------	------------

検体名 (最終放流水)

検 査 項 目	検 査 成 績	最終放流水の基準値
水素イオン濃度	7.3	5.8~8.6
生物化学的酸素消費量 mg/l	2.6	25
化学的酸素消費量 mg/l	***	/
浮遊物質 個/ml	1	70
大腸菌群数 mg/l	300 未満	3000
全窒素 mg/l	14.5	50
全りん mg/l	1.26	6
カドミウム mg/l	0.005 未満	0.1
シアン化合物 mg/l	0.1 未満	1
鉛 mg/l	0.05 未満	0.1
六価クロム mg/l	0.04 未満	0.5
ひ素 mg/l	0.02 未満	0.1
総水銀 mg/l	0.0005 未満	0.005

検体名 (浄化槽放流水)

検 査 項 目	検 査 成 績
水素イオン濃度	7.0
生物化学的酸素消費量 mg/l	4.4