

衛生研究所排水検査結果書

採水年月日	平成20年8月27日	測定機関名	千葉県衛生研究所
-------	------------	-------	----------

検体名 (最終放流水)

検査項目	検査成績	最終放流水の基準値
水素イオン濃度	7.0	5.8～8.6
生物化学的酸素消費量 mg/l	2.3	25
浮遊物質 mg/l	1	70
大腸菌群数 個/ml	240	3000
全窒素 mg/l	11	50
全りん mg/l	2.3	6
カドミウム及びその化合物 mg/l	0.005未満	0.1
シアン化合物 mg/l	0.1未満	1
鉛及びその化合物 mg/l	0.05未満	0.1
六価クロム化合物 mg/l	0.04未満	0.5
砒素及びその化合物 mg/l	0.02未満	0.1
総水銀 mg/l	0.0005未満	0.005

(コメント)

最終放流水について12項目の検査を実施しました。

その結果、いずれも基準値以内でした。