配管試験結果報告書

提出日 令和6年7月1日

工事名

工期

No.	配管種別	対象部分	試験方法	試験圧力	試験年月日	開始時刻	終了時刻	保持時間	気温	試験実施者	合否
1	給水配管	〇〇内	水圧試験	0.75MP	R6. 6. 25	10:30	11:30	1:00	26℃	ΟΟΔΔ	合格
											ļ
											ļ

添付資料:試験系統図・試験写真