

# ちば



千葉県マスコットキャラクター  
チーバくん

## 県有建築物の耐震化整備プログラム

### 県有建築物の耐震化状況

【令和6年4月1日現在】

千葉県

令和6年8月



# 目 次

## I 県有建築物の耐震化整備プログラム

はじめに .....	1
1 対象建築物 .....	1
2 耐震化の対応方針 .....	1
3 これまでの取組み状況 .....	2
(1) 耐震診断	
(2) 耐震改修	
4 耐震化整備プログラムの対象建築物（総括表） .....	3
5 耐震化整備プログラムリスト	
凡 例 .....	4
知事部局 .....	5
公営企業（企業局・病院局） .....	7
教 育 庁（県立学校） .....	7
教 育 庁（県立学校以外） .....	8
警察本部 .....	8

## II 県有建築物の耐震化状況

はじめに .....	9
1 対象建築物 .....	9
2 耐震性能の評価方法 .....	9

3	対象建築物の耐震化状況（総括表）	
(1)	対象建築物全体	1 1
(2)	特定建築物かつ震災時に応急活動拠点となる建築物等	1 2
(3)	特定建築物	1 3
(4)	震災時に応急活動拠点となる建築物等	1 4
4	対象建築物の耐震化状況の推移	1 5
5	部局庁別耐震化状況リスト	
凡 例		1 6
知事部局		1 7
公営企業（企業局・病院局）		7 7
教育庁（県立学校）		8 6
教育庁（県立学校以外）		1 4 1
警察本部		1 4 3

# I 県有建築物の耐震化整備プログラム

## はじめに

県では、県有建築物の耐震化を図るため、平成19年3月に策定された「千葉県耐震改修促進計画」において定められた整備目標等に基づき、「県有建築物の耐震化整備プログラム」（以下「整備プログラム」という。）を策定し、計画的に耐震化を進めてきました。

整備プログラムは、継続的に耐震化状況の把握及び進捗管理を行うことにより、耐震化を図っていくものです。

### 1 対象建築物

耐震化状況を公表している県有建築物のうち、耐震改修が必要と評価されている建築物を対象としています。

### 2 耐震化の対応方針

令和6年4月1日現在、対象建築物は37棟あります。

対象建築物については、「千葉県公共施設等総合管理計画」及び「千葉県県有建物長寿命化計画」をはじめとする個別施設計画等に基づき、長寿命化対策や施設総量の適正化に向けた大規模改修や建替えなどの建物整備に併せ、耐震化を図っていきます。

[対象建築物の整備方針等]

対象建築物	改 修	建替・解体	移転・廃止	保 留 等
37棟	4棟	17棟	10棟	6棟

改 修：耐震改修

建 替 ・ 解 体：施設の建替え、解体

移 転 ・ 廃 止：集約化に伴う移転、施設の廃止等

保 留 等：「千葉県県有建物長寿命化計画」において対応方針を検討中

### 3 これまでの取組み状況

整備プログラム策定時（平成18年9月30日現在）には、耐震化状況を公表している県有建築物のうち、耐震診断が未実施の建築物が209棟、また、耐震診断等において耐震改修が必要と評価された建築物で、耐震改修が未実施の建築物が420棟ありました。

#### （1）耐震診断

ア 特定建築物については、平成20年度までに全ての建築物の耐震診断を完了しました。

イ 特定建築物以外の震災時に応急活動拠点となる建築物等については、平成25年度までに耐震診断を完了しました。

#### （2）耐震改修

ア 特定建築物

建築物の耐震性等を考慮して2期に分けて対応しました。各期別の整備対象施設は、次のとおりです。

第1期：平成20年度まで

整備対象施設は、原則として構造耐震指標値（以下「 $I_s$ 値」という。）が著しく低く、地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊の危険性が高い建築物等を優先して整備しました。

第1期の整備対象施設については、全て耐震化を完了しています。

第2期：平成21年度以降

整備対象施設は、原則として $I_s$ 値が低く、地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊の危険性がある建築物としています。

特に、整備プログラム策定後に実施した耐震診断で、新たに判明した $I_s$ 値が著しく低く、地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊の危険性が高い建築物等を、優先的に実施してきました。

イ 特定建築物以外の震災時に応急活動拠点となる建築物等

建物の用途、 $I_s$ 値、構造、規模等を考慮して整備を行ってきました。平成20年度までに行う施設を第1期、平成21年度以降に行う施設を第2期とし、耐震化を実施してきました。

第1期の整備対象施設については、全て耐震化を完了しています。

#### 4 耐震化整備プログラムの対象建築物（総括表）

【令和6年4月1日現在】

〔単位：棟〕

部局庁名	対象棟数（Ⅰ～Ⅲの計）					Ⅰ 特定建築物かつ応急活動拠点等					Ⅱ 特定建築物					Ⅲ 応急活動拠点等				
	改修	建替・解体	移転・廃止	保留等	計	改修	建替・解体	移転・廃止	保留等	小計	改修	建替・解体	移転・廃止	保留等	小計	改修	建替・解体	移転・廃止	保留等	小計
県全体	4	17	10	6	37	3	5	3	1	12	0	1	1	5	7	1	11	6	0	18
知事部局	4	11	6	3	24	3	3	0	1	7	0	1	0	2	3	1	7	6	0	14
企業局	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
病院局	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育庁 (県立学校)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育庁 (県立学校以外)	0	1	3	3	7	0	1	3	0	4	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
警察本部	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1

※ 改 修 : 耐震改修を予定している棟数

建替・解体 : 施設の建替え、解体を予定している棟数

移転・廃止 : 集約化に伴う移転、施設の廃止等を予定している棟数

保 留 等 : 「千葉県県有建物長寿命化計画」において、施設の整備計画等を検討中の棟数（整備方針等欄が「-」）



## 5 耐震化整備プログラムリスト

### 〔凡例〕

No.	担当課名称 ①	施設名称 (団地名) 建物名称	所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分 ③	防災 上の 種別 ④	分類 ⑤	最小 Is値 ⑥	整備方針等 ⑦	備 考 ⑧
					構造 ②	延べ面積 (㎡)	階数						
1	総:総務課	君津合同庁舎 事務所庁舎	木更津市	1980	RC	4,666	5F	⑩	A	I	0.33	改修予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
2	総:総務課	安房合同庁舎 事務所庁舎	館山市	1972	RC	2,762	3F	⑩	A	I	0.33	建 替	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)

① 担当課名称							
担当課の部局名は略号表記（例「総務部総務課」は「総:総務課」と表記）							
知事部局	総	総務部	総企	総合企画部	防	防災危機管理部	
	健	健康福祉部	環	環境生活部	商	商工労働部	
	農	農林水産部	県	県土整備部			
公営企業	(企)管	企業局管理部	(企)水	企業局水道部	(企)工	企業局工業用水部	
	(企)土	企業局土地管理部			(病)	病院局	
教育庁	企	企画管理部	教	教育振興部			
警察本部	総	総務部					
② 構 造							
RC	鉄筋コンクリート造(壁式を含む)			PC	プレキャストコンクリート造		
S	鉄骨造			LS	軽量鉄骨造		
SRC	鉄骨鉄筋コンクリート造						
③ 用途区分							
①	学校		⑤	ホテル、旅館等		⑨	警察庁舎
②	病院・診療所		⑥	賃貸共同住宅等		⑩	一般庁舎
③	劇場、集会場等		⑦	社会福祉施設等		⑪	その他
④	店舗等		⑧	消防庁舎			
④ 防災上の種別							
A	災害対策の指揮・実行、応急復旧活動、災害情報の発信収集を行う施設						
B	医療救護施設、負傷者の受け入れとなる施設						
C	避難者の受け入れとなる施設						
D	ライフライン施設(上・下水道施設等)						
E	社会福祉施設等						
⑤ 分 類							
I	特定建築物 かつ 震災時に応急活動拠点となる建築物等						
Ⅱ	特定建築物(震災時に応急活動拠点となる建築物等を除く)						
Ⅲ	震災時に応急活動拠点となる建築物等(特定建築物を除く)						
⑥ 最小Is値							
数値表記	耐震診断によって得られた構造耐震指標値(Is値)の最小値						
⑦ 整備方針等							
—	「千葉県公共施設等総合管理計画」及び「千葉県県有建物長寿命化計画」をはじめとする個別施設計画等に基づく整備方針等						
—	整備方針等を検討中としている建築物						
⑧ 備 考							
長寿命化計画：「千葉県県有建物長寿命化計画」の対象建築物 (整備計画Ⅰ期) … 同計画の「県有建物の整備計画」のⅠ期(平成30年度～令和4年度)に位置付けられているもの (整備計画Ⅱ期) … 同計画の「県有建物の整備計画」のⅡ期(令和5年度～令和9年度)に位置付けられているもの 個別施設計画(水)：千葉県営水道事業長期施設整備方針 ※( )内は、実施時期 または 予定時期							

## ■ 耐震化整備プログラムリスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分	防災上 の種別	分類	最小 Is値	整備方針等	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
1	総:総務課	君津合同庁舎	事務所庁舎	木更津市	1980	RC	4,666	5F	⑩	A	I	0.33	改修予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
2	総:総務課	安房合同庁舎	事務所庁舎	館山市	1972	RC	2,762	3F	⑩	A	I	0.33	建 替	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
3	総:総務課	海匝合同庁舎	事務所庁舎	旭市	1967	RC	1,323	2F	⑩	A	Ⅲ	0.36	建 替	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
4	総:総務課	夷隅合同庁舎	事務所庁舎	大多喜町	1966	RC	1,611	2F	⑩	A	Ⅲ	0.28	建 替	新庁舎に移転 (R6年度)
5	総:人事課	職員能力開発センター	研修棟	千葉市	1978	RC	3,796	3F+B1	⑪	—	Ⅱ	0.39	建替予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
6	健:健康福祉政策課	安房健康福祉センター	保健所庁舎	館山市	1969	RC	844	2F	⑩	B	Ⅲ	0.5	移 転 (合同庁舎)	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
7	健:健康福祉政策課	海匝健康福祉センター 八日市場地域保健センター	保健所庁舎	匝瑺市	1967	RC	844	2F	⑩	B	Ⅲ	0.58	移 転 (合同庁舎)	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
8	健:障害福祉事業課	千葉リハビリテーションセンタ ー	独身寮	千葉市	1981	RC	1,280	5F	⑪	—	Ⅱ	0.54	—	長寿命化計画
9	健:障害福祉事業課	千葉リハビリテーションセンタ ー	居住棟	千葉市	1980	RC	8,916	3F	⑦	E	I	0.56	建 替	工事予定 (R9~12年度)
10	健:医療整備課	保健医療大学	体育館 (仁戸名キャンパス)	千葉市	1972	SRC	1,117	1F	①	—	Ⅱ	0.42	—	長寿命化計画
11	環:環境政策課	環境研究センター	地質研究棟	千葉市	1965	RC	756	2F	⑩	A	Ⅲ	0.38	建替予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
12	環:環境政策課	環境研究センター	水質研究棟	千葉市	1975	RC	1,536	3F	⑩	A	I	0.55	建替予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
13	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター	体育館(第2競技場)	千葉市	1972	RC	543	1F	⑪	A	Ⅲ	0.45	建 替	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
14	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター	宿泊研修所	千葉市	1967	RC	3,477	3F	⑪	A	I	0.22	—	長寿命化計画
15	環:文化振興課	中央博物館 大多喜城分館	本館	大多喜町	1975	RC	1,708	4F+B1	③	A	I	0.3	改修予定	工事予定 (R8~10年度)
16	農:農林水産政策課	農林総合研究センター	専修科分館 (千葉農業事務所)	千葉市	1963	RC	906	2F	⑩	A	Ⅲ	0.29	建替予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)

## ■ 耐震化整備プログラムリスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分	防災上 の種別	分類	最小 Is値	整備方針等	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
17	農:畜産課	畜産総合研究センター	管理棟	八街市	1969	RC	1,170	2F	⑩	A	Ⅲ	0.29	改修予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
18	農:水産課	水産総合研究センター	本館棟	南房総市	1974	RC	2,738	3F	⑩	A	I	0.6	改修予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
19	農:漁港課	銚子漁港事務所	事務所	銚子市	1980	S	572	2F	⑩	A	Ⅲ	0.32	移転予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
20	県:県土整備政策課	千葉土木事務所	事務所庁舎	千葉市	1967	RC	811	2F	⑩	A	Ⅲ	0.52	建替予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
21	県:県土整備政策課	葛南土木事務所	事務所庁舎	船橋市	1966	RC	532	2F	⑩	A	Ⅲ	0.54	移転予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
22	県:県土整備政策課	葛南土木事務所(増築Ⅰ)	事務所庁舎	船橋市	1974	RC	150	2F	⑩	A	Ⅲ	0.56	移転予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
23	県:県土整備政策課	海匠土木事務所	事務所庁舎	匝瑳市	1969	RC	708	2F	⑩	A	Ⅲ	0.53	移 転 (合同庁舎)	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
24	県:港湾課	千葉港湾事務所	事務所庁舎	千葉市	1966	RC	807	2F	⑩	A	Ⅲ	0.53	建替予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)

※ 整備方針等：『千葉県県有建物長寿命化計画』における「県有建物の整備計画」の整備方針等

## ■ 耐震化整備プログラムリスト【公営企業（企業局・病院局）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分	防災上 の種別	分類	最小 Is値	整備方針等	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
1	(企)水:浄水課	栗山給水場	一拡送配水ポンプ室	松戸市	1958	RC	255	1F	①	D	Ⅲ	0.3	解体予定	個別施設計画(水)
2	(企)水:浄水課	栗山給水場	一拡作業棟	松戸市	1958	RC	432	2F	①	D	Ⅲ	0.6	解体予定	個別施設計画(水)
3	(企)水:浄水課	北総浄水場	受変電・自家発電機室	印西市	1965	RC	701	1F+B1	①	D	Ⅲ	0.13	建 替	工事中 (R6年5月末まで)
4	(病)経営管理課	がんセンター	既存棟(Ⅰ)棟 (旧西病棟)	千葉市	1972	RC	4,785	6F+B1	②	B	I	0.39	解体予定	建替工事中 (H29~)

※ 個別施設計画(水)：千葉県営水道事業長期施設整備方針

## ■ 耐震化整備プログラムリスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分	防災上 の種別	分類	最小 Is値	整備方針等	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
該当なし														

## ■ 耐震化整備プログラムリスト【教育庁（県立学校以外）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分	防災上 の種別	分類	最小 Is値	整備方針等	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
1	企:教育総務課	北総教育事務所	別館教室棟	四街道市	1978	RC	2,807	4F	⑩	—	Ⅱ	0.44	—	長寿命化計画
2	企:教育総務課	北総教育事務所	別館屋内運動場	四街道市	1978	RC	1,762	3F	⑩	—	Ⅱ	0.37	—	長寿命化計画
3	企:教育総務課	北総教育事務所	東総研修所庁舎本館	銚子市	1972	RC	1,396	3F	⑩	—	Ⅱ	0.51	—	長寿命化計画
4	企:教育総務課	東上総教育事務所	東上総教育事務所	茂原市	1973	RC	1,445	3F	⑩	A	I	0.32	移転予定	長寿命化計画 (整備計画Ⅱ期)
5	企:教育総務課	南房総教育事務所	安房分室	館山市	1968	RC	1,197	3F	⑩	A	I	0.4	移 転 (合同庁舎)	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
6	教:生涯学習課	中央図書館	図書館本館	千葉市	1968	RC	4,792	5F+B2	⑪	A	I	0.25	建 替	長寿命化計画 (整備計画Ⅰ期)
7	教:生涯学習課	東金青少年自然の家	体育館	東金市	1974	SRC	1,199	1F	⑪	C	I	0.6	廃止予定	廃止予定 (R7年度)

※ 整備方針等：『千葉県県有建物長寿命化計画』における「県有建物の整備計画」の整備方針等

## ■ 耐震化整備プログラムリスト【警察本部】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	完成年 (西暦)	構造・規模等			用途 区分	防災上 の種別	分類	最小 Is値	整備方針等	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
1	総:会計課	富津警察署	富津警察署庁舎	富津市	1971	RC	764	3F	⑨	A	Ⅲ	0.51	建 替	工事中 (R4～6年度)
2	総:会計課	柏第二独身寮	柏第二独身寮	柏市	1965	RC	1,223	4F	⑥	—	Ⅱ	0.29	廃止予定	廃止予定 (R9年度)

※ 整備方針等：『千葉県県有建物長寿命化計画』における「県有建物の整備計画」の整備方針等

## Ⅱ 県有建築物の耐震化状況

## はじめに

県は、「千葉県耐震改修促進計画」に定められたことを受け、本資料において県有建築物の耐震化状況を公表しています。

また、「県有建築物の耐震化整備プログラム」を策定し、計画的に耐震化を進めてきました。

### 1 対象建築物

非木造で2階以上又は延べ面積が200㎡を超える県有建築物のうち、特定建築物<sup>※1)</sup>及び震災時に応急活動拠点となる建築物等<sup>※2)</sup>に該当する建築物の耐震化状況を公表しています。

### 2 耐震性能の評価方法

- 新耐震基準<sup>※3)</sup>による建築物は、耐震性能を有すると考えられますが、旧耐震基準<sup>※3)</sup>による建築物は、現行基準に適合していないため、定められた方法によって耐震性能の有無を確認する必要があります。
- 旧耐震基準の耐震性能については、建築物が保有する地震に対する耐力を耐震診断によって得られる構造耐震指標値（以下「I s 値」という。）によって評価されます。
- I s 値については、「国土交通省告示第184号」において評価基準が示されており、I s 値が0.6以上の場合、要求される耐震性能を有し、I s 値が0.6未満の場合、耐震性能が低く、耐震改修の必要性があると評価されます。

ただし、「2017年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」によると、「I s 値にして0.6以上の建物には中破以上の被害は生じていない。ただし、これよりも低いI s 値の建物全てに確定的に被害が生じるのではなく、I s 値が低くなるに従って被害の割合（すなわち被害を受ける可能性）が高くなり、被害程度を推定する際に、これらのばらつきを考慮する必要がある点に留意されたい。この理由としては、地盤や地震動が場所によって異なること（すなわち入力地震動のばらつき）、材料強度、強度・靱性の評価、施工などのばらつき（すなわち構造性能のばらつき）が存在することが考えられる。」と解説されています。

また、鉄筋コンクリート造で第一次診断法による場合、I s 値0.8<sup>※4)</sup>が判断の基準となります。

- ※1) 特定建築物とは、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第14条による「特定既存耐震不適格建築物」と同等の用途・規模以上の建築物をいいます。
- ※2) 震災時に応急活動拠点となる建築物等とは、災害対策の指揮・実行、医療救護、応急復旧活動、災害情報の発信・収集、負傷者の受け入れとなる施設、避難者の受け入れとなる施設、ライフライン施設、社会福祉施設等をいいます。
- ※3) 耐震基準とは、建築基準法における構造関係規定によって定められている建築構造における技術的基準のことで、昭和56年(1981年)6月の改正時において大幅に改定されました。  
本資料では、改正前の基準を「旧耐震基準」、改正後の基準を「新耐震基準」としています。
- ※4) 「2017年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」p.32



### 3 対象建築物の耐震化状況（総括表）

【令和6年4月1日現在】

#### （1）対象建築物全体

部局庁名	総棟数 (a)	新耐震基準 (b)	旧耐震基準 (c)						未診断 (i)	耐震化率 (b+e+g)/a
				診断済 (d)						
					耐震性有 (e)	要補強 (f)	補強済 (g)	未補強 (h)		
県全体	2,040 棟	853 棟	1,187 棟	1,187 棟	673 棟	514 棟	477 棟	37 棟	0 棟	98.2 %
知事部局	896 棟	412 棟	484 棟	484 棟	414 棟	70 棟	46 棟	24 棟	0 棟	97.3 %
企業局	100 棟	36 棟	64 棟	64 棟	41 棟	23 棟	20 棟	3 棟	0 棟	97.0 %
病院局	33 棟	22 棟	11 棟	11 棟	7 棟	4 棟	3 棟	1 棟	0 棟	97.0 %
教育庁 (県立学校)	873 棟	305 棟	568 棟	568 棟	174 棟	394 棟	394 棟	0 棟	0 棟	100.0 %
教育庁 (県立学校以外)	31 棟	17 棟	14 棟	14 棟	6 棟	8 棟	1 棟	7 棟	0 棟	77.4 %
警察本部	107 棟	61 棟	46 棟	46 棟	31 棟	15 棟	13 棟	2 棟	0 棟	98.1 %

※対象建築物：非木造で2階以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物

### 3 対象建築物の耐震化状況（総括表）

【令和6年4月1日現在】

#### (2) 特定建築物かつ震災時に応急活動拠点となる建築物等

部局庁名	総棟数 (a)	新耐震基準 (b)	旧耐震基準 (c)						未診断 (i)	耐震化率 (b+e+g)/a
				診断済 (d)						
					耐震性有 (e)	要補強 (f)	補強済 (g)	未補強 (h)		
県全体	794棟	260棟	534棟	534棟	155棟	379棟	367棟	12棟	0棟	98.5%
知事部局	77棟	38棟	39棟	39棟	11棟	28棟	21棟	7棟	0棟	90.9%
企業局	10棟	2棟	8棟	8棟	4棟	4棟	4棟	0棟	0棟	100.0%
病院局	23棟	13棟	10棟	10棟	6棟	4棟	3棟	1棟	0棟	95.7%
教育庁 (県立学校)	616棟	163棟	453棟	453棟	125棟	328棟	328棟	0棟	0棟	100.0%
教育庁 (県立学校以外)	23棟	13棟	10棟	10棟	5棟	5棟	1棟	4棟	0棟	82.6%
警察本部	45棟	31棟	14棟	14棟	4棟	10棟	10棟	0棟	0棟	100.0%

※対象建築物：非木造で2階以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物

### 3 対象建築物の耐震化状況（総括表）

【令和6年4月1日現在】

#### (3) 特定建築物

部局庁名	総棟数 (a)	新耐震基準 (b)	旧耐震基準 (c)						耐震化率 (b+e+g)/a	
				診断済 (d)				未診断 (i)		
					耐震性有 (e)	要補強 (f)	補強済 (g)			未補強 (h)
県全体	1,465棟	517棟	948棟	948棟	533棟	415棟	396棟	19棟	0棟	98.7%
知事部局	645棟	249棟	396棟	396棟	360棟	36棟	26棟	10棟	0棟	98.4%
企業局	12棟	4棟	8棟	8棟	4棟	4棟	4棟	0棟	0棟	100.0%
病院局	31棟	20棟	11棟	11棟	7棟	4棟	3棟	1棟	0棟	96.8%
教育庁 (県立学校)	666棟	183棟	483棟	483棟	131棟	352棟	352棟	0棟	0棟	100.0%
教育庁 (県立学校以外)	28棟	15棟	13棟	13棟	5棟	8棟	1棟	7棟	0棟	75.0%
警察本部	83棟	46棟	37棟	37棟	26棟	11棟	10棟	1棟	0棟	98.8%

※対象建築物：非木造で2階以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物

### 3 対象建築物の耐震化状況（総括表）

【令和6年4月1日現在】


#### （4） 震災時に応急活動拠点となる建築物等

部局庁名	総棟数 (a)	新耐震基準 (b)	旧耐震基準 (c)						耐震化率 (b+e+g)/a	
				診断済 (d)	未診断		未診断 (i)			
					耐震性有 (e)	要補強 (f)		補強済 (g)		未補強 (h)
県全体	1,371 棟	598 棟	773 棟	773 棟	295 棟	478 棟	448 棟	30 棟	0 棟	97.8 %
知事部局	328 棟	201 棟	127 棟	127 棟	65 棟	62 棟	41 棟	21 棟	0 棟	93.6 %
企業局	100 棟	36 棟	64 棟	64 棟	41 棟	23 棟	20 棟	3 棟	0 棟	97.0 %
病院局	25 棟	15 棟	10 棟	10 棟	6 棟	4 棟	3 棟	1 棟	0 棟	96.0 %
教育庁 (県立学校)	823 棟	285 棟	538 棟	538 棟	168 棟	370 棟	370 棟	0 棟	0 棟	100.0 %
教育庁 (県立学校以外)	26 棟	15 棟	11 棟	11 棟	6 棟	5 棟	1 棟	4 棟	0 棟	84.6 %
警察本部	69 棟	46 棟	23 棟	23 棟	9 棟	14 棟	13 棟	1 棟	0 棟	98.6 %

※対象建築物：非木造で2階以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物

## 4 対象建築物の耐震化状況の推移

(平成18年9月30日現在 ~ 令和6年4月1日現在)



## 5 部局庁別耐震化状況リスト

### [凡例]

No.	担当課名称 ①	施設名称 (団地名) 建物名称	所在地	用途区分 ②	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準 ④	耐震化状況 ⑤	分類 ⑥	防災上の種別 ⑦	備考 ⑧
					構造 ③	延べ面積 (㎡)	階数						
1	総:総務課	東葛飾合同庁舎 事務所庁舎	松戸市	⑩	RC	5,989	6F+B1	1971	旧	改修済	I	A	
2	総:総務課	長生合同庁舎 車庫及び倉庫	茂原市	⑪	S	1,504	2F	1991	新	—	Ⅲ	A	

① 担当課名称						
担当課の部局名は略号表記（例「総務部総務課」は「総:総務課」と表記）						
知事部局	総	総務部	総企	総合企画部	防	防災危機管理部
	健	健康福祉部	環	環境生活部	商	商工労働部
	農	農林水産部	県	県土整備部		
公営企業	(企)管	企業局管理部	(企)水	企業局水道部	(企)工	企業局工業用水部
	(企)土	企業局土地管理部			(病)	病院局
教育庁	企	企画管理部	教	教育振興部		
警察本部	総	総務部				
② 用途区分						
①	学校	⑤	ホテル、旅館等	⑨	警察庁舎	
②	病院・診療所	⑥	賃貸共同住宅等	⑩	一般庁舎	
③	劇場、集会場等	⑦	社会福祉施設等	⑪	その他	
④	店舗等	⑧	消防庁舎			
③ 構造						
RC	鉄筋コンクリート造(壁式を含む)			PC	プレキャストコンクリート造	
S	鉄骨造			LS	軽量鉄骨造	
SRC	鉄骨鉄筋コンクリート造					
④ 耐震基準						
旧	旧耐震基準(昭和56年6月の改正前の建築基準法の基準)で建築された建築物					
新	新耐震基準(昭和56年6月に改正された建築基準法の基準)で建築された建築物					
⑤ 耐震化状況						
改修済	旧耐震基準で建築された建築物で、耐震診断で耐震改修が必要と評価されたもので、改修工事が完了したもの					
数値表記	旧耐震基準で建築された建築物で、耐震診断によって得られた構造耐震指標値(Is値)の最小値					
耐震性有	旧耐震基準で建築された建築物で、耐震性能を有するもの					
—	新耐震基準で建築された建築物					
⑥ 分類						
I	特定建築物 かつ 震災時に応急活動拠点となる建築物等					
II	特定建築物 (震災時に応急活動拠点となる建築物等を除く)					
III	震災時に応急活動拠点となる建築物等 (特定建築物を除く)					
⑦ 防災上の種別						
A	災害対策の指揮・実行、応急復旧活動、災害情報の発信収集を行う施設					
B	医療救護施設、負傷者の受け入れとなる施設					
C	避難者の受け入れとなる施設					
D	ライフライン施設(上・下水道施設等)					
E	社会福祉施設等					
⑧ 備考						
一次診断	耐震診断を、第一次診断法で実施した建築物					

知 事 部 局

(令和6年4月1日現在)

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
1	総:総務課	東葛飾合同庁舎	事務所庁舎	松戸市	⑩	RC	5,989	6F+B1	1971	旧	改修済	I	A	
2	総:総務課	長生合同庁舎	車庫及び倉庫	茂原市	⑪	S	1,504	2F	1991	新	—	Ⅲ	A	
3	総:総務課	長生合同庁舎	大型車庫及び器材庫	茂原市	⑪	S	487	2F	1991	新	—	Ⅲ	A	
4	総:総務課	長生合同庁舎	事務所庁舎	茂原市	⑩	RC	5,946	4F	1991	新	—	I	A	
5	総:総務課	山武合同庁舎	事務所庁舎	東金市	⑩	RC	4,977	4F	2023	新	—	I	A	
6	総:総務課	君津合同庁舎	事務所庁舎	木更津市	⑩	RC	4,666	5F	1980	旧	0.33	I	A	
7	総:総務課	君津合同庁舎	増築棟	木更津市	⑩	S	1,117	2F	1990	新	—	Ⅲ	A	
8	総:総務課	安房合同庁舎	事務所庁舎	館山市	⑩	RC	2,762	3F	1972	旧	0.33	I	A	
9	総:総務課	印旛合同庁舎	事務所庁舎	佐倉市	⑩	SRC	8,583	4F+B1	1999	新	—	I	A	
10	総:総務課	印旛合同庁舎	車庫及び倉庫・防災備蓄倉庫	佐倉市	⑪	S	2,338	2F	1999	新	—	Ⅲ	A	
11	総:総務課	海匝合同庁舎	事務所庁舎	旭市	⑩	RC	1,323	2F	1967	旧	0.36	Ⅲ	A	
12	総:総務課	香取合同庁舎	事務棟	香取市	⑩	S	6,070	4F	2017	新	—	I	A	
13	総:総務課	夷隅合同庁舎	事務所庁舎	大多喜町	⑩	RC	1,611	2F	1966	旧	0.28	Ⅲ	A	
14	総:管財課	県庁	千葉県庁本庁舎	千葉市	⑩	S	33,476	20F+B2	1996	新	—	I	A	
15	総:管財課	県庁	千葉県庁中庁舎	千葉市	⑩	SRC	23,532	10F+B1	1962	旧	改修済	I	A	



## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
16	総:管財課	県庁	千葉県議会棟	千葉市	⑩	SRC	10,280	9F+B1	1974	旧	改修済	I	A	
17	総:管財課	県庁	千葉県庁南庁舎別館	千葉市	⑩	SRC	6,504	6F+B1	1965	旧	0.62	II	—	
18	総:管財課	県庁	千葉県庁南庁舎	千葉市	⑩	SRC	8,526	10F+B1	1981	旧	改修済	I	A	
19	総:管財課	県庁立体駐車場	千葉県庁立体駐車場	千葉市	⑪	S	9,712	5F	1990	新	—	II	—	
20	総:税務課	都町合同庁舎	都町合同庁舎	千葉市	⑩	RC	2,354	4F	1981	旧	0.66	II	—	
21	総:税務課	千葉西県税事務所	事務所庁舎	千葉市	⑩	RC	919	2F	1992	新	—	III	A	
22	総:税務課	千葉県自動車税事務所	事務所庁舎	千葉市	⑩	RC	842	2F	1961	旧	0.88	III	A	
23	総:税務課	船橋県税事務所	船橋合同庁舎	船橋市	⑩	RC	3,061	4F	1987	新	—	I	A	
24	総:税務課	旭県税事務所 (銚子支所)	事務所庁舎	銚子市	⑩	RC	400	2F	1970	旧	0.6	III	A	
25	総:税務課	柏県税事務所	事務所庁舎	柏市	⑩	RC	850	2F+B1	1991	新	—	III	A	
26	総:政策法務課	千葉県文書館	千葉県文書館	千葉市	⑪	SRC	6,009	7F+B1	1988	新	—	II	—	
27	総:総務ワークステーション	矢作職員住宅	矢作職員住宅第1棟	千葉市	⑥	RC	1,725	3F	1993	新	—	II	—	
28	総:総務ワークステーション	矢作職員住宅	矢作職員住宅第2棟	千葉市	⑥	RC	1,725	3F	1993	新	—	II	—	
29	総:総務ワークステーション	矢作職員住宅	矢作職員住宅第3棟	千葉市	⑥	RC	1,294	3F	1995	新	—	II	—	
30	総:総務ワークステーション	プラザ菜の花	プラザ菜の花	千葉市	⑤	SRC	9,024	9F+B1	1998	新	—	II	—	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
31	総:人事課	職員能力開発センター	研修棟	千葉市	⑪	RC	3,796	3F+B1	1978	旧	0.39	Ⅱ	—	
32	総:人事課	職員能力開発センター	宿泊棟	千葉市	⑪	RC	1,311	3F	1982	新	—	Ⅱ	—	
33	防:危機管理政策課	西部防災センター	展示棟	松戸市	③	SRC	2,350	2F	1998	新	—	Ⅲ	A	
34	防:危機管理政策課	西部防災センター	備蓄棟	松戸市	③	SRC	840	2F	1998	新	—	Ⅲ	A	
35	防:防災対策課	安房地域防災備蓄倉庫	防災備蓄倉庫	館山市	⑪	RC	437	1F	1997	新	—	Ⅲ	A	
36	防:防災対策課	夷隅地域防災備蓄倉庫	防災備蓄倉庫	大多喜町	⑪	RC	431	1F	1998	新	—	Ⅲ	A	
37	防:防災対策課	海匝地域防災備蓄倉庫	防災備蓄倉庫	旭市	⑪	RC	431	1F	1998	新	—	Ⅲ	A	
38	防:防災対策課	葛南地域防災備蓄倉庫	防災備蓄倉庫	船橋市	⑪	RC	437	1F	1997	新	—	Ⅲ	A	
39	防:防災対策課	君津地域防災備蓄倉庫	防災備蓄倉庫	木更津市	⑪	RC	431	1F	1999	新	—	Ⅲ	A	
40	防:防災対策課	香取地域防災備蓄倉庫	防災備蓄倉庫	香取市	⑪	RC	437	1F	1997	新	—	Ⅲ	A	
41	防:防災対策課	山武地域防災備蓄倉庫	防災備蓄倉庫	東金市	⑪	RC	431	1F	1998	新	—	Ⅲ	A	
42	防:防災対策課	防災行政無線 東葛飾土木局	東葛飾土木局舎	松戸市	⑪	RC	28	2F	1992	新	—	Ⅲ	A	
43	防:防災対策課	防災行政無線 葛南土木局	葛南土木局舎	船橋市	⑪	RC	140	2F	1992	新	—	Ⅲ	A	
44	防:防災対策課	防災行政無線 鴨川土木局	鴨川土木局舎	鴨川市	⑪	RC	140	2F	1991	新	—	Ⅲ	A	
45	防:防災対策課	防災行政無線 鹿野山中継局	鹿野山中継局	君津市	⑪	RC	72	2F	1991	新	—	Ⅲ	A	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
46	防:消防課	消防学校	教育棟・防災研修センター	市原市	①	RC	4,590	2F	2018	新	—	Ⅲ	A	
47	防:消防課	消防学校	宿泊棟	市原市	①	RC	5,535	4F	2018	新	—	Ⅱ	—	
48	防:消防課	消防学校	屋内訓練場・防災備蓄倉庫	市原市	①	RC	2,921	4F	2018	新	—	Ⅰ	A	
49	健:健康福祉政策課	衛生研究所	事務所庁舎	千葉市	⑩	RC	8,204	4F	2017	新	—	Ⅱ	—	
50	健:健康福祉政策課	安房健康福祉センター	保健所庁舎	館山市	⑩	RC	844	2F	1969	旧	0.5	Ⅲ	B	
51	健:健康福祉政策課	安房健康福祉センター 鴨川地域保健センター	保健所庁舎	鴨川市	⑩	RC	970	2F	1976	旧	0.89	Ⅲ	B	
52	健:健康福祉政策課	夷隅健康福祉センター	保健所庁舎	勝浦市	⑩	RC	844	2F	1969	旧	改修済	Ⅲ	B	
53	健:健康福祉政策課	印旛健康福祉センター 成田支所	保健所庁舎	成田市	⑩	RC	738	2F	1979	旧	1.29	Ⅲ	B	
54	健:健康福祉政策課	海匠健康福祉センター 八日市場地域保健センター	保健所庁舎	匝瑳市	⑩	RC	844	2F	1967	旧	0.58	Ⅲ	B	
55	健:健康福祉政策課	君津健康福祉センター	保健所庁舎	木更津市	⑩	RC	2,195	4F	1991	新	—	Ⅰ	B	
56	健:健康福祉政策課	山武健康福祉センター	保健所庁舎	東金市	⑩	RC	2,310	3F	1999	新	—	Ⅰ	B	
57	健:健康福祉政策課	市原健康福祉センター	保健所庁舎	市原市	⑩	RC	800	2F	1965	旧	改修済	Ⅲ	B	
58	健:健康福祉政策課	市原健康福祉センター	保健所庁舎(EV棟)	市原市	⑩	RC	65	2F	2018	新	—	Ⅲ	B	
59	健:健康福祉政策課	市川健康福祉センター	保健所庁舎	市川市	⑩	RC	1,159	3F	1969	旧	改修済	Ⅰ	B	
60	健:健康福祉政策課	習志野健康福祉センター	保健所庁舎	習志野市	⑩	RC	2,244	4F	1993	新	—	Ⅰ	B	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
61	健:健康福祉政策課	野田健康福祉センター	保健所庁舎	野田市	⑩	RC	840	2F	1970	旧	改修済	Ⅲ	B	
62	健:健康福祉指導課	千葉県社会福祉センター	事務所棟	千葉市	⑪	S	5,399	5F	2023	新	—	I	A	
63	健:児童家庭課	君津児童相談所	一時保護所棟	君津市	⑦	RC	503	2F	1979	旧	1.64	I	E	
64	健:児童家庭課	君津児童相談所	一時保護所棟(増築)	君津市	⑦	S	337	1F	2020	新	—	I	E	
65	健:児童家庭課	君津児童相談所	事務所棟	君津市	⑩	RC	683	2F	1979	旧	0.88	I	A	
66	健:児童家庭課	生実学校	管理・教室棟	千葉市	⑦	RC	864	2F	1971	旧	改修済	I	E	
67	健:児童家庭課	生実学校	体育館	千葉市	⑦	RC	295	1F	1970	旧	改修済	I	E	
68	健:児童家庭課	生実学校	特別教室棟	千葉市	⑦	RC	255	2F	1984	新	—	I	E	
69	健:児童家庭課	生実学校	うづき寮	千葉市	⑦	RC	258	1F	1970	旧	1.11	Ⅲ	E	※一次診断
70	健:児童家庭課	生実学校	むつき寮	千葉市	⑦	RC	258	1F	1970	旧	1.11	Ⅲ	E	※一次診断
71	健:児童家庭課	生実学校	きさらぎ寮	千葉市	⑦	RC	258	1F	1970	旧	1.11	Ⅲ	E	※一次診断
72	健:児童家庭課	生実学校	やよい寮	千葉市	⑦	RC	258	1F	1970	旧	1.11	Ⅲ	E	※一次診断
73	健:児童家庭課	生実学校	さつき寮	千葉市	⑦	RC	258	1F	1971	旧	1.11	Ⅲ	E	※一次診断
74	健:児童家庭課	中央児童相談所	事務所・一時保護所棟	千葉市	⑦	RC	1,588	2F	1972	旧	0.98	I	E	
75	健:児童家庭課	中央児童相談所 警察少年センター	事務所・一時保護所棟1	千葉市	⑦	RC	4,897	5F+B1	1981	旧	改修済	I	E	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
76	健:児童家庭課	中央児童相談所 警察少年センター	事務所・一時保護所棟2	千葉市	⑦	RC	70	2F	2020	新	—	I	E	
77	健:児童家庭課	銚子児童相談所	一時保護所棟	銚子市	⑦	RC	369	2F	1973	旧	0.72	I	E	
78	健:児童家庭課	銚子児童相談所	事務所棟	銚子市	⑩	RC	728	2F	1973	旧	改修済	I	A	
79	健:児童家庭課	柏児童相談所	一時保護所棟1	柏市	⑦	RC	547	2F	1974	旧	1.12	I	E	
80	健:児童家庭課	柏児童相談所	事務所棟	柏市	⑩	RC	882	2F	1974	旧	改修済	I	A	
81	健:児童家庭課	富浦学園	管理棟	南房総市	⑦	RC	820	2F	2012	新	—	I	E	
82	健:児童家庭課	東上総児童相談所	事務所棟	茂原市	⑩	LS	595	2F	1995	新	—	Ⅲ	A	
83	健:児童家庭課	東上総児童相談所	一時保護所棟	茂原市	⑦	RC	713	2F	2012	新	—	I	E	
84	健:児童家庭課	市川児童相談所	事務所・一時保護所棟1	市川市	⑦	RC	2,298	3F	2004	新	—	I	E	
85	健:高齢者福祉課	生涯大学校外房学園	外房学園校舎	茂原市	⑪	RC	800	1F	1999	新	—	Ⅲ	—	
86	健:高齢者福祉課	生涯大学校東葛飾学園	東葛飾学園江戸川台校舎	流山市	⑪	RC	834	2F	1988	新	—	Ⅲ	—	
87	健:障害者福祉推進課	けやきプラザ	けやきプラザ	我孫子市	⑪	S	12,558	12F+B1	2006	新	—	Ⅱ	A	
88	健:障害福祉事業課	千葉リハビリテーションセンタ —	汚水処理場	千葉市	⑪	RC	476	1F	1981	旧	2.53	Ⅲ	E	
89	健:障害福祉事業課	千葉リハビリテーションセンタ —	更生園	千葉市	⑦	RC	3,838	3F+B1	1991	新	—	I	E	
90	健:障害福祉事業課	千葉リハビリテーションセンタ —	世帯寮	千葉市	⑪	RC	1,272	5F	1981	旧	0.88	Ⅱ	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
91	健:障害福祉事業課	千葉リハビリテーションセンター	独身寮	千葉市	⑪	RC	1,280	5F	1981	旧	0.54	Ⅱ	—	
92	健:障害福祉事業課	千葉リハビリテーションセンター	保育所	千葉市	⑪	RC	359	1F	1981	旧	1.62	Ⅲ	E	※一次診断
93	健:障害福祉事業課	千葉リハビリテーションセンター	本館・中央棟	千葉市	⑦	RC	14,326	4F	1980	旧	0.74	Ⅰ	E	
94	健:障害福祉事業課	千葉リハビリテーションセンター	居住棟	千葉市	⑦	RC	8,916	3F	1980	旧	0.56	Ⅰ	E	
95	健:医療整備課	保健医療大学	体育館 (仁戸名キャンパス)	千葉市	①	SRC	1,117	1F	1972	旧	0.42	Ⅱ	—	
96	健:医療整備課	保健医療大学	看護棟	千葉市	①	RC	4,180	4F	1980	旧	0.77	Ⅱ	—	
97	健:医療整備課	保健医療大学	歯科・栄養棟	千葉市	①	RC	4,184	4F	1980	旧	0.79	Ⅱ	—	
98	健:医療整備課	保健医療大学	体育館	千葉市	①	RC	1,108	2F	1983	新	—	Ⅱ	—	
99	健:医療整備課	鶴舞看護専門学校	学生寮	市原市	⑥	RC	1,635	5F	1996	新	—	Ⅱ	—	
100	健:医療整備課	鶴舞看護専門学校	体育館	市原市	①	RC	1,029	1F	1995	新	—	Ⅱ	—	
101	健:医療整備課	野田看護専門学校	寄宿舎棟	野田市	⑥	RC	1,829	4F	1995	新	—	Ⅱ	—	
102	健:医療整備課	野田看護専門学校	中央棟	野田市	①	RC	7,907	3F	1995	新	—	Ⅰ	C	
103	健:医療整備課	野田看護専門学校	エレベーター棟	野田市	⑪	S	49	3F	2024	新	—	Ⅰ	C	
104	健:衛生指導課	東総食肉衛生検査所	検査棟	旭市	⑩	RC	483	2F	1973	旧	0.85	Ⅲ	A	
105	健:衛生指導課	東総食肉衛生検査所	事務所庁舎	旭市	⑩	RC	462	2F	1990	新	—	Ⅲ	A	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
106	健:衛生指導課	動物愛護センター	管理棟	富里市	⑩	RC	635	1F	1986	新	—	Ⅲ	A	
107	健:衛生指導課	動物愛護センター	収容棟	富里市	⑪	RC	760	1F+B1	1986	新	—	Ⅲ	A	
108	健:衛生指導課	動物愛護センター 東葛飾支所	管理棟	柏市	⑩	RC	423	2F	1977	旧	0.91	Ⅲ	A	
109	健:衛生指導課	動物愛護センター 東葛飾支所	犬抑留棟	柏市	⑪	RC	224	1F	1975	旧	1.89	Ⅲ	A	
110	健:衛生指導課	南総食肉衛生検査所	事務所庁舎	茂原市	⑩	RC	454	2F	1983	新	—	Ⅲ	A	
111	環:環境政策課	環境研究センター	地質研究棟	千葉市	⑩	RC	756	2F	1965	旧	0.38	Ⅲ	A	
112	環:環境政策課	環境研究センター	水質研究棟	千葉市	⑩	RC	1,536	3F	1975	旧	0.55	I	A	
113	環:環境政策課	環境研究センター	新館	市原市	⑩	RC	1,607	3F	1994	新	—	I	A	
114	環:環境政策課	環境研究センター	本館	市原市	⑩	RC	1,373	2F	1968	旧	0.7	Ⅲ	A	
115	環:くらし安全推進課	消費者センター	消費者センター	船橋市	⑩	RC	2,999	3F	1990	新	—	I	A	
116	環:生涯スポーツ振興課	障害者スポーツ・レクリエーションセンター	体育館	千葉市	⑦	RC	1,496	1F	1985	新	—	Ⅱ	—	
117	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター	スポーツ科学センター	千葉市	⑪	RC	5,794	4F	1999	新	—	I	A	
118	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター	陸上競技場(第1ゲート側)	千葉市	⑪	RC	2,248	3F	1966	旧	改修済	I	A	
119	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター	陸上競技場(中央スタンド)	千葉市	⑪	SRC	2,273	3F	1966	旧	改修済	I	A	
120	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター	陸上競技場(第4ゲート側)	千葉市	⑪	RC	2,221	2F	1966	旧	改修済	I	A	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
121	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター	野球場(1塁側)	千葉市	⑪	RC	2,881	3F	1968	旧	改修済	I	A	
122	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター	野球場(バックネット裏)	千葉市	⑪	RC	4,033	3F	1968	旧	改修済	I	A	
123	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター	野球場(3塁側)	千葉市	⑪	RC	2,881	3F	1968	旧	改修済	I	A	
124	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター	体育館(第1競技場)	千葉市	⑪	RC	7,231	3F	1972	旧	0.7	I	A	
125	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター	体育館(第2競技場)	千葉市	⑪	RC	543	1F	1972	旧	0.45	Ⅲ	A	
126	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター	武道館	千葉市	⑪	RC	5,144	2F	1981	旧	0.75	I	A	
127	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター	宿泊研修所	千葉市	⑪	RC	3,477	3F	1967	旧	0.22	I	A	
128	環:競技スポーツ振興課	総合スポーツセンター 東総運動場	陸上競技場	旭市	⑪	RC	3,936	3F	2001	新	—	Ⅱ	—	
129	環:競技スポーツ振興課	国際総合水泳場	水泳場	習志野市	⑪	RC	24,282	3F+B1	1996	新	—	Ⅱ	—	
130	環:文化振興課	文化会館	千葉県文化会館	千葉市	③	RC	10,942	3F+B3	1967	旧	耐震性有	I	—	
131	環:文化振興課	文化会館	聖賢堂	千葉市	⑪	RC	1,510	2F+B1	1967	旧	改修済	Ⅱ	—	
132	環:文化振興課	文化会館	千葉県東総文化会館	旭市	③	SRC	5,941	3F+B1	1991	新	—	Ⅱ	—	
133	環:文化振興課	文化会館	青葉の森公園 芸術文化ホール	千葉市	③	SRC	7,029	3F+B1	1991	新	—	I	—	
134	環:文化振興課	文化会館	千葉県南総文化ホール	館山市	③	SRC	8,290	3F+B1	1997	新	—	Ⅱ	—	
135	環:文化振興課	美術館	第1～7展示棟	千葉市	③	RC	5,195	2F+B1	1974	旧	改修済	I	A	



## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
136	環:文化振興課	美術館	管理棟	千葉市	⑩	RC	2,275	2F	1976	旧	1.02	Ⅲ	A	
137	環:文化振興課	美術館	県民アトリエ棟	千葉市	③	RC	1,502	2F	1980	旧	改修済	Ⅲ	A	
138	環:文化振興課	美術館	第8展示棟	千葉市	③	RC	1,693	2F	1988	新	—	Ⅲ	A	
139	環:文化振興課	中央博物館	本館	千葉市	③	SRC	15,254	2F+B1	1988	新	—	I	A	
140	環:文化振興課	中央博物館 分館海の博物館	本館	勝浦市	③	RC	3,919	3F+B1	1998	新	—	I	A	
141	環:文化振興課	現代産業科学館	本館	市川市	③	SRC	8,493	2F+B1	1993	新	—	I	A	
142	環:文化振興課	関宿城博物館	本館	野田市	③	RC	2,014	4F	1995	新	—	I	A	
143	環:文化振興課	房総のむら	房総風土記の丘資料館	栄町	③	RC	2,938	3F+B1	1976	旧	0.87	I	A	
144	環:文化振興課	中央博物館 大多喜城分館	本館	大多喜町	③	RC	1,708	4F+B1	1975	旧	0.3	I	A	
145	商:経済政策課	日本コンベンションセンター 国際展示場	国際展示場1～8ホール	千葉市	③	SRC	99,192	3F+B1	1989	新	—	I	A	
146	商:経済政策課	日本コンベンションセンター 国際展示場	国際展示場9～11ホール	千葉市	③	SRC	37,226	2F	1997	新	—	Ⅲ	A	
147	商:産業振興課	かずさDNA研究所	本棟	木更津市	⑪	SRC	14,815	4F+B1	1994	新	—	Ⅱ	—	
148	商:産業振興課	産業支援技術研究所	管理研究棟	千葉市	⑩	RC	1,392	2F	1984	新	—	Ⅲ	A	
149	商:産業振興課	産業支援技術研究所	新本館事務所	千葉市	⑩	S	1,637	2F	1998	新	—	Ⅲ	A	
150	商:産業振興課	東葛テクノプラザ	東葛テクノプラザ	柏市	⑪	SRC	11,881	6F	1998	新	—	Ⅱ	—	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
151	商:産業振興課	計量検定所	事務所棟	千葉市	⑩	RC	434	2F	1964	旧	0.62	Ⅲ	A	
152	商:企業立地課	かずさアカデミアホール	かずさアカデミアホール	木更津市	③	SRC	25,652	3F+B1	1996	新	—	Ⅱ	—	
153	商:産業人材課	旭テクノスクール	本館(事務室・教室)	旭市	⑪	RC	1,764	4F	1990	新	—	I	A	
154	商:産業人材課	我孫子テクノスクール	管理棟(校舎・事務所)	我孫子市	⑪	RC	1,836	3F	1986	新	—	I	A	
155	商:産業人材課	市原テクノスクール	管理棟	市原市	⑪	RC	1,783	3F	1974	旧	0.76	I	A	
156	商:産業人材課	障害者テクノスクール	管理・実習棟	千葉市	⑪	RC	2,142	1F	1982	新	—	Ⅲ	E	
157	商:産業人材課	障害者テクノスクール	寄宿舎棟	千葉市	⑪	RC	1,809	1F	1982	新	—	Ⅲ	E	
158	商:産業人材課	障害者テクノスクール	縫製実務科実習棟	千葉市	⑪	RC	258	1F	1990	新	—	Ⅲ	E	
159	商:産業人材課	船橋テクノスクール	管理実習棟	船橋市	⑪	RC	2,690	4F	1991	新	—	I	A	
160	商:産業人材課	船橋テクノスクール	管理棟	船橋市	⑪	RC	2,091	3F	1984	新	—	I	A	
161	商:産業人材課	東金テクノスクール	管理棟・ディスプレイ科実習棟・教室棟	東金市	⑪	RC	2,960	3F	1999	新	—	I	C	
162	農:農林水産政策課	千葉農業事務所	事務所庁舎	市原市	⑩	RC	440	2F	1974	旧	0.96	Ⅲ	A	
163	農:農林水産政策課	東葛飾農業事務所	事務所庁舎	柏市	⑩	RC	500	2F	1982	新	—	Ⅲ	A	
164	農:農林水産政策課	東葛飾農業事務所	事務所庁舎(分庁舎)	柏市	⑩	LS	518	2F	2002	新	—	Ⅲ	A	
165	農:農林水産政策課	海匠農業事務所	事務所庁舎	匝瑳市	⑩	RC	636	2F	1984	新	—	Ⅲ	A	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
166	農:農林水産政策課	山武農業事務所	事務所庁舎 (両総用水管理課)	東金市	⑩	RC	480	2F	1996	新	—	Ⅲ	A	
167	農:担い手支援課	農林総合研究センター 暖地園芸研究所	事務所庁舎	館山市	⑩	RC	644	2F	1967	旧	0.66	Ⅲ	A	
168	農:担い手支援課	農林総合研究センター水稲・畑 地園芸研究所 畑地利用研究室	北総共同利用実験施設	香取市	⑩	RC	421	1F	1986	新	—	Ⅲ	A	
169	農:農林水産政策課	農林総合研究センター	専修科分館 (千葉農業事務所)	千葉市	⑩	RC	906	2F	1963	旧	0.29	Ⅲ	A	
170	農:担い手支援課	農林総合研究センター	新本館	千葉市	⑩	RC	5,732	2F	2020	新	—	Ⅲ	A	
171	農:担い手支援課	農林総合研究センター 森林研究所	第2研究棟	山武市	⑩	RC	551	2F	1990	新	—	Ⅲ	A	
172	農:担い手支援課	農業大学校	学生会館	東金市	⑥	RC	3,112	3F	1979	旧	改修済	Ⅱ	—	
173	農:担い手支援課	農業大学校	体育館	東金市	①	RC	1,315	1F	1980	旧	改修済	Ⅰ	C	
174	農:担い手支援課	農業大学校	本館	東金市	①	RC	5,305	4F	1979	旧	改修済	Ⅰ	A	
175	農:畜産課	畜産総合研究センター	管理棟	八街市	⑩	RC	1,170	2F	1969	旧	0.29	Ⅲ	A	
176	農:畜産課	畜産総合研究センター 市原乳牛研究所	事務所庁舎	市原市	⑩	RC	391	1F	1972	旧	0.87	Ⅲ	A	※一次診断
177	農:畜産課	畜産総合研究センター 嶺岡乳牛研究所	事務所庁舎	南房総市	⑩	RC	432	1F	1980	旧	1.74	Ⅲ	A	※一次診断
178	農:畜産課	中央家畜保健衛生所	管理棟及び第一研究棟	佐倉市	⑩	RC	712	1F	1973	旧	0.84	Ⅲ	A	※一次診断
179	農:畜産課	中央家畜保健衛生所	会議棟	千葉市	⑪	S	254	2F	1986	新	—	Ⅲ	A	
180	農:畜産課	中央家畜保健衛生所	事務所庁舎	千葉市	⑩	RC	399	2F	1970	旧	0.85	Ⅲ	A	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
181	農:畜産課	東部家畜保健衛生所	事務所庁舎	東金市	⑩	RC	288	2F	1966	旧	0.81	Ⅲ	A	※一次診断
182	農:畜産課	南部家畜保健衛生所	事務所庁舎	鴨川市	⑩	RC	465	2F	1967	旧	0.81	Ⅲ	A	※一次診断
183	農:畜産課	北部家畜保健衛生所	事務所庁舎	香取市	⑩	RC	451	2F	1968	旧	0.82	Ⅲ	A	※一次診断
184	農:畜産課	北部家畜保健衛生所	講習室・車庫	香取市	⑪	SRC	275	2F	1988	新	—	Ⅲ	A	
185	農:森林課	中部林業事務所	事務所庁舎	君津市	⑩	RC	480	2F	1990	新	—	Ⅲ	A	
186	農:森林課	北部林業事務所	事務所庁舎	山武市	⑩	RC	480	2F	1992	新	—	Ⅲ	A	
187	農:森林課	南部林業事務所	事務所庁舎	鴨川市	⑩	RC一部S	1,132	2F	1965	旧	0.75	Ⅲ	A	
188	農:森林課	内浦山県民の森	文化体育館	鴨川市	⑪	RC	1,748	2F	1990	新	—	Ⅱ	—	
189	農:水産課	勝浦水産事務所	事務所棟	勝浦市	⑩	RC	562	2F	1969	旧	0.67	Ⅲ	A	
190	農:水産課	水産総合研究センター	本館棟	南房総市	⑩	RC	2,738	3F	1974	旧	0.6	I	A	
191	農:水産課	水産ポートセンター	銚子ポートタワー	銚子市	⑪	S	1,636	4F+B1	1991	新	—	Ⅱ	—	
192	農:水産課	銚子水産事務所	事務所棟	銚子市	⑩	RC	1,130	3F	1991	新	—	I	A	
193	農:漁港課	銚子漁港事務所	事務所	銚子市	⑩	S	572	2F	1980	旧	0.32	Ⅲ	A	
194	県:県土整備政策課	千葉土木事務所	事務所庁舎	千葉市	⑩	RC	811	2F	1967	旧	0.52	Ⅲ	A	
195	県:県土整備政策課	千葉土木事務所	会議室棟	千葉市	⑩	RC	131	2F	1979	旧	0.66	Ⅲ	A	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
196	県: 県土整備政策課	市原土木事務所	事務所庁舎	市原市	⑩	SRC	989	2F	1989	新	—	Ⅲ	A	
197	県: 県土整備政策課	市原土木事務所	車庫兼水防庫	市原市	⑪	RC	594	2F	1990	新	—	Ⅲ	A	
198	県: 県土整備政策課	市原土木事務所 鶴舞出張所	事務所庁舎	市原市	⑩	RC	214	2F	1985	新	—	Ⅲ	A	
199	県: 県土整備政策課	葛南土木事務所	事務所庁舎	船橋市	⑩	RC	532	2F	1966	旧	0.54	Ⅲ	A	
200	県: 県土整備政策課	葛南土木事務所(増築Ⅰ)	事務所庁舎	船橋市	⑩	RC	150	2F	1974	旧	0.56	Ⅲ	A	
201	県: 県土整備政策課	葛南土木事務所(増築Ⅱ)	事務所庁舎	船橋市	⑩	RC	298	2F	1981	旧	1.49	Ⅲ	A	
202	県: 県土整備政策課	葛南土木事務所 高瀬分庁舎	事務所庁舎	船橋市	⑩	RC	761	2F	1988	新	—	Ⅲ	A	
203	県: 県土整備政策課	東葛飾土木事務所	事務所庁舎	松戸市	⑩	RC	794	2F	1975	旧	0.72	Ⅲ	A	
204	県: 県土整備政策課	東葛飾土木事務所 野田出張所	事務所庁舎	野田市	⑩	S	206	1F	1986	新	—	Ⅲ	A	
205	県: 県土整備政策課	柏土木事務所	事務所庁舎	柏市	⑩	RC	783	2F	1985	新	—	Ⅲ	A	
206	県: 県土整備政策課	柏土木事務所(増築分)	事務所庁舎	柏市	⑩	RC	152	2F	2005	新	—	Ⅲ	A	
207	県: 県土整備政策課	成田土木事務所	事務所庁舎	成田市	⑩	RC	818	2F	1973	旧	1.8	Ⅲ	A	
208	県: 県土整備政策課	海匝土木事務所	事務所庁舎	匝瑳市	⑩	RC	708	2F	1969	旧	0.53	Ⅲ	A	
209	県: 県土整備政策課	銚子土木事務所	事務所庁舎	銚子市	⑩	RC	831	2F	1970	旧	0.7	Ⅲ	A	
210	県: 県土整備政策課	山武土木事務所	事務所庁舎	東金市	⑩	RC	1,961	2F	1971	旧	改修済	Ⅲ	A	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
211	県: 県土整備政策課	夷隅土木事務所	大原総合庁舎	いすみ市	⑩	RC	1,270	2F	1968	旧	改修済	Ⅲ	A	
212	県: 県土整備政策課	安房土木事務所	館山港湾管理事務所庁舎	館山市	⑩	RC	58	2F	1984	新	—	Ⅲ	A	
213	県: 県土整備政策課	安房土木事務所 鴨川出張所	会議室棟	鴨川市	⑩	RC	360	2F	1988	新	—	Ⅲ	A	
214	県: 県土整備政策課	君津土木事務所	水防倉庫	木更津市	⑪	RC	193	2F	2002	新	—	Ⅲ	A	
215	県: 県土整備政策課	君津土木事務所 天羽出張所	事務所庁舎兼車庫	富津市	⑩	RC	233	2F	1983	新	—	Ⅲ	A	
216	県: 県土整備政策課	君津土木事務所 上総出張所	事務所庁舎兼車庫	君津市	⑩	RC	218	2F	1984	新	—	Ⅲ	A	
217	県: 河川環境課	亀山・片倉ダム管理事務所	事務所庁舎	君津市	⑩	RC	747	2F	1978	新	—	Ⅲ	A	
218	県: 河川環境課	高滝ダム管理事務所	事務所庁舎	市原市	⑩	RC	817	2F	1989	新	—	Ⅲ	A	
219	県: 港湾課	千葉港湾事務所	事務所庁舎	千葉市	⑩	RC	807	2F	1966	旧	0.53	Ⅲ	A	
220	県: 港湾課	葛南港湾事務所	事務所庁舎	船橋市	⑩	S	516	2F	2002	新	—	Ⅲ	A	
221	県: 市街地整備課	流山区画整理事務所	事務所庁舎	流山市	⑩	S	1,305	3F	1993	新	—	I	A	
222	県: 市街地整備課	柏区画整理事務所	事務所庁舎	柏市	⑩	LS	803	2F	2003	新	—	Ⅲ	A	
223	県: 市街地整備課	木更津区画整理事務所	事務所庁舎	木更津市	⑩	RC	998	2F	1992	新	—	Ⅲ	A	
224	県: 公園緑地課	館山運動公園	体育館	館山市	⑪	RC	5,954	2F	1990	新	—	Ⅱ	—	
225	県: 公園緑地課	青葉の森公園	つくしんぼの家	千葉市	③	RC	459	1F	1995	新	—	Ⅲ	A	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
226	県:公園緑地課	柏の葉公園	総合競技場(メインスタンド)	柏市	⑪	RC	11,679	4F	1997	新	—	Ⅱ	—	
227	県:公園緑地課	柏の葉公園	柏の葉公園 コミュニティ体育館	柏市	⑪	RC	2,779	2F	1991	新	—	Ⅱ	—	
228	県:公園緑地課	柏の葉公園	防災備畜庫	柏市	⑪	RC	260	1F	1992	新	—	Ⅲ	A	
229	県:下水道課	花見川終末処理場	管理棟	千葉市	⑩	RC	4,623	4F+B1	1973	旧	改修済	Ⅰ	D	
230	県:下水道課	花見川終末処理場	沈砂池ポンプ棟	千葉市	⑪	RC	4,334	1F+B1	1973	旧	改修済	Ⅲ	D	
231	県:下水道課	花見川終末処理場	送風機棟	千葉市	⑪	RC	4,301	3F+B1	1973	旧	改修済	Ⅲ	D	
232	県:下水道課	花見川終末処理場	送風機棟(増築)	千葉市	⑪	RC	1,610	1F+B1	1981	旧	改修済	Ⅲ	D	
233	県:下水道課	花見川終末処理場	汚泥処理棟	千葉市	⑪	RC	3,987	4F+B1	1979	旧	0.77	Ⅲ	D	
234	県:下水道課	花見川終末処理場	汚泥処理棟2	千葉市	⑪	RC	2,112	2F+B1	1985	新	—	Ⅲ	D	
235	県:下水道課	花見川終末処理場	汚泥処理棟(増築)	千葉市	⑪	RC	972	2F+B1	1988	新	—	Ⅲ	D	
236	県:下水道課	花見川終末処理場	特高変電所	千葉市	⑪	RC	697	1F+B1	2006	新	—	Ⅲ	D	
237	県:下水道課	花見川終末処理場	放流ポンプ棟(処理水再利用 ポンプ棟)	千葉市	⑪	RC	768	1F+B1	1991	新	—	Ⅲ	D	
238	県:下水道課	花見川終末処理場	自家発電棟	千葉市	⑪	RC	696	2F	1991	新	—	Ⅲ	D	
239	県:下水道課	花見川終末処理場	処理水循環利用施設(再生水 利用棟)	千葉市	⑪	RC	438	1F+B1	1988	新	—	Ⅲ	D	
240	県:下水道課	花見川終末処理場	最初沈殿池覆蓋	千葉市	⑪	RC	8,962	1F	1981	旧	改修済	Ⅲ	D	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
241	県:下水道課	花見川終末処理場	水処理5・6系列初沈部覆蓋	千葉市	⑪	RC	3,743	1F	1987	新	—	Ⅲ	D	
242	県:下水道課	花見川終末処理場	水処理5系列エアタン部覆蓋	千葉市	⑪	RC	2,764	1F	1988	新	—	Ⅲ	D	
243	県:下水道課	花見川終末処理場	水処理6系列エアタン部覆蓋	千葉市	⑪	RC	2,700	1F	1988	新	—	Ⅲ	D	
244	県:下水道課	花見川終末処理場	水処理3～5系列覆蓋	千葉市	⑪	RC	1,322	1F	1988	新	—	Ⅲ	D	
245	県:下水道課	花見川終末処理場	水処理1・2系列エアタン部覆蓋	千葉市	⑪	RC	5,300	1F	1988	新	—	Ⅲ	D	
246	県:下水道課	花見川終末処理場	水処理3・4系列エアタン部覆蓋	千葉市	⑪	RC	5,300	1F	1988	新	—	Ⅲ	D	
247	県:下水道課	花見川終末処理場	水処理5・6系列初沈部覆蓋 (その2)	千葉市	⑪	RC	240	1F	1989	新	—	Ⅲ	D	
248	県:下水道課	花見川終末処理場	水処理7・8系列初沈部覆蓋 (その1)	千葉市	⑪	RC	4,811	1F	1991	新	—	Ⅲ	D	
249	県:下水道課	花見川終末処理場	水処理7・8系列初沈部覆蓋 (その2)	千葉市	⑪	RC	6,204	1F	1991	新	—	Ⅲ	D	
250	県:下水道課	花見川終末処理場	次亜塩素酸注入棟	千葉市	⑪	RC	309	1F	2001	新	—	Ⅲ	D	
251	県:下水道課	酒々井ポンプ場	ポンプ棟	酒々井町	⑪	RC	548	1F+B3	1971	旧	改修済	Ⅲ	D	
252	県:下水道課	成田ポンプ場	ポンプ棟	成田市	⑪	RC	472	2F+B3	1971	旧	1.5	Ⅲ	D	
253	県:下水道課	鹿島ポンプ場	ポンプ場	佐倉市	⑪	RC	900	2F+B3	1971	旧	1.9	Ⅲ	D	
254	県:下水道課	鹿島ポンプ場	自家発電設備棟	佐倉市	⑪	RC	311	2F	1986	新	—	Ⅲ	D	
255	県:下水道課	手繰ポンプ場	ポンプ場	佐倉市	⑪	RC	2,144	4F+B3	1971	旧	1.13	Ⅲ	D	



## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
256	県:下水道課	手繰ポンプ場	自家発電設備棟	佐倉市	⑪	RC	375	0F+B2	1986	新	—	Ⅲ	D	
257	県:下水道課	柏井ポンプ場	ポンプ棟	千葉市	⑪	RC	898	2F+B2	1971	旧	改修済	Ⅲ	D	
258	県:下水道課	柏井ポンプ場	自家発電設備棟	千葉市	⑪	RC	265	2F	1986	新	—	Ⅲ	D	
259	県:下水道課	八千代ポンプ場	ポンプ棟	八千代市	⑪	RC	2,058	1F+B3	1975	旧	1.62	Ⅲ	D	
260	県:下水道課	八千代ポンプ場	管理棟	八千代市	⑪	RC	1,346	3F+B1	1975	旧	改修済	Ⅲ	D	
261	県:下水道課	八千代ポンプ場	自家発電設備棟	八千代市	⑪	RC	358	2F	1987	新	—	Ⅲ	D	
262	県:下水道課	平戸ポンプ場	ポンプ棟	八千代市	⑪	RC	2,458	2F+B3	1975	旧	1.12	Ⅲ	D	
263	県:下水道課	平戸ポンプ場	自家発電設備棟	八千代市	⑪	RC	327	2F	1988	新	—	Ⅲ	D	
264	県:下水道課	物井ポンプ場	ポンプ棟	四街道市	⑪	RC	2,318	2F+B4	1995	新	—	Ⅲ	D	
265	県:下水道課	習志野ポンプ場	処理水ポンプ棟	船橋市	⑪	RC	637	1F+B5	2007	新	—	Ⅲ	D	
266	県:下水道課	花見川第二終末処理場	中継ポンプ棟	千葉市	⑪	RC	1,045	1F+B3	1984	新	—	Ⅲ	D	
267	県:下水道課	花見川第二終末処理場	管理棟	千葉市	⑩	RC	5,711	4F+B2	1992	新	—	I	D	
268	県:下水道課	花見川第二終末処理場	第一沈砂池ポンプ棟	千葉市	⑪	RC	6,683	2F+B3	1993	新	—	Ⅲ	D	
269	県:下水道課	花見川第二終末処理場	第二沈砂池ポンプ棟	千葉市	⑪	RC	4,742	3F+B6	2004	新	—	Ⅲ	D	
270	県:下水道課	花見川第二終末処理場	特高受変電棟	千葉市	⑪	RC	2,676	4F+B2	1992	新	—	Ⅲ	D	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
271	県:下水道課	花見川第二終末処理場	送風機棟	千葉市	⑪	RC	2,171	1F+B2	1992	新	—	Ⅲ	D	
272	県:下水道課	花見川第二終末処理場	塩素混和池棟	千葉市	⑪	RC	296	1F+B1	1992	新	—	Ⅲ	D	
273	県:下水道課	花見川第二終末処理場	場内雑用水棟	千葉市	⑪	RC	1,242	2F+B1	1993	新	—	Ⅲ	D	
274	県:下水道課	花見川第二終末処理場	汚泥処理棟	千葉市	⑪	RC	8,411	5F+B1	1993	新	—	Ⅲ	D	
275	県:下水道課	花見川第二終末処理場	汚泥処理棟2	千葉市	⑪	RC	2,064	5F+B1	2001	新	—	Ⅲ	D	
276	県:下水道課	花見川第二終末処理場	第一号汚泥焼却棟	千葉市	⑪	RC	2,757	3F+B1	1994	新	—	Ⅲ	D	
277	県:下水道課	花見川第二終末処理場	水処理覆蓋(第一系列)	千葉市	⑪	RC	11,626	1F	1994	新	—	Ⅲ	D	
278	県:下水道課	花見川第二終末処理場	水処理覆蓋(第二系列)	千葉市	⑪	RC	11,034	1F	1998	新	—	Ⅲ	D	
279	県:下水道課	花見川第二終末処理場	水処理覆蓋(第三系列)	千葉市	⑪	RC	12,171	1F	2001	新	—	Ⅲ	D	
280	県:下水道課	花見川第二終末処理場	再生水利用棟	千葉市	⑪	RC	1,642	3F+B2	1996	新	—	Ⅲ	D	
281	県:下水道課	花見川第二終末処理場	放流ポンプ棟	千葉市	⑪	RC	3,496	1F+B2	1996	新	—	Ⅲ	D	
282	県:下水道課	花見川第二終末処理場	第二号汚泥焼却棟	千葉市	⑪	RC	2,757	3F+B1	1999	新	—	Ⅲ	D	
283	県:下水道課	花見川第二終末処理場	急速ろ過棟	千葉市	⑪	RC	3,539	1F+B4	2004	新	—	Ⅲ	D	
284	県:下水道課	手賀沼終末処理場	管理棟	我孫子市	⑩	S・RC	4,167	5F+B1	1980	旧	改修済	I	D	
285	県:下水道課	手賀沼終末処理場	第一沈砂池ポンプ棟	我孫子市	⑪	RC	3,162	2F+B3	1972	旧	改修済	Ⅲ	D	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
286	県:下水道課	手賀沼終末処理場	第二沈砂池ポンプ棟	我孫子市	⑪	RC	4,390	2F+B2	1993	新	—	Ⅲ	D	
287	県:下水道課	手賀沼終末処理場	特高変電所	我孫子市	⑪	S	909	2F	1980	旧	改修済	Ⅲ	D	
288	県:下水道課	手賀沼終末処理場	自家発電機設備棟	我孫子市	⑪	RC	850	2F+B1	1990	新	—	Ⅲ	D	
289	県:下水道課	手賀沼終末処理場	送風機棟	我孫子市	⑪	RC	2,785	2F+B2	1980	旧	改修済	Ⅲ	D	
290	県:下水道課	手賀沼終末処理場	揚水ポンプ棟	印西市	⑪	RC	1,622	1F+B1	1980	旧	改修済	Ⅲ	D	
291	県:下水道課	手賀沼終末処理場	放流ポンプ棟	我孫子市	⑪	RC	1,486	1F+B1	1980	旧	改修済	Ⅲ	D	
292	県:下水道課	手賀沼終末処理場	脱水機棟	我孫子市	⑪	RC	4,611	3F+B1	1979	旧	改修済	Ⅲ	D	
293	県:下水道課	手賀沼終末処理場	脱水機棟(2)	我孫子市	⑪	RC	1,324	3F	1985	新	—	Ⅲ	D	
294	県:下水道課	手賀沼終末処理場	脱水機棟(3)	我孫子市	⑪	RC	2,014	2F	1992	新	—	Ⅲ	D	
295	県:下水道課	手賀沼終末処理場	脱水ケーキヤード(棟)	我孫子市	⑪	S	241	1F	1986	新	—	Ⅲ	D	
296	県:下水道課	手賀沼終末処理場	汚泥濃縮棟	印西市	⑪	RC	3,436	3F+B1	1999	新	—	Ⅲ	D	
297	県:下水道課	手賀沼終末処理場	汚泥焼却炉監視棟	印西市	⑪	RC	884	2F+B1	1992	新	—	Ⅲ	D	
298	県:下水道課	手賀沼終末処理場	汚泥焼却炉電気棟	印西市	⑪	RC	449	1F+B1	1995	新	—	Ⅲ	D	
299	県:下水道課	手賀沼終末処理場	汚泥焼却灰焼成棟	印西市	⑪	RC	2,180	2F	1996	新	—	Ⅲ	D	
300	県:下水道課	手賀沼終末処理場	急速ろ過棟(電気室)	我孫子市	⑪	RC	619	1F	1980	旧	2.31	Ⅲ	D	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
301	県:下水道課	手賀沼終末処理場	汚泥焼却炉付属倉庫 (けい砂・油脂類)	印西市	⑪	S・RC	228	1F	2004	新	—	Ⅲ	D	
302	県:下水道課	名戸ヶ谷ポンプ場	管理棟	柏市	⑪	RC	270	1F	1981	旧	1.19	Ⅲ	D	
303	県:下水道課	江戸川第一終末処理場	主ポンプ棟	市川市	⑪	RC	4,016	2F+B5	2020	新	—	Ⅲ	D	
304	県:下水道課	江戸川第一終末処理場	水処理第一系列覆蓋1	市川市	⑪	RC	1,997	1F	2020	新	—	Ⅲ	D	
305	県:下水道課	江戸川第一終末処理場	水処理第一系列覆蓋2	市川市	⑪	RC	3,800	1F	2020	新	—	Ⅲ	D	
306	県:下水道課	江戸川第一終末処理場	水処理第一系列覆蓋3	市川市	⑪	RC	2,309	1F	2020	新	—	Ⅲ	D	
307	県:下水道課	江戸川第一終末処理場	汚泥処理棟	市川市	⑪	RC	4,760	4F	2020	新	—	Ⅲ	D	
308	県:下水道課	江戸川第一終末処理場	特高変電所	市川市	⑪	RC	441	1F+B1	2020	新	—	Ⅲ	D	
309	県:下水道課	江戸川第一終末処理場	沈砂池棟	市川市	⑪	RC	628	1F	2021	新	—	Ⅲ	D	
310	県:下水道課	江戸川第一終末処理場	補機棟	市川市	⑪	RC	1,061	2F	2023	新	—	Ⅲ	D	
311	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	送風機棟1	市川市	⑪	RC	2,223	2F+B1	1980	旧	1.26	Ⅲ	D	
312	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	送風機棟2	市川市	⑪	RC	1,332	2F+B1	1993	新	—	Ⅲ	D	
313	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	第2送風機棟	市川市	⑪	RC	2,192	2F+B2	2003	新	—	Ⅲ	D	
314	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	第1汚泥処理棟	市川市	⑪	RC	4,130	3F+B1	1981	旧	0.8	Ⅲ	D	
315	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	第2汚泥処理棟	市川市	⑪	RC	4,873	4F+B1	1991	新	—	Ⅲ	D	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
316	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	第3污泥処理棟	市川市	⑪	RC	6,855	4F+B1	1996	新	—	Ⅲ	D	
317	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	第4污泥処理棟	市川市	⑪	RC	6,609	2F+B1	2004	新	—	Ⅲ	D	
318	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	特高変電所	市川市	⑪	S	576	1F	1980	旧	改修済	Ⅲ	D	
319	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	塩素減菌棟1	市川市	⑪	RC	206	1F	1981	旧	1.78	Ⅲ	D	
320	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	放流ポンプ棟	市川市	⑪	RC	1,090	3F	1991	新	—	Ⅲ	D	
321	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	管理本館	市川市	⑪	RC	9,971	3F+B4	1982	旧	1.08	Ⅲ	D	
322	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	管理本館別館	市川市	⑩	RC	1,828	2F	1996	新	—	Ⅲ	D	
323	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	高段スクリーン棟	市川市	⑪	RC	1,803	1F+B3	2000	新	—	Ⅲ	D	
324	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	沈砂池ポンプ棟	市川市	⑪	RC	1,010	2F	1996	新	—	Ⅲ	D	
325	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第1系列覆蓋1	市川市	⑪	RC	2,937	2F	1997	新	—	Ⅲ	D	
326	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第1系列覆蓋2	市川市	⑪	RC	3,069	1F	1997	新	—	Ⅲ	D	
327	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第1系列覆蓋3	市川市	⑪	RC	3,173	1F	1997	新	—	Ⅲ	D	
328	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第2系列覆蓋1	市川市	⑪	RC	3,262	2F	1995	新	—	Ⅲ	D	
329	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第2系列覆蓋2	市川市	⑪	RC	3,120	1F	1995	新	—	Ⅲ	D	
330	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第2系列覆蓋3	市川市	⑪	RC	3,462	2F	1995	新	—	Ⅲ	D	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
331	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第3系列覆蓋1	市川市	⑪	RC	3,260	2F	1991	新	—	Ⅲ	D	
332	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第3系列覆蓋2	市川市	⑪	RC	3,120	1F	1991	新	—	Ⅲ	D	
333	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第3系列覆蓋3	市川市	⑪	RC	3,462	2F	1991	新	—	Ⅲ	D	
334	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第4管廊覆蓋1	市川市	⑪	RC	725	1F	1991	新	—	Ⅲ	D	
335	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第4管廊覆蓋2	市川市	⑪	RC	835	1F	1991	新	—	Ⅲ	D	
336	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第4管廊覆蓋3	市川市	⑪	RC	864	1F	1991	新	—	Ⅲ	D	
337	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第4系列覆蓋1	市川市	⑪	RC	2,937	2F	1993	新	—	Ⅲ	D	
338	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第4系列覆蓋2	市川市	⑪	RC	3,069	1F	1993	新	—	Ⅲ	D	
339	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第4系列覆蓋3	市川市	⑪	RC	3,173	1F	1993	新	—	Ⅲ	D	
340	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第5系列覆蓋1	市川市	⑪	RC	3,096	2F	1989	新	—	Ⅲ	D	
341	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第5系列覆蓋2	市川市	⑪	RC	3,099	1F	1989	新	—	Ⅲ	D	
342	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第5系列覆蓋3	市川市	⑪	RC	3,288	2F	1989	新	—	Ⅲ	D	
343	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第6系列覆蓋1	市川市	⑪	RC	2,722	1F	1988	新	—	Ⅲ	D	
344	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第6系列覆蓋2	市川市	⑪	RC	3,138	1F	1988	新	—	Ⅲ	D	
345	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第6系列覆蓋3	市川市	⑪	RC	3,240	1F	1988	新	—	Ⅲ	D	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
346	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第3管廊覆蓋1	市川市	⑪	RC	589	1F	1980	旧	0.97	Ⅲ	D	
347	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第3管廊覆蓋2	市川市	⑪	RC	915	1F	1980	旧	0.86	Ⅲ	D	
348	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第3管廊覆蓋3	市川市	⑪	RC	837	1F	1980	旧	1.02	Ⅲ	D	
349	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第7系列1/2覆蓋1	市川市	⑪	RC	1,758	2F	1980	旧	1.06	Ⅲ	D	
350	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第7系列1/2覆蓋2	市川市	⑪	RC	1,888	1F	1980	旧	0.78	Ⅲ	D	
351	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第7系列1/2覆蓋3	市川市	⑪	RC	2,176	2F	1980	旧	0.97	Ⅲ	D	
352	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第7系列2/2覆蓋1	市川市	⑪	RC	1,462	1F	1984	旧	0.85	Ⅲ	D	
353	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第7系列2/2覆蓋2	市川市	⑪	RC	1,685	1F	1984	旧	1.98	Ⅲ	D	
354	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第7系列2/2覆蓋3	市川市	⑪	RC	1,742	1F	1984	旧	0.86	Ⅲ	D	
355	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第8系列覆蓋1	市川市	⑪	RC	1,394	1F	2000	新	—	Ⅲ	D	
356	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第8系列覆蓋2	市川市	⑪	RC	2,080	1F	2000	新	—	Ⅲ	D	
357	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理第8系列覆蓋3	市川市	⑪	RC	1,921	1F	2000	新	—	Ⅲ	D	
358	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	脱臭棟	市川市	⑪	RC	405	1F+B1	1999	新	—	Ⅲ	D	
359	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	第2汚泥ホッパー棟	市川市	⑪	RC	272	2F	1991	新	—	Ⅲ	D	
360	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	汚泥貯留槽	市川市	⑪	S・RC	894	2F	1991	新	—	Ⅲ	D	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
361	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	発電機棟	市川市	⑪	RC	2,282	2F	2003	新	—	Ⅲ	D	
362	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	第2放流ポンプ棟	市川市	⑪	RC	2,920	2F+B3	2008	新	—	Ⅲ	D	
363	県:下水道課	江戸川第二終末処理場	水処理東系列1/2覆蓋	市川市	⑪	RC	9,174	1F	2008	新	—	Ⅲ	D	
364	県:下水道課	市川ポンプ場	ポンプ場	市川市	⑪	RC	6,394	2F+B4	1985	新	—	Ⅲ	D	
365	県:住宅課	松波	1号棟	千葉市	⑥	RC	5,265	6F	2005	新	—	Ⅱ	—	
366	県:住宅課	松波	2号棟	千葉市	⑥	RC	2,818	7F	2007	新	—	Ⅱ	—	
367	県:住宅課	作草部	1号棟	千葉市	⑥	RC	4,555	9F	1997	新	—	Ⅱ	—	
368	県:住宅課	作草部	2号棟	千葉市	⑥	RC	3,194	5F	2000	新	—	Ⅱ	—	
369	県:住宅課	作草部	3号棟	千葉市	⑥	RC	3,874	9F	2003	新	—	Ⅱ	—	
370	県:住宅課	作草部	4号棟	千葉市	⑥	RC	3,801	9F	2006	新	—	Ⅱ	—	
371	県:住宅課	園生	1号棟	千葉市	⑥	RC	3,154	4F	2002	新	—	Ⅱ	—	
372	県:住宅課	園生	2号棟	千葉市	⑥	RC	3,154	4F	2002	新	—	Ⅱ	—	
373	県:住宅課	園生	3号棟	千葉市	⑥	RC	3,154	4F	2004	新	—	Ⅱ	—	
374	県:住宅課	弥生	1号棟	千葉市	⑥	RC	3,295	7F	2003	新	—	Ⅱ	—	
375	県:住宅課	轟	1号棟	千葉市	⑥	RC	3,674	6F	2003	新	—	Ⅱ	—	



## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
376	県:住宅課	轟	1号棟増築	千葉市	⑥	RC	2,478	6F	2006	新	—	II	—	
377	県:住宅課	幕張	1号棟	千葉市	⑥	RC	1,585	4F	1968	旧	0.95	II	—	※一次診断
378	県:住宅課	幕張	2号棟	千葉市	⑥	RC	1,392	4F	1969	旧	1.06	II	—	※一次診断
379	県:住宅課	幕張	3号棟	千葉市	⑥	RC	1,615	5F	1969	旧	0.81	II	—	※一次診断
380	県:住宅課	幕張	4号棟	千葉市	⑥	RC	2,139	5F	1971	旧	0.81	II	—	※一次診断
381	県:住宅課	幕張	5号棟	千葉市	⑥	RC	2,019	5F	1970	旧	0.81	II	—	※一次診断
382	県:住宅課	幕張	6号棟	千葉市	⑥	RC	1,392	4F	1969	旧	0.97	II	—	※一次診断
383	県:住宅課	幕張	7号棟	千葉市	⑥	RC	1,282	4F	1969	旧	0.97	II	—	※一次診断
384	県:住宅課	幕張	8号棟	千葉市	⑥	RC	1,441	4F	1971	旧	0.98	II	—	※一次診断
385	県:住宅課	幕張	9号棟	千葉市	⑥	RC	1,441	4F	1971	旧	0.98	II	—	※一次診断
386	県:住宅課	幕張	10号棟	千葉市	⑥	RC	1,402	4F	1970	旧	0.98	II	—	※一次診断
387	県:住宅課	幕張	11号棟	千葉市	⑥	RC	1,402	4F	1970	旧	0.98	II	—	※一次診断
388	県:住宅課	幕張	12号棟	千葉市	⑥	RC	1,719	4F	1970	旧	0.98	II	—	※一次診断
389	県:住宅課	海浜幕張	1号棟	千葉市	⑥	PC	2,028	5F	1973	旧	0.82	II	—	※一次診断
390	県:住宅課	海浜幕張	2号棟	千葉市	⑥	PC	2,028	5F	1973	旧	0.82	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
391	県:住宅課	海浜幕張	3号棟	千葉市	⑥	PC	2,535	5F	1973	旧	0.82	II	—	※一次診断
392	県:住宅課	海浜幕張	4号棟	千葉市	⑥	PC	1,521	5F	1973	旧	0.82	II	—	※一次診断
393	県:住宅課	海浜幕張	5号棟	千葉市	⑥	PC	2,535	5F	1973	旧	0.82	II	—	※一次診断
394	県:住宅課	海浜幕張	6号棟	千葉市	⑥	PC	2,535	5F	1973	旧	0.82	II	—	※一次診断
395	県:住宅課	海浜幕張	7号棟	千葉市	⑥	RC	1,403	5F	1973	旧	0.83	II	—	※一次診断
396	県:住宅課	海浜幕張	8号棟	千葉市	⑥	RC	1,403	5F	1973	旧	0.83	II	—	※一次診断
397	県:住宅課	海浜幕張	9号棟	千葉市	⑥	RC	1,871	5F	1973	旧	0.81	II	—	※一次診断
398	県:住宅課	幕張東	1号棟	千葉市	⑥	PC	1,212	4F	1975	旧	1.02	II	—	※一次診断
399	県:住宅課	幕張東	2号棟	千葉市	⑥	PC	2,148	4F	1975	旧	0.97	II	—	※一次診断
400	県:住宅課	幕張東	3号棟	千葉市	⑥	PC	1,932	5F	1975	旧	0.8	II	—	※一次診断
401	県:住宅課	幕張東	4号棟	千葉市	⑥	PC	1,932	5F	1975	旧	0.8	II	—	※一次診断
402	県:住宅課	幕張東	5号棟	千葉市	⑥	PC	1,996	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
403	県:住宅課	幕張東	6号棟	千葉市	⑥	PC	1,534	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
404	県:住宅課	幕張東	7号棟	千葉市	⑥	PC	2,534	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
405	県:住宅課	幕張東	8号棟	千葉市	⑥	RC	1,612	4F	1975	旧	0.92	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
406	県:住宅課	海浜検見川	1号棟	千葉市	⑥	PC	1,450	5F	1973	旧	0.85	II	—	※一次診断
407	県:住宅課	海浜検見川	2号棟	千葉市	⑥	PC	1,450	5F	1973	旧	0.85	II	—	※一次診断
408	県:住宅課	海浜検見川	3号棟	千葉市	⑥	PC	1,933	5F	1973	旧	0.8	II	—	※一次診断
409	県:住宅課	海浜検見川	4号棟	千葉市	⑥	PC	1,933	4F	1973	旧	1	II	—	※一次診断
410	県:住宅課	海浜検見川	5号棟	千葉市	⑥	PC	1,933	4F	1973	旧	1	II	—	※一次診断
411	県:住宅課	検見川	1号棟	千葉市	⑥	PC	1,747	5F	1978	旧	0.82	II	—	※一次診断
412	県:住宅課	検見川	2号棟	千葉市	⑥	PC	1,922	5F	1978	旧	0.88	II	—	※一次診断
413	県:住宅課	検見川	3号棟	千葉市	⑥	PC	1,922	5F	1978	旧	0.88	II	—	※一次診断
414	県:住宅課	検見川	4号棟	千葉市	⑥	PC	1,747	5F	1978	旧	0.82	II	—	※一次診断
415	県:住宅課	検見川	5号棟	千葉市	⑥	PC	2,329	5F	1978	旧	0.83	II	—	※一次診断
416	県:住宅課	検見川	6号棟	千葉市	⑥	PC	1,922	5F	1978	旧	0.88	II	—	※一次診断
417	県:住宅課	検見川	7号棟	千葉市	⑥	PC	1,922	5F	1978	旧	0.88	II	—	※一次診断
418	県:住宅課	検見川	8号棟	千葉市	⑥	PC	1,922	5F	1978	旧	0.88	II	—	※一次診断
419	県:住宅課	検見川	9号棟	千葉市	⑥	PC	2,563	5F	1978	旧	0.83	II	—	※一次診断
420	県:住宅課	検見川	10号棟	千葉市	⑥	PC	2,563	5F	1978	旧	0.83	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
421	県:住宅課	幸町	1号棟	千葉市	⑥	RC	1,772	5F	1971	旧	0.84	II	—	※一次診断
422	県:住宅課	幸町	2号棟	千葉市	⑥	RC	1,329	5F	1971	旧	0.82	II	—	※一次診断
423	県:住宅課	幸町	12-1号棟	千葉市	⑥	PC	1,144	3F	1981	旧	1.57	II	—	※一次診断
424	県:住宅課	幸町東	1号棟	千葉市	⑥	PC	2,394	5F	1972	旧	0.8	II	—	※一次診断
425	県:住宅課	幸町東	2号棟	千葉市	⑥	PC	2,394	5F	1972	旧	0.8	II	—	※一次診断
426	県:住宅課	幸町東	3号棟	千葉市	⑥	PC	2,394	5F	1972	旧	0.8	II	—	※一次診断
427	県:住宅課	高浜第一	1号棟	千葉市	⑥	PC	2,020	5F	1975	旧	0.83	II	—	※一次診断
428	県:住宅課	高浜第一	2号棟	千葉市	⑥	RC	1,563	4F	1975	旧	0.99	II	—	※一次診断
429	県:住宅課	高浜第一	3号棟	千葉市	⑥	RC	1,563	4F	1975	旧	0.99	II	—	※一次診断
430	県:住宅課	高浜第二	1号棟	千葉市	⑥	PC	1,449	5F	1975	旧	0.85	II	—	※一次診断
431	県:住宅課	高浜第二	2号棟	千葉市	⑥	RC	1,563	4F	1975	旧	0.99	II	—	※一次診断
432	県:住宅課	高浜第二	3号棟	千葉市	⑥	RC	1,563	4F	1975	旧	0.99	II	—	※一次診断
433	県:住宅課	高浜第二	4号棟	千葉市	⑥	PC	1,449	5F	1975	旧	0.85	II	—	※一次診断
434	県:住宅課	高浜第二	5号棟	千葉市	⑥	PC	1,932	5F	1975	旧	0.8	II	—	※一次診断
435	県:住宅課	高浜第二	6号棟	千葉市	⑥	PC	2,020	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
436	県:住宅課	高浜第三	1号棟	千葉市	⑥	PC	2,020	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
437	県:住宅課	高浜第三	2号棟	千葉市	⑥	PC	1,515	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
438	県:住宅課	高浜第三	3号棟	千葉市	⑥	PC	1,515	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
439	県:住宅課	高浜第三	4号棟	千葉市	⑥	PC	1,515	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
440	県:住宅課	高浜第三	5号棟	千葉市	⑥	PC	2,526	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
441	県:住宅課	高浜第三	6号棟	千葉市	⑥	PC	1,515	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
442	県:住宅課	高浜第三	7号棟	千葉市	⑥	PC	1,515	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
443	県:住宅課	みつわ台	15-13号棟	千葉市	⑥	PC	1,144	3F	1981	旧	1.31	II	—	※一次診断
444	県:住宅課	みつわ台	15-4号棟	千葉市	⑥	PC	1,144	3F	1981	旧	1.38	II	—	※一次診断
445	県:住宅課	みつわ台	15-5号棟	千葉市	⑥	PC	1,525	3F	1981	旧	1.31	II	—	※一次診断
446	県:住宅課	みつわ台	16-15号棟	千葉市	⑥	PC	1,525	3F	1981	旧	1.38	II	—	※一次診断
447	県:住宅課	仁戸名	3号棟	千葉市	⑥	RC	1,038	3F	1986	新	—	II	—	
448	県:住宅課	小倉	1号棟	千葉市	⑥	RC	1,547	4F	1965	旧	0.83	II	—	※一次診断
449	県:住宅課	小倉	2号棟	千葉市	⑥	RC	1,520	4F	1964	旧	0.83	II	—	※一次診断
450	県:住宅課	小倉	3号棟	千葉市	⑥	RC	1,520	4F	1964	旧	0.83	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
451	県:住宅課	小倉	6号棟	千葉市	⑥	RC	1,547	4F	1965	旧	0.83	II	—	※一次診断
452	県:住宅課	小倉	8号棟	千葉市	⑥	RC	1,548	4F	1966	旧	0.83	II	—	※一次診断
453	県:住宅課	小倉	9号棟	千葉市	⑥	RC	1,548	4F	1966	旧	0.83	II	—	※一次診断
454	県:住宅課	小倉	10号棟	千葉市	⑥	RC	1,548	4F	1966	旧	0.83	II	—	※一次診断
455	県:住宅課	小倉	12号棟	千葉市	⑥	RC	3,091	4F	1995	新	—	II	—	
456	県:住宅課	小倉	13号棟	千葉市	⑥	RC	2,834	4F	1995	新	—	II	—	
457	県:住宅課	小倉	14号棟	千葉市	⑥	RC	3,232	4F	1998	新	—	II	—	
458	県:住宅課	小倉	15号棟	千葉市	⑥	RC	1,817	3F	1998	新	—	II	—	
459	県:住宅課	小倉	16号棟	千葉市	⑥	RC	1,292	4F	1998	新	—	II	—	
460	県:住宅課	小倉	17号棟	千葉市	⑥	RC	1,292	4F	1998	新	—	II	—	
461	県:住宅課	千城台北	1号棟	千葉市	⑥	RC	1,505	4F	1967	旧	0.87	II	—	※一次診断
462	県:住宅課	千城台北	2号棟	千葉市	⑥	RC	1,392	4F	1968	旧	0.8	II	—	※一次診断
463	県:住宅課	千城台北	3号棟	千葉市	⑥	RC	1,128	4F	1967	旧	0.94	II	—	※一次診断
464	県:住宅課	千城台北	4号棟	千葉市	⑥	RC	1,392	4F	1968	旧	0.8	II	—	※一次診断
465	県:住宅課	千城台北	5号棟	千葉市	⑥	RC	1,128	4F	1967	旧	0.94	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
466	県:住宅課	千城台北	6号棟	千葉市	⑥	RC	1,128	4F	1967	旧	0.94	Ⅱ	—	※一次診断
467	県:住宅課	千城台北	9号棟	千葉市	⑥	RC	1,341	5F	1993	新	—	Ⅱ	—	
468	県:住宅課	千城台北	10号棟	千葉市	⑥	RC	1,341	5F	1993	新	—	Ⅱ	—	
469	県:住宅課	千城台北	11号棟	千葉市	⑥	RC	2,045	5F	1993	新	—	Ⅱ	—	
470	県:住宅課	千城台北	12号棟	千葉市	⑥	RC	2,407	5F	1995	新	—	Ⅱ	—	
471	県:住宅課	千城台西	1号棟	千葉市	⑥	RC	1,850	4F	1999	新	—	Ⅱ	—	
472	県:住宅課	千城台西	2号棟	千葉市	⑥	RC	1,850	4F	2001	新	—	Ⅱ	—	
473	県:住宅課	千城台西	3号棟	千葉市	⑥	RC	1,850	4F	1999	新	—	Ⅱ	—	
474	県:住宅課	千城台西	4号棟	千葉市	⑥	RC	1,850	4F	2000	新	—	Ⅱ	—	
475	県:住宅課	千城台西	11-1号棟	千葉市	⑥	RC	1,930	4F	1998	新	—	Ⅱ	—	
476	県:住宅課	千城台西	11-2号棟	千葉市	⑥	RC	1,875	4F	1998	新	—	Ⅱ	—	
477	県:住宅課	千城台西	11-3号棟	千葉市	⑥	RC	1,746	4F	1998	新	—	Ⅱ	—	
478	県:住宅課	千城台西	11-4号棟	千葉市	⑥	RC	1,869	4F	1998	新	—	Ⅱ	—	
479	県:住宅課	千城台西	12-1号棟	千葉市	⑥	RC	1,952	4F	1996	新	—	Ⅱ	—	
480	県:住宅課	千城台西	12-2号棟	千葉市	⑥	RC	1,958	4F	1996	新	—	Ⅱ	—	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
481	県:住宅課	千城台西	12-3号棟	千葉市	⑥	RC	1,958	4F	1996	新	—	II	—	
482	県:住宅課	千城台西	12-4号棟	千葉市	⑥	RC	1,858	4F	1996	新	—	II	—	
483	県:住宅課	千城台西	12-5号棟	千葉市	⑥	RC	1,828	4F	1996	新	—	II	—	
484	県:住宅課	千城台西	12-6号棟	千葉市	⑥	RC	1,219	4F	1996	新	—	II	—	
485	県:住宅課	千城台西	12-7号棟	千葉市	⑥	RC	2,492	4F	1996	新	—	II	—	
486	県:住宅課	千城台西	12-8号棟	千葉市	⑥	RC	2,376	4F	1996	新	—	II	—	
487	県:住宅課	千城台西	17号棟	千葉市	⑥	RC	2,879	4F	2015	新	—	II	—	
488	県:住宅課	千城台東第二	1号棟	千葉市	⑥	PC	1,933	5F	1973	旧	0.8	II	—	※一次診断
489	県:住宅課	千城台東第二	2号棟	千葉市	⑥	PC	1,933	5F	1973	旧	0.8	II	—	※一次診断
490	県:住宅課	千城台東第二	3号棟	千葉市	⑥	PC	1,933	5F	1973	旧	0.8	II	—	※一次診断
491	県:住宅課	千城台東第二	4号棟	千葉市	⑥	PC	1,933	5F	1973	旧	0.8	II	—	※一次診断
492	県:住宅課	千城台東第二	5号棟	千葉市	⑥	PC	1,933	5F	1973	旧	0.8	II	—	※一次診断
493	県:住宅課	千城台東第二	6号棟	千葉市	⑥	PC	1,933	5F	1973	旧	0.8	II	—	※一次診断
494	県:住宅課	千城台東第二	8号棟	千葉市	⑥	PC	2,394	5F	1972	旧	0.8	II	—	※一次診断
495	県:住宅課	千城台東第二	9号棟	千葉市	⑥	PC	2,417	5F	1973	旧	0.8	II	—	※一次診断



## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
496	県:住宅課	千城台東第二	10号棟	千葉市	⑥	PC	2,394	5F	1972	旧	0.8	II	—	※一次診断
497	県:住宅課	千城台東第三	1号棟	千葉市	⑥	PC	2,028	5F	1974	旧	0.82	II	—	※一次診断
498	県:住宅課	千城台東第三	3号棟	千葉市	⑥	PC	1,217	3F	1974	旧	1.36	II	—	※一次診断
499	県:住宅課	千城台南	1号棟	千葉市	⑥	PC	1,010	5F	1974	旧	0.87	II	—	※一次診断
500	県:住宅課	祐光	1号棟	千葉市	⑥	PC	7,243	8F	1980	旧	0.66	II	—	
501	県:住宅課	祐光	2号棟	千葉市	⑥	RC	5,098	8F	1980	旧	改修済	II	—	
502	県:住宅課	貝塚	1号棟	千葉市	⑥	PC	1,439	5F	1983	旧	0.81	II	—	※一次診断
503	県:住宅課	貝塚	2号棟	千葉市	⑥	PC	1,272	5F	1983	旧	0.83	II	—	※一次診断
504	県:住宅課	桜木	1号棟	千葉市	⑥	RC	2,277	3F	1984	新	—	II	—	
505	県:住宅課	桜木	2号棟	千葉市	⑥	RC	1,366	3F	1984	新	—	II	—	
506	県:住宅課	桜木	3号棟	千葉市	⑥	PC	1,525	3F	1984	新	—	II	—	
507	県:住宅課	桜木第二	1号棟	千葉市	⑥	PC	1,726	3F	1986	新	—	II	—	
508	県:住宅課	桜木第二	2号棟	千葉市	⑥	RC	1,822	3F	1986	新	—	II	—	
509	県:住宅課	桜木第二	3号棟	千葉市	⑥	RC	1,366	3F	1986	新	—	II	—	
510	県:住宅課	桜木第二	4号棟	千葉市	⑥	RC	1,822	3F	1986	新	—	II	—	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
511	県:住宅課	桜木第二	5号棟	千葉市	⑥	PC	1,726	3F	1986	新	—	Ⅱ	—	
512	県:住宅課	桜木第三	5号棟	千葉市	⑥	PC	1,214	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
513	県:住宅課	桜木第三	6号棟	千葉市	⑥	PC	1,214	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
514	県:住宅課	桜木第三	8号棟	千葉市	⑥	RC	1,238	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
515	県:住宅課	桜木第三	9号棟	千葉市	⑥	RC	1,313	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
516	県:住宅課	桜木第三	10号棟	千葉市	⑥	RC	1,309	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
517	県:住宅課	桜木第三	11号棟	千葉市	⑥	RC	1,309	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
518	県:住宅課	桜木第三	14号棟	千葉市	⑥	RC	1,321	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
519	県:住宅課	桜木第三	15号棟	千葉市	⑥	RC	1,329	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
520	県:住宅課	天台	1号棟	千葉市	⑥	RC	1,822	3F	1985	新	—	Ⅱ	—	
521	県:住宅課	東寺山	1号棟	千葉市	⑥	PC	7,909	10F	1988	新	—	Ⅱ	—	
522	県:住宅課	東寺山	2号棟	千葉市	⑥	PC	5,893	10F	1988	新	—	Ⅱ	—	
523	県:住宅課	東寺山	3号棟	千葉市	⑥	PC	5,903	10F	1988	新	—	Ⅱ	—	
524	県:住宅課	東寺山	4号棟	千葉市	⑥	PC	7,907	10F	1988	新	—	Ⅱ	—	
525	県:住宅課	生実	E-1号棟	千葉市	⑥	PC	1,593	3F	1989	新	—	Ⅱ	—	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
526	県:住宅課	生実	H号棟	千葉市	⑥	SRC	5,507	12F	1993	新	—	Ⅱ	—	
527	県:住宅課	生実	N-2号棟	千葉市	⑥	PC	1,593	3F	1989	新	—	Ⅱ	—	
528	県:住宅課	生実	S-1号棟	千葉市	⑥	PC	1,232	3F	1989	新	—	Ⅱ	—	
529	県:住宅課	生実	S-2号棟	千葉市	⑥	PC	1,233	3F	1991	新	—	Ⅱ	—	
530	県:住宅課	生実	S-3号棟	千葉市	⑥	PC	2,639	5F	1993	新	—	Ⅱ	—	
531	県:住宅課	千葉寺	1号棟	千葉市	⑥	SRC	30,941	13F	1992	新	—	Ⅱ	—	
532	県:住宅課	千葉寺	3号棟	千葉市	⑥	RC	1,348	5F	1992	新	—	Ⅱ	—	
533	県:住宅課	千葉寺	4号棟	千葉市	⑥	RC	1,348	5F	1992	新	—	Ⅱ	—	
534	県:住宅課	東寺山第二	1号棟	千葉市	⑥	RC	1,678	3F	1992	新	—	Ⅱ	—	
535	県:住宅課	東寺山第二	3号棟	千葉市	⑥	RC	1,347	5F	1992	新	—	Ⅱ	—	
536	県:住宅課	東寺山第二	4号棟	千葉市	⑥	RC	1,962	5F	1992	新	—	Ⅱ	—	
537	県:住宅課	千葉寺第二	1号棟	千葉市	⑥	SRC	8,429	10F	1994	新	—	Ⅱ	—	
538	県:住宅課	大谷津	1号棟	銚子市	⑥	PC	1,747	5F	1978	旧	0.82	Ⅱ	—	※一次診断
539	県:住宅課	大谷津	2号棟	銚子市	⑥	PC	1,747	5F	1978	旧	0.82	Ⅱ	—	※一次診断
540	県:住宅課	大谷津	3号棟	銚子市	⑥	PC	1,281	5F	1978	旧	0.93	Ⅱ	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
541	県:住宅課	大谷津	4号棟	銚子市	⑥	PC	1,922	5F	1978	旧	0.88	II	—	※一次診断
542	県:住宅課	大谷津	5号棟	銚子市	⑥	PC	1,922	5F	1978	旧	0.88	II	—	※一次診断
543	県:住宅課	豊里	1号棟	銚子市	⑥	PC	1,525	3F	1984	新	—	II	—	
544	県:住宅課	豊里	2号棟	銚子市	⑥	PC	1,525	4F	1984	新	—	II	—	
545	県:住宅課	豊里	3号棟	銚子市	⑥	PC	1,144	4F	1984	新	—	II	—	
546	県:住宅課	銚子松岸	1号棟	銚子市	⑥	RC	1,328	3F	1994	新	—	II	—	
547	県:住宅課	銚子本城	9号棟	銚子市	⑥	PC	1,625	5F	1971	旧	0.81	II	—	※一次診断
548	県:住宅課	銚子尾永井	1号棟	銚子市	⑥	RC	1,943	4F	1972	旧	0.95	II	—	※一次診断
549	県:住宅課	銚子尾永井	2号棟	銚子市	⑥	RC	1,943	4F	1972	旧	0.95	II	—	※一次診断
550	県:住宅課	国府台	1号棟	市川市	⑥	RC	4,701	5F	2020	新	—	II	—	
551	県:住宅課	市川柏井	1号棟	市川市	⑥	PC	1,188	3F	1980	旧	1.38	II	—	※一次診断
552	県:住宅課	市川柏井	2号棟	市川市	⑥	PC	1,188	3F	1980	旧	1.38	II	—	※一次診断
553	県:住宅課	市川大和田	2号棟	市川市	⑥	PC	1,111	3F	1985	新	—	II	—	
554	県:住宅課	市川大和田	3号棟	市川市	⑥	PC	1,481	3F	1985	新	—	II	—	
555	県:住宅課	市川柏井第二	1号棟	市川市	⑥	RC	4,275	4F	1999	新	—	II	—	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
556	県:住宅課	海神	3号棟	船橋市	⑥	RC	1,615	5F	2013	新	—	II	—	
557	県:住宅課	海神	4号棟	船橋市	⑥	RC	3,074	7F	2009	新	—	II	—	
558	県:住宅課	海神	5号棟	船橋市	⑥	SRC	3,932	9F	2005	新	—	II	—	
559	県:住宅課	二宮	1号棟	船橋市	⑥	RC	1,069	3F	1964	旧	1.17	II	—	※一次診断
560	県:住宅課	二宮	2号棟	船橋市	⑥	RC	1,417	3F	1964	旧	1.12	II	—	※一次診断
561	県:住宅課	二宮	3号棟	船橋市	⑥	RC	1,069	3F	1965	旧	1.17	II	—	※一次診断
562	県:住宅課	二宮	4号棟	船橋市	⑥	RC	1,417	3F	1965	旧	1.12	II	—	※一次診断
563	県:住宅課	二宮	7号棟	船橋市	⑥	RC	1,044	4F	1968	旧	0.85	II	—	※一次診断
564	県:住宅課	二宮	10号棟	船橋市	⑥	RC	1,044	4F	1969	旧	0.85	II	—	※一次診断
565	県:住宅課	南本町	1号棟	船橋市	⑥	PC	2,171	5F	1969	旧	注1	II	—	
566	県:住宅課	南本町	2号棟	船橋市	⑥	PC	2,171	5F	1968	旧	注1	II	—	
567	県:住宅課	南本町	3号棟	船橋市	⑥	PC	2,533	5F	1970	旧	注1	II	—	
568	県:住宅課	南本町	4号棟	船橋市	⑥	PC	2,533	5F	1970	旧	注1	II	—	
569	県:住宅課	南本町	5号棟	船橋市	⑥	PC	2,533	5F	1971	旧	注1	II	—	
570	県:住宅課	南本町	6号棟	船橋市	⑥	PC	2,533	5F	1971	旧	注1	II	—	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
571	県:住宅課	八木が谷	7号棟	船橋市	⑥	PC	1,153	3F	1979	旧	1.46	Ⅱ	—	※一次診断
572	県:住宅課	八木が谷	8号棟	船橋市	⑥	PC	1,153	3F	1979	旧	1.46	Ⅱ	—	※一次診断
573	県:住宅課	八木が谷第二	2号棟	船橋市	⑥	RC	1,420	3F	1999	新	—	Ⅱ	—	
574	県:住宅課	八木が谷第二	3号棟	船橋市	⑥	RC	1,420	3F	1999	新	—	Ⅱ	—	
575	県:住宅課	八木が谷第二	4号棟	船橋市	⑥	RC	1,476	3F	1999	新	—	Ⅱ	—	
576	県:住宅課	八木が谷第二	5号棟	船橋市	⑥	RC	1,969	3F	1999	新	—	Ⅱ	—	
577	県:住宅課	習志野台八丁目	1号棟	船橋市	⑥	PC	2,885	5F	1987	新	—	Ⅱ	—	
578	県:住宅課	習志野台八丁目	4号棟	船橋市	⑥	PC	1,017	4F	1987	新	—	Ⅱ	—	
579	県:住宅課	大穴	1号棟	船橋市	⑥	PC	1,295	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
580	県:住宅課	大穴	4号棟	船橋市	⑥	PC	1,144	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
581	県:住宅課	大穴	6号棟	船橋市	⑥	RC	1,366	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
582	県:住宅課	薬円台	1号棟	船橋市	⑥	RC	1,194	4F	1989	新	—	Ⅱ	—	
583	県:住宅課	薬円台	2号棟	船橋市	⑥	RC	1,250	4F	1989	新	—	Ⅱ	—	
584	県:住宅課	薬円台	3号棟	船橋市	⑥	RC	1,185	4F	1989	新	—	Ⅱ	—	
585	県:住宅課	薬円台	4号棟	船橋市	⑥	RC	1,184	4F	1989	新	—	Ⅱ	—	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
586	県:住宅課	薬円台	5号棟	船橋市	⑥	RC	2,115	4F	1989	新	—	II	—	
587	県:住宅課	住吉	1号棟	木更津市	⑥	RC	1,012	3F	1965	旧	0.87	II	—	※一次診断
588	県:住宅課	住吉	2号棟	木更津市	⑥	RC	1,012	3F	1965	旧	0.87	II	—	※一次診断
589	県:住宅課	桜井	1号棟	木更津市	⑥	RC	1,145	3F	1983	旧	1.75	II	—	※一次診断
590	県:住宅課	桜井	2号棟	木更津市	⑥	PC	1,151	4F	1983	旧	1.04	II	—	※一次診断
591	県:住宅課	真舟	1号棟	木更津市	⑥	PC	1,151	4F	1983	旧	1.04	II	—	※一次診断
592	県:住宅課	真舟	2号棟	木更津市	⑥	PC	1,151	4F	1983	旧	1.04	II	—	※一次診断
593	県:住宅課	真舟	3号棟	木更津市	⑥	PC	1,151	4F	1983	旧	1.04	II	—	※一次診断
594	県:住宅課	真舟	4号棟	木更津市	⑥	PC	1,151	4F	1983	旧	1.04	II	—	※一次診断
595	県:住宅課	真舟	5号棟	木更津市	⑥	RC	1,018	4F	1983	旧	1.25	II	—	※一次診断
596	県:住宅課	真舟	6号棟	木更津市	⑥	RC	1,018	4F	1983	旧	1.25	II	—	※一次診断
597	県:住宅課	胡録台	1号棟	松戸市	⑥	RC	1,769	4F	1963	旧	0.82	II	—	※一次診断
598	県:住宅課	胡録台	2号棟	松戸市	⑥	RC	2,251	4F	1963	旧	0.82	II	—	※一次診断
599	県:住宅課	塚の越	1号棟	松戸市	⑥	RC	2,550	6F	1970	旧	改修済	II	—	
600	県:住宅課	六高台	2号棟	松戸市	⑥	PC	1,981	5F	1980	旧	0.8	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
601	県:住宅課	六高台	3号棟	松戸市	⑥	PC	1,320	5F	1980	旧	0.82	Ⅱ	—	※一次診断
602	県:住宅課	松戸高柳	1号棟	松戸市	⑥	PC	1,911	5F	1988	新	—	Ⅱ	—	
603	県:住宅課	松戸高柳	2号棟	松戸市	⑥	RC	1,518	5F	1988	新	—	Ⅱ	—	
604	県:住宅課	松戸高柳	3号棟	松戸市	⑥	RC	1,518	5F	1988	新	—	Ⅱ	—	
605	県:住宅課	松戸高柳	5号棟	松戸市	⑥	PC	1,017	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
606	県:住宅課	金ヶ作	1号棟	松戸市	⑥	RC	4,650	5F	2011	新	—	Ⅱ	—	
607	県:住宅課	金ヶ作	2号棟	松戸市	⑥	RC	3,503	5F	2011	新	—	Ⅱ	—	
608	県:住宅課	金ヶ作	3号棟	松戸市	⑥	RC	3,155	5F	2023	新	—	Ⅱ	—	
609	県:住宅課	野田山崎	3号棟	野田市	⑥	PC	1,144	3F	1982	旧	1.38	Ⅱ	—	※一次診断
610	県:住宅課	野田山崎	4号棟	野田市	⑥	PC	1,144	3F	1982	旧	1.38	Ⅱ	—	※一次診断
611	県:住宅課	野田山崎第二	A号棟	野田市	⑥	PC	2,542	5F	1985	新	—	Ⅱ	—	
612	県:住宅課	野田山崎第二	B号棟	野田市	⑥	PC	1,272	5F	1985	新	—	Ⅱ	—	
613	県:住宅課	野田柳沢	1号棟	野田市	⑥	PC	2,158	5F	1984	新	—	Ⅱ	—	
614	県:住宅課	野田柳沢	2号棟	野田市	⑥	PC	1,439	5F	1984	新	—	Ⅱ	—	
615	県:住宅課	野田柳沢	3号棟	野田市	⑥	PC	2,542	5F	1984	新	—	Ⅱ	—	



## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
616	県:住宅課	野田中野台	1号棟	野田市	⑥	RC	2,446	5F	1990	新	—	II	—	
617	県:住宅課	野田中野台	2号棟	野田市	⑥	RC	2,095	5F	1990	新	—	II	—	
618	県:住宅課	野田中野台	3号棟	野田市	⑥	RC	2,653	5F	1989	新	—	II	—	
619	県:住宅課	野田中野台	4号棟	野田市	⑥	RC	1,913	5F	1989	新	—	II	—	
620	県:住宅課	野田中野台	5号棟	野田市	⑥	RC	2,040	5F	1989	新	—	II	—	
621	県:住宅課	野田花井	1号棟	野田市	⑥	RC	2,460	4F	1995	新	—	II	—	
622	県:住宅課	野田花井	2号棟	野田市	⑥	RC	2,460	4F	1995	新	—	II	—	
623	県:住宅課	野田花井	3号棟	野田市	⑥	RC	2,460	4F	1995	新	—	II	—	
624	県:住宅課	茂原上永吉	1号棟	茂原市	⑥	PC	1,017	4F	1981	旧	1.02	II	—	※一次診断
625	県:住宅課	茂原上永吉	2号棟	茂原市	⑥	PC	1,017	4F	1981	旧	1.02	II	—	※一次診断
626	県:住宅課	茂原上永吉	3号棟	茂原市	⑥	PC	1,526	4F	1981	旧	1.02	II	—	※一次診断
627	県:住宅課	茂原上永吉	4号棟	茂原市	⑥	PC	1,525	4F	1981	旧	1.02	II	—	※一次診断
628	県:住宅課	成田第一	1号棟	成田市	⑥	PC	1,436	5F	1972	旧	0.85	II	—	※一次診断
629	県:住宅課	成田第一	2号棟	成田市	⑥	PC	1,915	5F	1972	旧	0.8	II	—	※一次診断
630	県:住宅課	成田第一	3号棟	成田市	⑥	PC	1,915	5F	1972	旧	0.8	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
631	県:住宅課	成田第一	5号棟	成田市	⑥	PC	1,436	5F	1972	旧	0.85	II	—	※一次診断
632	県:住宅課	成田第一	6号棟	成田市	⑥	PC	1,915	5F	1972	旧	0.8	II	—	※一次診断
633	県:住宅課	成田第一	7号棟	成田市	⑥	PC	1,450	5F	1973	旧	0.85	II	—	※一次診断
634	県:住宅課	成田第一	8号棟	成田市	⑥	PC	1,450	5F	1973	旧	0.85	II	—	※一次診断
635	県:住宅課	成田第一	9号棟	成田市	⑥	PC	1,450	5F	1973	旧	0.85	II	—	※一次診断
636	県:住宅課	成田第一	10号棟	成田市	⑥	PC	1,450	5F	1973	旧	0.85	II	—	※一次診断
637	県:住宅課	成田第二	1号棟	成田市	⑥	RC	2,084	4F	1975	旧	0.91	II	—	※一次診断
638	県:住宅課	成田第二	2号棟	成田市	⑥	PC	2,020	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
639	県:住宅課	成田第二	3号棟	成田市	⑥	PC	2,020	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
640	県:住宅課	成田第二	4号棟	成田市	⑥	PC	1,060	5F	1975	旧	0.87	II	—	※一次診断
641	県:住宅課	成田第二	5号棟	成田市	⑥	PC	1,060	5F	1975	旧	0.87	II	—	※一次診断
642	県:住宅課	成田第二	6号棟	成田市	⑥	PC	1,637	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
643	県:住宅課	成田第二	7号棟	成田市	⑥	PC	1,060	5F	1975	旧	0.87	II	—	※一次診断
644	県:住宅課	成田第四	1号棟	成田市	⑥	RC	1,997	5F	1980	旧	0.87	II	—	※一次診断
645	県:住宅課	成田第四	2号棟	成田市	⑥	RC	1,405	5F	1980	旧	0.91	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
646	県:住宅課	成田第四	3号棟	成田市	⑥	PC	1,997	5F	1980	旧	0.8	II	—	※一次診断
647	県:住宅課	成田第四	4号棟	成田市	⑥	PC	1,997	5F	1980	旧	0.8	II	—	※一次診断
648	県:住宅課	成田第四	5号棟	成田市	⑥	PC	1,981	5F	1980	旧	0.8	II	—	※一次診断
649	県:住宅課	成田第四	6号棟	成田市	⑥	PC	1,981	5F	1980	旧	0.8	II	—	※一次診断
650	県:住宅課	成田第四	7号棟	成田市	⑥	RC	1,981	5F	1980	旧	0.87	II	—	※一次診断
651	県:住宅課	成田第四	8号棟	成田市	⑥	RC	1,981	5F	1980	旧	0.87	II	—	※一次診断
652	県:住宅課	成田第五	1号棟	成田市	⑥	PC	1,439	5F	1983	旧	0.83	II	—	※一次診断
653	県:住宅課	成田第五	2号棟	成田市	⑥	PC	1,439	5F	1983	旧	0.83	II	—	※一次診断
654	県:住宅課	成田第五	3号棟	成田市	⑥	PC	1,439	5F	1983	旧	0.83	II	—	※一次診断
655	県:住宅課	成田第五	4号棟	成田市	⑥	PC	1,272	5F	1983	旧	0.81	II	—	※一次診断
656	県:住宅課	成田第五	5号棟	成田市	⑥	PC	1,272	5F	1983	旧	0.81	II	—	※一次診断
657	県:住宅課	成田第六	1号棟	成田市	⑥	PC	2,115	5F	1983	旧	0.83	II	—	※一次診断
658	県:住宅課	成田第六	2号棟	成田市	⑥	PC	1,460	5F	1983	旧	0.83	II	—	※一次診断
659	県:住宅課	成田第六	3号棟	成田市	⑥	PC	1,460	5F	1983	旧	0.83	II	—	※一次診断
660	県:住宅課	成田第六	4号棟	成田市	⑥	PC	1,439	5F	1983	旧	0.81	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
661	県:住宅課	三里塚	1号棟	成田市	⑥	PC	1,295	3F	1984	新	—	II	—	
662	県:住宅課	三里塚	2号棟	成田市	⑥	PC	1,295	3F	1984	新	—	II	—	
663	県:住宅課	三里塚	3号棟	成田市	⑥	PC	1,726	3F	1984	新	—	II	—	
664	県:住宅課	三里塚	4号棟	成田市	⑥	PC	1,144	3F	1984	新	—	II	—	
665	県:住宅課	三里塚	5号棟	成田市	⑥	PC	1,144	3F	1984	新	—	II	—	
666	県:住宅課	堀の内	1号棟	佐倉市	⑥	PC	1,157	3F	1990	新	—	II	—	
667	県:住宅課	堀の内	2号棟	佐倉市	⑥	PC	1,157	3F	1990	新	—	II	—	
668	県:住宅課	佐倉石川	1号棟	佐倉市	⑥	PC	1,164	5F	1977	旧	0.93	II	—	※一次診断
669	県:住宅課	佐倉石川	2号棟	佐倉市	⑥	PC	1,747	5F	1977	旧	0.82	II	—	※一次診断
670	県:住宅課	佐倉石川	3号棟	佐倉市	⑥	PC	2,329	5F	1977	旧	0.83	II	—	※一次診断
671	県:住宅課	佐倉石川	4号棟	佐倉市	⑥	PC	2,329	5F	1977	旧	0.83	II	—	※一次診断
672	県:住宅課	佐倉石川	5号棟	佐倉市	⑥	PC	1,747	5F	1977	旧	0.82	II	—	※一次診断
673	県:住宅課	佐倉石川	6号棟	佐倉市	⑥	PC	2,329	5F	1977	旧	0.83	II	—	※一次診断
674	県:住宅課	佐倉石川	7号棟	佐倉市	⑥	PC	2,329	5F	1977	旧	0.83	II	—	※一次診断
675	県:住宅課	佐倉石川	8号棟	佐倉市	⑥	PC	1,747	5F	1977	旧	0.82	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
676	県:住宅課	佐倉石川	9号棟	佐倉市	⑥	PC	1,747	5F	1977	旧	0.82	Ⅱ	—	※一次診断
677	県:住宅課	旭	1号棟	旭市	⑥	RC	2,838	6F	1997	新	—	Ⅱ	—	
678	県:住宅課	飯岡	1号棟	旭市	⑥	PC	1,907	5F	1984	新	—	Ⅱ	—	
679	県:住宅課	飯岡	2号棟	旭市	⑥	PC	1,017	4F	1984	新	—	Ⅱ	—	
680	県:住宅課	飯岡	3号棟	旭市	⑥	PC	1,272	5F	1984	新	—	Ⅱ	—	
681	県:住宅課	実籾	16-1号棟	習志野市	⑥	RC	2,149	4F	1997	新	—	Ⅱ	—	
682	県:住宅課	実籾	16-2号棟	習志野市	⑥	RC	1,670	4F	1997	新	—	Ⅱ	—	
683	県:住宅課	実籾	17-1号棟	習志野市	⑥	SRC	6,068	10F	1996	新	—	Ⅱ	—	
684	県:住宅課	実籾	17-2号棟	習志野市	⑥	RC	1,524	6F	2002	新	—	Ⅱ	—	
685	県:住宅課	実籾	4-1号棟	習志野市	⑥	RC	2,413	6F	2002	新	—	Ⅱ	—	
686	県:住宅課	実籾	4-2号棟	習志野市	⑥	RC	2,413	6F	2005	新	—	Ⅱ	—	
687	県:住宅課	実籾	4-3号棟	習志野市	⑥	RC	2,107	6F	2008	新	—	Ⅱ	—	
688	県:住宅課	実籾	9-1号棟	習志野市	⑥	RC	3,660	6F	2000	新	—	Ⅱ	—	
689	県:住宅課	実籾	9-2号棟	習志野市	⑥	RC	3,519	6F	2001	新	—	Ⅱ	—	
690	県:住宅課	実籾	シルバー1号棟	習志野市	⑥	RC	2,449	4F	2000	新	—	Ⅱ	—	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
691	県:住宅課	実籾	シルバー-2号棟	習志野市	⑥	RC	1,804	3F	2001	新	—	Ⅱ	—	
692	県:住宅課	大久保	1号棟	習志野市	⑥	RC	2,486	6F	1994	新	—	Ⅱ	—	
693	県:住宅課	大久保	1号棟	習志野市	⑥	RC	2,626	6F	1996	新	—	Ⅱ	—	
694	県:住宅課	大久保	2号棟	習志野市	⑥	RC	4,051	8F	1998	新	—	Ⅱ	—	
695	県:住宅課	大久保	3号棟	習志野市	⑥	RC	4,973	8F	2000	新	—	Ⅱ	—	
696	県:住宅課	大久保	4号棟	習志野市	⑥	RC	2,466	5F	2001	新	—	Ⅱ	—	
697	県:住宅課	平和	1号棟	習志野市	⑥	RC	1,917	8F	1997	新	—	Ⅱ	—	
698	県:住宅課	平和	2号棟	習志野市	⑥	RC	6,154	8F	1997	新	—	Ⅱ	—	
699	県:住宅課	平和	3号棟	習志野市	⑥	RC	4,720	8F	2001	新	—	Ⅱ	—	
700	県:住宅課	香澄	1号棟	習志野市	⑥	PC	1,518	5F	1983	旧	0.8	Ⅱ	—	※一次診断
701	県:住宅課	香澄	2号棟	習志野市	⑥	PC	2,877	5F	1983	旧	0.83	Ⅱ	—	※一次診断
702	県:住宅課	香澄	3号棟	習志野市	⑥	PC	2,877	5F	1983	旧	0.83	Ⅱ	—	※一次診断
703	県:住宅課	香澄	4号棟	習志野市	⑥	PC	2,877	5F	1983	旧	0.83	Ⅱ	—	※一次診断
704	県:住宅課	香澄	5号棟	習志野市	⑥	PC	2,542	5F	1985	新	—	Ⅱ	—	
705	県:住宅課	香澄	6号棟	習志野市	⑥	PC	2,877	5F	1985	新	—	Ⅱ	—	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
706	県:住宅課	実籾大原	1号棟	習志野市	⑥	RC	2,277	5F	1987	新	—	II	—	
707	県:住宅課	柏中原	1号棟	柏市	⑥	PC	1,144	3F	1979	旧	1.54	II	—	※一次診断
708	県:住宅課	柏逆井	1号棟	柏市	⑥	PC	2,329	3F	1981	旧	1.38	II	—	※一次診断
709	県:住宅課	柏逆井	4号棟	柏市	⑥	PC	1,144	3F	1981	旧	1.38	II	—	※一次診断
710	県:住宅課	沼南高柳	1号棟	柏市	⑥	PC	1,144	3F	1983	旧	1.38	II	—	※一次診断
711	県:住宅課	辰巳台東	1号棟	市原市	⑥	PC	1,164	5F	1975	旧	0.83	II	—	※一次診断
712	県:住宅課	辰巳台東	2号棟	市原市	⑥	PC	1,747	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
713	県:住宅課	辰巳台東	3号棟	市原市	⑥	PC	1,605	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
714	県:住宅課	辰巳台東	4号棟	市原市	⑥	PC	1,747	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
715	県:住宅課	辰巳台東	5号棟	市原市	⑥	PC	1,164	5F	1975	旧	0.93	II	—	※一次診断
716	県:住宅課	辰巳台東	6号棟	市原市	⑥	PC	1,070	5F	1975	旧	0.87	II	—	※一次診断
717	県:住宅課	菊間第一	1号棟	市原市	⑥	PC	1,747	5F	1976	旧	0.82	II	—	※一次診断
718	県:住宅課	菊間第一	2号棟	市原市	⑥	PC	2,329	5F	1976	旧	0.83	II	—	※一次診断
719	県:住宅課	菊間第一	3号棟	市原市	⑥	PC	1,164	5F	1976	旧	0.93	II	—	※一次診断
720	県:住宅課	菊間第一	4号棟	市原市	⑥	PC	1,747	5F	1976	旧	0.82	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
721	県:住宅課	菊間第一	5号棟	市原市	⑥	PC	1,747	5F	1976	旧	0.82	II	—	※一次診断
722	県:住宅課	菊間第一	6号棟	市原市	⑥	PC	2,140	5F	1976	旧	0.82	II	—	※一次診断
723	県:住宅課	菊間第一	7号棟	市原市	⑥	PC	1,747	5F	1976	旧	0.82	II	—	※一次診断
724	県:住宅課	菊間第二	8号棟	市原市	⑥	PC	1,164	5F	1976	旧	0.93	II	—	※一次診断
725	県:住宅課	菊間第二	9号棟	市原市	⑥	PC	1,164	5F	1976	旧	0.93	II	—	※一次診断
726	県:住宅課	菊間第二	10号棟	市原市	⑥	PC	1,164	5F	1976	旧	0.93	II	—	※一次診断
727	県:住宅課	菊間第二	11号棟	市原市	⑥	PC	2,329	5F	1976	旧	0.83	II	—	※一次診断
728	県:住宅課	菊間第二	12号棟	市原市	⑥	PC	2,140	5F	1976	旧	0.82	II	—	※一次診断
729	県:住宅課	菊間第二	13号棟	市原市	⑥	PC	1,828	5F	1977	旧	0.88	II	—	※一次診断
730	県:住宅課	菊間第二	14号棟	市原市	⑥	PC	1,218	5F	1977	旧	0.93	II	—	※一次診断
731	県:住宅課	菊間第二	15号棟	市原市	⑥	PC	1,828	5F	1977	旧	0.82	II	—	※一次診断
732	県:住宅課	菊間第二	16号棟	市原市	⑥	PC	1,828	5F	1977	旧	0.88	II	—	※一次診断
733	県:住宅課	菊間第二	17号棟	市原市	⑥	PC	1,218	5F	1977	旧	0.93	II	—	※一次診断
734	県:住宅課	菊間第二	18号棟	市原市	⑥	PC	1,747	5F	1977	旧	0.82	II	—	※一次診断
735	県:住宅課	菊間第三	19号棟	市原市	⑥	PC	1,281	5F	1978	旧	0.93	II	—	※一次診断



## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
736	県:住宅課	菊間第三	20号棟	市原市	⑥	PC	1,281	5F	1978	旧	0.93	II	—	※一次診断
737	県:住宅課	菊間第三	21号棟	市原市	⑥	PC	1,922	5F	1978	旧	0.88	II	—	※一次診断
738	県:住宅課	菊間第三	22号棟	市原市	⑥	PC	1,922	5F	1978	旧	0.92	II	—	※一次診断
739	県:住宅課	菊間第三	23号棟	市原市	⑥	PC	1,922	5F	1978	旧	0.88	II	—	※一次診断
740	県:住宅課	菊間第三	24号棟	市原市	⑥	PC	2,563	5F	1978	旧	0.83	II	—	※一次診断
741	県:住宅課	菊間第三	25号棟	市原市	⑥	PC	1,922	5F	1979	旧	0.88	II	—	※一次診断
742	県:住宅課	菊間第三	26号棟	市原市	⑥	PC	1,922	5F	1979	旧	0.88	II	—	※一次診断
743	県:住宅課	菊間第三	27号棟	市原市	⑥	PC	1,922	5F	1979	旧	0.88	II	—	※一次診断
744	県:住宅課	菊間第四	28号棟	市原市	⑥	PC	1,164	5F	1979	旧	0.93	II	—	※一次診断
745	県:住宅課	菊間第四	28-A号棟	市原市	⑥	PC	1,017	4F	1985	新	—	II	—	
746	県:住宅課	菊間第四	29号棟	市原市	⑥	PC	1,747	5F	1979	旧	0.87	II	—	※一次診断
747	県:住宅課	菊間第四	30号棟	市原市	⑥	PC	2,329	5F	1979	旧	0.83	II	—	※一次診断
748	県:住宅課	菊間第四	31号棟	市原市	⑥	PC	1,747	5F	1979	旧	0.82	II	—	※一次診断
749	県:住宅課	菊間第四	32号棟	市原市	⑥	PC	1,747	5F	1979	旧	0.82	II	—	※一次診断
750	県:住宅課	菊間第五	33号棟	市原市	⑥	PC	1,538	4F	1979	旧	1.1	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
751	県:住宅課	菊間第五	34号棟	市原市	⑥	PC	1,281	5F	1979	旧	0.93	II	—	※一次診断
752	県:住宅課	菊間第六	35号棟	市原市	⑥	PC	1,321	5F	1980	旧	0.81	II	—	※一次診断
753	県:住宅課	菊間第六	36号棟	市原市	⑥	PC	2,241	5F	1980	旧	0.83	II	—	※一次診断
754	県:住宅課	菊間第六	38号棟	市原市	⑥	PC	1,494	5F	1980	旧	0.83	II	—	※一次診断
755	県:住宅課	菊間第六	39号棟	市原市	⑥	PC	1,981	5F	1980	旧	0.8	II	—	※一次診断
756	県:住宅課	菊間第六	40号棟	市原市	⑥	PC	2,240	5F	1980	旧	0.83	II	—	※一次診断
757	県:住宅課	菊間第七	41号棟	市原市	⑥	PC	2,241	5F	1982	旧	0.83	II	—	※一次診断
758	県:住宅課	菊間第七	43号棟	市原市	⑥	PC	1,320	5F	1982	旧	0.81	II	—	※一次診断
759	県:住宅課	菊間第七	44号棟	市原市	⑥	PC	2,241	5F	1982	旧	0.83	II	—	※一次診断
760	県:住宅課	菊間第七	46号棟	市原市	⑥	PC	1,584	4F	1982	旧	1.02	II	—	※一次診断
761	県:住宅課	菊間第七	47号棟	市原市	⑥	PC	1,494	5F	1982	旧	0.83	II	—	※一次診断
762	県:住宅課	菊間第七	48号棟	市原市	⑥	PC	2,241	5F	1982	旧	0.83	II	—	※一次診断
763	県:住宅課	菊間第七	49号棟	市原市	⑥	PC	1,320	5F	1982	旧	0.81	II	—	※一次診断
764	県:住宅課	菊間第七	50号棟	市原市	⑥	PC	2,158	5F	1983	旧	0.83	II	—	※一次診断
765	県:住宅課	辰巳台西	1号棟	市原市	⑥	PC	1,907	5F	1976	旧	0.83	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
766	県:住宅課	辰巳台西	2号棟	市原市	⑥	PC	2,329	5F	1976	旧	0.93	II	—	※一次診断
767	県:住宅課	辰巳台西	3号棟	市原市	⑥	PC	1,164	5F	1976	旧	0.93	II	—	※一次診断
768	県:住宅課	辰巳台西	4号棟	市原市	⑥	PC	2,410	5F	1976	旧	0.82	II	—	※一次診断
769	県:住宅課	辰巳台西	5号棟	市原市	⑥	RC	1,546	4F	1976	旧	1.02	II	—	※一次診断
770	県:住宅課	辰巳台西第二	1号棟	市原市	⑥	PC	1,151	5F	1981	旧	0.8	II	—	※一次診断
771	県:住宅課	辰巳台西第二	2号棟	市原市	⑥	PC	1,272	5F	1981	旧	0.81	II	—	※一次診断
772	県:住宅課	辰巳台西第二	3号棟	市原市	⑥	PC	1,907	5F	1981	旧	0.8	II	—	※一次診断
773	県:住宅課	辰巳台西第三	1号棟	市原市	⑥	PC	1,747	4F	1983	旧	1.04	II	—	※一次診断
774	県:住宅課	辰巳台西第三	2号棟	市原市	⑥	PC	1,525	4F	1983	旧	1.02	II	—	※一次診断
775	県:住宅課	辰巳台西第三	3号棟	市原市	⑥	PC	1,439	5F	1983	旧	0.83	II	—	※一次診断
776	県:住宅課	辰巳台西第三	4号棟	市原市	⑥	PC	2,158	5F	1983	旧	0.83	II	—	※一次診断
777	県:住宅課	西五所	10号棟	市原市	⑥	PC	1,188	3F	1981	旧	1.38	II	—	※一次診断
778	県:住宅課	西五所	11号棟	市原市	⑥	RC	1,145	3F	1981	旧	1.56	II	—	※一次診断
779	県:住宅課	西五所	14号棟	市原市	⑥	RC	1,145	3F	1981	旧	1.56	II	—	※一次診断
780	県:住宅課	五所	1号棟	市原市	⑥	SRC	3,040	10F	1999	新	—	II	—	

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
781	県:住宅課	五所	2号棟	市原市	⑥	SRC	5,689	10F	1999	新	—	II	—	
782	県:住宅課	五所	3号棟	市原市	⑥	SRC	3,600	10F	1999	新	—	II	—	
783	県:住宅課	東初石	1号棟	流山市	⑥	PC	1,525	4F	1983	旧	1.02	II	—	※一次診断
784	県:住宅課	東初石	2号棟	流山市	⑥	PC	1,525	4F	1983	旧	1.02	II	—	※一次診断
785	県:住宅課	東初石	3号棟	流山市	⑥	PC	2,034	4F	1983	旧	0.96	II	—	※一次診断
786	県:住宅課	我孫子新木	2号棟	我孫子市	⑥	RC	1,210	3F	1979	旧	1.9	II	—	※一次診断
787	県:住宅課	我孫子新木	5号棟	我孫子市	⑥	RC	1,210	3F	1979	旧	1.79	II	—	※一次診断
788	県:住宅課	我孫子新木	6号棟	我孫子市	⑥	RC	1,131	3F	1979	旧	3.18	II	—	※一次診断
789	県:住宅課	岡発戸	1号棟	我孫子市	⑥	PC	1,295	3F	1983	旧	1.38	II	—	※一次診断
790	県:住宅課	湖北台	1号棟	我孫子市	⑥	PC	2,301	4F	1986	新	—	II	—	
791	県:住宅課	湖北台	2号棟	我孫子市	⑥	PC	1,144	3F	1986	新	—	II	—	
792	県:住宅課	我孫子日秀	3号棟	我孫子市	⑥	PC	1,605	5F	1975	旧	0.84	II	—	※一次診断
793	県:住宅課	大日	1号棟	鴨川市	⑥	RC	1,005	4F	1980	旧	1.25	II	—	※一次診断
794	県:住宅課	大日	2号棟	鴨川市	⑥	RC	1,076	4F	1980	旧	1.25	II	—	※一次診断
795	県:住宅課	初富	1号棟	鎌ヶ谷市	⑥	PC	1,144	3F	1981	旧	1.38	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
796	県:住宅課	初富	2号棟	鎌ヶ谷市	⑥	PC	1,145	3F	1981	旧	1.38	II	—	※一次診断
797	県:住宅課	初富	3号棟	鎌ヶ谷市	⑥	PC	1,145	3F	1981	旧	1.38	II	—	※一次診断
798	県:住宅課	鎌ヶ谷井草	26-25号棟	鎌ヶ谷市	⑥	PC	1,144	3F	1986	新	—	II	—	
799	県:住宅課	鎌ヶ谷井草	28-1号棟	鎌ヶ谷市	⑥	RC	1,822	3F	1986	新	—	II	—	
800	県:住宅課	鎌ヶ谷井草	28-2号棟	鎌ヶ谷市	⑥	RC	1,822	3F	1986	新	—	II	—	
801	県:住宅課	鎌ヶ谷井草	29-1号棟	鎌ヶ谷市	⑥	RC	1,822	3F	1986	新	—	II	—	
802	県:住宅課	鎌ヶ谷四本櫛	1号棟	鎌ヶ谷市	⑥	RC	3,654	4F	2016	新	—	II	—	
803	県:住宅課	佐津間	1号棟	鎌ヶ谷市	⑥	RC	1,873	3F	2021	新	—	II	—	
804	県:住宅課	北子安	1号棟	君津市	⑥	PC	1,863	4F	1977	旧	0.83	II	—	※一次診断
805	県:住宅課	北子安	2号棟	君津市	⑥	PC	1,397	4F	1977	旧	1.02	II	—	※一次診断
806	県:住宅課	北子安	3号棟	君津市	⑥	PC	1,747	5F	1977	旧	0.82	II	—	※一次診断
807	県:住宅課	北子安	4号棟	君津市	⑥	PC	1,747	5F	1977	旧	0.82	II	—	※一次診断
808	県:住宅課	北子安	5号棟	君津市	⑥	PC	1,922	5F	1977	旧	0.88	II	—	※一次診断
809	県:住宅課	北子安	6号棟	君津市	⑥	PC	1,922	5F	1977	旧	0.88	II	—	※一次診断
810	県:住宅課	杵師	1号棟	君津市	⑥	PC	2,158	5F	1983	旧	0.83	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
811	県:住宅課	杣師	2号棟	君津市	⑥	PC	1,439	5F	1983	旧	0.83	Ⅱ	—	※一次診断
812	県:住宅課	杣師	3号棟	君津市	⑥	PC	1,439	5F	1983	旧	0.83	Ⅱ	—	※一次診断
813	県:住宅課	杣師	4号棟	君津市	⑥	RC	1,908	5F	1983	旧	0.94	Ⅱ	—	※一次診断
814	県:住宅課	杣師	5号棟	君津市	⑥	RC	1,272	5F	1983	旧	1	Ⅱ	—	※一次診断
815	県:住宅課	杣師	6号棟	君津市	⑥	RC	1,908	5F	1983	旧	0.94	Ⅱ	—	※一次診断
816	県:住宅課	杣師第二	1号棟	君津市	⑥	RC	1,992	4F	1997	新	—	Ⅱ	—	
817	県:住宅課	杣師第二	2号棟	君津市	⑥	RC	1,929	4F	1997	新	—	Ⅱ	—	
818	県:住宅課	久留里	1号棟	君津市	⑥	PC	2,158	5F	1984	新	—	Ⅱ	—	
819	県:住宅課	久留里	2号棟	君津市	⑥	PC	1,272	5F	1984	新	—	Ⅱ	—	
820	県:住宅課	富津	1号棟	富津市	⑥	RC	1,018	4F	1982	旧	1.25	Ⅱ	—	※一次診断
821	県:住宅課	富津	2号棟	富津市	⑥	RC	1,018	4F	1982	旧	1.25	Ⅱ	—	※一次診断
822	県:住宅課	富津	3号棟	富津市	⑥	PC	1,144	3F	1982	旧	1.38	Ⅱ	—	※一次診断
823	県:住宅課	富津	4号棟	富津市	⑥	PC	1,525	4F	1982	旧	1.02	Ⅱ	—	※一次診断
824	県:住宅課	浦安辰巳	1号棟	浦安市	⑥	RC	2,269	5F	1972	旧	改修済	Ⅱ	—	
825	県:住宅課	浦安堀江	1号棟	浦安市	⑥	PC	2,563	5F	1978	旧	0.93	Ⅱ	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
826	県:住宅課	浦安堀江	2号棟	浦安市	⑥	PC	1,164	5F	1978	旧	0.94	Ⅱ	—	※一次診断
827	県:住宅課	浦安高洲	1号棟	浦安市	⑥	SRC	5,474	14F	1992	新	—	Ⅱ	—	
828	県:住宅課	浦安高洲	2号棟	浦安市	⑥	SRC	5,361	14F	1992	新	—	Ⅱ	—	
829	県:住宅課	浦安高洲	3号棟	浦安市	⑥	SRC	4,706	12F	1992	新	—	Ⅱ	—	
830	県:住宅課	浦安高洲	4号棟	浦安市	⑥	RC	2,036	5F	1992	新	—	Ⅱ	—	
831	県:住宅課	浦安高洲	5号棟	浦安市	⑥	RC	1,358	5F	1992	新	—	Ⅱ	—	
832	県:住宅課	四街道	2号棟	四街道市	⑥	RC	1,169	3F	1992	新	—	Ⅱ	—	
833	県:住宅課	四街道	4号棟	四街道市	⑥	PC	1,855	4F	1993	新	—	Ⅱ	—	
834	県:住宅課	四街道栗山	5号棟	四街道市	⑥	RC	1,234	3F	1991	新	—	Ⅱ	—	
835	県:住宅課	蔵波	1号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	2,329	5F	1975	旧	0.83	Ⅱ	—	※一次診断
836	県:住宅課	蔵波	2号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	2,329	5F	1975	旧	0.83	Ⅱ	—	※一次診断
837	県:住宅課	蔵波	3号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	1,747	5F	1975	旧	0.82	Ⅱ	—	※一次診断
838	県:住宅課	蔵波	4号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	2,140	5F	1975	旧	0.82	Ⅱ	—	※一次診断
839	県:住宅課	蔵波	5号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	1,765	5F	1975	旧	0.82	Ⅱ	—	※一次診断
840	県:住宅課	蔵波	6号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	2,329	5F	1975	旧	0.83	Ⅱ	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
841	県:住宅課	蔵波	7号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	2,329	5F	1975	旧	1	Ⅱ	—	※一次診断
842	県:住宅課	蔵波	8号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	2,140	5F	1975	旧	1	Ⅱ	—	※一次診断
843	県:住宅課	蔵波	9号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	1,070	5F	1975	旧	0.94	Ⅱ	—	※一次診断
844	県:住宅課	蔵波	10号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	1,747	5F	1975	旧	0.82	Ⅱ	—	※一次診断
845	県:住宅課	蔵波	11号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	1,747	5F	1975	旧	0.82	Ⅱ	—	※一次診断
846	県:住宅課	蔵波	12号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	1,747	5F	1975	旧	0.82	Ⅱ	—	※一次診断
847	県:住宅課	蔵波	13号棟	袖ヶ浦市	⑥	RC	1,192	5F	1982	旧	1	Ⅱ	—	※一次診断
848	県:住宅課	蔵波	14号棟	袖ヶ浦市	⑥	RC	1,192	5F	1982	旧	1	Ⅱ	—	※一次診断
849	県:住宅課	蔵波	15号棟	袖ヶ浦市	⑥	RC	1,908	5F	1982	旧	0.94	Ⅱ	—	※一次診断
850	県:住宅課	長浦	1号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	2,563	5F	1978	旧	0.83	Ⅱ	—	※一次診断
851	県:住宅課	長浦	2号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	1,281	5F	1978	旧	0.93	Ⅱ	—	※一次診断
852	県:住宅課	長浦	3号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	1,922	5F	1978	旧	0.88	Ⅱ	—	※一次診断
853	県:住宅課	長浦	4号棟	袖ヶ浦市	⑥	PC	1,922	5F	1978	旧	0.88	Ⅱ	—	※一次診断
854	県:住宅課	八街	1号棟	八街市	⑥	PC	1,025	4F	1979	旧	1.16	Ⅱ	—	※一次診断
855	県:住宅課	八街	2号棟	八街市	⑥	PC	1,025	4F	1979	旧	1.16	Ⅱ	—	※一次診断



## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
856	県:住宅課	八街第二	1号棟	八街市	⑥	PC	1,525	4F	1984	新	—	II	—	
857	県:住宅課	八街第二	2号棟	八街市	⑥	PC	1,525	4F	1984	新	—	II	—	
858	県:住宅課	八街氷川	1号棟	八街市	⑥	RC	5,666	6F	1995	新	—	II	—	
859	県:住宅課	八街氷川	2号棟	八街市	⑥	RC	2,189	6F	1995	新	—	II	—	
860	県:住宅課	白井	1号棟	白井市	⑥	PC	1,952	5F	1979	旧	0.8	II	—	※一次診断
861	県:住宅課	白井	2号棟	白井市	⑥	PC	1,922	5F	1979	旧	0.88	II	—	※一次診断
862	県:住宅課	白井	3号棟	白井市	⑥	PC	1,922	5F	1979	旧	0.88	II	—	※一次診断
863	県:住宅課	白井	4号棟	白井市	⑥	PC	1,922	5F	1979	旧	0.88	II	—	※一次診断
864	県:住宅課	白井	5号棟	白井市	⑥	PC	1,164	5F	1979	旧	0.93	II	—	※一次診断
865	県:住宅課	白井	6号棟	白井市	⑥	PC	1,164	5F	1979	旧	0.93	II	—	※一次診断
866	県:住宅課	白井	7号棟	白井市	⑥	PC	1,281	5F	1979	旧	0.93	II	—	※一次診断
867	県:住宅課	白井	8号棟	白井市	⑥	PC	1,922	5F	1979	旧	0.88	II	—	※一次診断
868	県:住宅課	白井	9号棟	白井市	⑥	PC	1,922	5F	1979	旧	0.88	II	—	※一次診断
869	県:住宅課	白井	10号棟	白井市	⑥	PC	1,952	5F	1979	旧	0.8	II	—	※一次診断
870	県:住宅課	大戸	1号棟	香取市	⑥	PC	1,281	5F	1978	旧	0.93	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
871	県:住宅課	大戸	2号棟	香取市	⑥	PC	1,922	5F	1978	旧	0.88	II	—	※一次診断
872	県:住宅課	大原	1号棟	いすみ市	⑥	RC	2,017	5F	1980	旧	0.94	II	—	※一次診断
873	県:住宅課	大原	2号棟	いすみ市	⑥	RC	1,257	5F	1980	旧	1	II	—	※一次診断
874	県:住宅課	東酒々井	1号棟	酒々井町	⑥	PC	1,164	5F	1975	旧	0.93	II	—	※一次診断
875	県:住宅課	東酒々井	2号棟	酒々井町	⑥	PC	1,747	5F	1975	旧	0.82	II	—	※一次診断
876	県:住宅課	中央台	1号棟	酒々井町	⑥	RC	1,257	5F	1979	旧	0.91	II	—	※一次診断
877	県:住宅課	中央台	2号棟	酒々井町	⑥	RC	2,017	5F	1979	旧	0.87	II	—	※一次診断
878	県:住宅課	中央台	3号棟	酒々井町	⑥	RC	1,885	5F	1979	旧	0.83	II	—	※一次診断
879	県:住宅課	中央台	4号棟	酒々井町	⑥	RC	2,017	5F	1979	旧	0.87	II	—	※一次診断
880	県:住宅課	中央台	5号棟	酒々井町	⑥	RC	1,885	5F	1980	旧	0.83	II	—	※一次診断
881	県:住宅課	中央台	6号棟	酒々井町	⑥	RC	2,017	5F	1980	旧	0.87	II	—	※一次診断
882	県:住宅課	中央台	7号棟	酒々井町	⑥	RC	1,885	5F	1981	旧	0.87	II	—	※一次診断
883	県:住宅課	中央台	8号棟	酒々井町	⑥	RC	2,017	5F	1980	旧	0.92	II	—	※一次診断
884	県:住宅課	中央台	9号棟	酒々井町	⑥	RC	1,870	5F	1981	旧	0.92	II	—	※一次診断
885	県:住宅課	中央台	10号棟	酒々井町	⑥	RC	1,291	5F	1981	旧	0.87	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【知事部局】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
886	県:住宅課	中央台	11号棟	酒々井町	⑥	RC	1,291	5F	1981	旧	0.86	II	—	※一次診断
887	県:住宅課	芝山	1号棟	芝山町	⑥	PC	1,436	5F	1972	旧	0.85	II	—	※一次診断
888	県:住宅課	芝山	2号棟	芝山町	⑥	PC	1,436	5F	1972	旧	0.85	II	—	※一次診断
889	県:住宅課	一宮	1号棟	一宮町	⑥	PC	1,017	4F	1983	旧	1.02	II	—	※一次診断
890	県:住宅課	一宮	2号棟	一宮町	⑥	PC	1,017	4F	1983	旧	1.02	II	—	※一次診断
891	県:住宅課	一宮	3号棟	一宮町	⑥	PC	1,018	4F	1983	旧	1.02	II	—	※一次診断
892	県:住宅課	一宮船頭給	1号棟	一宮町	⑥	RC	4,022	6F	1998	新	—	II	—	
893	県:住宅課	一宮船頭給	2号棟	一宮町	⑥	RC	2,921	6F	1998	新	—	II	—	
894	県:住宅課	千城台西	18号棟	千葉市	⑥	RC	2,386	4F	2016	新	—	II	—	
895	県:住宅課	千城台西	19号棟	千葉市	⑥	RC	4,225	4F	2016	新	—	II	—	

※ 非公表とすべき情報を含む一部の県有建築物についてはリストに記載しておりません。

注1) 構造は壁式プレキャスト・プレストレスコンクリート造であり、「(社)日本不燃建築協会の構造耐力に関する判定書を取得して建設されたものであり、耐震性能上問題なし。」と(社)プレハブ建築協会から意見をもらっている。

公営企業（企業局・病院局）  
（令和6年4月1日現在）

## ■ 耐震化状況リスト【公営企業（企業局・病院局）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
1	(企)管:財務課	幕張庁舎	事務所庁舎	千葉市	⑩	SRC	6,402	4F+B1	1993	新	—	I	A	
2	(企)管:総務企画課	船橋庁舎	事務所庁舎	船橋市	⑩	RC	3,355	3F	2003	新	—	I	A	
3	(企)管:総務企画課	船橋北支所	事務所庁舎	船橋市	⑩	RC	907	2F	1973	旧	改修済	Ⅲ	A	
4	(企)管:総務企画課	千葉ニュータウン支所	事務所庁舎	印西市	⑩	RC	851	2F	1996	新	—	Ⅲ	A	
5	(企)管:総務企画課	成田支所	事務所庁舎	成田市	⑩	RC	723	2F	1973	旧	0.8	Ⅲ	A	
6	(企)管:総務企画課	市川水道事務所	事務所庁舎	市川市	⑩	SRC	1,027	3F	1978	旧	1.7	I	A	
7	(企)管:総務企画課	市川水道事務所松戸分室	事務所庁舎	松戸市	⑩	RC	1,043	3F	1975	旧	改修済	I	A	
8	(企)管:総務企画課	葛南支所	事務所庁舎	市川市	⑩	RC	814	2F	1971	旧	改修済	Ⅲ	A	
9	(企)管:総務企画課	葛南支所	事務所庁舎	市川市	⑩	RC	98	2F	1984	新	—	Ⅲ	A	
10	(企)管:総務企画課	葛南支所	事務所庁舎	市川市	⑩	RC	319	2F	1987	新	—	Ⅲ	A	
11	(企)管:総務企画課	千葉水道事務所	事務所庁舎	千葉市	⑩	RC	1,430	3F	1979	旧	0.76	I	A	
12	(企)管:総務企画課	市原支所	事務所庁舎	市原市	⑩	RC	781	3F	1972	旧	改修済	Ⅲ	A	
13	(企)管:総務企画課	千葉西支所	事務所庁舎	千葉市	⑩	RC	1,188	2F	1975	旧	改修済	Ⅲ	A	
14	(企)水:浄水課	姉ヶ崎分場	管理本館	市原市	⑪	SRC	2,323	3F	1976	旧	耐震性 有	Ⅲ	D	
15	(企)水:浄水課	姉ヶ崎分場	管理本館増設	市原市	⑪	SRC	200	3F	1982	新	—	Ⅲ	D	

## ■ 耐震化状況リスト【公営企業（企業局・病院局）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
16	(企)水:浄水課	柏井浄水場	中央管理本館	千葉市	⑪	RC	11,760	3F	1969	旧	改修済	I	D	
17	(企)水:浄水課	柏井浄水場	東側排水処理棟	千葉市	⑪	RC	11,567	3F	1981	旧	耐震性 有	Ⅲ	D	
18	(企)水:浄水課	柏井浄水場	活性炭再生施設管理棟	千葉市	⑪	RC	1,397	3F	1981	旧	0.95	Ⅲ	D	
19	(企)水:浄水課	柏井浄水場	3拡(西側)送水ポンプ室	千葉市	⑪	RC	1,365	1F+B1	1968	旧	1.36	Ⅲ	D	
20	(企)水:浄水課	柏井浄水場	4拡(東側)送水ポンプ室	千葉市	⑪	RC	3,217	1F+B1	1978	旧	改修済	Ⅲ	D	
21	(企)水:浄水課	柏井浄水場	(4拡)東側薬注本館	千葉市	⑪	RC	4,987	1F+B1	1978	旧	1.44	I	D	
22	(企)水:浄水課	柏井浄水場	東側変電気室	千葉市	⑪	S	372	1F	1981	旧	耐震性 有	Ⅲ	D	
23	(企)水:浄水課	柏井浄水場	東側中間ポンプ室	千葉市	⑪	RC	3,197	1F+B1	1981	旧	1.15	Ⅲ	D	
24	(企)水:浄水課	柏井浄水場	西側排水処理棟	千葉市	⑪	RC	744	1F	1970	旧	耐震性 有	Ⅲ	D	
25	(企)水:浄水課	柏井浄水場	汚水池電気室	千葉市	⑪	RC	474	1F	1981	旧	耐震性 有	Ⅲ	D	
26	(企)水:浄水課	柏井浄水場	自家発電機室	千葉市	⑪	RC	1,764	1F	1981	旧	耐震性 有	Ⅲ	D	
27	(企)水:浄水課	柏井浄水場	電気室	千葉市	⑪	RC	373	1F	1981	旧	2.1	Ⅲ	D	
28	(企)水:浄水課	柏井浄水場	東側次亜塩注入棟	千葉市	⑪	S	319	1F	2013	新	—	Ⅲ	D	
29	(企)水:浄水課	北習志野分場	ポンプ棟	船橋市	⑪	RC	222	1F	1970	旧	1.02	Ⅲ	D	
30	(企)水:浄水課	北船橋給水場	管理本館	船橋市	⑪	SRC	6,235	3F	1975	旧	耐震性 有	Ⅲ	D	

## ■ 耐震化状況リスト【公営企業（企業局・病院局）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
31	(企)水:浄水課	栗山給水場	二拡管理本館(A棟)	松戸市	⑪	RC	1,330	4F	1964	旧	改修済	I	D	
32	(企)水:浄水課	栗山給水場	一拡送配水ポンプ室	松戸市	⑪	RC	255	1F	1958	旧	0.3	Ⅲ	D	
33	(企)水:浄水課	栗山給水場	二拡管理本館(B棟)	松戸市	⑪	RC	1,116	3F	1964	旧	改修済	I	D	
34	(企)水:浄水課	栗山給水場	二拡管理本館(C棟)	松戸市	⑪	RC	238	1F+B1	1964	旧	1.58	Ⅲ	D	
35	(企)水:浄水課	栗山給水場	塩素注入機室	松戸市	⑪	RC	209	2F	1972	旧	改修済	Ⅲ	D	
36	(企)水:浄水課	栗山給水場	次亜塩注入棟	松戸市	⑪	S	353	2F	2009	新	—	Ⅲ	D	
37	(企)水:浄水課	栗山給水場	一拡管理棟	松戸市	⑪	RC	556	3F+B1	1958	旧	0.78	Ⅲ	D	
38	(企)水:浄水課	栗山給水場	一拡作業棟	松戸市	⑪	RC	432	2F	1958	旧	0.6	Ⅲ	D	
39	(企)水:浄水課	栗山給水場	三拡ポンプ室	松戸市	⑪	RC	172	2F	1973	旧	0.8	Ⅲ	D	
40	(企)水:浄水課	栗山給水場	一拡北操作室	松戸市	⑪	RC	28	2F	1958	旧	2.2	Ⅲ	D	
41	(企)水:浄水課	栗山給水場	一拡南操作室	松戸市	⑪	RC	28	2F	1962	旧	1.97	Ⅲ	D	
42	(企)水:浄水課	北総浄水場	管理本館	印西市	⑪	RC	5,348	4F	1965	旧	1.22	I	D	
43	(企)水:浄水課	北総浄水場	受変電・自家発電機室	印西市	⑪	RC	701	1F+B1	1965	旧	0.13	Ⅲ	D	
44	(企)水:浄水課	北総浄水場	排水処理棟	印西市	⑪	RC	1,763	4F	1977	旧	0.88	Ⅲ	D	
45	(企)水:浄水課	北総浄水場	特高受変電棟	印西市	⑪	RC	690	1F	2015	新	—	Ⅲ	D	

## ■ 耐震化状況リスト【公営企業（企業局・病院局）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
46	(企)水:浄水課	沼南給水場	管理本館	柏市	⑪	RC	7,681	2F	1980	旧	耐震性 有	Ⅲ	D	
47	(企)水:浄水課	園生給水場	一拡ポンプ室	千葉市	⑪	RC	309	1F	1962	旧	0.93	Ⅲ	D	
48	(企)水:浄水課	園生給水場	二拡ポンプ室	千葉市	⑪	RC	498	2F	1967	旧	改修済	Ⅲ	D	
49	(企)水:浄水課	船橋給水場	管理本館	船橋市	⑪	RC	570	2F	1965	旧	改修済	Ⅲ	D	
50	(企)水:浄水課	誉田給水場	管理本館	千葉市	⑪	RC	446	3F	1993	新	—	Ⅲ	D	
51	(企)水:浄水課	誉田給水場	四拡配水ポンプ室	千葉市	⑪	RC	3,028	3F+B1	1976	旧	改修済	Ⅲ	D	
52	(企)水:浄水課	誉田給水場	三拡配水ポンプ室	千葉市	⑪	RC	582	2F	1971	旧	0.97	Ⅲ	D	
53	(企)水:浄水課	松戸給水場	管理本館	松戸市	⑪	RC	7,066	3F	1981	旧	耐震性 有	Ⅲ	D	
54	(企)水:浄水課	成田給水場	ポンプ棟(管理部分)	成田市	⑪	RC	400	2F	1972	旧	改修済	Ⅲ	D	
55	(企)水:浄水課	成田給水場	ポンプ棟(ポンプ部分)	成田市	⑪	RC	201	1F	1972	旧	1.13	Ⅲ	D	
56	(企)水:浄水課	千葉分場	管理本館(ポンプ室)	千葉市	⑪	RC	467	2F	1936	旧	改修済	Ⅲ	D	
57	(企)水:浄水課	市原分場	管理本館	市原市	⑪	SRC	269	1F	1961	旧	0.88	Ⅲ	D	
58	(企)水:浄水課	印旛取水場	ポンプ棟	佐倉市	⑪	RC	1,500	2F	1968	旧	改修済	Ⅲ	D	
59	(企)水:浄水課	矢切取水場	導水ポンプ棟	松戸市	⑪	RC	930	2F	2005	新	—	Ⅲ	D	
60	(企)水:浄水課	矢切取水場	粉末活性炭棟	松戸市	⑪	S	1,043	4F	2005	新	—	Ⅲ	D	



## ■ 耐震化状況リスト【公営企業（企業局・病院局）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
61	(企)水:浄水課	木下取水場	ポンプ棟	印西市	⑪	RC	565	1F+B1	1972	旧	耐震性 有	Ⅲ	D	
62	(企)水:浄水課	木下取水場	自家発電機棟	印西市	⑪	RC	453	1F	1975	旧	耐震性 有	Ⅲ	D	
63	(企)水:浄水課	木下取水場	活性炭注入機棟	印西市	⑪	RC	1,097	1F+B1	1975	旧	耐震性 有	Ⅲ	D	
64	(企)水:浄水課	ちば野菊の里浄水場	オゾン棟	松戸市	⑪	RC	1,221	3F+B1	2007	新	—	Ⅲ	D	
65	(企)水:浄水課	ちば野菊の里浄水場	ろ過池上屋	松戸市	⑪	RC	1,054	2F+B1	2007	新	—	Ⅲ	D	
66	(企)水:浄水課	ちば野菊の里浄水場	管理本館	松戸市	⑪	RC	4,236	3F+B1	2007	新	—	I	D	
67	(企)水:浄水課	ちば野菊の里浄水場	送配水ポンプ棟	松戸市	⑪	RC	4,333	1F+B2	2007	新	—	Ⅲ	D	
68	(企)水:浄水課	ちば野菊の里浄水場	野菊の里PFI脱水機棟	松戸市	⑪	S 一部RC	3,577	6F	2007	新	—	Ⅲ	D	
69	(企)水:浄水課	幕張給水場	給水ポンプ棟	千葉市	⑪	RC	6,357	4F+B2	1995	新	—	Ⅲ	D	
70	(企)水:浄水課	水質センター	事務所庁舎	千葉市	⑪	RC	3,088	2F	1997	新	—	Ⅲ	D	
71	(企)水:浄水課	妙典給水場	給水ポンプ棟	市川市	⑪	RC	7,562	2F+B3	1998	新	—	Ⅲ	D	
72	(企)水:浄水課	船橋給水場	電気室棟	船橋市	⑪	RC	580	2F	2016	新	—	Ⅲ	D	
73	(企)水:浄水課	北船橋給水場	自家発棟	船橋市	⑪	RC	236	1F	2017	新	—	Ⅲ	D	
74	(企)水:浄水課	栗山給水場	自家発棟	松戸市	⑪	RC	229	2F	2016	新	—	Ⅲ	D	
75	(企)水:浄水課	沼南給水場	特高受変電棟	柏市	⑪	RC	235	1F	2017	新	—	Ⅲ	D	

## ■ 耐震化状況リスト【公営企業（企業局・病院局）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
76	(企)水:浄水課	福増浄水場	排水処理棟	市原市	⑪	RC	1,852	3F	2019	新	—	Ⅲ	D	
77	(企)水:浄水課	ちば野菊の里浄水場	特高受変電棟	松戸市	⑪	RC	338	1F	2019	新	—	Ⅲ	D	
78	(企)水:給水課	幕張倉庫	倉庫	千葉市	⑪	S	1,148	2F	2006	新	—	Ⅲ	A	
79	(企)水:給水課	幕張備蓄材料倉庫	倉庫	千葉市	⑪	S	468	1F	2016	新	—	Ⅲ	A	
80	(企)水:給水課	柏井備蓄材料倉庫	倉庫	千葉市	⑪	S	1,191	1F	2019	新	—	Ⅲ	A	
81	(企)工:施設設備課	葛南工業用水道事務所	南八幡浄水場管理本館	市川市	⑪	RC	1,393	2F	1970	旧	改修済	Ⅲ	A	
82	(企)工:施設設備課	葛南工業用水道事務所	南八幡浄水場発電機室	市川市	⑪	RC	237	1F	1970	旧	0.86	Ⅲ	D	
83	(企)工:施設設備課	葛南工業用水道事務所	大和田取水場	市川市	⑪	RC	611	2F+B1	1970	旧	改修済	Ⅲ	D	
84	(企)工:施設設備課	葛南工業用水道事務所	習志野給水場	習志野市	⑪	RC	638	1F	1981	旧	2.19	Ⅲ	D	
85	(企)工:施設設備課	千葉工業用水道事務所	佐倉浄水場管理本館	佐倉市	⑪	RC	1,536	2F	1965	旧	0.97	Ⅲ	A	
86	(企)工:施設設備課	千葉工業用水道事務所	佐倉浄水場取水ポンプ棟	佐倉市	⑪	RC	420	2F+B1	1965	旧	改修済	Ⅲ	D	
87	(企)工:施設設備課	千葉工業用水道事務所	郡本浄水場管理本館	市原市	⑪	RC	291	2F	1964	旧	1	Ⅲ	A	
88	(企)工:施設設備課	千葉工業用水道事務所	末広事務所庁舎	千葉市	⑩	RC	798	2F	1967	旧	0.66	Ⅲ	A	
89	(企)工:施設設備課	千葉工業用水道事務所	宮崎給水場管理棟	千葉市	⑪	RC	553	2F+B1	1970	旧	0.9	Ⅲ	D	
90	(企)工:施設設備課	君津工業用水道事務所	人見浄水場本館	君津市	⑪	RC	775	2F	1970	旧	0.95	Ⅲ	A	

## ■ 耐震化状況リスト【公営企業（企業局・病院局）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
91	(企)工:施設設備課	君津工業用水道事務所	人見浄水場排水処理棟	君津市	①	RC	2,034	5F	2024	新	—	Ⅲ	D	
92	(企)工:施設設備課	君津工業用水道事務所	湊川取水場	富津市	①	RC	529	1F+B1	1971	旧	0.64	Ⅲ	D	
93	(企)工:施設設備課	千葉工業用水道事務所	清水台管理棟	千葉市	①	RC	120	2F	1980	旧	1.27	Ⅲ	D	
94	(企)工:施設設備課	千葉工業用水道事務所	袖ヶ浦浄水場導水ポンプ棟	袖ヶ浦市	①	RC	615	1F+B1	1984	新	—	Ⅲ	D	
95	(企)工:施設設備課	千葉工業用水道事務所	袖ヶ浦浄水場管理本館	袖ヶ浦市	①	S	319	1F	1988	新	—	Ⅲ	A	
96	(企)工:施設設備課	葛南工業用水道事務所	柏井給水場	市川市	①	RC	266	1F	1988	新	—	Ⅲ	D	
97	(企)工:施設設備課	君津工業用水道事務所	郡ダム管理事務所	君津市	①	RC	194	2F	1977	旧	改修済	Ⅲ	D	
98	(企)工:施設設備課	君津工業用水道事務所	人見浄水場配水ポンプ棟	君津市	①	RC	1,264	3F+B1	1997	新	—	Ⅲ	D	
99	(企)工:施設設備課	君津工業用水道事務所	人見浄水場取水ポンプ棟	君津市	①	RC	420	2F	1999	新	—	Ⅲ	D	
100	(企)土:資産管理課	幕張新都心地下駐車場	幕張新都心地下第二駐車場	千葉市	①	RC	21,303	1F+B2	1993	新	—	Ⅱ	—	
101	(病)経営管理課	がんセンター	本棟	千葉市	②	RC 一部S	49,296	9F+B1	2020	新	—	I	B	
102	(病)経営管理課	がんセンター	既存棟(A)棟 (旧外来棟)	千葉市	②	RC	1,407	2F	1972	旧	改修済	I	B	
103	(病)経営管理課	がんセンター	既存棟(B)棟 (旧画診棟)	千葉市	②	RC	2,235	1F+B1	1972	旧	1.22	I	B	
104	(病)経営管理課	がんセンター	既存棟(C)棟 (旧検査棟)	千葉市	②	RC	2,204	2F+B1	1972	旧	1.22	I	B	
105	(病)経営管理課	がんセンター	既存棟(D)棟 (旧放治棟)	千葉市	②	RC	1,482	1F+B1	1972	旧	1.18	I	B	

## ■ 耐震化状況リスト【公営企業（企業局・病院局）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
106	(病)経営管理課	がんセンター	既存棟(E)棟 (IBICU棟)	千葉市	②	RC	2,202	2F+B1	1972	旧	0.96	I	B	
107	(病)経営管理課	がんセンター	既存棟(F)棟 (旧接続棟)	千葉市	②	RC	1,853	2F+B1	1972	旧	1.25	I	B	
108	(病)経営管理課	がんセンター	既存棟(G)棟 (旧管理棟)	千葉市	②	RC	2,683	4F+B1	1972	旧	改修済	I	B	
109	(病)経営管理課	がんセンター	既存棟(H)棟 (EV棟)	千葉市	②	RC	1,615	7F+B1	1972	旧	0.76	I	B	
110	(病)経営管理課	がんセンター	既存棟(I)棟 (旧西病棟)	千葉市	②	RC	4,785	6F+B1	1972	旧	0.39	I	B	
111	(病)経営管理課	がんセンター	既存棟(K)棟 (旧手術棟)	千葉市	②	RC	2,500	1F+B1	1990	新	—	I	B	
112	(病)経営管理課	がんセンター	既存棟(L)棟 (旧東病棟)	千葉市	②	RC	5,314	4F+B1	1990	新	—	I	B	
113	(病)経営管理課	がんセンター	既存棟(N)棟 (旧外来ホール棟)	千葉市	②	RC	545	1F+B1	1993	新	—	I	B	
114	(病)経営管理課	がんセンター	緩和病棟(O)棟	千葉市	②	RC	1,621	2F	2002	新	—	I	B	
115	(病)経営管理課	がんセンター	医師住宅	千葉市	⑥	RC	1,027	4F	1973	旧	0.86	II	—	※一次診断
116	(病)経営管理課	がんセンター	宿舎若菜寮A棟	千葉市	⑥	RC	4,160	8F	1991	新	—	II	—	
117	(病)経営管理課	こども病院	第2看護婦宿舎	千葉市	⑥	RC	1,840	5F	1992	新	—	II	—	
118	(病)経営管理課	こども病院	本館	千葉市	②	SRC	19,175	7F+B1	1988	新	—	I	B	
119	(病)経営管理課	こども病院	医師宿舎	千葉市	⑥	RC	1,139	5F	1988	新	—	II	—	
120	(病)経営管理課	こども病院	看護婦宿舎	千葉市	⑥	RC	1,958	5F	1988	新	—	II	—	

## ■ 耐震化状況リスト【公営企業（企業局・病院局）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
121	(病)経営管理課	こども病院	周産期棟	千葉市	②	RC	2,198	3F	2012	新	—	I	B	
122	(病)経営管理課	総合救急災害医療センター	本棟	千葉市	②	SRC 一部S	21,224	4F	2023	新	—	I	B	
123	(病)経営管理課	総合救急災害医療センター	防災棟	千葉市	⑪	RC	326	1F	2023	新	—		B	
124	(病)経営管理課	総合救急災害医療センター	公用車庫	千葉市	⑪	S	243	1F	2023	新	—		B	
125	(病)経営管理課	佐原病院	本館	香取市	②	RC	5,056	5F	1974	旧	改修済	I	B	
126	(病)経営管理課	佐原病院	脳外科棟	香取市	②	RC	2,342	3F	1986	新	—	I	B	
127	(病)経営管理課	佐原病院	高エネルギー棟	香取市	②	RC	284	2F	1987	新	—	I	B	
128	(病)経営管理課	佐原病院	新館	香取市	②	SRC	7,249	5F+B1	1996	新	—	I	B	
129	(病)経営管理課	佐原病院	渡廊下	香取市	②	S	344	4F	1996	新	—	I	B	
130	(病)経営管理課	循環器病センター	医師住宅グリーンハイツ	市原市	⑥	RC	1,167	5F	1997	新	—	II	—	
131	(病)経営管理課	循環器病センター	看護婦宿舍かすみハイツ	市原市	⑥	RC	1,639	5F	1998	新	—	II	—	
132	(病)経営管理課	循環器病センター	看護婦宿舍さくらハイツ	市原市	⑥	RC	1,668	5F	1997	新	—	II	—	
133	(病)経営管理課	循環器病センター	千葉県循環器病センター	市原市	②	SRC 一部S	21,925	6F+B1	1998	新	—	I	B	

教育庁（県立学校）  
（令和6年4月1日現在）

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
1	企:教育施設課	千葉高等学校	管理棟	千葉市	①	RC	3,075	4F	1971	旧	改修済	I	C	
2	企:教育施設課	千葉高等学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	3,471	3F	1968	旧	改修済	I	C	
3	企:教育施設課	千葉高等学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	900	3F	1968	旧	0.7	I	C	
4	企:教育施設課	千葉高等学校	特別教室棟	千葉市	①	RC	2,981	3F	1969	旧	改修済	I	C	
5	企:教育施設課	千葉高等学校	体育館	千葉市	①	RC 一部S	1,463	2F	1972	旧	改修済	I	C	
6	企:教育施設課	千葉高等学校	小体育館・武道場	千葉市	①	RC 一部S	1,625	3F	1979	旧	改修済	I	C	
7	企:教育施設課	千葉高等学校	特別教室棟	千葉市	①	RC	1,148	3F	1980	旧	0.66	I	C	
8	企:教育施設課	千葉女子高等学校	講堂兼体育館	千葉市	①	SRC 一部S	1,760	2F	1964	旧	改修済	I	C	
9	企:教育施設課	千葉女子高等学校	特別教室棟	千葉市	①	RC	3,194	4F	1981	旧	改修済	I	C	
10	企:教育施設課	千葉女子高等学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	4,338	4F	1981	旧	改修済	I	C	
11	企:教育施設課	千葉女子高等学校	図書室棟	千葉市	①	RC	2,152	3F	1981	旧	0.89	I	C	
12	企:教育施設課	千葉女子高等学校	進路棟	千葉市	①	RC	1,196	3F	1981	旧	0.69	I	C	
13	企:教育施設課	千葉東高等学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	4,659	4F	1967	旧	改修済	I	C	
14	企:教育施設課	千葉東高等学校	管理特別教室棟	千葉市	①	RC	4,660	4F	1970	旧	改修済	I	C	
15	企:教育施設課	千葉東高等学校	管理特別教室棟	千葉市	①	RC	891	3F	1970	旧	0.63	I	C	
16	企:教育施設課	千葉東高等学校	屋内運動場	千葉市	①	RC 一部S	1,492	2F	1971	旧	改修済	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
17	企:教育施設課	千葉東高等学校	特別普通教室棟	千葉市	①	RC	1,112	4F	1980	旧	0.87	I	C	
18	企:教育施設課	千葉東高等学校	格技場付属室	千葉市	①	RC	994	2F	1985	新	—	Ⅲ	C	
19	企:教育施設課	千葉東高等学校	特別普通教室棟	千葉市	①	RC	563	3F	1998	新	—	I	C	
20	企:教育施設課	千葉商業高等学校	校舎棟(北・西棟)	千葉市	①	RC 一部SRC	4,819	5F	2003	新	—	I	C	
21	企:教育施設課	千葉商業高等学校	校舎棟(東棟)	千葉市	①	RC	3,904	6F	2003	新	—	I	C	
22	企:教育施設課	千葉商業高等学校	校舎棟(南棟)	千葉市	①	RC	2,772	4F	2003	新	—	I	C	
23	企:教育施設課	千葉商業高等学校	体育棟	千葉市	①	RC 一部S	2,977	4F	2003	新	—	I	C	
24	企:教育施設課	京葉工業高等学校	教室・管理室棟	千葉市	①	RC	1,925	3F	1961	旧	改修済	I	C	
25	企:教育施設課	京葉工業高等学校	設備システム棟	千葉市	①	RC 一部S	1,351	2F	1962	旧	改修済	I	C	
26	企:教育施設課	京葉工業高等学校	中央棟	千葉市	①	RC	1,253	3F	1973	旧	改修済	I	C	
27	企:教育施設課	京葉工業高等学校	屋内運動場	千葉市	①	RC 一部S	2,551	2F	1987	新	—	I	C	
28	企:教育施設課	京葉工業高等学校	教室・管理室棟	千葉市	①	RC	1,620	3F	1962	旧	改修済	I	C	
29	企:教育施設課	京葉工業高等学校	機械科棟	千葉市	①	RC	1,869	3F	1989	新	—	I	C	
30	企:教育施設課	京葉工業高等学校	機械科実習棟	千葉市	①	RC 一部S	1,375	1F	1990	新	—	Ⅲ	C	
31	企:教育施設課	京葉工業高等学校	家庭科実習棟	千葉市	①	RC	567	1F	1994	新	—	Ⅲ	C	
32	企:教育施設課	京葉工業高等学校	電子工業科・建設科実習棟A	千葉市	①	RC	1,463	2F	2018	新	—	Ⅲ	C	



■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
33	企:教育施設課	京葉工業高等学校	電子工業科・建設科実習棟B	千葉市	①	RC	1,464	2F	2018	新	—	Ⅲ	C	
34	企:教育施設課	千葉工業高等学校	管理棟	千葉市	①	RC	5,646	4F	1967	旧	改修済	I	C	
35	企:教育施設課	千葉工業高等学校	管理棟・普通教室棟・特別教室棟	千葉市	①	RC	5,393	4F	1967	旧	改修済	I	C	
36	企:教育施設課	千葉工業高等学校	機械科工場棟	千葉市	①	RC 一部S	1,651	2F	1967	旧	0.63	Ⅲ	C	
37	企:教育施設課	千葉工業高等学校	専用食堂	千葉市	①	RC 一部S	645	1F	1968	旧	0.68	Ⅲ	C	
38	企:教育施設課	千葉工業高等学校	格技場	千葉市	①	RC 一部S	630	1F	1968	旧	0.68	Ⅲ	C	
39	企:教育施設課	千葉工業高等学校	屋内運動場	千葉市	①	RC 一部S	1,696	2F	1968	旧	0.62	I	C	
40	企:教育施設課	千葉工業高等学校	情報技術実習棟	千葉市	①	RC	929	2F	1972	旧	0.75	I	C	
41	企:教育施設課	千葉工業高等学校	屋内運動場附属施設	千葉市	①	RC	360	1F	1985	新	—	Ⅲ	C	
42	企:教育施設課	千葉工業高等学校	情報技術総合実習室	千葉市	①	RC	320	2F	1986	新	—	I	C	
43	企:教育施設課	千葉工業高等学校	電子機械科実習棟	千葉市	①	RC	660	2F	1988	新	—	Ⅲ	C	
44	企:教育施設課	千葉工業高等学校	家庭科実習棟	千葉市	①	RC	540	3F	1994	新	—	Ⅲ	C	
45	企:教育施設課	千葉南高等学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	3,859	4F	1973	旧	改修済	I	C	
46	企:教育施設課	千葉南高等学校	特別教室棟	千葉市	①	RC	4,484	4F	1974	旧	改修済	I	C	
47	企:教育施設課	千葉南高等学校	体育館	千葉市	①	RC 一部S	1,430	2F	1974	旧	改修済	I	C	
48	企:教育施設課	千葉南高等学校	格技場	千葉市	①	RC	686	2F	1985	新	—	Ⅲ	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
49	企:教育施設課	千葉南高等学校	第二体育館	千葉市	①	RC	360	1F	1990	新	—	Ⅲ	C	
50	企:教育施設課	検見川高等学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	5,280	4F	1975	旧	改修済	I	C	
51	企:教育施設課	検見川高等学校	管理特別教室棟	千葉市	①	RC	3,573	4F	1976	旧	改修済	I	C	
52	企:教育施設課	検見川高等学校	体育館	千葉市	①	RC 一部S	1,430	2F	1976	旧	改修済	I	C	
53	企:教育施設課	検見川高等学校	特別教室格技棟	千葉市	①	RC 一部S	997	2F	1979	旧	0.8	Ⅲ	C	
54	企:教育施設課	千葉北高等学校	特別教室棟	千葉市	①	S	327	1F	1976	旧	改修済	Ⅲ	C	
55	企:教育施設課	千葉北高等学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	3,929	4F	1976	旧	改修済	I	C	
56	企:教育施設課	千葉北高等学校	特別教室・管理棟	千葉市	①	RC	5,172	4F	1977	旧	改修済	I	C	
57	企:教育施設課	千葉北高等学校	屋内運動場	千葉市	①	RC 一部S	1,516	2F	1978	旧	改修済	I	C	
58	企:教育施設課	千葉北高等学校	格技場	千葉市	①	RC 一部S	576	2F	1980	旧	改修済	Ⅲ	C	
59	企:教育施設課	千葉北高等学校	小体育館	千葉市	①	RC	500	1F	1990	新	—	Ⅲ	C	
60	企:教育施設課	若松高等学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	4,314	5F	1977	旧	改修済	I	C	
61	企:教育施設課	若松高等学校	管理・特別教室棟	千葉市	①	RC	5,542	4F	1978	旧	0.77	I	C	
62	企:教育施設課	若松高等学校	体育館	千葉市	①	RC 一部S	1,516	2F	1979	旧	改修済	I	C	
63	企:教育施設課	若松高等学校	武道場	千葉市	①	RC	686	2F	1986	新	—	Ⅲ	C	
64	企:教育施設課	千城台高等学校	普通教室棟	千葉市	①	S	3,701	4F	1977	旧	改修済	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
65	企:教育施設課	千城台高等学校	屋内運動場	千葉市	①	RC 一部S	2,756	3F	1978	旧	改修済	I	C	
66	企:教育施設課	千城台高等学校	管理・特別教室棟	千葉市	①	S	5,405	4F	1979	旧	改修済	I	C	
67	企:教育施設課	生浜高等学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	3,146	5F	1978	旧	改修済	I	C	
68	企:教育施設課	生浜高等学校	屋内運動場	千葉市	①	RC 一部S	1,516	2F	1979	旧	改修済	I	C	
69	企:教育施設課	生浜高等学校	格技場	千葉市	①	RC 一部S	520	2F	1979	旧	改修済	Ⅲ	C	
70	企:教育施設課	生浜高等学校	管理特別棟	千葉市	①	RC	6,933	4F	1979	旧	0.77	I	C	
71	企:教育施設課	生浜高等学校	屋内運動場附属施設	千葉市	①	RC	360	1F	1986	新	—	Ⅲ	C	
72	企:教育施設課	生浜高等学校	食堂棟	千葉市	①	S	386	1F	2007	新	—	Ⅲ	C	
73	企:教育施設課	磯辺高等学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	4,146	5F	1978	旧	改修済	I	C	
74	企:教育施設課	磯辺高等学校	普通特別教室棟	千葉市	①	RC	5,832	4F	1979	旧	0.77	I	C	
75	企:教育施設課	磯辺高等学校	体育館	千葉市	①	RC 一部S	1,516	2F	1979	旧	1.07	I	C	
76	企:教育施設課	磯辺高等学校	格技場	千葉市	①	RC 一部S	520	2F	1979	旧	改修済	Ⅲ	C	
77	企:教育施設課	磯辺高等学校	屋内運動場附属施設	千葉市	①	S	360	1F	1986	新	—	Ⅲ	C	
78	企:教育施設課	泉高等学校	普通教室棟	千葉市	①	S	4,598	4F	1980	旧	0.99	I	C	
79	企:教育施設課	泉高等学校	屋内運動場	千葉市	①	RC 一部S	2,865	3F	1980	旧	改修済	I	C	
80	企:教育施設課	泉高等学校	特別教室棟	千葉市	①	S	5,137	4F	1980	旧	1.02	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
81	企:教育施設課	幕張総合高等学校	教室棟Ⅰ	千葉市	①	RC	7,351	7F	1995	新	—	I	C	
82	企:教育施設課	幕張総合高等学校	教室棟Ⅱ	千葉市	①	RC	7,210	7F	1995	新	—	I	C	
83	企:教育施設課	幕張総合高等学校	幹線デッキ	千葉市	①	RC	4,492	7F	1995	新	—	I	C	
84	企:教育施設課	幕張総合高等学校	芸術棟	千葉市	①	RC	2,456	4F	1995	新	—	I	C	
85	企:教育施設課	幕張総合高等学校	管理・学習交流棟	千葉市	①	RC	5,039	3F	1995	新	—	I	C	
86	企:教育施設課	幕張総合高等学校	体育棟	千葉市	①	RC 一部S	5,322	4F	1995	新	—	I	C	
87	企:教育施設課	幕張総合高等学校 (看護科校舎)	校舎棟	千葉市	①	RC	4,959	4F	1984	新	—	I	C	
88	企:教育施設課	幕張総合高等学校 (看護科校舎)	屋内運動場	千葉市	①	RC 一部S	1,686	2F	1985	新	—	I	C	
89	企:教育施設課	柏井高等学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	3,528	4F	1981	旧	改修済	I	C	
90	企:教育施設課	柏井高等学校	昇降口棟	千葉市	①	RC	1,090	2F	1981	旧	0.81	I	C	
91	企:教育施設課	柏井高等学校	普通・管理・特別教室棟	千葉市	①	RC	4,931	4F	1982	新	—	I	C	
92	企:教育施設課	柏井高等学校	屋内運動場	千葉市	①	RC 一部S	2,955	3F	1982	新	—	I	C	
93	企:教育施設課	千葉大宮高等学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	4,687	4F	1983	新	—	I	C	
94	企:教育施設課	千葉大宮高等学校	体育館	千葉市	①	RC 一部S	3,043	3F	1983	新	—	I	C	
95	企:教育施設課	千葉大宮高等学校	管理・特別教室棟	千葉市	①	RC	4,959	4F	1984	新	—	I	C	
96	企:教育施設課	土気高等学校	普通教室棟・特別教室棟	千葉市	①	RC	9,259	5F	1983	新	—	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
97	企:教育施設課	土気高等学校	管理棟	千葉市	①	RC	678	2F	1963	旧	改修済	I	C	
98	企:教育施設課	土気高等学校	管理棟	千葉市	①	RC	134	2F	1970	旧	0.7	I	C	
99	企:教育施設課	土気高等学校	武道場	千葉市	①	RC 一部S	558	2F	1970	旧	改修済	III	C	
100	企:教育施設課	土気高等学校	体育館	千葉市	①	RC 一部S	1,636	2F	1984	新	—	I	C	
101	企:教育施設課	土気高等学校	屋内運動場附属施設	千葉市	①	RC	360	1F	1989	新	—	III	C	
102	企:教育施設課	千葉西高等学校	普通教室・昇降口棟	千葉市	①	RC	3,000	4F	1984	新	—	I	C	
103	企:教育施設課	千葉西高等学校	屋内運動場	千葉市	①	RC 一部S	2,896	2F	1984	新	—	I	C	
104	企:教育施設課	千葉西高等学校	管理・特別教室棟	千葉市	①	RC	3,289	4F	1985	新	—	I	C	
105	企:教育施設課	千葉西高等学校	特別・普通教室棟	千葉市	①	RC	3,550	4F	1984	新	—	I	C	
106	企:教育施設課	犢橋高等学校	普通教室・昇降口棟	千葉市	①	RC	3,017	4F	1985	新	—	I	C	
107	企:教育施設課	犢橋高等学校	屋内運動場	千葉市	①	RC 一部S	2,962	3F	1985	新	—	I	C	
108	企:教育施設課	犢橋高等学校	管理諸室・特別教室棟	千葉市	①	RC	3,289	4F	1986	新	—	I	C	
109	企:教育施設課	犢橋高等学校	特別教室・普通教室棟	千葉市	①	RC	3,551	4F	1985	新	—	I	C	
110	企:教育施設課	八千代高等学校	管理・教室棟	八千代市	①	RC	4,572	4F	1968	旧	改修済	I	C	
111	企:教育施設課	八千代高等学校	屋内運動場	八千代市	①	RC 一部S	1,428	2F	1969	旧	改修済	I	C	
112	企:教育施設課	八千代高等学校	特別教室棟	八千代市	①	RC	4,151	4F	1971	旧	改修済	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
113	企:教育施設課	八千代高等学校	格技場	八千代市	①	RC	776	1F	1972	旧	改修済	Ⅲ	C	
114	企:教育施設課	八千代高等学校	特別教室棟	八千代市	①	S	389	2F	1975	旧	改修済	I	C	
115	企:教育施設課	八千代高等学校	美術室・工芸室棟	八千代市	①	S	486	2F	1986	新	—	Ⅲ	C	
116	企:教育施設課	八千代東高等学校	普通教室棟	八千代市	①	S	4,560	4F	1977	旧	改修済	Ⅱ	—	
117	企:教育施設課	八千代東高等学校	体育館	八千代市	①	RC 一部S	1,426	2F	1977	旧	改修済	Ⅱ	—	
118	企:教育施設課	八千代東高等学校	管理特別教室棟	八千代市	①	S	5,672	4F	1979	旧	1.2	I	A	
119	企:教育施設課	八千代東高等学校	格技館	八千代市	①	RC	1,005	1F	1980	旧	改修済	Ⅱ	—	
120	企:教育施設課	八千代西高等学校	普通教室棟	八千代市	①	RC	4,738	4F	1980	旧	改修済	Ⅱ	—	
121	企:教育施設課	八千代西高等学校	管理・特別教室棟	八千代市	①	RC	4,871	4F	1981	旧	0.63	I	A	
122	企:教育施設課	八千代西高等学校	屋内運動場	八千代市	①	RC 一部S	3,026	3F	1981	旧	改修済	Ⅱ	—	
123	企:教育施設課	津田沼高等学校	普通教室棟	習志野市	①	RC	3,632	4F	1979	旧	改修済	I	C	
124	企:教育施設課	津田沼高等学校	体育館	習志野市	①	RC 一部S	2,799	3F	1979	旧	改修済	I	C	
125	企:教育施設課	津田沼高等学校	管理・特別・普通教室棟	習志野市	①	RC	5,987	4F	1979	旧	改修済	I	C	
126	企:教育施設課	実籾高等学校	普通教室棟	習志野市	①	RC	4,773	4F	1983	新	—	I	C	
127	企:教育施設課	実籾高等学校	体育館	習志野市	①	RC 一部S	3,014	3F	1983	新	—	I	C	
128	企:教育施設課	実籾高等学校	管理・普通特別教室棟	習志野市	①	RC	4,945	4F	1984	新	—	I	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
129	企:教育施設課	船橋高等学校	管理棟	船橋市	①	RC	4,595	4F	1964	旧	改修済	I	C	
130	企:教育施設課	船橋高等学校	管理棟	船橋市	①	RC	379	4F	1970	旧	改修済	I	C	
131	企:教育施設課	船橋高等学校	特別教室棟	船橋市	①	RC	4,646	4F	1968	旧	改修済	I	C	
132	企:教育施設課	船橋高等学校	屋内運動場	船橋市	①	RC 一部S	1,419	2F	1969	旧	改修済	I	C	
133	企:教育施設課	船橋高等学校	武道場	船橋市	①	RC	495	2F	1970	旧	0.66	Ⅲ	C	
134	企:教育施設課	船橋高等学校	第2特別教室棟	船橋市	①	RC	1,325	2F	1986	新	—	Ⅲ	C	
135	企:教育施設課	薬園台高等学校	教室棟	船橋市	①	RC	3,014	3F	1963	旧	改修済	I	C	
136	企:教育施設課	薬園台高等学校	特別教室棟	船橋市	①	RC	4,124	3F	1965	旧	改修済	I	C	
137	企:教育施設課	薬園台高等学校	屋内運動場	船橋市	①	RC 一部S	1,522	2F	1965	旧	改修済	I	C	
138	企:教育施設課	薬園台高等学校	格技場	船橋市	①	RC 一部S	499	2F	1971	旧	0.73	Ⅲ	C	
139	企:教育施設課	薬園台高等学校	農場管理実習棟	船橋市	①	RC	533	2F	1986	新	—	Ⅲ	C	
140	企:教育施設課	薬園台高等学校	体育館付属施設	船橋市	①	RC	823	2F	1991	新	—	Ⅲ	C	
141	企:教育施設課	薬園台高等学校	園芸実習棟	船橋市	①	RC	456	2F	2004	新	—	Ⅲ	C	
142	企:教育施設課	船橋東高等学校	普通教室棟	船橋市	①	RC	3,859	4F	1974	旧	改修済	I	C	
143	企:教育施設課	船橋東高等学校	屋内運動場	船橋市	①	S	2,366	2F	1974	旧	改修済	I	C	
144	企:教育施設課	船橋東高等学校	特別教室棟	船橋市	①	RC	2,082	4F	1974	旧	改修済	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
145	企:教育施設課	船橋東高等学校	管理棟	船橋市	①	RC	2,492	4F	1975	旧	改修済	I	C	
146	企:教育施設課	船橋啓明高等学校	普通教室棟	船橋市	①	RC	4,860	5F	1976	旧	改修済	I	C	
147	企:教育施設課	船橋啓明高等学校	管理・特別教室棟	船橋市	①	RC	5,072	5F	1977	旧	改修済	I	C	
148	企:教育施設課	船橋啓明高等学校	体育館	船橋市	①	RC 一部S	1,516	1F	1978	旧	改修済	I	C	
149	企:教育施設課	船橋啓明高等学校	格技場	船橋市	①	RC 一部S	732	2F	1980	旧	0.7	Ⅲ	C	
150	企:教育施設課	船橋芝山高等学校	普通教室棟	船橋市	①	RC	4,090	4F	1979	旧	改修済	I	C	
151	企:教育施設課	船橋芝山高等学校	屋内運動場	船橋市	①	RC 一部S	2,800	3F	1979	旧	改修済	I	C	
152	企:教育施設課	船橋芝山高等学校	管理・特別教室棟	船橋市	①	RC	5,241	4F	1980	旧	改修済	I	C	
153	企:教育施設課	船橋二和高等学校	普通教室棟	船橋市	①	RC	3,631	4F	1978	旧	改修済	I	C	
154	企:教育施設課	船橋二和高等学校	屋内体育館	船橋市	①	RC 一部S	2,880	2F	1980	旧	改修済	I	C	
155	企:教育施設課	船橋二和高等学校	管理・特別教室棟	船橋市	①	RC	5,856	4F	1978	旧	改修済	I	C	
156	企:教育施設課	船橋古和釜高等学校	普通教室棟	船橋市	①	RC	4,688	4F	1980	旧	改修済	I	C	
157	企:教育施設課	船橋古和釜高等学校	管理・特別教室棟	船橋市	①	RC	4,921	4F	1981	旧	0.63	I	C	
158	企:教育施設課	船橋古和釜高等学校	体育館	船橋市	①	RC 一部S	3,054	3F	1981	旧	改修済	I	C	
159	企:教育施設課	船橋法典高等学校	普通教室棟	船橋市	①	RC	4,037	4F	1981	旧	改修済	I	C	
160	企:教育施設課	船橋法典高等学校	特別教室棟	船橋市	①	RC	5,967	4F	1982	新	—	I	C	



■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
161	企:教育施設課	船橋法典高等学校	体育館	船橋市	①	RC 一部S	3,146	3F	1983	新	—	I	C	
162	企:教育施設課	船橋豊富高等学校	普通教室棟	船橋市	①	RC	4,687	4F	1983	新	—	II	—	
163	企:教育施設課	船橋豊富高等学校	体育館	船橋市	①	RC 一部S	3,044	3F	1984	新	—	II	—	
164	企:教育施設課	船橋豊富高等学校	管理特別教室棟	船橋市	①	RC	4,959	4F	1984	新	—	I	A	
165	企:教育施設課	船橋北高等学校	屋内運動場	船橋市	①	RC 一部S	2,877	3F	1985	新	—	I	C	
166	企:教育施設課	船橋北高等学校	特別・普通教室棟	船橋市	①	RC	9,849	4F	1985	新	—	I	C	
167	企:教育施設課	鎌ヶ谷高等学校	普通教室棟	鎌ヶ谷市	①	RC	3,867	4F	1972	旧	改修済	I	C	
168	企:教育施設課	鎌ヶ谷高等学校	特別教室棟	鎌ヶ谷市	①	RC	3,244	4F	1973	旧	改修済	I	C	
169	企:教育施設課	鎌ヶ谷高等学校	普通教室棟	鎌ヶ谷市	①	S	410	1F	1971	旧	改修済	III	C	
170	企:教育施設課	鎌ヶ谷高等学校	体育館	鎌ヶ谷市	①	RC 一部S	1,466	1F	1974	旧	改修済	I	C	
171	企:教育施設課	鎌ヶ谷高等学校	管理棟	鎌ヶ谷市	①	RC	1,464	3F	1974	旧	改修済	I	C	
172	企:教育施設課	鎌ヶ谷高等学校	格技場	鎌ヶ谷市	①	RC	686	2F	1984	新	—	III	C	
173	企:教育施設課	鎌ヶ谷西高等学校	特別教室棟	鎌ヶ谷市	①	RC	3,913	4F	1980	旧	改修済	I	C	
174	企:教育施設課	鎌ヶ谷西高等学校	普通特別教室棟	鎌ヶ谷市	①	RC	5,671	4F	1981	旧	改修済	I	C	
175	企:教育施設課	鎌ヶ谷西高等学校	格技場屋内運動場	鎌ヶ谷市	①	RC 一部S	2,849	3F	1981	旧	改修済	I	C	
176	企:教育施設課	市川工業高等学校	管理教室棟	市川市	①	RC	2,535	4F	1964	旧	改修済	I	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
177	企:教育施設課	市川工業高等学校	教室棟	市川市	①	RC	1,273	3F	1963	旧	改修済	I	C	
178	企:教育施設課	市川工業高等学校	教室棟	市川市	①	RC	2,073	4F	1968	旧	改修済	I	C	
179	企:教育施設課	市川工業高等学校	特別教室棟	市川市	①	RC	5,110	4F	1970	旧	改修済	I	C	
180	企:教育施設課	市川工業高等学校	食堂及び格技場	市川市	①	RC 一部S	1,342	2F	1969	旧	改修済	I	C	
181	企:教育施設課	市川工業高等学校	特別教室棟	市川市	①	RC	4,513	4F	1973	旧	改修済	I	C	
182	企:教育施設課	市川工業高等学校	体育館	市川市	①	RC 一部S	1,549	2F	1978	旧	改修済	I	C	
183	企:教育施設課	国府台高等学校	普通教室棟	市川市	①	RC	2,520	4F	1963	旧	改修済	I	C	
184	企:教育施設課	国府台高等学校	校舎棟	市川市	①	RC	5,932	4F	1984	新	—	I	C	
185	企:教育施設課	国府台高等学校	屋内運動場・武道場	市川市	①	RC 一部S	2,832	3F	1985	新	—	I	C	
186	企:教育施設課	国分高等学校	管理棟	市川市	①	RC	2,433	3F	2014	新	—	I	C	
187	企:教育施設課	国分高等学校	普通教室棟	市川市	①	RC	2,760	4F	1965	旧	改修済	I	C	
188	企:教育施設課	国分高等学校	特別教室棟	市川市	①	RC	3,087	4F	1966	旧	改修済	I	C	
189	企:教育施設課	国分高等学校	体育館	市川市	①	RC 一部S	1,584	2F	1967	旧	改修済	I	C	
190	企:教育施設課	国分高等学校	武道館	市川市	①	RC	495	2F	1967	旧	改修済	I	C	
191	企:教育施設課	国分高等学校	屋内運動場附属施設	市川市	①	RC	474	1F	1988	新	—	Ⅲ	C	
192	企:教育施設課	行徳高等学校	普通教室棟	市川市	①	S	2,495	4F	1975	旧	改修済	I	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
193	企:教育施設課	行徳高等学校	普通教室棟	市川市	①	S	714	4F	1975	旧	改修済	I	C	
194	企:教育施設課	行徳高等学校	特別教室棟	市川市	①	S	1,936	4F	1976	旧	改修済	I	C	
195	企:教育施設課	行徳高等学校	管理特別教室棟	市川市	①	S	3,210	4F	1977	旧	改修済	I	C	
196	企:教育施設課	行徳高等学校	屋内運動場	市川市	①	RC 一部S	1,436	1F	1976	旧	改修済	I	C	
197	企:教育施設課	行徳高等学校	給食棟	市川市	①	S	509	1F	1978	旧	改修済	Ⅲ	C	
198	企:教育施設課	行徳高等学校	武道場	市川市	①	S	579	1F	1978	旧	1.1	Ⅲ	C	
199	企:教育施設課	行徳高等学校	屋内運動場附属施設	市川市	①	S	360	1F	1986	新	—	Ⅲ	C	
200	企:教育施設課	市川東高等学校	普通教室棟	市川市	①	RC	4,459	5F	1978	旧	改修済	I	C	
201	企:教育施設課	市川東高等学校	管理特別教室棟	市川市	①	RC	5,530	4F	1979	旧	0.77	I	C	
202	企:教育施設課	市川東高等学校	体育館	市川市	①	RC 一部S	1,516	2F	1979	旧	改修済	I	C	
203	企:教育施設課	市川東高等学校	格技場	市川市	①	RC	686	2F	1986	新	—	Ⅲ	C	
204	企:教育施設課	市川東高等学校	体育館付属室	市川市	①	RC	360	1F	1991	新	—	Ⅲ	C	
205	企:教育施設課	市川南高等学校	普通教室棟	市川市	①	RC	4,156	4F	1981	旧	改修済	I	C	
206	企:教育施設課	市川南高等学校	管理特別教室棟	市川市	①	RC	4,946	4F	1982	新	—	I	C	
207	企:教育施設課	市川南高等学校	体育館	市川市	①	RC 一部S	3,058	3F	1982	新	—	I	C	
208	企:教育施設課	市川昴高等学校	普通教室昇降口棟	市川市	①	RC	3,017	4F	1985	新	—	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
209	企:教育施設課	市川昂高等学校	特別・普通教室棟	市川市	①	RC	3,551	4F	1985	新	—	I	C	
210	企:教育施設課	市川昂高等学校	屋内運動場	市川市	①	RC 一部S	2,270	3F	1985	新	—	I	C	
211	企:教育施設課	市川昂高等学校	管理普通教室棟	市川市	①	RC	3,289	4F	1986	新	—	I	C	
212	企:教育施設課	浦安高等学校	普通教室棟	浦安市	①	S	2,760	4F	1974	旧	改修済	I	C	
213	企:教育施設課	浦安高等学校	普通教室棟	浦安市	①	S	714	4F	1974	旧	改修済	I	C	
214	企:教育施設課	浦安高等学校	管理及び特別教室棟	浦安市	①	S	1,952	4F	1975	旧	改修済	I	C	
215	企:教育施設課	浦安高等学校	屋内運動場	浦安市	①	RC 一部S	1,436	2F	1975	旧	改修済	I	C	
216	企:教育施設課	浦安高等学校	管理及び特別教室棟	浦安市	①	S	3,214	4F	1976	旧	改修済	I	C	
217	企:教育施設課	浦安高等学校	格技場	浦安市	①	RC 一部S	541	2F	1979	旧	改修済	Ⅲ	C	
218	企:教育施設課	浦安高等学校	屋内運動場附属施設	浦安市	①	RC	615	2F	1993	新	—	Ⅲ	C	
219	企:教育施設課	浦安南高等学校	普通特別教室棟	浦安市	①	RC	9,572	4F	1984	新	—	I	A	
220	企:教育施設課	浦安南高等学校	屋内運動場	浦安市	①	RC 一部S	2,840	3F	1984	新	—	Ⅱ	—	
221	企:教育施設課	松戸高等学校	管理教室棟	松戸市	①	RC	4,905	4F	1965	旧	改修済	I	C	
222	企:教育施設課	松戸高等学校	特別教室棟	松戸市	①	RC	4,641	4F	1966	旧	改修済	I	C	
223	企:教育施設課	松戸高等学校	体育館	松戸市	①	RC 一部S	2,179	2F	1966	旧	0.6	I	C	
224	企:教育施設課	松戸高等学校	格技場	松戸市	①	RC	707	2F	2004	新	—	Ⅲ	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
225	企:教育施設課	小金高等学校	管理棟	松戸市	①	RC	1,484	3F	1966	旧	改修済	I	C	
226	企:教育施設課	小金高等学校	普通教室棟	松戸市	①	RC	3,288	4F	1966	旧	改修済	I	C	
227	企:教育施設課	小金高等学校	特別教室棟	松戸市	①	RC	3,940	4F	1967	旧	改修済	I	C	
228	企:教育施設課	小金高等学校	屋内運動場	松戸市	①	RC 一部S	1,428	1F	1968	旧	改修済	I	C	
229	企:教育施設課	小金高等学校	格技場	松戸市	①	RC 一部S	636	1F	1968	旧	改修済	Ⅲ	C	
230	企:教育施設課	小金高等学校	屋内運動場附属施設	松戸市	①	RC	360	1F	1988	新	—	Ⅲ	C	
231	企:教育施設課	小金高等学校	総合学科棟	松戸市	①	S	777	1F	2017	新	—	Ⅲ	C	
232	企:教育施設課	松戸国際高等学校	教室棟	松戸市	①	RC	8,042	5F	1974	旧	改修済	I	C	
233	企:教育施設課	松戸国際高等学校	管理棟	松戸市	①	RC	2,521	2F	1976	旧	0.9	I	C	
234	企:教育施設課	松戸国際高等学校	体育館	松戸市	①	RC 一部S	1,430	2F	1976	旧	改修済	I	C	
235	企:教育施設課	松戸国際高等学校	武道館	松戸市	①	RC	686	2F	1985	新	—	Ⅲ	C	
236	企:教育施設課	松戸国際高等学校	ウェイトリフティング場	松戸市	①	RC	1,314	3F	1990	新	—	I	C	
237	企:教育施設課	松戸南高等学校	普通教室棟	松戸市	①	RC	4,314	5F	1977	旧	改修済	I	C	
238	企:教育施設課	松戸南高等学校	管理特別教室棟	松戸市	①	RC	5,530	4F	1978	旧	改修済	I	C	
239	企:教育施設課	松戸南高等学校	屋内運動場	松戸市	①	RC 一部S	1,516	2F	1979	旧	改修済	I	C	
240	企:教育施設課	松戸南高等学校	格技場	松戸市	①	RC 一部S	576	2F	1980	旧	改修済	Ⅲ	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
241	企:教育施設課	松戸南高等学校	食堂棟	松戸市	①	S	399	1F	2006	新	—	Ⅲ	C	
242	企:教育施設課	松戸六実高等学校	普通教室棟	松戸市	①	RC	3,592	4F	1979	旧	改修済	I	C	
243	企:教育施設課	松戸六実高等学校	屋内運動場	松戸市	①	RC 一部S	2,843	3F	1979	旧	改修済	I	C	
244	企:教育施設課	松戸六実高等学校	管理及び特別教室棟	松戸市	①	RC	6,016	4F	1979	旧	改修済	I	C	
245	企:教育施設課	松戸馬橋高等学校	普通特別教室棟	松戸市	①	RC	4,678	4F	1981	旧	改修済	I	C	
246	企:教育施設課	松戸馬橋高等学校	管理特別教室棟	松戸市	①	RC	4,931	4F	1981	旧	0.63	I	C	
247	企:教育施設課	松戸馬橋高等学校	屋内運動場	松戸市	①	RC 一部S	3,058	3F	1981	旧	改修済	I	C	
248	企:教育施設課	松戸向陽高等学校	普通教室棟	松戸市	①	RC	4,687	4F	1983	新	—	I	C	
249	企:教育施設課	松戸向陽高等学校	体育館	松戸市	①	RC 一部S	3,044	3F	1983	新	—	I	C	
250	企:教育施設課	松戸向陽高等学校	管理特別教室棟	松戸市	①	RC	4,959	4F	1984	新	—	I	C	
251	企:教育施設課	東葛飾高等学校	普通教室棟	柏市	①	RC	2,379	3F	1961	旧	改修済	I	C	
252	企:教育施設課	東葛飾高等学校	特別棟	柏市	①	RC	3,693	4F	1971	旧	改修済	I	C	
253	企:教育施設課	東葛飾高等学校	体育館	柏市	①	RC 一部S	1,685	2F	1965	旧	改修済	I	C	
254	企:教育施設課	東葛飾高等学校	管理棟	柏市	①	RC	2,888	4F	2014	新	—	I	C	
255	企:教育施設課	東葛飾高等学校	体育館付属施設	柏市	①	RC	545	3F	1973	旧	0.835	Ⅲ	C	
256	企:教育施設課	東葛飾高等学校	食堂	柏市	①	S	496	1F	1976	旧	0.61	Ⅲ	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
257	企:教育施設課	東葛飾高等学校	格技場	柏市	①	RC 一部S	539	2F	1981	旧	改修済	Ⅲ	C	
258	企:教育施設課	東葛飾高等学校	特別・普通教室棟	柏市	①	RC	1,271	3F	1983	新	—	I	C	
259	企:教育施設課	東葛飾高等学校	体育館付属施設	柏市	①	RC	300	1F	1983	新	—	Ⅲ	C	
260	企:教育施設課	柏高等学校	普通教室棟	柏市	①	RC	3,859	4F	1971	旧	改修済	I	C	
261	企:教育施設課	柏高等学校	特別教室棟	柏市	①	RC	4,470	4F	1972	旧	改修済	I	C	
262	企:教育施設課	柏高等学校	屋内運動場	柏市	①	RC 一部S	1,416	2F	1973	旧	改修済	I	C	
263	企:教育施設課	柏高等学校	管理棟	柏市	①	RC	1,336	3F	1973	旧	改修済	I	C	
264	企:教育施設課	柏高等学校	格技場	柏市	①	RC	664	2F	1983	新	—	Ⅲ	C	
265	企:教育施設課	柏南高等学校	特別教室棟	柏市	①	RC	4,261	4F	1976	旧	改修済	I	C	
266	企:教育施設課	柏南高等学校	普通教室棟	柏市	①	RC	4,922	3F	1977	旧	1.33	I	C	
267	企:教育施設課	柏南高等学校	屋内運動場	柏市	①	RC 一部S	2,644	3F	1978	旧	改修済	I	C	
268	企:教育施設課	柏南高等学校	工芸室棟	柏市	①	S	329	2F	1987	新	—	Ⅲ	C	
269	企:教育施設課	柏陵高等学校	普通教室及び特別教室棟	柏市	①	RC	4,050	4F	1979	旧	改修済	I	C	
270	企:教育施設課	柏陵高等学校	屋内運動場	柏市	①	RC 一部S	2,797	3F	1979	旧	改修済	I	C	
271	企:教育施設課	柏陵高等学校	管理特別教室棟	柏市	①	RC	5,589	4F	1979	旧	改修済	I	C	
272	企:教育施設課	柏の葉高等学校	管理諸室・普通教室棟	柏市	①	RC	2,701	3F	1986	新	—	I	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
273	企:教育施設課	柏の葉高等学校	普通教室・特別教室棟	柏市	①	RC	6,207	3F	1986	新	—	I	C	
274	企:教育施設課	柏の葉高等学校	屋内運動場・格技場	柏市	①	RC 一部S	2,924	3F	1986	新	—	I	C	
275	企:教育施設課	柏中央高等学校	普通特別教室棟	柏市	①	RC	4,156	4F	1981	旧	改修済	I	C	
276	企:教育施設課	柏中央高等学校	管理特別普通教室棟	柏市	①	RC	4,930	4F	1982	新	—	I	C	
277	企:教育施設課	柏中央高等学校	体育館格技場屋内運動場	柏市	①	RC 一部S	3,063	3F	1982	新	—	I	C	
278	企:教育施設課	沼南高等学校	普通教室棟	柏市	①	RC	3,639	4F	1979	旧	改修済	I	C	
279	企:教育施設課	沼南高等学校	屋内体育館	柏市	①	RC 一部S	2,900	3F	1980	旧	改修済	I	C	
280	企:教育施設課	沼南高等学校	管理特別教室棟	柏市	①	RC	6,004	4F	1980	旧	改修済	I	C	
281	企:教育施設課	沼南高柳高等学校	体育館	柏市	①	RC 一部S	2,953	3F	1984	新	—	I	C	
282	企:教育施設課	沼南高柳高等学校	普通教室及び管理棟	柏市	①	RC	10,167	4F	1984	新	—	I	C	
283	企:教育施設課	流山高等学校	管理普通教室棟	流山市	①	RC	4,928	4F	1970	旧	改修済	I	C	
284	企:教育施設課	流山高等学校	体育館	流山市	①	RC 一部S	1,462	2F	1971	旧	改修済	I	C	
285	企:教育施設課	流山高等学校	特別教室棟	流山市	①	RC	4,175	4F	1975	旧	改修済	I	C	
286	企:教育施設課	流山高等学校	農機具整備実習室	流山市	①	S	421	2F	1978	旧	改修済	Ⅲ	C	
287	企:教育施設課	流山高等学校	格技場	流山市	①	RC 一部S	535	2F	1979	旧	改修済	Ⅲ	C	
288	企:教育施設課	流山高等学校	体育館付属施設	流山市	①	RC	500	1F	1983	新	—	Ⅲ	C	



## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
289	企:教育施設課	流山高等学校	園芸実習室	流山市	①	S	528	2F	1991	新	—	Ⅲ	C	
290	企:教育施設課	流山おおたかの森高等学校	普通教室棟	流山市	①	RC	4,089	4F	1977	旧	改修済	I	C	
291	企:教育施設課	流山おおたかの森高等学校	特別教室棟	流山市	①	RC	5,018	4F	1978	旧	改修済	I	C	
292	企:教育施設課	流山おおたかの森高等学校	屋内運動場	流山市	①	S	2,373	3F	1978	旧	改修済	I	C	
293	企:教育施設課	流山南高等学校	普通教室昇降口棟	流山市	①	RC	4,687	4F	1983	新	—	I	C	
294	企:教育施設課	流山南高等学校	体育館	流山市	①	RC 一部S	3,044	3F	1983	新	—	I	C	
295	企:教育施設課	流山南高等学校	管理特別教室棟	流山市	①	RC	4,959	4F	1984	新	—	I	C	
296	企:教育施設課	流山南高等学校	相撲場	流山市	①	S	446	1F	1995	新	—	Ⅲ	C	
297	企:教育施設課	流山北高等学校	普通教室棟	流山市	①	RC	3,017	4F	1985	新	—	I	C	
298	企:教育施設課	流山北高等学校	普通特別教室棟	流山市	①	RC	3,003	4F	1985	新	—	I	C	
299	企:教育施設課	流山北高等学校	屋内運動場	流山市	①	RC 一部S	2,934	3F	1985	新	—	I	C	
300	企:教育施設課	流山北高等学校	管理特別教室棟	流山市	①	RC	3,110	4F	1986	新	—	I	C	
301	企:教育施設課	野田中央高等学校	普通教室棟	野田市	①	RC	4,315	5F	1978	旧	改修済	I	C	
302	企:教育施設課	野田中央高等学校	管理特別教室棟	野田市	①	RC	5,537	4F	1978	旧	改修済	I	C	
303	企:教育施設課	野田中央高等学校	体育館	野田市	①	RC 一部S	1,516	2F	1979	旧	改修済	I	C	
304	企:教育施設課	野田中央高等学校	格技館	野田市	①	RC	686	2F	1986	新	—	Ⅲ	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
305	企:教育施設課	清水高等学校	普通教室棟	野田市	①	RC	2,340	3F	1963	旧	改修済	I	C	
306	企:教育施設課	清水高等学校	管理特別教室棟	野田市	①	RC	3,331	3F	1968	旧	改修済	I	C	
307	企:教育施設課	清水高等学校	管理特別教室棟	野田市	①	RC	659	3F	1971	旧	改修済	I	C	
308	企:教育施設課	清水高等学校	電気科実習棟	野田市	①	RC	2,063	2F	1970	旧	改修済	I	C	
309	企:教育施設課	清水高等学校	食品科学科実習棟	野田市	①	S	500	1F	2010	新	—	Ⅲ	C	
310	企:教育施設課	清水高等学校	食品科学科棟	野田市	①	S	210	1F	1967	旧	改修済	Ⅲ	C	
311	企:教育施設課	清水高等学校	機械科実習棟	野田市	①	RC 一部S	596	1F	1965	旧	0.84	Ⅲ	C	
312	企:教育施設課	清水高等学校	機械科工場棟	野田市	①	RC 一部S	1,096	1F	1964	旧	改修済	Ⅲ	C	
313	企:教育施設課	清水高等学校	体育館	野田市	①	RC 一部S	1,424	2F	1973	旧	0.6	I	C	
314	企:教育施設課	清水高等学校	環境化学科実習棟	野田市	①	RC	2,200	3F	1975	旧	改修済	I	C	
315	企:教育施設課	清水高等学校	家庭科棟	野田市	①	S	389	2F	1978	旧	1.26	Ⅲ	C	
316	企:教育施設課	清水高等学校	機械科実習棟	野田市	①	RC	1,099	2F	1979	旧	1.404	Ⅲ	C	
317	企:教育施設課	清水高等学校	格技場	野田市	①	RC 一部S	509	2F	1979	旧	改修済	Ⅲ	C	
318	企:教育施設課	清水高等学校	小体育館	野田市	①	RC 一部S	650	2F	1992	新	—	Ⅲ	C	
319	企:教育施設課	関宿高等学校	管理諸室・特別教室棟	野田市	①	RC	2,056	3F	1987	新	—	I	C	
320	企:教育施設課	関宿高等学校	普通教室昇降口棟	野田市	①	RC	2,070	3F	1987	新	—	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)		所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
			建物名称			構造	延べ面積 (㎡)	階数						
321	企:教育施設課	関宿高等学校	特別教室棟	野田市	①	RC	2,034	3F	1987	新	—	I	C	
322	企:教育施設課	関宿高等学校	屋内運動場・格技場	野田市	①	RC 一部S	2,559	3F	1987	新	—	I	C	
323	企:教育施設課	我孫子高等学校	教室棟	我孫子市	①	RC	3,859	4F	1971	旧	改修済	I	C	
324	企:教育施設課	我孫子高等学校	特別教室棟	我孫子市	①	RC	3,270	4F	1972	旧	改修済	I	C	
325	企:教育施設課	我孫子高等学校	体育館	我孫子市	①	RC 一部S	1,461	2F	1973	旧	改修済	I	C	
326	企:教育施設課	我孫子高等学校	管理棟	我孫子市	①	RC	1,534	3F	1973	旧	0.85	I	C	
327	企:教育施設課	我孫子高等学校	格技場	我孫子市	①	RC 一部S	686	2F	1983	新	—	Ⅲ	C	
328	企:教育施設課	我孫子東高等学校	普通教室昇降口棟	我孫子市	①	RC	3,000	4F	1984	新	—	I	C	
329	企:教育施設課	我孫子東高等学校	特別普通教室棟	我孫子市	①	RC	3,550	4F	1984	新	—	I	C	
330	企:教育施設課	我孫子東高等学校	屋内運動場	我孫子市	①	RC 一部S	2,921	3F	1984	新	—	I	C	
331	企:教育施設課	我孫子東高等学校	管理特別教室棟	我孫子市	①	RC	3,289	4F	1985	新	—	I	C	
332	企:教育施設課	白井高等学校	普通教室棟	白井市	①	RC	2,777	3F	1983	新	—	Ⅱ	—	
333	企:教育施設課	白井高等学校	特別普通教室棟	白井市	①	RC	1,433	3F	1983	新	—	Ⅱ	—	
334	企:教育施設課	白井高等学校	屋内運動場及び格技場	白井市	①	RC 一部S	2,538	2F	1983	新	—	Ⅱ	—	
335	企:教育施設課	白井高等学校	管理特別教室棟	白井市	①	RC	4,494	3F	1984	新	—	I	A	
336	企:教育施設課	白井高等学校	特別教室棟	白井市	①	RC	987	3F	1984	新	—	Ⅱ	—	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
337	企:教育施設課	印旛明誠高等学校	普通教室棟	印西市	①	RC	6,998	4F	2010	新	—	I	A	
338	企:教育施設課	印旛明誠高等学校	屋内運動場	印西市	①	RC	2,690	2F	2010	新	—	II	—	
339	企:教育施設課	印旛明誠高等学校	新校舎棟	印西市	①	RC	1,700	2F	2017	新	—	II	—	
340	企:教育施設課	成田西陵高等学校	管理教室棟	成田市	①	RC	3,788	4F	1970	旧	改修済	I	C	
341	企:教育施設課	成田西陵高等学校	屋内運動場	成田市	①	RC 一部S	1,428	2F	1970	旧	0.68	I	C	
342	企:教育施設課	成田西陵高等学校	食品加工室	成田市	①	S	207	1F	1970	旧	0.77	III	C	
343	企:教育施設課	成田西陵高等学校	環境建設科棟	成田市	①	S	1,040	2F	1972	旧	改修済	III	C	
344	企:教育施設課	成田西陵高等学校	生産流通科棟	成田市	①	RC	1,184	2F	1973	旧	改修済	III	C	
345	企:教育施設課	成田西陵高等学校	特別教室棟	成田市	①	RC	4,174	4F	1974	旧	0.65	I	C	
346	企:教育施設課	成田西陵高等学校	農場管理棟	成田市	①	S	350	2F	1980	旧	0.61	III	C	
347	企:教育施設課	成田西陵高等学校	格技場	成田市	①	RC	999	2F	1980	旧	1.2	III	C	
348	企:教育施設課	成田西陵高等学校	農業機械実習棟	成田市	①	S	358	2F	1985	新	—	III	C	
349	企:教育施設課	成田西陵高等学校	情報科学科棟	成田市	①	RC	1,080	2F	1996	新	—	III	C	
350	企:教育施設課	成田国際高等学校	普通教室棟	成田市	①	RC	4,069	4F	1976	旧	改修済	I	C	
351	企:教育施設課	成田国際高等学校	管理特別教室棟	成田市	①	RC	5,290	4F	1976	旧	改修済	I	C	
352	企:教育施設課	成田国際高等学校	体育館	成田市	①	RC 一部S	1,516	1F	1978	旧	改修済	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
353	企:教育施設課	成田国際高等学校	格技場	成田市	①	RC	686	2F	1985	新	—	Ⅲ	C	
354	企:教育施設課	成田国際高等学校	国際交流棟	成田市	①	RC	1,362	3F	1992	新	—	I	C	
355	企:教育施設課	成田国際高等学校	屋内運動場附属施設	成田市	①	S	318	1F	2009	新	—	Ⅲ	C	
356	企:教育施設課	成田北高等学校	普通教室棟	成田市	①	RC	4,596	4F	1980	旧	0.65	I	C	
357	企:教育施設課	成田北高等学校	管理・特別教室棟	成田市	①	RC	4,881	4F	1981	旧	0.6	I	C	
358	企:教育施設課	成田北高等学校	体育館・格技場	成田市	①	RC 一部S	3,014	3F	1981	旧	改修済	I	C	
359	企:教育施設課	下総高等学校	教室棟	成田市	①	RC	2,298	3F	1966	旧	改修済	I	C	
360	企:教育施設課	下総高等学校	管理特別普通教室棟	成田市	①	RC	3,972	4F	1969	旧	改修済	I	C	
361	企:教育施設課	下総高等学校	屋内運動場	成田市	①	RC 一部S	1,426	2F	1967	旧	1.57	I	C	
362	企:教育施設課	下総高等学校	園芸畜産実験室	成田市	①	S	202	1F	1970	旧	改修済	Ⅲ	C	
363	企:教育施設課	下総高等学校	畜産管理室	成田市	①	RC	518	2F	1975	旧	0.69	Ⅲ	C	
364	企:教育施設課	下総高等学校	農業実習棟	成田市	①	RC	614	2F	1977	旧	0.83	Ⅲ	C	
365	企:教育施設課	下総高等学校	整備実習室	成田市	①	S	230	1F	1983	新	—	Ⅲ	C	
366	企:教育施設課	下総高等学校	畜産実習室	成田市	①	S	348	1F	1985	新	—	Ⅲ	C	
367	企:教育施設課	下総高等学校	農業機械実習棟	成田市	①	S	1,094	2F	1985	新	—	Ⅲ	C	
368	企:教育施設課	下総高等学校	格技場	成田市	①	RC	994	2F	1986	新	—	Ⅲ	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
369	企:教育施設課	下総高等学校	航空車両整備科棟	成田市	①	S	495	2F	1994	新	—	Ⅲ	C	
370	企:教育施設課	下総高等学校	機械工作実習室	成田市	①	S	243	1F	1994	新	—	Ⅲ	C	
371	企:教育施設課	富里高等学校	管理・普通教室棟	富里市	①	RC	3,100	3F	1986	新	—	I	A	
372	企:教育施設課	富里高等学校	特別教室昇降口多目的ホ－ル棟	富里市	①	RC	1,176	3F	1986	新	—	Ⅱ	—	
373	企:教育施設課	富里高等学校	特別・普通教室棟	富里市	①	RC	2,996	3F	1986	新	—	Ⅱ	—	
374	企:教育施設課	富里高等学校	体育館	富里市	①	RC 一部S	2,923	3F	1986	新	—	Ⅱ	—	
375	企:教育施設課	富里高等学校	普通教室・会議室棟	富里市	①	RC	1,300	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
376	企:教育施設課	佐倉高等学校	特別教室	佐倉市	①	RC	1,939	4F	1966	旧	改修済	I	C	
377	企:教育施設課	佐倉高等学校	普通教室	佐倉市	①	RC	1,261	3F	1960	旧	0.74	I	C	
378	企:教育施設課	佐倉高等学校	屋内運動場	佐倉市	①	RC 一部S	1,961	2F	1971	旧	改修済	I	C	
379	企:教育施設課	佐倉高等学校	普通教室	佐倉市	①	RC	3,419	4F	1974	旧	0.65	I	C	
380	企:教育施設課	佐倉高等学校	特別教室	佐倉市	①	RC	898	2F	1978	旧	1.29	I	C	
381	企:教育施設課	佐倉高等学校	武道場	佐倉市	①	RC	500	2F	1984	新	—	Ⅲ	C	
382	企:教育施設課	佐倉高等学校	屋内運動場	佐倉市	①	RC	940	2F	1988	新	—	Ⅲ	C	
383	企:教育施設課	佐倉高等学校	普通・特別教室	佐倉市	①	RC	1,483	3F	1989	新	—	I	C	
384	企:教育施設課	佐倉東高等学校	管理教室棟	佐倉市	①	RC	4,682	4F	1968	旧	改修済	I	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
385	企:教育施設課	佐倉東高等学校	特別教室棟	佐倉市	①	RC	4,040	4F	1968	旧	改修済	I	C	
386	企:教育施設課	佐倉東高等学校	体育館	佐倉市	①	RC 一部S	1,468	2F	1969	旧	改修済	I	C	
387	企:教育施設課	佐倉東高等学校	体育館付属施設	佐倉市	①	RC	480	2F	1980	旧	0.84	III	C	
388	企:教育施設課	佐倉東高等学校	格技場	佐倉市	①	RC	735	2F	2005	新	—	III	C	
389	企:教育施設課	佐倉西高等学校	普通教室棟	佐倉市	①	RC	3,146	5F	1978	旧	改修済	I	C	
390	企:教育施設課	佐倉西高等学校	管理特別教室棟	佐倉市	①	RC	5,470	4F	1978	旧	改修済	I	C	
391	企:教育施設課	佐倉西高等学校	体育館武道場	佐倉市	①	RC 一部S	2,816	2F	1979	旧	改修済	I	C	
392	企:教育施設課	佐倉南高等学校	普通教室棟	佐倉市	①	RC	4,687	4F	1983	新	—	I	C	
393	企:教育施設課	佐倉南高等学校	体育館	佐倉市	①	RC 一部S	3,042	3F	1983	新	—	I	C	
394	企:教育施設課	佐倉南高等学校	管理・特別教室棟	佐倉市	①	RC	4,959	4F	1984	新	—	I	C	
395	企:教育施設課	八街高等学校	普通教室棟	八街市	①	RC	4,335	4F	1977	旧	改修済	II	—	
396	企:教育施設課	八街高等学校	特別教室棟	八街市	①	RC	4,258	4F	1977	旧	改修済	II	—	
397	企:教育施設課	八街高等学校	管理棟	八街市	①	RC	2,789	4F	1979	旧	改修済	I	A	
398	企:教育施設課	八街高等学校	体育館	八街市	①	RC 一部S	1,516	1F	1978	旧	改修済	II	—	
399	企:教育施設課	八街高等学校	総合学科棟	八街市	①	RC	1,620	3F	1998	新	—	II	—	
400	企:教育施設課	四街道高等学校	特別教室棟	四街道市	①	RC	4,112	2F	1974	旧	改修済	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
401	企:教育施設課	四街道高等学校	管理教室棟	四街道市	①	RC	3,467	4F	1974	旧	0.74	I	C	
402	企:教育施設課	四街道高等学校	普通教室棟	四街道市	①	RC	2,550	3F	1975	旧	1.24	I	C	
403	企:教育施設課	四街道高等学校	体育館	四街道市	①	RC 一部S	2,760	3F	1976	旧	改修済	I	C	
404	企:教育施設課	四街道北高等学校	屋内運動場	四街道市	①	RC 一部S	2,545	2F	1985	新	—	I	C	
405	企:教育施設課	四街道北高等学校	管理・特別・普通教室棟	四街道市	①	RC	9,985	4F	1985	新	—	I	C	
406	企:教育施設課	佐原高等学校	管理教室棟	香取市	①	RC	1,831	3F	1962	旧	改修済	I	C	
407	企:教育施設課	佐原高等学校	管理教室棟	香取市	①	RC	1,531	3F	1963	旧	改修済	I	C	
408	企:教育施設課	佐原高等学校	特別教室棟	香取市	①	RC	4,542	4F	1969	旧	改修済	I	C	
409	企:教育施設課	佐原高等学校	屋内運動場	香取市	①	SRC 一部S	1,420	1F	1967	旧	1.5	I	C	
410	企:教育施設課	佐原高等学校	給食棟	香取市	①	S	540	1F	1970	旧	0.96	Ⅲ	C	
411	企:教育施設課	佐原高等学校	武道館	香取市	①	RC 一部S	593	1F	1972	旧	1.13	Ⅲ	C	
412	企:教育施設課	佐原高等学校	体育館付属棟	香取市	①	RC 一部S	799	2F	1971	旧	0.73	Ⅲ	C	
413	企:教育施設課	佐原高等学校	屋内運動場付属施設	香取市	①	RC	500	1F	1987	新	—	Ⅲ	C	
414	企:教育施設課	佐原白楊高等学校	管理教室棟	香取市	①	RC	1,820	3F	1961	旧	改修済	I	A	
415	企:教育施設課	佐原白楊高等学校	管理教室棟	香取市	①	RC	278	3F	1961	旧	改修済	Ⅱ	—	
416	企:教育施設課	佐原白楊高等学校	管理教室棟	香取市	①	RC	278	3F	1963	旧	改修済	Ⅱ	—	



## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
417	企:教育施設課	佐原白楊高等学校	管理教室棟	香取市	①	RC	3,266	4F	1968	旧	改修済	II	—	
418	企:教育施設課	佐原白楊高等学校	特別教室棟	香取市	①	RC	3,694	4F	1971	旧	改修済	II	—	
419	企:教育施設課	佐原白楊高等学校	体育館	香取市	①	RC 一部S	2,056	2F	1973	旧	改修済	II	—	
420	企:教育施設課	小見川高等学校	普通教室管理棟	香取市	①	RC	1,912	4F	1964	旧	改修済	I	C	
421	企:教育施設課	小見川高等学校	普通教室管理棟	香取市	①	RC	2,645	4F	1964	旧	改修済	I	C	
422	企:教育施設課	小見川高等学校	屋内運動場	香取市	①	RC 一部PC	1,436	2F	1966	旧	0.73	I	C	
423	企:教育施設課	小見川高等学校	特別教室棟	香取市	①	RC	3,935	3F	1968	旧	改修済	I	C	
424	企:教育施設課	小見川高等学校	武道場	香取市	①	RC 一部S	494	1F	1971	旧	改修済	III	C	
425	企:教育施設課	小見川高等学校	体育館付属施設	香取市	①	RC	480	2F	1980	旧	0.84	III	C	
426	企:教育施設課	小見川高等学校	増築棟	香取市	①	RC	368	2F	1988	新	—	I	C	
427	企:教育施設課	多古高等学校	普通教室棟	多古町	①	RC	4,649	4F	1971	旧	改修済	I	C	
428	企:教育施設課	多古高等学校	屋内運動場	多古町	①	RC 一部S	1,468	2F	1966	旧	改修済	I	C	
429	企:教育施設課	多古高等学校	特別教室棟	多古町	①	RC	3,979	4F	1974	旧	改修済	I	C	
430	企:教育施設課	多古高等学校	武道場	多古町	①	RC 一部S	537	2F	1979	旧	改修済	III	C	
431	企:教育施設課	多古高等学校	農業管理実習室	多古町	①	RC	292	1F	1984	新	—	III	C	
432	企:教育施設課	多古高等学校	屋内運動場付属施設	多古町	①	RC	360	1F	1985	新	—	III	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
433	企:教育施設課	多古高等学校	農業機械実習室	多古町	①	S	264	1F	1988	新	—	Ⅲ	C	
434	企:教育施設課	銚子高等学校	管理教室棟	銚子市	①	RC	5,032	4F	2014	新	—	I	C	
435	企:教育施設課	銚子高等学校	教室棟	銚子市	①	RC	742	3F	1964	旧	改修済	I	C	
436	企:教育施設課	銚子高等学校	特別教室棟	銚子市	①	RC	3,219	4F	1980	旧	0.63	I	C	
437	企:教育施設課	銚子高等学校	第2屋内運動場	銚子市	①	RC 一部S	1,510	2F	1982	旧	改修済	I	C	
438	企:教育施設課	銚子高等学校	格技場	銚子市	①	RC 一部S	996	2F	2007	新	—	Ⅲ	C	
439	企:教育施設課	銚子商業高等学校	普通教室棟	銚子市	①	RC	2,075	4F	1964	旧	改修済	I	C	
440	企:教育施設課	銚子商業高等学校	普通教室棟	銚子市	①	RC	1,980	4F	1964	旧	改修済	I	C	
441	企:教育施設課	銚子商業高等学校	昇降口	銚子市	①	RC	985	3F	1964	旧	改修済	I	C	
442	企:教育施設課	銚子商業高等学校	特別教室棟	銚子市	①	RC	3,049	4F	1966	旧	改修済	I	C	
443	企:教育施設課	銚子商業高等学校	特別教室棟	銚子市	①	RC	1,101	2F	1966	旧	改修済	I	C	
444	企:教育施設課	銚子商業高等学校	訓練棟	銚子市	①	RC	961	4F	1967	旧	改修済	I	C	
445	企:教育施設課	銚子商業高等学校	情報処理実習棟	銚子市	①	RC	1,214	4F	1987	新	—	I	C	
446	企:教育施設課	銚子商業高等学校	武道場	銚子市	①	RC 一部S	1,051	2F	1990	新	—	I	C	
447	企:教育施設課	銚子商業高等学校	体育館	銚子市	①	RC 一部S	3,033	3F	1991	新	—	I	C	
448	企:教育施設課	銚子商業高等学校 (海洋校舎)	実習棟	銚子市	①	RC	2,563	3F	1982	旧	0.67	I	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
449	企:教育施設課	銚子商業高等学校 (海洋校舎)	特別普通教室昇降口棟	銚子市	①	RC	2,928	4F	1982	新	—	I	C	
450	企:教育施設課	銚子商業高等学校 (海洋校舎)	管理特別普通教室棟	銚子市	①	RC	3,194	4F	1983	新	—	I	C	
451	企:教育施設課	銚子商業高等学校 (海洋校舎)	体育館	銚子市	①	RC 一部S	2,390	3F	1984	新	—	I	C	
452	企:教育施設課	旭農業高等学校	管理教室棟	旭市	①	RC	2,603	3F	1961	旧	改修済	I	C	
453	企:教育施設課	旭農業高等学校	特別教室棟	旭市	①	RC	4,132	4F	1970	旧	改修済	I	C	
454	企:教育施設課	旭農業高等学校	屋内運動場	旭市	①	RC 一部S	1,493	2F	1967	旧	0.62	I	C	
455	企:教育施設課	旭農業高等学校	武道場	旭市	①	RC 一部S	499	2F	1973	旧	改修済	Ⅲ	C	
456	企:教育施設課	旭農業高等学校	農業実験実習室	旭市	①	RC	792	2F	1973	旧	0.73	Ⅲ	C	
457	企:教育施設課	旭農業高等学校	農場管理実習室及び機械室	旭市	①	S	520	1F	1982	旧	2.33	Ⅲ	C	
458	企:教育施設課	旭農業高等学校	畜産実習室	旭市	①	S	576	2F	1987	新	—	Ⅲ	C	
459	企:教育施設課	旭農業高等学校	屋内運動場附属施設	旭市	①	RC	481	1F	1987	新	—	Ⅲ	C	
460	企:教育施設課	旭農業高等学校	食品流通科棟	旭市	①	RC	850	2F	1992	新	—	Ⅲ	C	
461	企:教育施設課	東総工業高等学校	管理教室棟	旭市	①	RC	1,602	3F	1963	旧	改修済	I	C	
462	企:教育施設課	東総工業高等学校	管理教室棟	旭市	①	RC	1,953	3F	1964	旧	改修済	I	C	
463	企:教育施設課	東総工業高等学校	機械実習室	旭市	①	S	986	1F	1963	旧	改修済	Ⅲ	C	
464	企:教育施設課	東総工業高等学校	機械実習室	旭市	①	S	528	1F	1964	旧	改修済	Ⅲ	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
465	企:教育施設課	東総工業高等学校	電気実習室	旭市	①	S	480	1F	1964	旧	改修済	Ⅲ	C	
466	企:教育施設課	東総工業高等学校	電気実習室	旭市	①	RC 一部S	550	1F	1965	旧	0.6	Ⅲ	C	
467	企:教育施設課	東総工業高等学校	屋内運動場	旭市	①	RC 一部S	1,304	2F	1965	旧	改修済	I	C	
468	企:教育施設課	東総工業高等学校	電気実習室・機械実習室	旭市	①	S	832	1F	1968	旧	改修済	Ⅲ	C	
469	企:教育施設課	東総工業高等学校	土木実習室	旭市	①	RC	1,386	2F	1972	旧	改修済	Ⅲ	C	
470	企:教育施設課	東総工業高等学校	特別教室棟	旭市	①	RC	928	3F	1973	旧	改修済	I	C	
471	企:教育施設課	東総工業高等学校	武道場	旭市	①	RC 一部S	520	2F	1974	旧	改修済	Ⅲ	C	
472	企:教育施設課	東総工業高等学校	特別教室棟	旭市	①	S	351	2F	1984	新	—	Ⅲ	C	
473	企:教育施設課	東総工業高等学校	電子機械科棟	旭市	①	RC	490	2F	1990	新	—	Ⅲ	C	
474	企:教育施設課	東総工業高等学校	情報技術科棟	旭市	①	RC	1,411	2F	1993	新	—	Ⅲ	C	
475	企:教育施設課	匝瑳高等学校	特別教室	匝瑳市	①	RC	1,479	4F	1965	旧	改修済	I	C	
476	企:教育施設課	匝瑳高等学校	理科棟	匝瑳市	①	RC	2,766	4F	1971	旧	改修済	I	C	
477	企:教育施設課	匝瑳高等学校	普通教室棟	匝瑳市	①	RC	3,827	4F	1973	旧	改修済	I	C	
478	企:教育施設課	匝瑳高等学校	給食棟	匝瑳市	①	S	486	1F	1973	旧	改修済	Ⅲ	C	
479	企:教育施設課	匝瑳高等学校	管理棟	匝瑳市	①	RC	2,018	4F	1975	旧	改修済	I	C	
480	企:教育施設課	匝瑳高等学校	屋内運動場	匝瑳市	①	RC 一部S	1,430	2F	1975	旧	改修済	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
481	企:教育施設課	匠磋高等学校	武道場	匠磋市	①	RC 一部S	644	2F	1979	旧	改修済	Ⅲ	C	
482	企:教育施設課	松尾高等学校	管理教室棟	山武市	①	RC	4,003	4F	1970	旧	改修済	I	C	
483	企:教育施設課	松尾高等学校	特別教室棟	山武市	①	RC	3,613	4F	1971	旧	改修済	I	C	
484	企:教育施設課	松尾高等学校	体育館	山武市	①	RC 一部S	1,455	2F	1972	旧	改修済	I	C	
485	企:教育施設課	松尾高等学校	体育館付属施設	山武市	①	RC	500	1F	1990	新	—	Ⅲ	C	
486	企:教育施設課	松尾高等学校	格技場	山武市	①	RC	738	2F	2006	新	—	Ⅲ	C	
487	企:教育施設課	成東高等学校	普通教室棟	山武市	①	RC	4,736	4F	1967	旧	改修済	I	C	
488	企:教育施設課	成東高等学校	特別教室棟	山武市	①	RC	3,641	4F	1969	旧	改修済	I	C	
489	企:教育施設課	成東高等学校	体育館兼講堂	山武市	①	RC 一部S	840	1F	1962	旧	改修済	Ⅲ	C	
490	企:教育施設課	成東高等学校	武道館	山武市	①	RC 一部S	494	1F	1971	旧	1.73	Ⅲ	C	
491	企:教育施設課	成東高等学校	新体育館兼講堂	山武市	①	RC 一部S	1,426	2F	1978	旧	改修済	I	C	
492	企:教育施設課	東金高等学校	管理普通教室棟	東金市	①	RC	4,734	4F	1969	旧	改修済	I	C	
493	企:教育施設課	東金高等学校	特別教室棟	東金市	①	RC	1,720	4F	1972	旧	0.65	I	C	
494	企:教育施設課	東金高等学校	特別教室棟	東金市	①	RC	2,214	3F	1971	旧	改修済	I	C	
495	企:教育施設課	東金高等学校	体育館	東金市	①	RC 一部S	1,905	3F	1974	旧	改修済	I	C	
496	企:教育施設課	東金高等学校	格技館	東金市	①	RC	1,178	2F	1992	新	—	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
497	企:教育施設課	東金高等学校	卓球場兼多目的室	東金市	①	S	414	2F	2007	新	—	Ⅲ	C	
498	企:教育施設課	東金商業高等学校	普通教室棟	東金市	①	RC	2,918	4F	1973	旧	改修済	I	C	
499	企:教育施設課	東金商業高等学校	特別教室棟	東金市	①	RC	3,700	4F	1973	旧	改修済	I	C	
500	企:教育施設課	東金商業高等学校	管理特別教室棟	東金市	①	RC	1,930	4F	1975	旧	改修済	I	C	
501	企:教育施設課	東金商業高等学校	情報処理棟	東金市	①	RC	1,022	4F	1993	新	—	I	C	
502	企:教育施設課	東金商業高等学校	格技場	東金市	①	RC 一部S	1,008	2F	2007	新	—	I	C	
503	企:教育施設課	東金商業高等学校	屋内運動場	東金市	①	RC	1,530	2F	2008	新	—	I	C	
504	企:教育施設課	大網高等学校	管理教室棟	大網白里市	①	RC	4,275	4F	1969	旧	改修済	I	C	
505	企:教育施設課	大網高等学校	特別教室棟	大網白里市	①	RC	3,792	4F	1971	旧	改修済	I	C	
506	企:教育施設課	大網高等学校	農業実習管理宿泊室	大網白里市	①	S	188	2F	1969	旧	改修済	Ⅲ	C	
507	企:教育施設課	大網高等学校	体育館兼講堂	大網白里市	①	RC 一部S	1,416	2F	1972	旧	改修済	I	C	
508	企:教育施設課	大網高等学校	実験室	大網白里市	①	S	498	2F	1976	旧	1.05	Ⅲ	C	
509	企:教育施設課	大網高等学校	農機具実習室	大網白里市	①	S	200	1F	1977	旧	0.73	Ⅲ	C	
510	企:教育施設課	大網高等学校	普通教室棟	大網白里市	①	RC	1,044	4F	1977	旧	改修済	I	C	
511	企:教育施設課	大網高等学校	食品工業科実習棟	大網白里市	①	RC	1,801	3F	1980	旧	改修済	I	C	
512	企:教育施設課	大網高等学校	格技場	大網白里市	①	RC	994	2F	1987	新	—	Ⅲ	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
513	企:教育施設課	大網高等学校	実験室	大網白里市	①	S	230	2F	1988	新	—	Ⅲ	C	
514	企:教育施設課	大網高等学校	農業経済科棟	大網白里市	①	RC	496	2F	1991	新	—	Ⅲ	C	
515	企:教育施設課	大網高等学校	生物工学科棟	大網白里市	①	RC	1,552	3F	1997	新	—	I	C	
516	企:教育施設課	大網高等学校	収納調整室	大網白里市	①	S	250	1F	1999	新	—	Ⅲ	C	
517	企:教育施設課	九十九里高等学校	教室棟	九十九里町	①	RC	2,822	3F	1972	旧	0.63	I	C	
518	企:教育施設課	九十九里高等学校	体育館	九十九里町	①	RC 一部S	1,180	2F	1974	旧	0.6	I	C	
519	企:教育施設課	九十九里高等学校	管理棟	九十九里町	①	RC	2,862	3F	1975	旧	0.67	I	C	
520	企:教育施設課	九十九里高等学校	格技場	九十九里町	①	RC	1,057	2F	1982	新	—	I	C	
521	企:教育施設課	長生高等学校	管理普通教室棟	茂原市	①	RC	4,865	4F	1969	旧	改修済	I	C	
522	企:教育施設課	長生高等学校	特別教室棟	茂原市	①	RC	4,745	4F	1971	旧	改修済	I	C	
523	企:教育施設課	長生高等学校	屋内運動場	茂原市	①	RC 一部S	1,706	2F	1964	旧	改修済	I	C	
524	企:教育施設課	長生高等学校	給食棟	茂原市	①	S	474	1F	1971	旧	0.77	Ⅲ	C	
525	企:教育施設課	長生高等学校	武道場	茂原市	①	RC	1,069	3F	1974	旧	改修済	I	C	
526	企:教育施設課	長生高等学校	屋内運動場付属施設	茂原市	①	RC	360	1F	1985	新	—	Ⅲ	C	
527	企:教育施設課	長生高等学校	新校舎棟	茂原市	①	RC	1,173	4F	1987	新	—	I	C	
528	企:教育施設課	茂原高等学校	特別教室棟	茂原市	①	RC	1,038	3F	1962	旧	改修済	I	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
529	企:教育施設課	茂原高等学校	特別教室棟	茂原市	①	RC	1,850	3F	1963	旧	改修済	I	C	
530	企:教育施設課	茂原高等学校	普通教室棟	茂原市	①	RC	1,755	3F	1964	旧	改修済	I	C	
531	企:教育施設課	茂原高等学校	普通教室棟	茂原市	①	RC	1,392	3F	1970	旧	改修済	I	C	
532	企:教育施設課	茂原高等学校	管理棟	茂原市	①	RC	2,200	2F	1969	旧	改修済	I	C	
533	企:教育施設課	茂原高等学校	屋内運動場	茂原市	①	RC	1,563	2F	1972	旧	改修済	I	C	
534	企:教育施設課	茂原高等学校	格技場	茂原市	①	RC	1,133	2F	2004	新	—	I	C	
535	企:教育施設課	茂原樟陽高等学校	屋内運動場	茂原市	①	SRC 一部S	1,388	2F	1963	旧	改修済	I	C	
536	企:教育施設課	茂原樟陽高等学校	専攻科棟	茂原市	①	RC	904	3F	1971	旧	改修済	Ⅲ	C	
537	企:教育施設課	茂原樟陽高等学校	特別教室棟	茂原市	①	RC	4,087	4F	1972	旧	改修済	I	C	
538	企:教育施設課	茂原樟陽高等学校	普通教室棟	茂原市	①	RC	4,491	4F	1974	旧	改修済	I	C	
539	企:教育施設課	茂原樟陽高等学校	管理棟	茂原市	①	RC	3,656	3F	1978	旧	改修済	I	C	
540	企:教育施設課	茂原樟陽高等学校	農業造園科実習棟	茂原市	①	RC	1,205	2F	1982	旧	1.11	Ⅲ	C	
541	企:教育施設課	茂原樟陽高等学校	格技館	茂原市	①	RC 一部S	1,002	2F	1982	旧	0.76	I	C	
542	企:教育施設課	茂原樟陽高等学校	工業実習棟	茂原市	①	RC	975	3F	2010	新	—	Ⅲ	C	
543	企:教育施設課	茂原樟陽高等学校	機械実習棟	茂原市	①	RC	315	1F	2010	新	—	Ⅲ	C	
544	企:教育施設課	一宮商業高等学校	教室棟	一宮町	①	RC	847	3F	1960	旧	改修済	I	C	



## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
545	企:教育施設課	一宮商業高等学校	屋内運動場	一宮町	①	RC 一部S	1,729	2F	1965	旧	改修済	I	C	
546	企:教育施設課	一宮商業高等学校	特別教室棟	一宮町	①	RC	759	3F	1972	旧	0.75	I	C	
547	企:教育施設課	一宮商業高等学校	特別教室棟	一宮町	①	RC	3,265	4F	1974	旧	改修済	I	C	
548	企:教育施設課	一宮商業高等学校	普通特別教室棟	一宮町	①	RC	4,961	4F	1979	旧	0.72	I	C	
549	企:教育施設課	一宮商業高等学校	格技場	一宮町	①	RC 一部S	553	2F	1982	旧	0.88	III	C	
550	企:教育施設課	一宮商業高等学校	屋内運動場附属施設	一宮町	①	RC	557	1F	1991	新	—	III	C	
551	企:教育施設課	大多喜高等学校	管理教室棟	大多喜町	①	RC	4,153	4F	1967	旧	改修済	I	C	
552	企:教育施設課	大多喜高等学校	特別教室棟	大多喜町	①	RC	3,135	4F	1968	旧	改修済	I	C	
553	企:教育施設課	大多喜高等学校	屋内運動場附属施設	大多喜町	①	S	396	1F	2009	新	—	III	C	
554	企:教育施設課	大多喜高等学校	新体育館	大多喜町	①	RC 一部S	1,430	2F	1973	旧	改修済	I	C	
555	企:教育施設課	大多喜高等学校	格技館	大多喜町	①	RC 一部S	533	2F	1981	旧	0.93	III	C	
556	企:教育施設課	大原高等学校	普通教室棟	いすみ市	①	RC	1,700	4F	1964	旧	改修済	I	A	
557	企:教育施設課	大原高等学校	普通教室棟	いすみ市	①	RC	4,024	4F	1964	旧	改修済	II	—	
558	企:教育施設課	大原高等学校	体育館	いすみ市	①	RC 一部S	1,472	2F	1971	旧	改修済	II	—	
559	企:教育施設課	大原高等学校	管理室	いすみ市	①	S	173	2F	1969	旧	改修済	III	C	
560	企:教育施設課	大原高等学校	農業実習場	いすみ市	①	RC	479	1F	1987	新	—	III	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
561	企:教育施設課	大原高等学校	実習棟	いすみ市	①	RC	1,173	2F	2016	新	—	II	—	
562	企:教育施設課	長狭高等学校	管理棟	鴨川市	①	RC	1,332	2F	1965	旧	改修済	I	C	
563	企:教育施設課	長狭高等学校	普通教室棟	鴨川市	①	RC	3,176	4F	1965	旧	改修済	I	C	
564	企:教育施設課	長狭高等学校	給食特別教室棟	鴨川市	①	RC	840	4F	1966	旧	改修済	I	C	
565	企:教育施設課	長狭高等学校	特別教室棟	鴨川市	①	RC	2,977	4F	1966	旧	改修済	I	C	
566	企:教育施設課	長狭高等学校	屋内運動場	鴨川市	①	RC 一部S	1,432	1F	1966	旧	改修済	I	C	
567	企:教育施設課	長狭高等学校	格技場	鴨川市	①	RC	567	2F	1966	旧	0.72	III	C	
568	企:教育施設課	長狭高等学校	体育館付属施設	鴨川市	①	RC	480	2F	1980	旧	0.87	III	C	
569	企:教育施設課	安房拓心高等学校	農業本館棟	南房総市	①	RC	1,924	3F	1969	旧	改修済	I	C	
570	企:教育施設課	安房拓心高等学校	管理普通教室棟	南房総市	①	RC	4,089	4F	1971	旧	改修済	I	C	
571	企:教育施設課	安房拓心高等学校	食品調理科棟	南房総市	①	RC	1,392	3F	1963	旧	改修済	I	C	
572	企:教育施設課	安房拓心高等学校	農機具実習室	南房総市	①	S	292	1F	1970	旧	0.63	III	C	
573	企:教育施設課	安房拓心高等学校	特別教室棟	南房総市	①	RC	2,926	3F	1973	旧	改修済	I	C	
574	企:教育施設課	安房拓心高等学校	工学科実習棟	南房総市	①	RC	1,215	3F	1974	旧	0.84	I	C	
575	企:教育施設課	安房拓心高等学校	施工実習室	南房総市	①	S	360	1F	1974	旧	改修済	III	C	
576	企:教育施設課	安房拓心高等学校	屋内体育館	南房総市	①	RC 一部S	1,435	2F	1975	旧	0.67	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
577	企:教育施設課	安房拓心高等学校	農場管理実習室	南房総市	①	S	400	2F	1983	新	—	Ⅲ	C	
578	企:教育施設課	安房拓心高等学校	体育館付属施設	南房総市	①	RC	350	1F	1984	新	—	Ⅲ	C	
579	企:教育施設課	安房拓心高等学校	格技場	南房総市	①	RC	685	2F	1986	新	—	Ⅲ	C	
580	企:教育施設課	安房拓心高等学校	農業経済科棟	南房総市	①	RC	495	2F	1990	新	—	Ⅲ	C	
581	企:教育施設課	安房拓心高等学校	農業管理実習室	南房総市	①	S	511	2F	1991	新	—	Ⅲ	C	
582	企:教育施設課	安房拓心高等学校	相撲場	南房総市	①	RC	448	1F	1995	新	—	Ⅲ	C	
583	企:教育施設課	安房高等学校	合宿所棟	館山市	①	RC	688	3F	1963	旧	改修済	Ⅲ	C	
584	企:教育施設課	安房高等学校	特別教室棟	館山市	①	RC	3,906	4F	1978	旧	0.61	I	C	
585	企:教育施設課	安房高等学校	昇降口棟	館山市	①	RC	818	2F	1979	旧	0.62	I	C	
586	企:教育施設課	安房高等学校	普通教室棟	館山市	①	RC	3,788	4F	1980	旧	0.68	I	C	
587	企:教育施設課	安房高等学校	管理棟	館山市	①	RC	476	1F	1980	旧	0.84	I	C	
588	企:教育施設課	安房高等学校	体育館	館山市	①	RC	1,602	2F	1982	新	—	I	C	
589	企:教育施設課	館山総合高等学校	管理普通教室棟	館山市	①	RC	4,855	4F	1979	旧	改修済	I	C	
590	企:教育施設課	館山総合高等学校	普通特別教室棟	館山市	①	RC	4,817	5F	1979	旧	改修済	I	C	
591	企:教育施設課	館山総合高等学校	工業棟	館山市	①	RC	4,666	5F	1979	旧	改修済	I	C	
592	企:教育施設課	館山総合高等学校	体育館武道場	館山市	①	RC 一部S	2,767	3F	1979	旧	改修済	I	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
593	企:教育施設課	館山総合高等学校 (水産校舎)	本館	館山市	①	RC	2,053	3F	1980	旧	改修済	I	A	
594	企:教育施設課	館山総合高等学校 (水産校舎)	体育館	館山市	①	RC 一部S	1,442	2F	1972	旧	0.66	II	—	
595	企:教育施設課	館山総合高等学校 (水産校舎)	製造実習室(A)棟	館山市	①	RC	1,495	2F	1977	旧	1.07	II	—	
596	企:教育施設課	館山総合高等学校 (水産校舎)	製造実習室(B)棟	館山市	①	RC	3,699	4F	1979	旧	0.64	II	—	
597	企:教育施設課	館山総合高等学校 (水産校舎)	製造実習室(D)棟	館山市	①	RC	1,719	3F	1980	旧	1.29	II	—	
598	企:教育施設課	館山総合高等学校 (水産校舎)	製造実習室(C)棟	館山市	①	RC	1,462	3F	1982	旧	0.82	II	—	
599	企:教育施設課	天羽高等学校	普通教室棟	富津市	①	RC	2,947	3F	1963	旧	改修済	I	C	
600	企:教育施設課	天羽高等学校	管理特別教室棟	富津市	①	RC	1,769	3F	1966	旧	改修済	I	C	
601	企:教育施設課	天羽高等学校	管理特別教室棟	富津市	①	RC	1,944	3F	1968	旧	改修済	I	C	
602	企:教育施設課	天羽高等学校	屋内運動場	富津市	①	RC 一部S	1,427	2F	1976	旧	改修済	I	C	
603	企:教育施設課	天羽高等学校	格技場	富津市	①	RC	687	2F	1985	新	—	III	C	
604	企:教育施設課	天羽高等学校	特別教室棟	富津市	①	RC	817	3F	1988	新	—	III	C	
605	企:教育施設課	君津商業高等学校	普通教室棟	富津市	①	RC	2,779	3F	1963	旧	改修済	I	C	
606	企:教育施設課	君津商業高等学校	管理棟	富津市	①	RC	1,875	3F	1965	旧	改修済	I	C	
607	企:教育施設課	君津商業高等学校	体育館	富津市	①	RC 一部S	1,360	2F	1967	旧	0.78	I	C	
608	企:教育施設課	君津商業高等学校	特別教室棟	富津市	①	RC	2,932	4F	1970	旧	改修済	I	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
609	企:教育施設課	君津商業高等学校	普通教室棟	富津市	①	RC	1,464	3F	1972	旧	改修済	I	C	
610	企:教育施設課	君津商業高等学校	武道場	富津市	①	RC 一部S	578	2F	1978	旧	改修済	Ⅲ	C	
611	企:教育施設課	君津商業高等学校	体育館付属室	富津市	①	RC	360	1F	1984	新	—	Ⅲ	C	
612	企:教育施設課	君津商業高等学校	情報処理棟	富津市	①	RC	1,217	3F	1989	新	—	I	C	
613	企:教育施設課	木更津高等学校	普通教室棟	木更津市	①	RC	3,493	4F	1967	旧	改修済	I	C	
614	企:教育施設課	木更津高等学校	特別教室棟	木更津市	①	RC	2,580	4F	1968	旧	改修済	I	C	
615	企:教育施設課	木更津高等学校	管理棟	木更津市	①	RC	2,572	4F	1971	旧	改修済	I	C	
616	企:教育施設課	木更津高等学校	普通教室棟	木更津市	①	RC	1,221	4F	1983	新	—	I	C	
617	企:教育施設課	木更津高等学校	体育館・武道場	木更津市	①	RC	2,484	3F	1983	新	—	I	C	
618	企:教育施設課	木更津高等学校	屋内運動場	木更津市	①	RC	802	1F	2001	新	—	Ⅲ	C	
619	企:教育施設課	木更津東高等学校	体育館	木更津市	①	RC,SRC 一部S	1,267	2F	1961	旧	改修済	I	C	
620	企:教育施設課	木更津東高等学校	理科特別教室及び普通教室	木更津市	①	RC	2,347	4F	1964	旧	改修済	I	C	
621	企:教育施設課	木更津東高等学校	家庭科特別教室及び普通教室	木更津市	①	RC	2,560	4F	1968	旧	改修済	I	C	
622	企:教育施設課	木更津東高等学校	食堂及厨房	木更津市	①	RC	563	1F	1968	旧	0.78	I	C	
623	企:教育施設課	木更津東高等学校	特別教室及普通教室	木更津市	①	RC	2,809	4F	1971	旧	改修済	I	C	
624	企:教育施設課	木更津東高等学校	管理室及図書室	木更津市	①	RC	1,739	4F	1972	旧	改修済	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
625	企:教育施設課	木更津東高等学校	講堂	木更津市	①	RC	1,175	2F	1979	旧	改修済	I	C	
626	企:教育施設課	木更津東高等学校	家庭経営実践室	木更津市	①	RC	558	2F	1981	旧	1.47	Ⅲ	C	
627	企:教育施設課	君津高等学校	普通教室棟	君津市	①	RC	3,870	4F	1972	旧	改修済	I	C	
628	企:教育施設課	君津高等学校	特別教室棟	君津市	①	RC	3,469	4F	1973	旧	改修済	I	C	
629	企:教育施設課	君津高等学校	管理棟	君津市	①	RC	1,519	3F	1974	旧	0.77	I	C	
630	企:教育施設課	君津高等学校	体育館	君津市	①	RC 一部S	1,437	2F	1974	旧	改修済	I	C	
631	企:教育施設課	君津高等学校	武道場	君津市	①	RC	686	2F	1984	新	—	Ⅲ	C	
632	企:教育施設課	君津高等学校	特別教室棟	君津市	①	RC	1,101	3F	1988	新	—	I	C	
633	企:教育施設課	君津高等学校	屋内運動場付属施設	君津市	①	RC	361	1F	1989	新	—	Ⅲ	C	
634	企:教育施設課	君津高等学校	管理特別普通教室棟	君津市	①	RC	612	2F	1960	旧	改修済	I	C	
635	企:教育施設課	君津高等学校	管理特別普通教室棟	君津市	①	RC	175	2F	1965	旧	改修済	I	C	
636	企:教育施設課	君津高等学校	管理特別普通教室棟	君津市	①	RC	1,439	4F	1967	旧	改修済	I	C	
637	企:教育施設課	君津高等学校	農業管理室	君津市	①	RC 一部S	169	2F	1966	旧	改修済	Ⅲ	C	
638	企:教育施設課	君津高等学校	屋内運動場	君津市	①	SRC	1,430	2F	1969	旧	改修済	I	C	
639	企:教育施設課	君津高等学校	管理特別普通教室棟	君津市	①	RC	3,620	4F	1972	旧	改修済	I	C	
640	企:教育施設課	君津高等学校	格技場	君津市	①	RC	736	1F	1979	旧	改修済	Ⅲ	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
641	企:教育施設課	君津青葉高等学校	体育館	君津市	①	RC 一部S	1,594	2F	1970	旧	改修済	I	C	
642	企:教育施設課	君津青葉高等学校	管理棟	君津市	①	RC	1,356	3F	1965	旧	改修済	I	C	
643	企:教育施設課	君津青葉高等学校	作業所	君津市	①	S	269	1F	1970	旧	1.02	Ⅲ	C	
644	企:教育施設課	君津青葉高等学校	土木科教室棟	君津市	①	RC	1,157	2F	1973	旧	1.49	Ⅲ	C	
645	企:教育施設課	君津青葉高等学校	普通教室棟	君津市	①	RC	3,522	4F	1974	旧	改修済	I	C	
646	企:教育施設課	君津青葉高等学校	木工室	君津市	①	S	417	1F	1976	旧	0.72	Ⅲ	C	
647	企:教育施設課	君津青葉高等学校	実験実習室	君津市	①	S	324	2F	1978	旧	改修済	Ⅲ	C	
648	企:教育施設課	君津青葉高等学校	特別教室棟	君津市	①	RC	2,948	4F	1978	旧	改修済	I	C	
649	企:教育施設課	君津青葉高等学校	作物実習室	君津市	①	S	324	2F	1986	新	—	Ⅲ	C	
650	企:教育施設課	君津青葉高等学校	格技館	君津市	①	RC	994	2F	1986	新	—	Ⅲ	C	
651	企:教育施設課	君津青葉高等学校	食品加工棟	君津市	①	S	669	1F	2002	新	—	Ⅲ	C	
652	企:教育施設課	君津青葉高等学校	畜産実習管理棟	君津市	①	RC	764	2F	2002	新	—	Ⅲ	C	
653	企:教育施設課	袖ヶ浦高等学校	普通教室棟	袖ヶ浦市	①	RC	4,217	5F	1977	旧	改修済	I	C	
654	企:教育施設課	袖ヶ浦高等学校	管理特別教室棟	袖ヶ浦市	①	RC	5,616	4F	1978	旧	0.77	I	C	
655	企:教育施設課	袖ヶ浦高等学校	体育館	袖ヶ浦市	①	RC 一部S	1,516	2F	1978	旧	改修済	I	C	
656	企:教育施設課	袖ヶ浦高等学校	格技場	袖ヶ浦市	①	RC	686	2F	1986	新	—	Ⅲ	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
657	企:教育施設課	市原高等学校	管理特別教室棟	市原市	①	RC	4,502	4F	1969	旧	改修済	I	C	
658	企:教育施設課	市原高等学校	普通教室特別教室棟	市原市	①	RC	2,531	3F	1964	旧	改修済	I	C	
659	企:教育施設課	市原高等学校	屋内運動場	市原市	①	RC 一部S	1,458	2F	1971	旧	改修済	I	C	
660	企:教育施設課	市原高等学校	普通教室棟	市原市	①	RC	738	3F	1973	旧	0.78	Ⅲ	C	
661	企:教育施設課	市原高等学校	格技場(トレーニング室)	市原市	①	RC	1,010	2F	1982	新	—	I	C	
662	企:教育施設課	市原高等学校 (グリーンキャンパス)	本館	市原市	①	RC	3,317	4F	1988	旧	改修済	I	A	
663	企:教育施設課	市原高等学校 (グリーンキャンパス)	屋内運動場・格技場	市原市	①	RC	2,091	3F	1988	新	—	Ⅱ	—	
664	企:教育施設課	京葉高等学校	管理・特別教室棟	市原市	①	RC	3,000	3F	1965	旧	改修済	I	C	
665	企:教育施設課	京葉高等学校	普通・特別教室棟	市原市	①	RC	2,123	3F	1965	旧	改修済	I	C	
666	企:教育施設課	京葉高等学校	普通教室棟	市原市	①	RC	2,485	3F	1967	旧	改修済	I	C	
667	企:教育施設課	京葉高等学校	屋内運動場	市原市	①	RC 一部S	1,297	2F	1966	旧	改修済	I	C	
668	企:教育施設課	京葉高等学校	格技場	市原市	①	RC 一部S	496	1F	1969	旧	改修済	Ⅲ	C	
669	企:教育施設課	京葉高等学校	管理・特別教室棟	市原市	①	RC	516	2F	1987	新	—	I	C	
670	企:教育施設課	京葉高等学校	屋内運動場付属施設	市原市	①	RC	413	1F	1989	新	—	Ⅲ	C	
671	企:教育施設課	市原緑高等学校	普通教室棟	市原市	①	RC	4,049	4F	1974	旧	改修済	Ⅱ	—	
672	企:教育施設課	市原緑高等学校	特別教室棟	市原市	①	RC	3,241	4F	1975	旧	改修済	Ⅱ	—	



■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
673	企:教育施設課	市原緑高等学校	体育館	市原市	①	RC 一部S	2,476	3F	1976	旧	改修済	II	—	
674	企:教育施設課	市原緑高等学校	管理棟	市原市	①	RC	1,392	3F	1977	旧	0.78	I	A	
675	企:教育施設課	姉崎高等学校	普通教室棟	市原市	①	RC	3,936	4F	1979	旧	改修済	II	—	
676	企:教育施設課	姉崎高等学校	体育館	市原市	①	RC 一部S	2,785	3F	1979	旧	改修済	II	—	
677	企:教育施設課	姉崎高等学校	管理特別教室棟	市原市	①	RC	5,991	4F	1980	旧	改修済	I	A	
678	企:教育施設課	市原八幡高等学校	普通教室棟	市原市	①	RC	4,687	4F	1983	新	—	II	—	
679	企:教育施設課	市原八幡高等学校	体育館	市原市	①	RC	3,067	3F	1983	新	—	II	—	
680	企:教育施設課	市原八幡高等学校	管理・特別教室棟	市原市	①	RC	4,959	4F	1984	新	—	I	A	
681	企:教育施設課	千葉聾学校	管理教室棟	千葉市	①	RC	735	4F	1963	旧	改修済	I	E	
682	企:教育施設課	千葉聾学校	管理教室棟	千葉市	①	RC	1,243	4F	1963	旧	改修済	I	E	
683	企:教育施設課	千葉聾学校	管理教室棟	千葉市	①	RC	735	4F	1963	旧	改修済	I	E	
684	企:教育施設課	千葉聾学校	体育館	千葉市	①	RC 一部S	903	2F	1966	旧	改修済	I	E	
685	企:教育施設課	千葉聾学校	遊戯室	千葉市	①	RC	277	2F	1973	旧	改修済	I	E	
686	企:教育施設課	千葉聾学校	格技館	千葉市	①	RC	602	2F	1983	新	—	III	E	
687	企:教育施設課	千葉聾学校	高等部実習棟	千葉市	①	RC	688	2F	2006	新	—	I	E	
688	企:教育施設課	千葉聾学校	食堂棟	千葉市	①	RC	472	3F	1964	旧	改修済	I	E	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
689	企:教育施設課	千葉聾学校	管理棟	千葉市	①	RC	3,011	3F	2008	新	—	I	E	
690	企:教育施設課	桜が丘特別支援学校	教室棟	千葉市	①	RC	1,555	2F	1971	旧	改修済	I	C	
691	企:教育施設課	桜が丘特別支援学校	訓練室	千葉市	①	RC 一部S	300	1F	1974	旧	1.05	Ⅲ	C	
692	企:教育施設課	桜が丘特別支援学校	屋内運動場	千葉市	①	RC 一部S	700	1F	1974	旧	0.61	Ⅲ	C	
693	企:教育施設課	桜が丘特別支援学校	教室棟	千葉市	①	RC	1,538	2F	1985	新	—	I	C	
694	企:教育施設課	桜が丘特別支援学校	教室棟	千葉市	①	RC	2,554	2F	1985	新	—	I	C	
695	企:教育施設課	桜が丘特別支援学校	食堂棟	千葉市	①	RC	700	1F	1988	新	—	Ⅲ	C	
696	企:教育施設課	桜が丘特別支援学校	作業実習棟	千葉市	①	S	255	1F	1995	新	—	Ⅲ	C	
697	企:教育施設課	桜が丘特別支援学校	教室棟	千葉市	①	RC	1,028	1F	2022	新	—	Ⅲ	C	
698	企:教育施設課	仁戸名特別支援学校	管理教室棟	千葉市	①	RC	2,497	2F	1980	旧	0.73	I	E	
699	企:教育施設課	仁戸名特別支援学校	管理教室棟	千葉市	①	RC	1,794	2F	1981	旧	1.12	I	E	
700	企:教育施設課	仁戸名特別支援学校	屋内運動場	千葉市	①	RC 一部S	714	2F	1981	旧	0.87	I	E	
701	企:教育施設課	袖ヶ浦特別支援学校	管理棟	千葉市	①	RC	1,068	2F	1981	旧	0.94	I	E	
702	企:教育施設課	袖ヶ浦特別支援学校	普通・特別教室棟	千葉市	①	RC	3,228	2F	1981	旧	0.7	I	E	
703	企:教育施設課	袖ヶ浦特別支援学校	食堂棟	千葉市	①	RC 一部S	511	1F	1981	旧	1.28	I	E	
704	企:教育施設課	袖ヶ浦特別支援学校	屋内運動場棟・訓練室棟	千葉市	①	RC 一部S	942	1F	1981	旧	0.6	I	E	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
705	企:教育施設課	袖ヶ浦特別支援学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	1,652	2F	1985	新	—	I	E	
706	企:教育施設課	袖ヶ浦特別支援学校	普通教室棟	千葉市	①	RC	671	2F	2004	新	—	I	E	
707	企:教育施設課	千葉特別支援学校	管理・教室棟	千葉市	①	RC	3,131	2F	1991	新	—	I	E	
708	企:教育施設課	千葉特別支援学校	教室・給食棟	千葉市	①	RC	2,243	2F	1991	新	—	I	E	
709	企:教育施設課	千葉特別支援学校	屋内運動場	千葉市	①	RC	734	2F	1992	新	—	I	E	
710	企:教育施設課	八千代特別支援学校	管理特別及び普通教室棟	八千代市	①	RC	1,739	2F	1979	旧	0.82	I	E	
711	企:教育施設課	八千代特別支援学校	普通及び特別教室棟	八千代市	①	RC	1,691	2F	1979	旧	0.62	I	E	
712	企:教育施設課	八千代特別支援学校	給食棟	八千代市	①	S	392	1F	1980	旧	0.99	I	E	
713	企:教育施設課	八千代特別支援学校	機能訓練室・音楽室棟	八千代市	①	RC	324	1F	1981	旧	改修済	I	E	
714	企:教育施設課	八千代特別支援学校	体育館	八千代市	①	RC 一部S	731	2F	1981	旧	0.83	I	E	
715	企:教育施設課	八千代特別支援学校	普通及び特別教室棟	八千代市	①	RC	574	2F	1983	新	—	I	E	
716	企:教育施設課	船橋特別支援学校	普通教室棟	船橋市	①	RC	1,805	2F	1978	旧	0.64	I	E	
717	企:教育施設課	船橋特別支援学校	管理・特別教室棟	船橋市	①	RC	1,965	2F	1979	旧	1.25	I	E	
718	企:教育施設課	船橋特別支援学校	給食棟	船橋市	①	S	483	1F	1979	旧	改修済	I	E	
719	企:教育施設課	船橋特別支援学校	体育館	船橋市	①	RC 一部S	688	2F	1980	旧	1.24	I	E	
720	企:教育施設課	船橋夏見特別支援学校	普通教室棟	船橋市	①	S	4,228	4F	1977	旧	改修済	II	—	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
721	企:教育施設課	船橋夏見特別支援学校	管理・特別教室棟	船橋市	①	RC	6,153	4F	1978	旧	0.95	I	A	
722	企:教育施設課	船橋夏見特別支援学校	屋内運動場	船橋市	①	RC 一部S	1,516	2F	1979	旧	改修済	II	—	
723	企:教育施設課	市川特別支援学校	管理・教室棟	市川市	①	RC	2,315	2F	1984	新	—	I	E	
724	企:教育施設課	市川特別支援学校	教室棟	市川市	①	RC	2,403	2F	1985	新	—	I	E	
725	企:教育施設課	市川特別支援学校	給食棟	市川市	①	S	482	1F	1984	新	—	I	E	
726	企:教育施設課	市川特別支援学校	体育館	市川市	①	RC	760	2F	1986	新	—	I	E	
727	企:教育施設課	市川特別支援学校	作業棟	市川市	①	S	249	1F	1990	新	—	III	E	
728	企:教育施設課	市川特別支援学校	作業棟	市川市	①	S	467	1F	2019	新	—	III	E	
729	企:教育施設課	市川大野高等学園	普通教室及び特別教室棟	市川市	①	S	2,996	3F	1980	旧	改修済	I	E	
730	企:教育施設課	市川大野高等学園	管理及び特別教室棟等	市川市	①	S	2,998	2F	1980	旧	改修済	I	E	
731	企:教育施設課	市川大野高等学園	屋内運動場	市川市	①	RC 一部S	2,832	3F	1980	旧	改修済	I	E	
732	企:教育施設課	松戸特別支援学校	管理・教室棟	松戸市	①	RC	1,761	2F	1970	旧	改修済	I	E	
733	企:教育施設課	松戸特別支援学校	訓練室棟	松戸市	①	RC 一部S	540	2F	1970	旧	0.74	I	E	
734	企:教育施設課	松戸特別支援学校	食堂棟	松戸市	①	RC 一部S	486	1F	1970	旧	改修済	I	E	
735	企:教育施設課	松戸特別支援学校	普通・特別教室棟	松戸市	①	RC	1,820	2F	1971	旧	改修済	I	E	
736	企:教育施設課	松戸特別支援学校	普通教室棟	松戸市	①	RC	1,037	2F	1976	旧	0.75	I	E	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
737	企:教育施設課	松戸特別支援学校	体育館	松戸市	①	RC 一部S	665	2F	1980	旧	0.83	I	E	
738	企:教育施設課	つくし特別支援学校	管理・特別・普通教室棟	松戸市	①	RC	2,284	2F	1979	旧	0.96	I	E	
739	企:教育施設課	つくし特別支援学校	給食棟	松戸市	①	S	733	1F	1979	旧	0.85	I	E	
740	企:教育施設課	つくし特別支援学校	管理・特別・普通教室棟	松戸市	①	RC	1,973	2F	1980	旧	0.91	I	E	
741	企:教育施設課	つくし特別支援学校	体育館	松戸市	①	RC 一部S	702	2F	1980	旧	0.83	I	E	
742	企:教育施設課	つくし特別支援学校	普通教室棟	松戸市	①	RC	634	3F	1987	新	—	I	E	
743	企:教育施設課	つくし特別支援学校	作業棟	松戸市	①	RC	254	1F	1995	新	—	Ⅲ	E	
744	企:教育施設課	つくし特別支援学校	作業棟	松戸市	①	S	268	1F	2004	新	—	Ⅲ	E	
745	企:教育施設課	つくし特別支援学校	高等部棟	松戸市	①	RC	1,533	3F	2009	新	—	I	E	
746	企:教育施設課	矢切特別支援学校	普通教室棟	松戸市	①	S	4,968	4F	1980	旧	改修済	I	C	
747	企:教育施設課	矢切特別支援学校	体育館給食棟	松戸市	①	RC 一部S	2,893	3F	1980	旧	改修済	I	C	
748	企:教育施設課	矢切特別支援学校	管理普通教室棟	松戸市	①	S	4,949	4F	1980	旧	1.29	I	C	
749	企:教育施設課	柏特別支援学校	管理特別教室棟	柏市	①	RC	2,498	2F	1981	旧	0.86	I	E	
750	企:教育施設課	柏特別支援学校	普通教室棟	柏市	①	RC	2,023	2F	1981	旧	0.72	I	E	
751	企:教育施設課	柏特別支援学校	給食棟	柏市	①	S	399	1F	1982	新	—	I	E	
752	企:教育施設課	柏特別支援学校	自立活動室	柏市	①	RC	247	1F	1982	新	—	Ⅲ	E	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
753	企:教育施設課	柏特別支援学校	体育館	柏市	①	RC	748	2F	1983	新	—	I	E	
754	企:教育施設課	柏特別支援学校	作業棟	柏市	①	S	250	1F	1990	新	—	Ⅲ	E	
755	企:教育施設課	特別支援学校流山高等学園	普通教室棟	流山市	①	RC	1,738	3F	1997	新	—	I	C	
756	企:教育施設課	特別支援学校流山高等学園	プール・屋内体育館棟	流山市	①	RC	1,693	3F	1997	新	—	I	C	
757	企:教育施設課	特別支援学校流山高等学園	管理特別教室棟	流山市	①	RC	1,752	3F	1998	新	—	I	C	
758	企:教育施設課	特別支援学校流山高等学園	作業実習棟	流山市	①	RC	1,490	1F	1998	新	—	Ⅲ	C	
759	企:教育施設課	特別支援学校流山高等学園	生活実習棟	流山市	①	RC	415	2F	1998	新	—	Ⅲ	C	
760	企:教育施設課	特別支援学校流山高等学園 流山第二キャンパス	普通教室棟	流山市	①	S	2,774	2F	1979	旧	改修済	I	C	
761	企:教育施設課	特別支援学校流山高等学園 流山第二キャンパス	管理特別教室棟	流山市	①	S	2,465	2F	1980	旧	改修済	I	C	
762	企:教育施設課	特別支援学校流山高等学園 流山第二キャンパス	屋内体育館	流山市	①	RC	2,793	2F	1979	旧	改修済	I	C	
763	企:教育施設課	東葛の森特別支援学校	校舎棟	流山市	①	RC	4,879	3F	2021	新	—	I	E	
764	企:教育施設課	野田特別支援学校	普通特別教室棟	野田市	①	RC	1,841	2F	1989	新	—	I	E	
765	企:教育施設課	野田特別支援学校	管理普通教室棟	野田市	①	RC	2,331	2F	1989	新	—	I	E	
766	企:教育施設課	野田特別支援学校	給食棟	野田市	①	S	490	1F	1989	新	—	I	E	
767	企:教育施設課	野田特別支援学校	屋内運動場	野田市	①	RC	743	2F	1990	新	—	I	E	
768	企:教育施設課	野田特別支援学校	普通特別教室棟	野田市	①	RC	923	2F	2014	新	—	I	E	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
769	企:教育施設課	我孫子特別支援学校	普通教室棟	我孫子市	①	RC	1,850	2F	1978	旧	0.7	I	C	
770	企:教育施設課	我孫子特別支援学校	管理・特別教室棟	我孫子市	①	RC	1,765	2F	1979	旧	1.03	I	C	
771	企:教育施設課	我孫子特別支援学校	食堂・調理室及び機能訓練 室	我孫子市	①	S	664	1F	1979	旧	0.66	I	C	
772	企:教育施設課	我孫子特別支援学校	体育館	我孫子市	①	RC 一部S	664	2F	1980	旧	0.65	I	C	
773	企:教育施設課	我孫子特別支援学校	作業実習棟	我孫子市	①	S	250	1F	1991	新	—	Ⅲ	C	
774	企:教育施設課	湖北特別支援学校	普通教室棟	我孫子市	①	RC	3,610	4F	1979	旧	改修済	Ⅱ	—	
775	企:教育施設課	湖北特別支援学校	昇降口棟	我孫子市	①	RC	978	2F	1979	旧	0.81	Ⅱ	—	
776	企:教育施設課	湖北特別支援学校	屋内運動場	我孫子市	①	RC 一部S	2,888	3F	1980	旧	改修済	Ⅱ	—	
777	企:教育施設課	湖北特別支援学校	管理特別教室棟	我孫子市	①	RC	5,080	4F	1980	旧	改修済	I	A	
778	企:教育施設課	千葉盲学校	特別教室・普通教室棟	四街道市	①	RC	1,631	2F	1969	旧	改修済	I	C	
779	企:教育施設課	千葉盲学校	特別普通教室棟	四街道市	①	RC	328	2F	1976	旧	0.95	I	C	
780	企:教育施設課	千葉盲学校	管理特別教室棟	四街道市	①	RC	1,646	2F	1969	旧	改修済	I	C	
781	企:教育施設課	千葉盲学校	特別教室・普通教室棟	四街道市	①	RC	1,011	2F	1969	旧	改修済	I	C	
782	企:教育施設課	千葉盲学校	管理・特別教室普通教室棟	四街道市	①	RC	1,741	2F	1969	旧	0.78	I	C	
783	企:教育施設課	千葉盲学校	屋内運動場	四街道市	①	RC	585	2F	1970	旧	改修済	I	C	
784	企:教育施設課	四街道特別支援学校	普通教室棟	四街道市	①	RC	1,079	2F	1966	旧	改修済	I	E	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
785	企:教育施設課	四街道特別支援学校	管理・特別教室棟	四街道市	①	RC	1,328	2F	1968	旧	改修済	I	E	
786	企:教育施設課	四街道特別支援学校	普通教室棟	四街道市	①	RC	367	2F	1971	旧	改修済	I	E	
787	企:教育施設課	四街道特別支援学校	体育館	四街道市	①	RC 一部S	594	1F	1973	旧	改修済	I	E	
788	企:教育施設課	四街道特別支援学校	普通・特別教室棟	四街道市	①	RC	726	2F	1977	旧	0.78	I	E	
789	企:教育施設課	四街道特別支援学校	普通・特別教室棟	四街道市	①	S	515	1F	1984	新	—	I	E	
790	企:教育施設課	印旛特別支援学校	教室及び管理棟	印西市	①	RC	1,745	2F	1980	旧	0.8	I	E	
791	企:教育施設課	印旛特別支援学校	教室棟	印西市	①	RC	1,886	2F	1981	旧	0.7	I	E	
792	企:教育施設課	印旛特別支援学校	給食棟	印西市	①	S	401	1F	1981	旧	0.89	I	E	
793	企:教育施設課	印旛特別支援学校	体育館	印西市	①	RC 一部S	714	2F	1982	旧	0.68	I	E	
794	企:教育施設課	印旛特別支援学校	訓練棟	印西市	①	RC	490	2F	1982	旧	改修済	I	E	
795	企:教育施設課	印旛特別支援学校	高等部棟	印西市	①	RC	669	2F	1983	新	—	I	E	
796	企:教育施設課	印旛特別支援学校	作業実習棟	印西市	①	S	249	1F	1992	新	—	Ⅲ	E	
797	企:教育施設課	富里特別支援学校	教室棟	富里市	①	RC	1,286	2F	1988	新	—	I	E	
798	企:教育施設課	富里特別支援学校	教室及び管理棟	富里市	①	RC	1,213	2F	1988	新	—	I	E	
799	企:教育施設課	富里特別支援学校	教室棟	富里市	①	RC	541	2F	1988	新	—	I	E	
800	企:教育施設課	富里特別支援学校	給食棟	富里市	①	RC	489	1F	1988	新	—	I	E	



## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
801	企:教育施設課	富里特別支援学校	教室棟	富里市	①	RC	1,662	2F	1989	新	—	I	E	
802	企:教育施設課	富里特別支援学校	体育館	富里市	①	RC	740	2F	1989	新	—	I	E	
803	企:教育施設課	富里特別支援学校	教室棟	富里市	①	RC	408	2F	1998	新	—	I	E	
804	企:教育施設課	富里特別支援学校	作業棟	富里市	①	S	219	1F	2006	新	—	Ⅲ	E	
805	企:教育施設課	香取特別支援学校	教室棟	神崎町	①	RC	1,467	2F	1979	旧	0.79	I	E	
806	企:教育施設課	香取特別支援学校	管理棟	神崎町	①	RC	1,321	2F	1980	旧	0.98	I	E	
807	企:教育施設課	香取特別支援学校	食堂棟	神崎町	①	S	426	1F	1980	旧	1.18	I	E	
808	企:教育施設課	香取特別支援学校	体育館	神崎町	①	RC 一部S	916	2F	1981	旧	改修済	I	E	
809	企:教育施設課	香取特別支援学校	教室棟	神崎町	①	RC	999	3F	1986	新	—	I	E	
810	企:教育施設課	香取特別支援学校	作業実習棟	神崎町	①	S	249	1F	1991	新	—	Ⅲ	E	
811	企:教育施設課	銚子特別支援学校	給食棟	銚子市	①	S	427	1F	1981	旧	1.19	I	C	
812	企:教育施設課	銚子特別支援学校	体育館	銚子市	①	RC 一部S	729	2F	1982	旧	2.08	I	C	
813	企:教育施設課	銚子特別支援学校	管理・普通教室棟	銚子市	①	RC	1,356	1F	1995	新	—	I	C	
814	企:教育施設課	銚子特別支援学校	中・高等部校舎棟	銚子市	①	RC	1,531	1F	1996	新	—	I	C	
815	企:教育施設課	銚子特別支援学校	小学部校舎棟	銚子市	①	RC	444	1F	1996	新	—	I	C	
816	企:教育施設課	八日市場特別支援学校	管理・普通教室棟	匝瑳市	①	RC	2,044	2F	1988	新	—	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
817	企:教育施設課	八日市場特別支援学校	普通・特別教室棟	匝瑳市	①	RC	1,830	2F	1988	新	—	I	C	
818	企:教育施設課	八日市場特別支援学校	普通・特別教室棟	匝瑳市	①	RC	503	2F	1989	新	—	I	C	
819	企:教育施設課	八日市場特別支援学校	給食棟	匝瑳市	①	S	490	1F	1988	新	—	I	C	
820	企:教育施設課	八日市場特別支援学校	体育館	匝瑳市	①	RC	751	2F	1989	新	—	I	C	
821	企:教育施設課	飯高特別支援学校	屋内運動場	匝瑳市	①	RC 一部S	734	2F	2015	新	—	Ⅲ	C	
822	企:教育施設課	東金特別支援学校	小学棟	東金市	①	RC	1,354	2F	1973	旧	改修済	I	C	
823	企:教育施設課	東金特別支援学校	小学棟	東金市	①	RC	574	2F	1973	旧	改修済	I	C	
824	企:教育施設課	東金特別支援学校	体育館	東金市	①	RC 一部S	639	1F	1974	旧	改修済	I	C	
825	企:教育施設課	東金特別支援学校	管理棟	東金市	①	RC	936	3F	1974	旧	改修済	I	C	
826	企:教育施設課	東金特別支援学校	管理棟	東金市	①	S	127	2F	2003	新	—	I	C	
827	企:教育施設課	東金特別支援学校	中学棟	東金市	①	RC	1,104	3F	1975	旧	改修済	I	C	
828	企:教育施設課	東金特別支援学校	作業棟	東金市	①	RC	1,108	2F	1980	旧	1.13	I	C	
829	企:教育施設課	大網白里特別支援学校	普通教室棟	大網白里市	①	RC	3,607	4F	1973	旧	改修済	I	C	
830	企:教育施設課	大網白里特別支援学校	屋内運動場	大網白里市	①	RC 一部S	1,437	2F	1979	旧	改修済	I	C	
831	企:教育施設課	大網白里特別支援学校	特別教室棟	大網白里市	①	RC	4,050	4F	1981	旧	1.24	I	C	
832	企:教育施設課	大網白里特別支援学校	管理棟	大網白里市	①	RC	1,507	3F	1983	新	—	I	C	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
833	企:教育施設課	大網白里特別支援学校	食堂棟	大網白里市	①	RC	760	1F	1983	新	—	Ⅲ	C	
834	企:教育施設課	長生特別支援学校	管理棟	一宮町	①	RC	1,493	2F	1978	旧	1.07	I	C	
835	企:教育施設課	長生特別支援学校	教室棟	一宮町	①	RC	1,397	2F	1979	旧	改修済	I	C	
836	企:教育施設課	長生特別支援学校	教室棟	一宮町	①	RC	276	2F	1981	旧	改修済	I	C	
837	企:教育施設課	長生特別支援学校	給食棟	一宮町	①	RC	713	1F	1979	旧	1.37	I	C	
838	企:教育施設課	長生特別支援学校	体育館	一宮町	①	RC 一部S	686	2F	1980	旧	0.87	I	C	
839	企:教育施設課	長生特別支援学校	作業実習棟	一宮町	①	S	252	1F	1993	新	—	Ⅲ	C	
840	企:教育施設課	夷隅特別支援学校	普通・特別教室棟	いすみ市	①	RC	1,367	2F	1980	旧	0.79	I	E	
841	企:教育施設課	夷隅特別支援学校	管理・特別教室棟	いすみ市	①	RC	1,268	2F	1981	旧	0.97	I	E	
842	企:教育施設課	夷隅特別支援学校	給食棟	いすみ市	①	S	408	1F	1981	旧	0.93	I	E	
843	企:教育施設課	夷隅特別支援学校	訓練棟	いすみ市	①	RC 一部S	206	1F	1982	旧	0.94	I	E	
844	企:教育施設課	夷隅特別支援学校	体育館	いすみ市	①	RC 一部S	699	2F	1982	旧	0.6	I	E	
845	企:教育施設課	夷隅特別支援学校	作業棟	いすみ市	①	S	384	1F	1989	新	—	Ⅲ	E	
846	企:教育施設課	安房特別支援学校	管理棟	館山市	①	RC	1,461	2F	1977	旧	0.78	I	C	
847	企:教育施設課	安房特別支援学校	管理棟	館山市	①	RC	25	2F	1998	新	—	I	C	
848	企:教育施設課	安房特別支援学校	普通・特別教室棟	館山市	①	RC	1,676	2F	1978	旧	改修済	I	C	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
849	企:教育施設課	安房特別支援学校	給食棟	館山市	①	RC 一部S	386	1F	1978	旧	0.76	I	C	
850	企:教育施設課	安房特別支援学校	体育館	館山市	①	RC 一部S	678	1F	1979	旧	0.93	I	C	
851	企:教育施設課	安房特別支援学校	機能訓練室	館山市	①	RC 一部S	207	1F	1979	旧	改修済	I	C	
852	企:教育施設課	安房特別支援学校	作業訓練棟	館山市	①	S	247	1F	1987	新	—	Ⅲ	C	
853	企:教育施設課	安房特別支援学校 (館山龔分教室)	校舎	館山市	①	RC	2,410	2F	1981	旧	1.12	I	E	
854	企:教育施設課	安房特別支援学校 (館山龔分教室)	屋内運動場	館山市	①	RC	698	2F	1988	新	—	I	E	
855	企:教育施設課	君津特別支援学校	普通・特別教室棟	君津市	①	RC	1,388	2F	1979	旧	0.77	I	E	
856	企:教育施設課	君津特別支援学校	普通・特別教室棟	君津市	①	RC	3,050	2F	1979	旧	0.9	I	E	
857	企:教育施設課	君津特別支援学校	給食棟	君津市	①	S	399	1F	1980	旧	2.1	I	E	
858	企:教育施設課	君津特別支援学校	屋内運動場	君津市	①	RC 一部S	704	1F	1981	旧	改修済	I	E	
859	企:教育施設課	君津特別支援学校	作業棟	君津市	①	S	250	1F	1992	新	—	Ⅲ	E	
860	企:教育施設課	君津特別支援学校	普通・特別教室棟	君津市	①	S	237	2F	2007	新	—	I	E	
861	企:教育施設課	槇の実特別支援学校	教室管理棟	袖ヶ浦市	①	RC	2,753	2F	1969	旧	0.73	I	E	
862	企:教育施設課	槇の実特別支援学校	食堂棟・訓練室	袖ヶ浦市	①	RC	1,441	2F	1969	旧	0.8	I	E	
863	企:教育施設課	槇の実特別支援学校	高等部教室棟	袖ヶ浦市	①	RC	1,093	1F	1969	旧	改修済	I	E	
864	企:教育施設課	槇の実特別支援学校	屋内運動場	袖ヶ浦市	①	RC 一部S	678	1F	1978	旧	0.7	I	E	

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
865	企:教育施設課	槇の実特別支援学校	作業棟	袖ヶ浦市	①	S	249	1F	1988	新	—	Ⅲ	E	
866	企:教育施設課	市原特別支援学校	給食棟	市原市	①	S	405	1F	1982	旧	1.49	I	E	
867	企:教育施設課	市原特別支援学校	屋内運動場	市原市	①	RC	699	2F	1983	新	—	I	E	
868	企:教育施設課	市原特別支援学校	教室棟	市原市	①	RC	885	2F	1986	新	—	I	E	
869	企:教育施設課	市原特別支援学校	教室棟2	市原市	①	S	784	2F	2020	新	—	Ⅲ	E	
870	企:教育施設課	市原特別支援学校	作業棟	市原市	①	S	249	1F	1989	新	—	Ⅲ	E	
871	企:教育施設課	市原特別支援学校	管理室	市原市	①	RC	3,695	2F	1980	旧	0.94	I	E	
872	企:教育施設課	千葉中学校	中学生棟	千葉市	①	RC	2,077	2F	2010	新	—	Ⅱ	—	
873	企:教育施設課	東葛飾中学校	中学生棟	柏市	①	RC	2,059	4F	2016	新	—	Ⅱ	—	

教育庁（県立学校以外）  
（令和6年4月1日現在）

## ■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校以外）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
1	企:教育総務課	葛南教育事務所	葛南教育事務所	船橋市	⑩	RC	693	2F	1988	新	—	Ⅲ	A	
2	企:教育総務課	東葛飾教育事務所	東葛飾研修所旧館	野田市	⑩	RC	1,191	2F	1974	旧	1.03	Ⅲ	C	
3	企:教育総務課	東葛飾教育事務所	東葛飾研修所新館	野田市	⑩	RC	661	2F	1989	新	—	Ⅲ	C	
4	企:教育総務課	北総教育事務所	別館教室棟	四街道市	⑩	RC	2,807	4F	1978	旧	0.44	Ⅱ	—	
5	企:教育総務課	北総教育事務所	別館屋内運動場	四街道市	⑩	RC	1,762	3F	1978	旧	0.37	Ⅱ	—	
6	企:教育総務課	北総教育事務所	東総研修所庁舎本館	銚子市	⑩	RC	1,396	3F	1972	旧	0.51	Ⅱ	—	
7	企:教育総務課	東上総教育事務所	東上総教育事務所	茂原市	⑩	RC	1,445	3F	1973	旧	0.32	Ⅰ	A	
8	企:教育総務課	南房総教育事務所	安房分室	館山市	⑩	RC	1,197	3F	1968	旧	0.4	Ⅰ	A	
9	教:生涯学習課	さわやかちば県民プラザ	県民プラザ	柏市	⑪	SRC	17,091	4F+B1	1996	新	—	Ⅰ	A	
10	教:生涯学習課	西部図書館	図書館本館	松戸市	⑪	RC	2,350	2F+B1	1986	新	—	Ⅰ	A	
11	教:生涯学習課	西部図書館	図書館書庫棟	松戸市	⑪	RC	912	3F	1992	新	—	Ⅱ	—	
12	教:生涯学習課	東部図書館	図書館	旭市	⑪	SRC	3,576	3F	1998	新	—	Ⅰ	A	
13	教:生涯学習課	中央図書館	図書館本館	千葉市	⑪	RC	4,792	5F+B2	1968	旧	0.25	Ⅰ	A	
14	教:生涯学習課	中央図書館	図書館書庫棟	千葉市	⑪	RC	903	2F+B1	1984	新	—	Ⅱ	—	
15	教:生涯学習課	水郷小見川青少年自然の家	中央棟	香取市	⑪	RC	2,676	3F	1996	新	—	Ⅰ	—	
16	教:生涯学習課	水郷小見川青少年自然の家	北棟	香取市	⑪	RC	1,478	3F	1996	新	—	Ⅰ	—	

■ 耐震化状況リスト【教育庁（県立学校以外）】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
17	教:生涯学習課	水郷小見川青少年自然の家	南棟	香取市	⑪	RC	839	3F	1996	新	—	I	—	
18	教:生涯学習課	水郷小見川青少年自然の家	プラネタリウム棟	香取市	⑪	RC	586	2F	1996	新	—	I	—	
19	教:生涯学習課	東金青少年自然の家	管理宿泊棟	東金市	⑪	RC	1,969	5F	1972	旧	改修済	I	C	
20	教:生涯学習課	東金青少年自然の家	食堂棟	東金市	⑪	RC	532	1F	1972	旧	0.89	I	C	
21	教:生涯学習課	東金青少年自然の家	研修棟	東金市	⑪	RC	907	2F	1972	旧	0.99	I	C	
22	教:生涯学習課	東金青少年自然の家	講堂	東金市	⑪	RC	198	1F	1972	旧	0.99	I	C	
23	教:生涯学習課	東金青少年自然の家	体育館	東金市	⑪	SRC	1,199	1F	1974	旧	0.6	I	C	
24	教:生涯学習課	鴨川青少年自然の家	管理研修棟	鴨川市	⑪	RC	2,777	3F+B1	1987	新	—	I	C	
25	教:生涯学習課	鴨川青少年自然の家	生活棟	鴨川市	⑪	RC	2,404	3F	1987	新	—	I	C	
26	教:生涯学習課	鴨川青少年自然の家	体育館	鴨川市	⑪	RC	1,183	1F+B1	1989	新	—	I	C	
27	教:学習指導課	総合教育センター	本館	千葉市	⑩	SRC	6,699	9F+B1	1984	新	—	I	A	
28	教:学習指導課	総合教育センター	科学技術教育棟	千葉市	⑩	RC	2,474	3F	1984	新	—	I	A	
29	教:学習指導課	総合教育センター	メディア教育棟	千葉市	⑩	RC	3,399	4F	1989	新	—	I	A	
30	教:児童生徒安全課	子どもと親のサポートセンター	子どもと親のサポートセンター	千葉市	⑩	RC	1,622	3F	1980	旧	0.78	I	A	
31	教:文化財課	文化財課森宮分室	管理棟	大多喜町	⑩	RC	2,603	4F	1979	旧	0.63	I	A	



警 察 本 部

(令和6年4月1日現在)

## ■ 耐震化状況リスト【警察本部】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
1	総:会計課	警察本部	警察本部庁舎	千葉市	㊟	S	43,471	11F+B2	2009	新	—	I	A	
2	総:会計課	警察本部分庁舎	警察本部分庁舎	千葉市	㊟	SRC	7,690	5F	1990	新	—	I	A	
3	総:会計課	水上警察隊庁舎	水上警察隊庁舎	千葉市	㊟	RC	257	2F	1990	新	—	III	A	
4	総:会計課	交通合同庁舎	交通合同庁舎	千葉市	㊟	RC	1,649	4F	1972	旧	改修済	I	A	
5	総:会計課	機動装備センター	機動装備センター事務所棟	千葉市	㊟	S	199	2F	1985	新	—	III	A	
6	総:会計課	習志野庁舎	習志野庁舎	習志野市	㊟	RC	644	3F	1985	新	—	III	A	
7	総:会計課	第一機動隊	第一機動隊車庫1	千葉市	㊟	S	555	1F	1990	新	—	III	A	
8	総:会計課	第一機動隊	第一機動隊車庫2	千葉市	㊟	S	248	1F	1990	新	—	III	A	
9	総:会計課	第一機動隊	第一機動隊車庫3	千葉市	㊟	S	257	1F	1990	新	—	III	A	
10	総:会計課	警察航空隊	ヘリコプター格納庫	芝山町	㊟	S	1,297	1F	2016	新	—	III	A	
11	総:会計課	君津合同庁舎	君津合同庁舎	君津市	㊟	RC	776	4F	1974	旧	0.77	III	A	
12	総:会計課	機動捜査隊	機動捜査隊東葛方面隊庁舎	流山市	㊟	LS	139	2F	1992	新	—	III	A	
13	総:会計課	運転免許センター	運転免許センター本館	千葉市	㊟	RC	10,798	4F	1985	新	—	I	A	
14	総:会計課	運転免許センター	運転免許センター二輪試験棟	千葉市	㊟	S	2,091	2F	1989	新	—	III	A	
15	総:会計課	流山運転免許センター	流山運転免許センター	流山市	㊟	SRC	6,607	3F	1999	新	—	I	A	
16	総:会計課	警察学校	警察学校体育館	東金市	㊟	RC	1,349	2F	1986	新	—	I	A	

## ■ 耐震化状況リスト【警察本部】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
17	総:会計課	千葉中央警察署	千葉中央警察署庁舎	千葉市	㊟	RC	4,893	5F+B1	1973	旧	改修済	I	A	
18	総:会計課	千葉中央警察署	千葉中央警察署別館	千葉市	㊟	RC	3,682	4F	2014	新	—	I	A	
19	総:会計課	千葉東警察署	千葉東警察署庁舎	千葉市	㊟	RC	2,989	4F	1987	新	—	I	A	
20	総:会計課	千葉西警察署	千葉西警察署庁舎	千葉市	㊟	SRC	3,606	5F	1979	旧	0.66	I	A	
21	総:会計課	千葉南警察署	千葉南警察署庁舎	千葉市	㊟	RC	2,760	4F	1992	新	—	I	A	
22	総:会計課	千葉北警察署	千葉北警察署庁舎	千葉市	㊟	RC	2,874	3F	1994	新	—	I	A	
23	総:会計課	習志野警察署	習志野警察署庁舎	習志野市	㊟	RC	3,702	4F	2002	新	—	I	A	
24	総:会計課	八千代警察署	八千代警察署庁舎	八千代市	㊟	RC	2,706	4F	1980	旧	0.78	I	A	
25	総:会計課	船橋警察署	船橋警察署庁舎	船橋市	㊟	SRC	5,143	6F+B1	1979	旧	0.715	I	A	
26	総:会計課	船橋東警察署	船橋東警察署庁舎	船橋市	㊟	RC	3,165	4F	1981	旧	改修済	I	A	
27	総:会計課	鎌ヶ谷警察署	鎌ヶ谷警察署庁舎	鎌ヶ谷市	㊟	RC	2,461	4F	1991	新	—	I	A	
28	総:会計課	市川警察署	市川警察署庁舎	市川市	㊟	SRC	5,147	7F+B1	1976	旧	改修済	I	A	
29	総:会計課	行徳警察署	行徳警察署庁舎	市川市	㊟	RC	3,257	4F	1995	新	—	I	A	
30	総:会計課	浦安警察署	浦安警察署庁舎	浦安市	㊟	RC	3,856	5F	1983	新	—	I	A	
31	総:会計課	松戸警察署	松戸警察署庁舎	松戸市	㊟	SRC	4,713	5F+B1	2000	新	—	I	A	
32	総:会計課	松戸東警察署	松戸東警察署庁舎	松戸市	㊟	RC	2,985	5F	1985	新	—	I	A	

## ■ 耐震化状況リスト【警察本部】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
33	総:会計課	野田警察署	野田警察署庁舎	野田市	㊟	RC	3,908	4F	2004	新	—	I	A	
34	総:会計課	柏警察署	柏警察署庁舎	柏市	㊟	RC	4,188	5F	1997	新	—	I	A	
35	総:会計課	流山警察署	流山警察署庁舎	流山市	㊟	RC	2,711	4F	1986	新	—	I	A	
36	総:会計課	我孫子警察署	我孫子警察署庁舎	我孫子市	㊟	RC	2,789	4F	1983	新	—	I	A	
37	総:会計課	佐倉警察署	佐倉警察署庁舎	佐倉市	㊟	RC	2,813	4F	1991	新	—	I	A	
38	総:会計課	四街道警察署	四街道警察署庁舎	四街道市	㊟	RC	2,878	3F	1998	新	—	I	A	
39	総:会計課	成田警察署	成田警察署庁舎	成田市	㊟	RC	1,819	4F	1977	旧	改修済	I	A	
40	総:会計課	成田国際空港警察署	成田国際空港警察署別館	成田市	㊟	RC	1,434	3F	1994	新	—	I	A	
41	総:会計課	印西警察署	印西警察署庁舎	印西市	㊟	RC	1,098	3F	1974	旧	改修済	I	A	
42	総:会計課	印西警察署	印西警察署別館	印西市	㊟	RC	344	2F	1988	新	—	Ⅲ	A	
43	総:会計課	香取警察署	香取警察署庁舎	香取市	㊟	RC	1,582	3F	1975	旧	0.68	I	A	
44	総:会計課	銚子警察署	銚子警察署庁舎	銚子市	㊟	RC	1,442	4F	1972	旧	改修済	I	A	
45	総:会計課	銚子警察署	銚子警察署別館	銚子市	㊟	S	639	2F	1989	新	—	Ⅲ	A	
46	総:会計課	旭警察署庁舎	旭警察署庁舎	旭市	㊟	RC	2,902	5F	2024	新	—	I	A	
47	総:会計課	匝瑳警察署	匝瑳警察署庁舎	匝瑳市	㊟	RC	1,411	4F	1979	旧	改修済	I	A	
48	総:会計課	山武警察署	山武警察署庁舎	山武市	㊟	RC	2,089	3F	1993	新	—	I	A	

## ■ 耐震化状況リスト【警察本部】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
49	総:会計課	東金警察署	東金警察署庁舎	東金市	㊟	RC	2,714	3F	1999	新	—	I	A	
50	総:会計課	茂原警察署	茂原警察署庁舎	茂原市	㊟	RC	1,296	4F	1971	旧	改修済	I	A	
51	総:会計課	茂原警察署	茂原警察署別館	茂原市	㊟	RC	638	3F	1986	新	—	Ⅲ	A	
52	総:会計課	いすみ警察署	いすみ警察署庁舎	いすみ市	㊟	RC	1,560	4F	1983	新	—	I	A	
53	総:会計課	勝浦警察署	勝浦警察署庁舎	勝浦市	㊟	RC	2,846	3F	2013	新	—	I	A	
54	総:会計課	市原警察署	市原警察署庁舎	市原市	㊟	RC	3,347	4F	1988	新	—	I	A	
55	総:会計課	木更津警察署	木更津警察署庁舎	木更津市	㊟	RC	5,354	5F	2008	新	—	I	A	
56	総:会計課	君津警察署	君津警察署庁舎	君津市	㊟	RC	2,539	3F	1993	新	—	I	A	
57	総:会計課	富津警察署	富津警察署庁舎	富津市	㊟	RC	764	3F	1971	旧	0.51	Ⅲ	A	
58	総:会計課	富津警察署	富津警察署別館	富津市	㊟	RC	638	3F	1987	新	—	Ⅲ	A	
59	総:会計課	館山警察署	館山警察署庁舎	館山市	㊟	RC	4,265	5F	2023	新	—	I	A	
60	総:会計課	鴨川警察署	鴨川警察署庁舎	鴨川市	㊟	RC	918	2F	1973	旧	改修済	Ⅲ	A	
61	総:会計課	佐倉警察署八街幹部交番	八街幹部交番庁舎	八街市	㊟	LS	528	2F	2008	新	—	Ⅲ	A	
62	総:会計課	香取警察署小見川幹部交番	小見川幹部交番庁舎	香取市	㊟	RC	819	3F	1968	旧	改修済	Ⅲ	A	
63	総:会計課	香取警察署小見川幹部交番	小見川幹部交番別館	香取市	㊟	RC	293	2F	1984	新	—	Ⅲ	A	
64	総:会計課	茂原警察署一宮幹部交番	一宮幹部交番庁舎	一宮町	㊟	RC	282	2F	1970	旧	1.07	Ⅲ	A	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【警察本部】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
65	総:会計課	勝浦警察署大多喜幹部交番	大多喜幹部交番庁舎	大多喜町	㊟	RC	228	2F	1971	旧	1.02	Ⅲ	A	※一次診断
66	総:会計課	市原警察署南総幹部交番	南総幹部交番庁舎	市原市	㊟	RC	282	2F	1971	旧	1.02	Ⅲ	A	※一次診断
67	総:会計課	君津警察署上総幹部交番	上総幹部交番庁舎	君津市	㊟	RC	227	2F	1971	旧	1.02	Ⅲ	A	※一次診断
68	総:会計課	館山警察署千倉幹部交番	千倉幹部交番庁舎	南房総市	㊟	RC	857	1F	1974	旧	改修済	Ⅲ	A	
69	総:会計課	千葉第六宿舎	千葉第六宿舎	千葉市	㊟	RC	1,285	4F	1969	旧	0.95	Ⅱ	—	※一次診断
70	総:会計課	千葉第十三宿舎	千葉第十三宿舎1棟	千葉市	㊟	RC	1,973	5F	1975	旧	0.81	Ⅱ	—	※一次診断
71	総:会計課	千葉第十六宿舎	千葉第十六宿舎1棟	千葉市	㊟	RC	1,688	5F	1982	新	—	Ⅱ	—	
72	総:会計課	千葉第十六宿舎	千葉第十六宿舎2棟	千葉市	㊟	RC	1,120	5F	1984	新	—	Ⅱ	—	
73	総:会計課	成田第四宿舎	成田第四宿舎1棟	成田市	㊟	RC	1,788	5F	1980	旧	0.86	Ⅱ	—	※一次診断
74	総:会計課	成田第四宿舎	成田第四宿舎2棟	成田市	㊟	RC	1,788	5F	1979	旧	0.86	Ⅱ	—	※一次診断
75	総:会計課	成田第四宿舎	成田第四宿舎3棟	成田市	㊟	RC	1,788	5F	1979	旧	0.86	Ⅱ	—	※一次診断
76	総:会計課	習志野第二宿舎	習志野第二宿舎1棟	習志野市	㊟	RC	2,240	5F	1980	旧	1	Ⅱ	—	※一次診断
77	総:会計課	習志野第二宿舎	習志野第二宿舎3棟	習志野市	㊟	RC	2,240	5F	1981	旧	1	Ⅱ	—	※一次診断
78	総:会計課	習志野第二宿舎	習志野第二宿舎4棟	習志野市	㊟	RC	2,240	5F	1981	旧	1	Ⅱ	—	※一次診断
79	総:会計課	習志野第二宿舎	習志野第二宿舎2棟	習志野市	㊟	RC	2,240	5F	1980	旧	1	Ⅱ	—	※一次診断
80	総:会計課	東金生徒寮	東金生徒寮2棟	東金市	㊟	RC	4,313	4F	1986	新	—	Ⅱ	—	

## ■ 耐震化状況リスト【警察本部】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
81	総:会計課	千葉第十五宿舎	千葉第十五宿舎1棟	千葉市	⑥	RC	1,407	3F	1979	旧	0.9	II	—	※一次診断
82	総:会計課	千葉第十五宿舎	千葉第十五宿舎2棟	千葉市	⑥	RC	1,055	3F	1979	旧	0.93	II	—	※一次診断
83	総:会計課	千葉第二待機寮	千葉第二待機寮	千葉市	⑥	RC	2,667	4F	1990	新	—	II	—	
84	総:会計課	千葉第十四宿舎	千葉第十四宿舎1棟	千葉市	⑥	RC	1,278	5F	1978	旧	1.16	II	—	※一次診断
85	総:会計課	千葉第十四宿舎	千葉第十四宿舎2棟	千葉市	⑥	RC	1,278	5F	1978	旧	1.16	II	—	※一次診断
86	総:会計課	柏第五宿舎	柏第五宿舎	柏市	⑥	RC	1,056	3F	1995	新	—	II	—	
87	総:会計課	千葉第二独身寮	千葉第二独身寮	千葉市	⑥	RC	1,536	5F	1974	旧	0.86	II	—	
88	総:会計課	市原第三宿舎	市原第三宿舎	市原市	⑥	RC	1,670	4F	1976	旧	1.09	II	—	※一次診断
89	総:会計課	市原第四宿舎	市原第四宿舎	市原市	⑥	RC	2,734	5F	1978	旧	0.88	II	—	※一次診断
90	総:会計課	成田第一宿舎	成田第一宿舎	成田市	⑥	RC	1,854	5F	1972	旧	0.7	II	—	
91	総:会計課	鎌ヶ谷第三宿舎	鎌ヶ谷第三宿舎	鎌ヶ谷市	⑥	RC	1,108	3F	1992	新	—	II	—	
92	総:会計課	千葉第十八宿舎	千葉第十八宿舎A棟	千葉市	⑥	RC	1,335	5F	1993	新	—	II	—	
93	総:会計課	千葉第十八宿舎	千葉第十八宿舎B棟	千葉市	⑥	RC	1,578	5F	1993	新	—	II	—	
94	総:会計課	浦安第二宿舎	浦安第二宿舎	浦安市	⑥	RC	1,680	5F	1984	新	—	II	—	
95	総:会計課	千葉第四独身寮	千葉第四独身寮	千葉市	⑥	RC	1,080	3F	1991	新	—	II	—	
96	総:会計課	市川第四宿舎	市川第四宿舎	市川市	⑥	RC	1,339	4F	1977	旧	1.07	II	—	※一次診断

## ■ 耐震化状況リスト【警察本部】

令和6年4月1日現在

No.	担当課名称	施設名称 (団地名)	建物名称	所在地	用途 区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
						構造	延べ面積 (㎡)	階数						
97	総:会計課	市川第二单身寮	市川第二单身寮	市川市	⑥	RC	1,950	4F	1977	旧	1.04	II	—	
98	総:会計課	松戸第三宿舎	松戸第三宿舎	松戸市	⑥	RC	1,074	4F	1972	旧	0.89	II	—	※一次診断
99	総:会計課	柏第二单身寮	柏第二单身寮	柏市	⑥	RC	1,223	4F	1965	旧	0.29	II	—	
100	総:会計課	成田第三宿舎	成田第三宿舎1棟	成田市	⑥	RC	1,854	5F	1974	旧	0.7	II	—	
101	総:会計課	成田第二宿舎	成田第二宿舎	成田市	⑥	RC	1,854	5F	1973	旧	0.7	II	—	
102	総:会計課	木更津第一单身寮	木更津第一单身寮	木更津市	⑥	RC	1,374	4F	1982	新	—	II	—	
103	総:会計課	我孫子第一宿舎	我孫子第一宿舎A棟	我孫子市	⑥	RC	1,021	3F	1985	新	—	II	—	
104	総:会計課	松戸第四宿舎	松戸第四宿舎	松戸市	⑥	RC	1,680	4F	1985	新	—	II	—	
105	総:会計課	浦安第一宿舎	浦安第一宿舎	浦安市	⑥	RC	1,680	5F	1983	新	—	II	—	
106	総:会計課	習志野第三宿舎	習志野第三宿舎	習志野市	⑥	RC	1,693	4F	1997	新	—	II	—	
107	総:会計課	都町庁舎	事務所庁舎	千葉市	⑨	RC	3,152	4F	1970	旧	改修済	I	A	



資料名称	県有建築物の耐震化整備プログラム 県有建築物の耐震化状況 【令和6年4月1日現在】
発行所属	千葉県県土整備部施設改修課
住 所	千葉市中央区市場町1番1号
TEL	043-223-3208
頒布価格	円