千葉県ライフライン復旧に関するプロジェクト会議説明資料

令和８年　台風25号停電復旧対応状況


2026年10月16日
東京電力パワーグリッド株式会社
千葉総支社

＜アジェンダ＞
1．停電軒数推移
2．復旧への対応および停電が継続している地域・お客さまへの支援状況

1．停電軒数推移

■ 台風25号によるこれまでの最大で停電軒数は9月22日０時時点で58,760軒
■ 10月15日　17時時点で50軒で推移（詳細は下図のとおり）

<2026年10月15日 17:00断面>



2．復旧への対応および停電が継続している地域・お客さまへの支援状況

■ 復旧可能な現場は順次着手を行い、安全最優先で復旧作業を進めております。
■ 停電が継続している地域・お客さまに対しては、発電車による応急送電およびポータブル発電機等の貸出を要請に基づき、速やかに実施しております。

＜土砂崩れ箇所の作業＞





＜架かり木の除去作業＞



＜千葉県における電源機等台数　2026年10月15日 17:00断面＞

分類	準備台数	現在 稼働台数	稼働先	（参考） 稼働実績
高圧発電車	23	0	－	5
低圧発電車	30	0	－	2
ポータブル発電機	460	19	木更津市／袖ケ浦市／長柄町	153
ランタン	587	50	市原市	70