

別表

文書	文書の構成	実施機関が不開示とした情報 (条例第8条第3号イ該当)	情報の区分	
業務計画書 (園生給水場)	表紙	法人の印鑑の印影	1	
点検報告書 (園生給水場)	表紙	法人の印鑑の印影	1	
	タイマー交換推奨品一覧表 (一拡設備)	セット値	2	
	タイマー交換推奨品一覧表 (二拡設備)	セット値	2	
	(一拡設備)真空遮断器	VCB保守点検チェックシート	点検項目、内容のうち、事前点検・開閉回数の点検結果及び判定基準並びにコンデンサ初期充電時間の判定基準。遮断器・バルブストロークの点検結果及び判定基準。開閉試験・コンデンサ初期充電時間の判定基準。最終点検・絶縁抵抗測定の結果及び判定基準並びに開閉回数の点検結果及び判定基準	2
	(二拡設備)変圧器	乾式変圧器点検報告書	点検項目欄のうちダイアル温度計の警報設定温度、備考欄の指示温度	2
	1号配水ポンプ高圧ダイレクトインバータ関係	多重乾式変圧器点検報告書	点検項目欄のうちダイアル温度計及び温度センサーの備考欄の指示及び設定温度	2
		特性試験	U相電流FB、W相電流FB、停電検出、接地検出の判定基準及び過電流設定値、停電設定値及び接地設定値	2
	2号配水ポンプ高圧ダイレクトインバータ関係	多重乾式変圧器点検報告書	点検項目欄のうちダイアル温度計及び温度センサーの備考欄の指示及び設定温度	2
		特性試験	U相電流FB、W相電流FB、停電検出、接地検出の判定基準及び過電流設定値、停電設定値及び接地設定値	2
	3号配水ポンプ高圧ダイレクトインバータ関係	多重乾式変圧器点検報告書	点検項目欄のうちダイアル温度計及び温度センサーの備考欄の指示及び設定温度	2
		特性試験	U相電流FB、W相電流FB、停電検出、接地検出の判定基準及び過電流設定値、停電設定値及び接地設定値	2
	4号配水ポンプ高圧ダイレクトインバータ関係	多重乾式変圧器点検報告書	点検項目欄のうちダイアル温度計及び温度センサーの備考欄の指示及び設定温度	2
		特性試験	U相電流FB、W相電流FB、停電検出、接地検出の判定基準及び過電流設定値、停電設定値及び接地設定値	2
		蓄電池点検表	セル電圧及び内部抵抗欄の基準値	2
	充電器点検表	絶縁抵抗測定、入力電圧測定、浮動充電電圧測定、保護充電電圧測定、計器指示値の確認、各種継電器の動作確認、最大垂下電流及び負荷電圧補償装置欄に記載の判定値	2	
	インバータ点検表	絶縁抵抗測定、インバータ出力電圧測定、インバータ出力周波数測定、出力電圧調整範囲、計器指示値の確認、各種継電器の動作確認、交流出力の電流測定及び直送電圧確認欄の判定値	2	
業務計画書 (柏井浄水場)	表紙	法人の印鑑の印影	1	
特高受配電設備点検報告書 (柏井浄水場)	表紙	法人の印鑑の印影	1	
	特高電気室	乾式変圧器点検報告書(1系所内動力変圧器盤)	点検項目欄のうちダイアル温度計欄の警報設定温度及び備考欄の指示温度	2
		乾式変圧器点検報告書(2系所内動力変圧器盤)	点検項目欄のうちダイアル温度計欄の警報設定温度及び備考欄の指示温度	2
		VCB保守点検チェックシート	点検項目、内容のうち、事前点検・開閉回数の点検結果及び判定基準並びに最少動作測定及び開閉時間、ばねチャージ時間の判定基準。操作機構部・プロップとローラ間ギャップ及びノッキングロッドとローラ間ギャップ欄の判定基準。ばねチャージ完了時のカムとローラ間ギャップ及びリミットスイッチ欄の点検結果及び判定基準。カム、ギヤのガタツキは無いか欄の判定基準。遮断部・開閉ストローク欄の点検結果及び判定基準。測定試験・最小動作及び開閉時間、ばねチャージ時間欄の判定基準。最終点検・絶縁抵抗測定及び開閉回数欄の点検結果及び判定基準	2
		保護継電器試験結果	動作時間欄の試験条件。電流感度、電圧感度、位相特性、動作値、比率特性、感度低下及び感度低下時間の試験条件	2
	72vガス絶縁開閉装置現地作業報告書		構造点検のガス遮断器欄の操作ストローク、固定接触子、稼働接触子、絶縁ノズル及びマイクロスイッチの判定基準	2
			絶縁抵抗測定の制御回路及び主回路の判定基準	2
		ガス遮断器の閉路ばね圧縮時間測定の判定基準	2	

別表

文書	文書の構成		実施機関が不開示とした情報 (条例第8条第3号イ該当)	情報の区分	
	SF6ガス絶縁変圧器点検結果報告書	チェックシート(1号変圧器)	稼働状況・電圧欄の判定基準及び備考に記載された点検条件。ガス圧力、温度欄の判定基準及び備考に記載された点検条件。ダイヤル温度計欄の備考に記載された点検条件。無電圧タップ切替器欄の備考に記載された点検条件。ガス密度検出器及び連成計の判定基準及び備考に記載された点検条件。絶縁抵抗測定欄の備考に記載された点検条件。ガス中水分測定欄の判定基準	2	
		チェックシート(2号変圧器)	稼働状況及びガス圧力、温度欄の判定基準及び備考に記載された点検条件。ダイヤル温度計欄の備考に記載された点検条件	2	
特高受配電設備点検報告書 (柏井浄水場)	タイマー交換推奨品一覧表(1)(2)		セット値	2	
	中央本館電気室	乾式変圧器点検報告書	点検項目欄のうちダイヤル温度計欄の警報設定温度及び備考欄の指示温度	2	
真空遮断器点検結果 VCB保守点検チェックシート		点検項目、内容のうち、事前点検・開閉回数の点検結果及び判定基準並びに最少動作測定、開閉時間及びばねチャージ時間の判定基準。操作機構部・プロップとローラ間ギャップ及びノッキングロッドとローラ間ギャップ欄の判定基準。ばねチャージ完了時のカムとローラ間ギャップ及びリミットスイッチ欄の点検結果及び判定基準。カム、ギヤのがたつきの判定基準。遮断部・開閉ストローク欄の点検結果及び判定基準。測定試験・最小動作、開閉時間及びばねチャージ時間欄の判定基準。最終点検・絶縁抵抗測定及び開閉回数欄の点検結果及び判定基準	2		
点検報告書 (柏井浄水場3 拡ポンプ電気設備)	三 拡ポンプ電気室	真空遮断器点検結果 VCB保守点検チェックシート	点検項目、内容のうち、事前点検・開閉回数の点検結果及び判定基準並びに最少動作測定、開閉時間及びばねチャージ時間の判定基準。操作機構部・プロップとローラ間ギャップ及びノッキングロッドとローラ間ギャップ欄の判定基準。ばねチャージ完了時のカムとローラ間ギャップ及びリミットスイッチ欄の点検結果及び判定基準。カム、ギヤのがたつきの判定基準。遮断部・開閉ストローク欄の点検結果及び判定基準。測定試験・最小動作、開閉時間及びばねチャージ時間欄の判定基準。最終点検・絶縁抵抗測定及び開閉回数欄の点検結果及び判定基準	2	
		乾式変圧器点検報告書	点検項目欄のうちダイヤル温度計欄の警報設定温度及び備考欄の指示温度	2	
	(入力変圧器、コンバータ、インバータ盤点検報告書) インバータ特性測定表		コンバータ電源欄及びインバータ出力電流欄の良否判定基準及び備考欄に記載のユニット定格値。直流電圧欄の良否判定基準	2	
	西側汚水池電機室	タイマー交換推奨品一覧表(1)(2)		セット値	2
		乾式変圧器点検報告書		点検項目欄のうちダイヤル温度計欄の警報設定温度及び備考欄の指示温度	2
真空遮断器点検結果 VCB保守点検チェックシート		点検項目、内容のうち、事前点検・開閉回数の点検結果及び判定基準並びにばねチャージ完了時のカムとローラ間ギャップ及び開閉試験の判定基準。操作機構部・プロップとローラ間のギャップの判定基準。ばねチャージ完了時のカムとローラ間ギャップ及びリミットスイッチ欄の点検結果及び判定基準。遮断部・開閉ストローク欄の点検結果及び判定基準。開閉試験の判定基準。最終点検・絶縁抵抗測定及び開閉回数欄の点検結果及び判定基準	2		
点検報告書 (柏井浄水場3 拡ポンプ電気設備)	無停電電源装置点検報告書	インバータ点検表(四 拡ポンプ電気室制御用)	絶縁抵抗測定、インバータ出力電圧測定、電圧計、電流計、交流出力電流測定、直送電圧確認及び直送出力周波数測定欄の判定値	2	
		蓄電池設備点検報告書(四 拡ポンプ電気室制御用)蓄電池点検表	セル電圧及び内部抵抗の基準値	2	
		蓄電池設備点検報告書(四 拡ポンプ電気室制御用)充電器点検表	絶縁抵抗測定、入力電圧測定、浮動充電電圧測定、保護充電電圧測定、電圧計、電流計及び各種継電器の動作確認、最大垂下電流、負荷電圧の判定値	2	
		蓄電池設備点検報告書(中央管理本館電気室四 拡中央監視制御用)蓄電池点検表	電圧及び比重の基準値	2	
		蓄電池設備点検報告書(中央管理本館電気室四 拡中央監視制御用)充電器点検表	絶縁抵抗測定、入力電圧測定、浮動充電電圧測定、均等充電電圧測定、電圧計、電流計、各種継電器の動作確認、出力電圧調整範囲、最大垂下電流、負荷電圧及び動作電圧の判定値	2	
		インバータ点検表(中央管理本館電気室制御用)	入力電圧測定、インバータ出力電圧測定、インバータ出力周波数測定、電圧計、電流計、交流出力電流測定、直送電圧測定欄の判定値	2	
		インバータ点検表(三 拡ポンプ室)	絶縁抵抗測定、インバータ出力電圧測定、インバータ出力周波数測定、出力電圧調整範囲、計器指示値の確認、各種継電器の動作確認、交流出力電流測定、直送電圧確認欄の判定値	2	
		蓄電池設備点検報告書(三 拡ポンプ室)蓄電池点検表	セル電圧及び内部抵抗の基準値	2	
		蓄電池設備点検報告書(四 拡ポンプ電気室制御用)蓄電池点検表	電圧及び比重の基準値	2	
		蓄電池設備点検報告書(四 拡ポンプ電気室制御用)充電器点検表	絶縁抵抗測定、入力電圧測定、浮動充電電圧測定、均等充電電圧測定、電圧計、電流計及び各種継電器の動作確認、出力電圧調整範囲、最大垂下電流、負荷電圧、動作電圧の判定値	2	

別表

文書	文書の構成	実施機関が不開示とした情報 (条例第8条第3号イ該当)	情報の区分	
点検報告書（柏井浄水場3拡ポンプ電気設備）	蓄電池設備点検報告書（薬注本館電気室制御用）蓄電池点検表	電圧及び比重の基準値	2	
	蓄電池設備点検報告書（薬注本館電気室制御用）充電器点検表	絶縁抵抗測定、入力電圧測定、浮動充電電圧測定、均等充電電圧測定、電圧計、電流計及び各種継電器の動作確認、出力電圧調整範囲、最大垂下電流、負荷電圧及び動作電圧の判定値	2	
	インバータ点検表（東側濾過池電気室）	絶縁抵抗測定、インバータ出力電圧測定、インバータ出力周波数測定、出力電圧調整範囲、電圧計、電流計、各種継電器の動作確認、交流出力電流測定及び直送電圧確認欄の判定値	2	
	蓄電池設備点検報告書（東側濾過池電気室）蓄電池点検表	電圧及び比重の基準値	2	
	蓄電池設備点検報告書（東側濾過池電気室）充電器点検表	絶縁抵抗測定、入力電圧測定、浮動充電電圧測定、均等充電電圧測定、電圧計、電流計及び各種継電器の動作確認、出力電圧調整範囲、最大垂下電流、負荷電圧及び動作電圧の判定値	2	
	蓄電池設備点検報告書（中間ポンプ電気室）蓄電池点検表	電圧及び比重の基準値	2	
	蓄電池設備点検報告書（中間ポンプ電気室）充電器点検表	絶縁抵抗測定、入力電圧測定、浮動充電電圧測定、均等充電電圧測定、電圧計、電流計及び各種継電器の動作確認、出力電圧調整範囲、最大垂下電流、負荷電圧及び動作電圧の判定値	2	
	蓄電池設備点検報告書（東側汚水汚泥池電気室）蓄電池点検表	セル電圧及び内部抵抗の基準値	2	
	蓄電池設備点検報告書（東側汚水汚泥池電気室）充電器点検表	絶縁抵抗測定、入力電圧測定、浮動充電電圧測定、保護充電電圧測定、電圧計、電流計及び各種継電器の動作確認、出力電圧調整範囲、最大垂下電流、負荷電圧及び動作電圧の判定値	2	
	蓄電池設備点検報告書（自家発電電気室）蓄電池点検表	セル電圧及び内部抵抗の基準値	2	
	蓄電池設備点検報告書（自家発電電気室）充電器点検表	絶縁抵抗測定、入力電圧測定、浮動充電電圧測定、保護充電電圧測定、電圧計、電流計及び各種継電器の動作確認、出力電圧調整範囲、最大垂下電流、負荷電圧及び動作電圧の判定値	2	
	蓄電池設備点検報告書（中央管理本館電気室場内遠制御）蓄電池点検表	セル電圧及び内部抵抗の基準値	2	
	蓄電池設備点検報告書（中央管理本館電気室(2)場内遠制御）充電器点検表	絶縁抵抗測定、インバータ出力電圧測定、インバータ出力周波数測定、電圧計、電流計及び各種継電器の動作確認、出力電圧調整範囲、交流出力電流測定、直送電圧確認の判定値	2	
	蓄電池設備点検報告書（中央管理本館電気室(2)西側計算機用）蓄電池点検表	セル電圧及び内部抵抗の基準値	2	
	蓄電池設備点検報告書（中央管理本館電気室(2)西側計算機用）充電器点検表	絶縁抵抗測定、入力電圧測定、浮動充電電圧測定、保護充電電圧測定、電圧計、電流計及び各種継電器の動作確認、出力電圧調整範囲、最大垂下電流及び負荷電圧の判定値	2	
点検報告書（自家発電浄水場4拡ポンプ電気設備）	表紙	法人の印鑑の印影	1	
	四拡電気室	保護継電器点検結果報告書（海浜NT系）	試験項目の動作時間欄のうち試験条件値	2
	薬注本館電気室	タイマー交換推奨品一覧表	セット値	2
		乾式変圧器点検報告書	点検項目欄のうちダイアル温度計欄の警報設定温度及び備考欄の指示温度	2
	東側ろ過池電気室	乾式変圧器点検報告書	点検項目欄のうちダイアル温度計欄の警報設定温度及び備考欄の指示温度	2
	東側汚水汚泥池電気室	乾式変圧器点検報告書	点検項目欄のうちダイアル温度計欄の警報設定温度及び備考欄の指示温度	2
	中間ポンプ・吸着池電気設備	高速度遮断器点検結果（構造点検結果）	点検項目のうち主回路部・主接触子の開極寸法、アーク接触子の接触状態、開極寸法及びワイブの判定基準。アークシュート・消弧バリヤー及びアークホーンの判定基準。操作機器・レバーブレードの判定基準。附属品・補助スイッチの動作角度の判定基準。開閉試験・投入余裕の判定基準	2
		変圧器盤点検報告書（乾式変圧器点検報告書）	点検項目欄のうちダイアル温度計欄の警報設定温度及び備考欄の指示温度	2
	海浜NT系2～5号高压コンバータ	多重式乾式変圧器点検報告書	点検結果のうちダイアル温度計欄の指示、設定温度及び温度センサーの設定温度	2
		特性試験1/3	AVR1及びAVR2の判定値及び備考欄の入力電圧	2
		特性試験2/3	U相電流FB及びW相電流FBの判定基準及び過電流測定値、停電検出の判定基準及び停電測定値	2
特性試験3/3		接地検出の判定基準及び接地設定値	2	
海浜NT系4号運転特性試験		海浜NT系4号インバータ盤及び海浜NT系4号トランス盤の判定値	2	

別表

文書	文書の構成	実施機関が不開示とした情報 (条例第8条第3号イ該当)	情報の区分
自家発電機設備	(吸着池電気設備)タイマー交換推奨品一覧表	セット値	2
	点検結果まとめ表	絶縁抵抗・備考欄の基準値	2
	タイマー交換推奨品一覧表	セット値	2
	乾式変圧器点検報告書	点検項目欄のうちダイヤル温度計欄の警報設定温度及び備考欄の指示温度	2