

施設一覧

：使用不可

千葉県立船橋県民の森

令和5年5月14日現在

番号	建物等名称	施設の 種類	所在	面積 ㎡	用途	建築年月 日	耐用年数	構造	階数	屋根の種類	老朽化状況	備考
1	あずまや(運動広場)	建物	船橋市大神保町580	36.00	休憩所	昭和59年	20年	木造	地上1階	ストレート葺	土台や構造材に腐朽あり、撤去を検討	
2	あずまや(集いの広場)	建物	船橋市大神保町586-2	19.44	休憩所	昭和53年	20年	木造	地上1階	ストレート葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
3	ポンプ小屋	建物	船橋市大神保町585	4.33	機械・設備		34年	ブロック造	地上1階	コンクリート	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
4	管理棟	建物	船橋市大神保町586-2	72.01	管理棟	平成3年	24年	木造	地上1階	鉄筋葺	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
5	冷蔵庫倉庫	建物	船橋市大神保町586-2	10.77	倉庫	平成5年	10年	プレハブ	地上1階		・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
6	休憩舎①(集いの広場)	建物	船橋市大神保町587	15.66	休憩舎		20年	木造	地上1階	ビニールタン	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	H12.3ビニールタン屋根張替え
7	休憩舎②(集いの広場)	建物	船橋市大神保町587	16.20	休憩舎		20年	木造	地上1階	ビニールタン	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	H12.3ビニールタン屋根張替え
8	電話舎	建物	船橋市大神保町586-2	1.83	電話舎	平成3年	17年	木造	地上1階	鉄筋葺	・特に問題なし	H19.12公衆電話撤去 現在は喫煙所として使用
9	作業員詰所	建物	船橋市大神保町586-2	9.72	詰所	昭和54年	10年	プレハブ	地上1階		・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
10	資材倉庫	建物	船橋市大神保町586-2	8.39	倉庫	平成5年	10年	簡易建物	地上1階		・老朽化が見られ、扉の開閉、床の状態などひどく、修繕が必要	
11	自動販売機倉庫	建物	船橋市大神保町586-2	10.83	倉庫	平成7年	10年	プレハブ	地上1階		・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	H19.10警報装置設置
12	薪倉庫①	建物	船橋市大神保町586-2	19.60	倉庫	平成3年	15年	木造	地上1階	トタン	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
13	薪倉庫②	建物	船橋市大神保町586-2	18.32	倉庫	平成3年	15年	木造	地上1階	トタン	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
14	炊事場	建物	船橋市大神保町586-2	15.53	作業棟		22年	1部コンクリート	地上1階	ビニールタン	・特に問題なし	H12修理
15	倉庫(集いの広場トイレ脇)	建物	船橋市大神保町587	8.07	倉庫		10年	簡易建物	地上1階		・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
16	プレハブ倉庫	建物	船橋市大神保町586-2	3.17	倉庫	H18.9.14		プレハブ	地上1階		・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
17	便所(集いの広場女性用)	建物	船橋市大神保町587	9.00	便所		25年	木造	地上1階	ストレート葺	・特に問題なし	
18	便所(集いの広場男性用)	建物	船橋市大神保町587	12.50	便所		22年	木造	地上1階	ストレート葺	・特に問題なし	
19	便所(第1駐車場)	建物	船橋市大神保町1.289-2	8.06	便所		22年	1部コンクリート	地上1階	ストレート葺	・便槽タンクのマンホールの設置が必要。	
20	便所(身障者用)	建物	船橋市大神保町587	5.18	便所	平成1年	47年	1部コンクリート	地上1階	ストレート葺	・特に問題なし	
21	林内作業車格納庫	建物	船橋市大神保町586-2	11.17	倉庫		17年	木造	地上1階		・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
22	簡易便所(集いの広場)	建物	船橋市大神保町586-2	2.26	便所	平成20年	10年	ポリエチレン	地上1階	ポリエチレン	・特に問題なし	
23	便所(運動広場)	建物	船橋市大神保町1295-2	7.63	便所		22年	木造	地上1階	スレート	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
24	パーゴラ(集いの広場)	工作物	船橋市大神保町586-2			昭和53年	15年				・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	1箇所
25	掲揚ポール(野外ステージ)	工作物	船橋市大神保町586-2			昭和53年	50年				・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	3本
26	フィールドアスレチック(9基)	工作物	船橋市大神保町585			昭和53年	15年				構造材の腐朽等により、9基中6基が要撤去	