

施設一覧

■ :使用不可

千葉県立大多喜県民の森

令和5年6月15日現在

番号	建物等名称	施設の 種類	所在	延面積 ㎡	用途	建築年	耐用年数	構造	階数	屋根の種類	老朽化状況	備考
1	あずまや(ピクニックコース)	建物	大多喜町大多喜486-1	4.86	休憩所	平成17年	20年	木造	地上1階	スレート	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
2	あずまや(芝生の広場)	建物	大多喜町大多喜486-1	12.96	休憩所	平成2年	20年	木造	地上1階	スレート	・柱部分に腐朽あり	
3	あずまや(御止川コース)	建物	大多喜町大多喜486-1	13.24	休憩所	昭和56年	20年	木造	地上1階	スレート	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
4	キャンプ場シャワー室便所棟	建物	大多喜町大多喜486-1	50.62	便所	昭和62年	22年	木造	地上1階	スレート	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要 ・給湯器も老朽化	
5	キャンプ場管理棟	建物	大多喜町大多喜486-1	62.93	管理棟	昭和62年	24年	木造	地上1階	スレート	・エアコン老朽化、要修繕(R5で対応予定)	
6	キャンプ場炊事場	建物	大多喜町大多喜486-1	71.28	作業棟	昭和62年	22年	木造	地上1階	石綿セメント板	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
7	キャンプ場食事場	建物	大多喜町大多喜486-1	111.48	作業棟	平成8年	22年	木造	地上1階	小波スレート・小波塩ビ板	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
8	キャンプ場倉庫	建物	大多喜町大多喜486-1	38.88	倉庫	昭和62年	15年	木造	地上1階	スレート	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
9	キャンプ場便所	建物	大多喜町大多喜486-1	23.19	便所	平成4年	22年	木造	地上1階	カラーベストコロニア	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
10	ログキャビン(4棟)	建物	大多喜町大多喜486-1	75.80	宿泊所	平成1年	22年	木造	地上1階	スレート	・老朽化により外部の手すり及び柱が腐食、要修繕(9棟) ・1棟(No22)傾き発生のため使用不可 要修繕又は撤去	
11	ログキャビン(4棟)	建物	大多喜町大多喜486-1	75.80	宿泊所	平成2年	22年	木造	地上1階	スレート		
12	ログキャビン(2棟)	建物	大多喜町大多喜486-1	39.75	宿泊所	平成2年	22年	木造	地上1階	スレート		
13	BBQ場(森組建造)	建物	大多喜町大多喜486-1	75.60	バーベキュー場	平成15年		鉄管	地上1階	ビニールタン	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
14	研修館	建物	大多喜町大多喜486-1	72.25	研修棟	昭和60年	47年	鉄骨造	地上1階	石綿カラーシート	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
15	作業員休憩場	建物	大多喜町大多喜486-1	29.81	詰所	昭和62年	22年	木造	地上1階	スレート	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
16	車庫兼倉庫	建物	大多喜町大多喜486-1	49.68	車庫	昭和60年	17年	木造	地上1階	スレート	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
17	簡易専用水道タンク	建物	大多喜町大多喜486-1		生活用水専用	昭和62年	10年	FRP製	地上1階		・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
18	野鳥観察舎(2棟)	建物	大多喜町大多喜486-1	29.80	その他	昭和61年	24年	木造	地上1階	スレート	・2棟共に壁が劣化、補修の必要あり。	
19	竹工芸センター	建物	大多喜町大多喜486-1	121.00	研修棟	昭和60年	47年	鉄骨造	地上1階	スレート	化粧軒内部鉄筋錆による膨張のため、軒一部クラック及び欠落、要修繕	
20	タケの情報館・ビジターセンター	建物	大多喜町大多喜486-1	361.60	展示室・管理事務室	昭和59年	41年	鉄骨造	地上1階	スレート	・特に問題なし	
21	竹亭	建物	大多喜町大多喜486-1	28.98	休憩所	平成3年	20年	竹造	地上1階	竹	老朽化により屋根、柱などの劣化が激しい、要修繕又は解体	利用停止中
22	便所(けやきの森入口)	建物	大多喜町大多喜486-1	10.62	便所	昭和56年	10年	その他	地上1階	その他仕様	要解体	閉鎖
23	倉庫(森組建造)	建物	大多喜町大多喜486-1	4.86	倉庫	平成17年	15年	木造	地上1階	波タン	・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
24	資材小屋	建物	大多喜町大多喜486-1	117.00	倉庫						・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	
25	竹粉碎機倉庫	建物	大多喜町大多喜486-1	3.22	車庫						・老朽化は見られるが大きな修繕は不要	大多喜町所有
26	展望台	工作物	大多喜町大多喜486-1			昭和58年	15年				全体に錆・腐食あり、要修繕	