第2表　消防用設備等設置状況　　平成16年3月31日現在

区分 / 事項		(1) イ 劇場等	(1) ロ 公会堂等	(2) イ キャバレー等	(2) ロ 遊技場等	(2) ハ 性風俗施設	(3) イ 料理店等	(3) ロ 飲食店	(4) 百貨店等	(5) イ 旅館等	(5) ロ 共同住宅等	(6) イ 病院等	(6) ロ 老人福祉施設等	(6) ハ 幼稚園等	(7) 学校	(8) 図書館等	(9) イ 蒸気浴場等	(9) ロ 公衆浴場	(10) 停車場等	(11) 神社等	(12) イ 工場等	(12) ロ 映画スタジオ等	(13) イ 駐車場等	(13) ロ 飛行機等の格納庫	(14) 倉庫	(15) 前各項に該当しない事業所	(16) イ 特定複合用途	(16) ロ 複合用途	(16の2) 地下街	(16の3) 準地下街	(17) 重要文化財等	(18) 50m以上のアーケード	計
自動火災報知設備	要設置	134	778	10	507	0	78	1,160	3,326	1,591	17,485	1,306	1,714	762	4,443	121	65	21	110	143	6,593	1	394	26	4,278	4,407	4,574	1,147	0	0	75	0	55,249
	違反	1	4	0	2	0	11	18	77	21	34	11	3	1	1	0	0	0	0	3	331	0	3	2	123	36	70	9	0	0	8	0	769
ガス漏れ警報設備	要設置	4	15	0	0	0	1	2	33	23	0	29	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	225
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スプリンクラー設備	要設置	30	25	0	15	0	1	5	242	65	291	184	428	3	8	0	1	0	3	0	21	0	2	0	86	37	311	24	0	0	0	0	1,782
	違反	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9
屋内消火栓設備	要設置	78	205	0	68	0	9	86	470	368	4,493	309	203	163	2,889	47	8	6	37	67	2,380	45	12	46	1,426	1,513	859	268	0	0	0	0	16,055
	違反	1	1	0	2	0	0	7	21	19	7	4	3	4	2	0	0	0	0	0	179	0	0	0	75	10	11	4	0	0	0	0	350
漏電火災警報器	要設置	5	30	1	8	0	17	101	60	492	4,715	84	98	98	83	3	6	56	0	34	51	0	0	0	20	56	308	67	0	0	3	0	6,396
	違反	0	1	1	0	0	0	6	4	9	88	1	1	0	1	0	0	2	0	1	3	0	0	0	0	1	9	2	0	0	0	0	130
水噴霧消火設備	要設置	9	13	0	20	0	0	10	208	59	719	57	14	5	65	15	1	2	1	9	270	0	784	22	74	504	397	109	2	0	0	0	3,369
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
非常警報設備	要設置	116	1,219	7	326	0	47	1,124	1,583	684	4,212	418	533	326	2,580	62	19	51	6	290	362	1	26	0	63	2,114	3,850	667	0	0	3	0	20,689
	違反	6	14	0	5	0	6	43	22	24	5	1	2	0	25	1	1	5	0	5	8	0	0	0	2	29	67	9	0	0	0	0	280
屋外消火栓設備	要設置	10	0	0	0	0	0	3	14	5	25	11	4	1	129	4	1	0	0	5	670	0	0	2	439	137	40	37	0	0	1	0	1,538
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
避難設備	要設置	20	177	6	153	0	20	424	291	616	10,424	479	607	311	1,372	20	34	2	0	42	114	1	11	0	77	1,102	4,046	1,149	0	0	0	0	21,498
	違反	0	1	1	1	0	2	36	10	4	10	1	2	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	14	78	10	0	0	0	0	177
排煙設備	要設置	5	17	0	3	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	7	0	0	0	171	15	0	0	0	0	350
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
誘導灯	要設置	138	1,428	14	563	0	94	2,447	4,708	2,269	2,065	1,664	1,759	698	1,437	73	65	64	40	119	1,337	2	195	4	1,312	3,219	8,364	995	0	0	0	0	35,073
	違反	2	10	1	8	0	13	57	81	71	3	15	12	1	1	0	1	0	0	1	8	0	0	0	11	3	125	4	0	0	0	0	428
非常コンセント設備	要設置	0	1	0	0	0	0	0	0	24	883	16	1	0	6	0	0	0	1	0	5	0	6	0	0	37	119	28	0	0	0	0	1,127
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動力消防ポンプ設備	要設置	0	0	1	1	0	0	1	7	2	6	2	1	4	8	0	0	0	0	0	234	0	1	0	61	36	8	6	0	0	0	0	379
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消防用水	要設置	6	2	0	0	0	0	5	30	14	65	25	8	0	9	2	0	0	1	0	265	0	1	4	67	59	74	27	0	0	0	0	664
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
連結散水設備	要設置	0	1	0	1	0	0	1	6	1	26	4	1	0	35	5	0	0	2	4	10	0	8	0	11	127	37	6	0	0	0	0	286
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
連結送水管	要設置	8	5	0	2	0	0	10	43	133	2,717	81	20	1	178	3	3	0	1	0	51	0	28	1	106	296	843	275	0	0	0	16	4,821
	違反	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1