


震災等で水道が使えなくなった時のためにお近くの応急給水拠点の確認を

市	浄・給水場	所在地
千葉市	柏井浄水場	千葉市花見川区柏井町430
	幕張給水場	千葉市美浜区若葉3-1-7
	園生給水場	千葉市稲毛区園生町253
	誉田給水場	千葉市緑区おゆみ野6-33-1
	大宮分場	千葉市若葉区大宮町2114
	千葉高架水槽 (千葉分場応急給水拠点)	千葉市中央区矢作町670
船橋市	船橋給水場	船橋市行田町345
	北船橋給水場	船橋市大穴北7-8-1
	北習志野分場	船橋市習志野台2-37-22

市	浄・給水場	所在地
市川市	妙典給水場	市川市妙典2-14-1
柏市	沼南給水場	柏市藤ヶ谷1892-2
松戸市	栗山給水場	松戸市栗山198
	ちば野菊の里浄水場	松戸市栗山478-1
	松戸給水場	松戸市紙敷2-1-1
市原市	福増浄水場	市原市福増47
	市原分場	市原市郡本1-103
	姉崎分場	市原市有秋台東2-17-1
印西市	北総浄水場	印西市竜腹寺296
成田市	成田給水場	成田市吾妻1-22-4

※災害時等、応急給水拠点の開設状況についてはホームページなどでお知らせします。

水道管も冬じたくを忘れずに



●水道管の凍結を防ぐには

水道管や蛇口の部分に保温材を取り付けてください。この保温材には、取り付けの簡単なものも市販されていますが、手近なものとして、布、なわ、フェルトなどがあります。

これらを利用し、水道管や蛇口に巻き付けて、その上からビニールなどを巻いて保温してください。

なお、指定給水装置工事事業者でも取り付けられます。(有料)


寒さは水道管の大敵です

気温がマイナス4℃以下になりますと、水道の水が凍ったり水道管が破裂したりします。

特に多いのは次の場所です。

- ・水道管がむき出しになっているところ
- ・水道管が北向きの日陰にあるところ
- ・風当たりの強い戸外にある水道管

上記に該当する場所は、早めに冬じたくをしましょう。



●水道管が凍って水が出ないときは

タオルや布をかぶせ、その上からゆっくりと「ぬるま湯」をかけてときます。

急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することがありますので特に注意してください。



●水道管が破裂したときは

まず、止水栓を締めて水を止め、破裂した部分に布かテープをしっかりと巻き付けて応急手当をしてください。

そして指定給水装置工事事業者または水道センターに修繕をお申し込みください。

