

令和6年度 これまでの浄水場における汚泥の放射線量の測定結果

単位:ベクレル/kg

採取日	項目	柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PFI事業者分)	北総浄水場 (PFI事業者分)	
		東側	西側				
5月22日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	61	20	11	44	32
		計	61	20	11	44	32
5月8日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	45	29	不検出	53	36
		計	45	29	不検出	53	36
4月24日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	62	24	9	29	34
		計	62	24	9	29	34
4月10日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	放射性 セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	53	47	11	33	45
		計	53	47	11	33	45