

採取日	項目	柏井浄水場		福増浄水場	ちば野菊 の里浄水場 (PF1事業者分)	北総浄水場 (PF1事業者分)
		東側	西側			
1月28日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	35	13	不検出	28
		計	35	13	不検出	28
1月14日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	-	不検出
		Cs-137	30	13	-	20
		計	30	13	-	20
12月24日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	-	不検出
		Cs-137	36	17	-	21
		計	36	17	-	21
12月10日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	-	不検出
		Cs-137	43	25	-	24
		計	43	25	-	24
11月26日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	-	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	-	不検出
		Cs-137	30	23	-	28
		計	30	23	-	28
11月12日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	48	42	11	31
		計	48	42	11	31
10月29日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	31	35	不検出	44
		計	31	35	不検出	44
10月15日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	34	32	不検出	45
		計	34	32	不検出	45
9月24日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	59	34	不検出	23
		計	59	34	不検出	23
9月10日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	52	39	不検出	27
		計	52	39	不検出	27
8月27日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	74	40	不検出	26
		計	74	40	不検出	26
8月13日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	54	21	不検出	31
		計	54	21	不検出	31
7月30日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	49	23	不検出	27
		計	49	23	不検出	27
7月16日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	52	47	不検出	43
		計	52	47	不検出	43
6月25日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	51	33	6	36
		計	51	33	6	36
6月11日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	51	37	不検出	31
		計	51	37	不検出	31
5月28日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	40	31	不検出	43
		計	40	31	不検出	43
5月14日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	37	44	不検出	40
		計	37	44	不検出	40
4月16日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	43	24	不検出	30
		計	43	24	不検出	30
4月2日	放射性ヨウ素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Cs-134	不検出	不検出	不検出	不検出
		Cs-137	45	30	9	26
		計	45	30	9	26