

■ 事業契約書(案)に関する質問・回答

No.	資料名	該当頁	項目番号			質問	回答	質問者企業名
1	事業契約書(案)	2	4	(10)		協力企業の定義として「…、該当応募企業又は応募グループの入札時の提案書に特定された企業」とありますが、脱水ケーキの再生利用業務を担う企業は事業期間中に追加変更する可能性もあります。運営業務開始後にも協力企業が追加変更できると考えてよろしいでしょうか。	追加する場合は事業契約書(案)第39条第1項の規定に従い、構成員又は協力会社以外の第三者へ委託することは可能です。変更する場合は第80条の規定により協議を行うものとします。	メタウォーター株式会社
2	事業契約書(案)	2	4	(11)		「監理業務を担当する者」の定義が50音順になっていませんので修正をお願いします。	修正します。	メタウォーター株式会社
3	事業契約書(案)	4	4	(28)		「設備更新等業務」は、要求水準書の記載との関係では、要求水準書3頁に記載された「設計及び設備更新等業務」から「施設の設計業務」を除いた業務を意味するものと理解いたしましたが、ご確認お願いいたします。また、要求水準書3頁は「設計及び設備更新等業務」のひとつとして「必要によりケーキヤードの改良」を挙げていますが、①既存のケーキヤードを改良することを意味するにとどまり、ケーキヤード棟の新設は「本件業務」に含まれていないこと、②廃棄物処理業の許可取得などの目的で本事業を遂行するためにケーキヤード棟の新設が必要となった場合は、県水道局殿の要求による本件業務の追加となり、県水道局殿がその建設費(資金調達に要する費用等を含む。)、これに伴う維持管理・運営の増加費用等の費用を負担し、かつ必要な用地を事業者提供することにつき、ご確認下さい。	前段については、ご理解のとおりです。 ①については、現状の汚泥処理状況(脱水ケーキの搬出時含水率等)から判断して、脱水能力が不足している現在でも、ヤードでの適度の乾燥日数を確保する等、適切な管理・運用を行うことにより、十分良好な品質が得られており、ケーキヤード棟が不可欠とは考えていません。また、現状の屋外施設で何ら廃棄物処理法上の指導や指摘を受けることなく運転しており、今回事業においてもケーキヤードは屋外施設でも許認可を受けることが出来ると考えていますが、現行法規に則ったケーキヤードの一部改良は行ってください。 ②については、現状必要と考えられる改良工事を行ったにも関わらずケーキヤード棟の新設が必要となった場合は、甲乙協議事項となります。	メタウォーター株式会社
4	事業契約書(案)	4	8	1		甲又は乙のいずれの責によらず、許認可が取得できない、又は取得遅延したことによって、乙に発生した増加費用については、不可抗力又は法令変更として、それぞれ別紙5、別紙6に基づく負担とすると理解してよろしいでしょうか。	「甲又は乙のいずれの責によらず、許認可が取得できない、又は取得遅延した」場合がいかなる状況で発生するのかによります。発生状況や因果関係等を確認した上で判断しますが、第25条第3項の各号に該当しなければ、甲乙協議事項となります。	株式会社千葉銀行
5	事業契約書(案)	4	8	3		県水道局殿は、ケーキヤード棟の新設を予定していない等の、現在の本契約及び入札説明書等に記載された本件業務の内容を前提としており、事業者が本件業務における運転業務の遂行に必要な廃棄物処理法上の許可を取得することが可能と考えていることにつき、ご確認頂きたいと思っております。また、第3項に規定される事業者による許可取得等への県水道局殿の協力の一環として、県水道局殿は、事業者がかかると許認可を取得できるよう最大限の努力義務を負うことにつき、ご確認をお願いします。	前段については質問3を参照願います。 また、第3項に規定する甲の乙への協力については、本事業を遂行するために必須のことと理解しています。	メタウォーター株式会社
6	事業契約書(案)	12	27	2		入札公告前の質疑回答にご回答頂いておりますが、不可抗力による火災であっても、事業者負担とするとされた理由、お考えをご教示願えませんか？	事業者が火災保険若しくは建設工事保険に加入することを想定しているためです。	三菱UFJリース株式会社

■ 事業契約書(案)に関する質問・回答

No.	資料名	該当頁	項目番号			質問	回答	質問者企業名
7	事業契約書(案)	12	27	2		火災により設備更新等対象設備について生じた増加費用及び損害は乙の負担とありますが、既存コンクリート建築物・構造物は含まれないとの理解でよろしいでしょうか。	甲が建物保険に加入している既存コンクリート建築物・構造物は含まれません。	大日本土木株式会社
8	事業契約書(案)	14	32	1		完工確認通知書は各引渡毎に交付して頂けるのでしょうか？	ご理解のとおりです。	三菱UFJリース株式会社
9	事業契約書(案)	14	34	1	(1)	入札公告前の質疑回答にてご回答頂いておりますが、瑕疵担保期間の10年については重大な瑕疵に限定頂けないでしょうか？	瑕疵担保期間は10年とします。修正はしません。	三菱UFJリース株式会社
10	事業契約書(案)	15	34	1	(1)	甲による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、設備更新対象設備の引渡しを受けた日から10年以内(ただし、機器・設備については1年以内)とありますが、機器・設備の定義をご教示ください。	提案により新設した施設を除き更新した機器・設備です。	大日本土木株式会社
11	事業契約書(案)	22	55	2	(1)	確認ですが、減額・支払い停止できるサービス購入料とは、本契約第53条に基づき、サービス購入料のうちサービス購入料Ⅱ及びⅢであると理解してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。	株式会社千葉銀行
12	事業契約書(案)	23	55	2	(3)	乙の財務状況についての適切なモニタリングとは、具体的にどのようなものを想定されていますでしょうか。また、その結果を定期的に甲に報告するとありますが、定期的にはどのようなサイクルを想定していますでしょうか。	モニタリングの内容は融資金融機関の提案によりますが、キャッシュフローの管理、将来DSCR値のチェック、その他SPCの財務書類のチェックなどを想定しています。また、甲への報告の頻度は年1回を想定しています。	株式会社千葉銀行
13	事業契約書(案)	25	64	1	(1)	解除前のスケジュールに従って支払う場合(分割払いの場合)、当初定めた金利も支払うものと理解してよろしいでしょうか。	解除前のスケジュールに従って支払う場合(分割払いの場合)の金利については、事業契約書に基づいてお支払いします。	株式会社千葉銀行
14	事業契約書(案)	28	73	4		事業者を被保険者とする履行保証保険を付保する場合、保険契約は建設請負契約に依拠します。また、建設請負契約は事業契約に依拠するため、事業契約に先立って事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結することは困難となる場合が考えられます。従いまして、この種の保険契約に関しましては建設請負契約および保険契約の締結後(即ち事業契約後となる場合もある)遅滞無く当該保険証券の写しを千葉県殿に提出することで替えられる、と理解して宜しいでしょうか。	契約保証金又はその代替物は局との事業契約締結と同時に提出する必要があります。但し、やむを得ない場合には局と協議の上、ご記入の方法を採ることもあり得ます。	メタウォーター株式会社
15	事業契約書(案)	29	75	1		第75条乃至第77条において記載されている「成果物」とは、別紙2及び別紙4記載の資料と推測いたしますが、よろしいでしょうか？	成果物は、別紙2、別紙4の資料に限りません。本契約に基づき又は本契約の履行に関連してSPCが甲に提出した書類、図面、映像等の一切が該当します。	メタウォーター株式会社

■ 事業契約書(案)に関する質問・回答

No.	資料名	該当頁	項目番号			質問	回答	質問者 企業名
16	事業契約書 (案)	30	81	1		初年度はSPC設立から間もなく事業年度を迎えるため、決算月を3月以外にすることは可能でしょうか？	可能ですが、甲の決算手続等を勘案し、3月末とすることを望みます。	三菱UFJ リース株 式会社
17	事業契約書 (案)	34	別紙	1		維持管理・運営開始予定日は平成23年4月1日となっております。また、運営業務は乙が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第37号)に基づく廃棄物処理施設借受許可、廃棄物処理業許可を取得後に実施可能と考えます。このため、現況のケーキヤードでは廃棄物処分業許可が取得できない等の事由により、維持管理・運営開始予定日に運営業務が開始できなかった場合又は開始できないことが明らかになった場合には、速やかに県水道局と事業者間で維持管理・運営業務の開始予定日の延期につき協議し対応方法を決定するものとし、また、かかる運営業務の開始の遅延により生じた増加費用及び損害の負担については第41条第2項第1号が適用されることにつき、ご確認をお願いいたします。また、廃棄物処分業許可の取得のためにケーキヤード棟の建設等が必要になった場合は、県水道局の費用にて実施することにご確認をお願いいたします。	前段については、甲乙協議し対応方法を決定するものとなります。また、運営業務の開始の遅延により生じた増加費用及び損害の負担についても甲乙協議事項です。なお、なお、ケーキヤード棟の建設等が必要になった場合については、質問3の回答を参照してください。	メタウォーター株式 会社
18	事業契約書 (案)	35	別紙	2		提出部数の項に「電子データ」と記載あり、種類項の図書が該当します。このうち(1)設計図、(4)構造計算書は、以下より「電子データ」のファイル種類をPDF形式、JPEG形式等として作成事業者(乙)以外がデータ内容を操作できない形式として構わないことを確認させて下さい。 (1)設計図: 機器設計図等、機器製作メーカー作成図でCADデータ等内容操作可能なデータファイルは、製作者の所有財産であり提出を強制できないこと、及び製作者は製作者以外第三者(例: 競合製作メーカー)が別途製作用に修正、転用等させないよう機器製作図のCADデータ提出に応じないのが一般的です。 (4)構造計算書: 提出成果品を内容操作可能なデータ形式とした場合、作成者以外による万一の誤操作入力等を予め防止することが必要です。	提出する「電子データ」のファイル種類については、データ内容を操作できない形式(PDF形式、JPEG形式等)として構いません。 なお、引き渡し後に追加工事が発生した場合、修繕工事等で提出内容に変更があった場合にも、電子データの作成・提出をお願いします。	メタウォーター株式 会社
19	事業契約書 (案)	36	別紙	3		事業契約上付保すべき保険は第三者賠償責任保険だけでよいという理解でよろしいでしょうか？ 第三者賠償責任保険以外に付保すべき保険がありましたら、その条件(期間、保険金額、被保険者等)を明示頂けませんでしょうか？	前段は、ご理解のとおりです。後段については、甲として、保険の付与を要求していません。事業者の提案によります。	三菱UFJ リース株 式会社
20	事業契約書 (案)	37	別紙	4	(3)~(8)	別紙2設計に係る提出書類の内、設計図、計算書の電子データ形式に関して別に挙げた質問と同じく、DVD-RW等で提出する製作図の電子データは、PDF形式、JPEG形式等でファイル内容を操作不可能な形式として構わないことを確認させて下さい。	質問18を参照してください。	メタウォーター株式 会社
21	事業契約書 (案)	51	別紙	11	1	「要求水準を満たしていない場合でも減額、支払い停止、又は契約解除の対象としない」とする項目に「固形物量が計画固形物量を大幅に上回った場合等、通常と異なる原水状態であること、又はこれと類似した状況で、甲が通常の運転等が不能となってもやむを得ないと認めた場合。」とあります。 「通常と異なる原水状態」とは、「要求水準書 別紙-5」に記載された内容を例とする状態と考えて宜しいですか。	ご理解のとおりです。	メタウォーター株式 会社

■ 事業契約書(案)に関する質問・回答

No.	資料名	該当頁	項目番号			質問	回答	質問者 企業名
22	事業契約書 (案)	51	別紙	11	1	「要求水準を満たしていない場合でも減額、支払い停止、又は契約解除の対象としない」とする項目が記載されていますが、要求水準書(6ページ)Ⅲ-2-(1)-2)の記載内容では、着水井における原水濁度が60～70度を越える危険性があると判断された場合についても県水道局殿と返送水濁度等協議とあります。対象としない項目に、「着水井における原水濁度が60～70度を越える危険性があると判断された場合」も追加願います。	「着水井における原水濁度が60～70度を越える危険性があると判断された場合」が発生することは、事前に予測する事が出来るため、要求水準書6ページに従い事前に協議を行い一時的に要求水準を変更する事が可能ですので追加しません。	メタウォーター株式会社
23	事業契約書 (案)	51	別紙	11	1	「要求水準を満たしていない場合でも減額、支払い停止、又は契約解除の対象としない」とする項目に「固形物量が計画固形物量を大幅に上回った場合」とあります。本項目は、サービス購入の減額及び支払い停止に対する免責事項で、重要な事項でありますので、以下の通り具体的な表現として頂きたいと思います。「固形物量が当該季節の計画高濁度相当固形物量を上回った場合」	ご質問のとおり修正します。	メタウォーター株式会社