

## 【参考】

### 1 事故の概要

平成 24 年 5 月中旬、利根川水系の浄水場においてホルムアルデヒドが水質基準値を超えて検出され、1 都 4 県の 8 浄水場で取水の停止又は減量を行い、千葉県内の 5 市（野田市、柏市、流山市、我孫子市、八千代市）では断水に至った。

### 2 事故の原因

DOWAハイテック株式会社から産業廃棄物として排出されたヘキサメチレンテトラミン（以下「HMT」という。）を高濃度に含む廃液が、産業廃棄物処理業者において中和処理されたものの、HMTが適切に処理されずに河川に放流されたため、利根川水系から取水する浄水場において、浄水処理過程で注入する塩素と反応し、ホルムアルデヒドが発生したと考えられている。

### 3 損害賠償請求の経緯

平成 24 年 12 月 26 日 1 都 4 県の水道事業体が DOWAハイテック(株)に対して  
損害賠償を請求

平成 25 年 1 月 18 日 DOWAハイテック(株)が損害賠償請求には応じることは困難である旨を回答

### 4 各水道事業体の請求額

千葉県	41,107,257 円
北千葉広域水道企業団	43,694,405 円
野田市	28,432,855 円
柏市	84,761,228 円
流山市	18,923,890 円
我孫子市	5,732,077 円
八千代市	6,083,917 円
合 計	228,735,629 円

### 5 関係機関連絡先

北千葉広域水道企業団	総務部総務調整室	TEL 047 - 345 - 3211
野田市	水道部業務課	TEL 04 - 7124 - 4510
柏市	水道部総務課	TEL 04 - 7166 - 3181
流山市	水道局経營業務課	TEL 04 - 7159 - 5315
我孫子市	水道局経営課経営担当	TEL 04 - 7184 - 0114
八千代市	上下水道局経営企画課	TEL 047 - 483 - 6572