

水質検査結果書-1

北船橋給水場系給水栓

採水場所	水質基準値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
試験項目							
採水年月日		R4.3.1	R4.3.1	R4.3.1	R4.3.1	R4.3.1	R4.3.1
採水時刻		9:30	11:20	10:05	10:50	11:15	12:25
天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温	℃	—	—	—	—	—	—
水温	℃	8.7	9.1	8.5	8.4	8.8	8.4
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014	0.015	0.015	0.015	0.018
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
ブromホルム	mg/L	0.09以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	0.005	0.008	0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	22.9	22.8	22.9	22.9	22.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	32.1	32.5	32.4	32.4	32.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	87	70	86	84	83
蒸発残留物	mg/L	500以下	220	200	210	210	200
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
pH値		5.8~8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水質検査結果書-2

北船橋給水場系給水栓

採水場所		目標値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓		
			船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡	
試験項目									
採水年月日			R4.3.1	R4.3.1	R4.3.1	R4.3.1	R4.3.1	R4.3.1	
採水時刻			9:30	11:20	10:05	10:50	11:15	12:25	
天候	前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	
気温	℃		—	—	—	—	—	—	
水温	℃		8.7	9.1	8.5	8.4	8.8	8.4	
水質 管理 目標 設定 項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水コロアル	mg/L	0.02P以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類		1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100	87	70	86	84	83	86
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量)	mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30~200	220	200	210	210	200	200
	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)		-1~0	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌	CFU/mL	2,000P以下	0	2	1	5	2	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L	0.05P以下	—	—	—	—	—	—
維持 管理 項目	アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	
	アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	
	電気伝導率	mS/m	—	31.3	30.9	31.6	31.6	30.4	30.6
	酸度	mg/L	—	7	9	8	8	10	10
	溶存酸素(DO)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総りん	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン	mg/L	—	41	40	40	40	38	38
	溶性ケイ酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度		—	—	—	—	—	—	—	
トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R4.2.1	R4.2.1	R4.2.1	R4.2.1	R4.2.1	R4.2.1
採水時刻		9:00	10:30	9:25	9:50	11:20	12:10
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		6.5	7.0	7.2	7.5	7.8	10.1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2.5	2.3	2.5	2.6	2.3	2.4
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	31.8	30.6	31.3	31.4	29.6	30.5
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	2	0
電気伝導率 mS/m	—	30.6	29.2	30.3	30.5	27.6	29.4
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.010	0.010	0.012	0.012	0.013	0.013
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R4.1.6	R4.1.6	R4.1.6	R4.1.6	R4.1.6	R4.1.6
採水時刻		9:15	10:50	9:45	10:10	11:10	11:55
天候 前日/当日		晴/曇	晴/雪	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/雪
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		6.1	6.8	5.4	6.7	5.6	7.3
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	25.6	25.9	25.8	25.8	24.6	24.2
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	2	0	0	2	0	0
電気伝導率 mS/m	—	26.9	27.8	27.6	27.8	26.3	25.9
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.011	0.014	0.016	0.015	0.014	0.014
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書-1

北船橋給水場系給水栓

採水場所	水質基準値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北船橋給水場浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台北習志野分場浄水	船橋市高根台	市川市妙典給水場浄水	浦安市富岡
試験項目							
採水年月日		R3.12.1	R3.12.1	R3.12.1	R3.12.1	R3.12.1	R3.12.1
採水時刻		9:45	11:35	10:20	11:05	12:00	13:05
天候	前日/当日	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温	℃	-	-	-	-	-	-
水温	℃	11.4	13.5	12.3	14.2	12.5	14.3
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014	0.016	0.019	0.016	0.015
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004
プロモホルム	mg/L	0.09以下	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
ホルムアルデヒド ^(注1)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	22.4	22.1	21.7	21.7	21.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	27.7	28.0	28.1	28.1	28.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	90	93	91	91	90
蒸発残留物	mg/L	500以下	210	190	200	190	200
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
pH値		5.8~8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

(注1)……採水年月日及び時刻 北船橋給水場 浄水はR3.12.8 10:20、船橋市夏見はR3.12.8 11:30、北習志野分場 浄水はR3.12.8 9:45、船橋市高根台はR3.12.8 10:50、妙典給水場 浄水はR3.12.8 15:15、浦安市富岡はR3.12.8 14:30

水質検査結果書-2

北船橋給水場系給水栓

採水場所	目標値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓			
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡		
試験項目									
採水年月日		R3.12.1	R3.12.1	R3.12.1	R3.12.1	R3.12.1	R3.12.1		
採水時刻		9:45	11:35	10:20	11:05	12:00	13:05		
天候	前日/当日	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴		
気温	℃	—	—	—	—	—	—		
水温	℃	11.4	13.5	12.3	14.2	12.5	14.3		
水質 管理 目標 設定 項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水コロラール	mg/L	0.02P以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類		1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100	90	93	91	91	90	91
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量)	mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30~200	210	190	200	190	200	190
	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)		-1~0	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌	CFU/mL	2,000P以下	0	0	0	2	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L	0.05P以下	—	—	—	—	—	—
維持 管理 項目	アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	
	アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	
	電気伝導率	mS/m	—	30.1	30.5	30.3	30.4	30.0	30.2
	酸度	mg/L	—	13	14	14	12	15	16
	溶存酸素(DO)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総りん	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン	mg/L	—	38	39	38	39	38	38
	溶性ケイ酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度		—	—	—	—	—	—	—	
トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R3.11.8	R3.11.8	R3.11.8	R3.11.8	R3.11.8	R3.11.8
採水時刻		9:25	10:45	9:50	10:10	11:30	12:15
天候 前日/当日		曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		16.8	18.0	17.2	17.0	17.9	18.7
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	29.1	29.5	28.5	28.7	28.6	28.5
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	4	9	1	10	2	4
電気伝導率 mS/m	—	31.3	31.6	30.9	31.0	30.4	30.5
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.008
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.015	0.018	0.021	0.020	0.018	0.020
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R3. 10. 4	R3. 10. 4	R3. 10. 4	R3. 10. 4	R3. 10. 4	R3. 10. 4
採水時刻		9:30	11:05	10:00	10:25	11:10	11:55
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		21.6	20.8	21.9	22.3	22.0	22.7
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	21.1	21.3	22.5	23.0	21.9	22.3
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	1	2	2	6	6	5
電気伝導率 mS/m	—	22.3	22.5	23.5	24.1	23.1	23.2
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006	0.007
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.017	0.017	0.021	0.020	0.019	0.021
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書-1

北船橋給水場系給水栓

採水場所	水質基準値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北船橋給水場浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台北習志野分場浄水	船橋市高根台	市川市妙典妙典給水場浄水	浦安市富岡
試験項目							
採水年月日		R3.9.9	R3.9.9	R3.9.9	R3.9.9	R3.9.9	R3.9.9
採水時刻		9:35	11:35	10:10	10:55	11:20	12:30
天候	前日/当日	曇/雨	曇/雨	曇/雨	曇/雨	曇/雨	曇/雨
気温	℃	—	—	—	—	—	—
水温	℃	21.2	22.4	21.7	22.5	22.1	22.7
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10
ホルム素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロホルム	mg/L	0.06以下	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.012	0.014	0.016	0.017	0.019
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003
プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006
プロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11.2	11.2	12.1	12.2	11.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	13.9	14.0	15.4	15.5	14.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	57	58	63	63	60
蒸発残留物	mg/L	500以下	160	150	160	160	150
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値		5.8~8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水質検査結果書-2

北船橋給水場系給水栓

採水場所	目標値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓		
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡	
試験項目								
採水年月日		R3.9.9	R3.9.9	R3.9.9	R3.9.9	R3.9.9	R3.9.9	
採水時刻		9:35	11:35	10:10	10:55	11:20	12:30	
天候	前日/当日	曇/雨	曇/雨	曇/雨	曇/雨	曇/雨	曇/雨	
気温	℃	—	—	—	—	—	—	
水温	℃	21.2	22.4	21.7	22.5	22.1	22.7	
水質 管理 目標 設定 項目	アンチモン及びその化合物	mg/L 0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物	mg/L 0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L 0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L 0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L 0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L 0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L 0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素	mg/L 0.6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル	mg/L 0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水コロアル	mg/L 0.02P以下	<0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L 1以下	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L 10~100	57	58	63	63	60	64
	マンガン及びその化合物	mg/L 0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L 20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L 0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L 0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量)	mg/L 3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	—	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L 30~200	160	150	160	160	150	160
	濁度	度 1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	—	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1~0	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌	CFU/mL 2,000P以下	10	10	9	8	6	14
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L 0.1以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L 0.05P以下	—	—	—	—	—	—
維持 管理 項目	アンモニア態窒素	mg/L —	—	—	—	—	—	
	アルカリ度	mg/L —	—	—	—	—	—	
	電気伝導率	mS/m —	17.9	18.2	19.4	19.7	18.9	19.8
	酸度	mg/L —	10	11	12	12	10	9
	溶存酸素(DO)	mg/L —	—	—	—	—	—	—
	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L —	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L —	—	—	—	—	—	—
	総窒素	mg/L —	—	—	—	—	—	—
	総りん	mg/L —	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン	mg/L —	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質	mg/L —	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン	mg/L —	23	24	25	25	24	25
	溶性ケイ酸	mg/L —	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン	mg/L —	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—	
トリハロメタン生成能	mg/L —	—	—	—	—	—	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL —	—	—	—	—	—	—	

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R3.8.3	R3.8.3	R3.8.3	R3.8.3	R3.8.3	R3.8.3
採水時刻		9:10	10:35	9:30	10:00	11:20	12:10
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		26.5	27.4	27.5	27.0	28.1	27.1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
臭素酸 mg/L	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	17.8	17.9	18.5	19.0	17.5	18.5
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.8	0.7	0.6	0.5	0.8	0.8
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	12	24	16	6	66	1
電気伝導率 mS/m	—	20.2	20.3	20.7	21.0	20.4	20.5
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.011	0.013	0.014	0.015	0.011	0.015
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.008	0.009	0.010	0.010	0.009	0.010
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.026	0.029	0.031	0.033	0.030	0.033
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R3.7.5	R3.7.5	R3.7.5	R3.7.5	R3.7.5	R3.7.5
採水時刻		9:35	11:10	10:05	10:25	11:15	12:05
天候 前日/当日		雨/雨	雨/曇	雨/雨	雨/曇	雨/曇	雨/曇
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		21.8	22.2	22.4	22.3	21.6	22.2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	15.5	16.5	18.0	18.1	16.3	17.1
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.5	0.4	0.7	0.7
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	11	50	0	2	53	28
電気伝導率 mS/m	—	18.6	19.0	19.5	19.6	18.9	19.3
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.008	0.008	0.010	0.010	0.007	0.009
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008
ブromホルム mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.016	0.018	0.023	0.023	0.020	0.024
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書-1

北船橋給水場系給水栓

採水場所	水質基準値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北船橋給水場浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台北習志野分場浄水	船橋市高根台	市川市妙典妙典給水場浄水	浦安市富岡
試験項目							
採水年月日		R3. 6. 7	R3. 6. 7	R3. 6. 7	R3. 6. 7	R3. 6. 7	R3. 6. 7
採水時刻		10:05	11:05	10:45	11:35	11:35	12:45
天候	前日/当日	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇
気温	℃	—	—	—	—	—	—
水温	℃	21.9	21.8	22.7	21.8	22.3	22.6
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロホルム	mg/L	0.06以下	0.010	0.011	0.013	0.013	0.010
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005
ジブromokロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.007	0.008	0.008	0.006
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.021	0.028	0.034	0.033	0.025
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.009	0.011	0.010	0.008
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17.3	18.7	19.3	19.2	18.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	23.7	22.2	26.6	26.8	25.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	66	70	73	73	70
蒸発残留物	mg/L	500以下	170	160	160	160	160
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7
pH値		5.8~8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水質検査結果書-2

北船橋給水場系給水栓

採水場所	目標値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
試験項目							
採水年月日		R3. 6. 7	R3. 6. 7	R3. 6. 7	R3. 6. 7	R3. 6. 7	R3. 6. 7
採水時刻		10:05	11:05	10:45	11:35	11:35	12:45
天候	前日/当日	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇
気温	℃	—	—	—	—	—	—
水温	℃	21.9	21.8	22.7	21.8	22.3	22.6
水質 管理 目標 設定 項目	アンチモン及びその化合物	mg/L 0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物	mg/L 0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L 0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L 0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L 0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L 0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L 0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素	mg/L 0.6以下	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル	mg/L 0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
	抱水コロラール	mg/L 0.02P以下	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002
	農薬類	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L 1以下	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L 10~100	66	70	73	73	70
	マンガン及びその化合物	mg/L 0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L 20以下	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L 0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L 0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量)	mg/L 3以下	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	—	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L 30~200	170	160	160	160	160
	濁度	度 1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1~0	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌	CFU/mL 2,000P以下	24	2	3	1	2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L 0.1以下	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	μg/L 0.05P以下	—	—	—	—	—
維持 管理 項目	アンモニア態窒素	mg/L —	—	—	—	—	—
	アルカリ度	mg/L —	—	—	—	—	—
	電気伝導率	mS/m —	23.0	25.1	25.8	24.9	25.5
	酸度	mg/L —	7	6	7	8	8
	溶存酸素(DO)	mg/L —	—	—	—	—	—
	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L —	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L —	—	—	—	—	—
	総窒素	mg/L —	—	—	—	—	—
	総りん	mg/L —	—	—	—	—	—
	りん酸イオン	mg/L —	—	—	—	—	—
	浮遊物質	mg/L —	—	—	—	—	—
	硫酸イオン	mg/L —	29	26	31	32	30
	溶性ケイ酸	mg/L —	—	—	—	—	—
臭化物イオン	mg/L —	—	—	—	—	—	
紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	
トリハロメタン生成能	mg/L —	—	—	—	—	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL —	—	—	—	—	—	

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R3.5.10	R3.5.10	R3.5.10	R3.5.10	R3.5.10	R3.5.10
採水時刻		9:10	10:40	9:40	10:05	11:35	12:20
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		19.1	18.5	18.6	17.0	18.2	17.7
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.07	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	25.6	25.4	25.1	24.9	23.6	23.2
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
pH値	5.8~8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	2	0	0	0	1	0
電気伝導率 mS/m	—	23.7	23.7	23.0	22.9	21.8	21.7
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.010	0.010	0.012	0.012	0.010	0.010
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.007	0.007	0.008	0.009	0.008	0.008
ブromホルム mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.022	0.022	0.025	0.027	0.025	0.024
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

北船橋給水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		R3.4.8	R3.4.8	R3.4.8	R3.4.8	R3.4.8	R3.4.8
採水時刻		9:15	11:00	9:45	10:10	11:00	11:50
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		14.9	16.5	16.1	15.0	15.7	15.8
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	21.6	22.3	22.8	23.0	22.5	19.6
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	1	1	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	22.1	22.8	23.0	23.1	22.9	20.0
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.007	0.006	0.007	0.008	0.007	0.005
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.018	0.017	0.019	0.021	0.019	0.019
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。