印旛沼浄水場　　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量		
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)	硫酸(kg)	次亜塩素酸Na(kg)
4月	1	(水)	曇後雨	6.3	16.0	17.5	17.5	21.8	6.3	9.0	7.1	29	7	24.0	27.3	64	48	96	93	60	51	36	42	26.3	28.0	20.5	11.2	0.05	190	<0.20	4,274	1,997	2,074
	2	(木)	雨後晴	22.1	11.0	14.5	16.0	38.2	6.3	7.9	7.1	50	9	24.2	27.2	60	50	100	100	55	66	45	34	27.7	27.7	27.0	11.7	0.10	210	<0.20	4,087	1,248	1,830
	3	(金)	晴		11.0	14.0	14.0	22.9	7.5	9.1	7.0	34	11	23.2	27.4	64	50	98	96	64	60	34	36	23.4	24.9	22.4	11.7	0.05	180	<0.20	5,017	1,664	1,442
	4	(土)	雨後曇	1.9	14.0	15.0	16.0	24.6	5.6	9.3	7.1	34	11	23.9	26.4	52	48	91	104	58	64	33	40	23.4	27.0	23.2	12.3	0.05	180	<0.20	4,351	1,633	1,586
	5	(日)	雨後晴	4.9	19.0	17.5	19.0	33.0	8.3	9.0	7.1	42	10	23.2	27.1	68	51	92	95	56	59	36	36	23.4	25.2	26.9	12.3	0.05	190	<0.20	4,646	1,581	1,830
	6	(月)	晴		16.0	18.0	17.5	25.2	8.7	9.3	6.9	33	12	24.0	27.4	64	48	94	96	60	63	34	33	24.9	26.3	20.2	13.3	<0.05	200	<0.20	4,645	1,914	1,708
	7	(火)	曇後雨	1.0	20.0	18.5	19.0	27.9	7.9	9.3	7.0	37	11	22.2	26.1	64	42	100	96	56	60	44	36	26.3	23.4	25.0	11.4	<0.05	220	<0.20	4,458	1,830	1,708
	8	(水)	晴		12.0	15.0	16.0	26.9	6.9	9.4	7.0	36	9	23.9	26.8	66	43	98	97	64	63	34	34	24.1	23.4	23.1	11.7	0.05	200	<0.20	4,355	1,997	1,830
	9	(木)	晴後雨	0.1	15.0	16.0	17.0	29.1	8.5	9.2	7.0	41	12	23.3	26.3	60	46	100	100	62	60	38	40	24.9	24.9	28.4	12.6	<0.05	200	<0.20	5,274	1,830	1,664
	10	(金)	雨	14.8	20.0	17.0	17.5	29.2	9.2	9.3	6.9	42	12	24.4	27.2	64	46	92	96	56	60	36	36	26.6	28.4	27.3	14.7	<0.05	190	<0.20	5,017	1,717	1,708
	11	(土)	晴		22.0	18.5	18.5	14.7	8.5	9.2	6.9	36	11	24.1	29.4	60	46	90	94	56	64	34	30	25.6	25.6	25.3	12.9	<0.05	190	<0.20	4,415	1,831	1,708
	12	(日)	晴		16.0	19.5	20.0	30.3	13.3	9.0	6.9	30	17	25.2	25.3	68	52	100	94	62	60	38	34	26.3	28.4	25.9	13.5	0.05	200	<0.20	3,901	2,079	1,952
	13	(月)	曇		17.0	19.5	20.0	27.7	12.8	9.3	7.1	30	14	24.4	29.8	60	53	85	98	53	62	32	36	24.9	29.1	24.3	14.3	<0.05	210	<0.20	4,271	1,914	1,708
	14	(火)	曇		16.0	19.0	19.0	27.6	8.5	9.3	7.0	32	11	23.1	26.6	62	44	96	92	58	60	38	32	24.1	24.9	24.6	13.9	<0.05	200	<0.20	6,132	1,913	1,296
	15	(水)	曇後雨	10.7	12.0	19.5	20.0	33.8	11.5	9.2	6.9	37	13	22.3	25.8	62	36	88	90	52	52	36	38	24.1	24.9	25.3	15.2	0.05	190	<0.20	6,521	1,831	1,464
	16	(木)	晴		17.0	19.0	20.0	34.4	11.5	9.1	6.8	41	13	25.0	25.6	64	50	94	100	60	56	34	44	27.0	27.7	27.0	15.2	0.05	190	<0.20	6,502	1,989	1,952
	17	(金)	晴		13.0	16.5	17.5	57.3	10.6	8.8	6.9	58	13	23.6	27.8	64	48	98	99	54	61	44	38	24.9	27.3	36.0	14.7	<0.05	210	<0.20	6,865	1,997	1,586
	18	(土)	曇		15.0	17.5	18.0	43.5	9.8	9.2	6.8	44	13	21.6	26.8	61	40	94	95	56	58	38	37	25.9	27.0	33.8	13.9	<0.05	200	<0.20	6,329	1,831	1,606
	19	(日)	晴		21.0	20.0	19.0	25.9	9.2	9.5	6.8	30	12	23.4	29.0	75	40	94	94	56	59	38	35	25.2	28.8	23.7	16.7	0.05	190	<0.20	6,688	2,080	1,830
	20	(月)	曇後晴		15.0	19.5	20.0	30.2	9.5	9.4	6.8	36	14	22.0	28.1	68	38	94	102	49	54	45	48	23.8	26.3	30.3	16.0	<0.05	170	<0.20	6,690	1,913	1,830
	21	(火)	雨後曇	0.1	20.0	20.5	20.0	35.1	10.7	9.3	6.9	39	14	21.8	23.9	74	34	80	90	47	54	33	36	29.1	28.4	28.1	15.8	0.05	170	0.49	6,274	1,973	1,708
	22	(水)	晴		16.0	18.5	18.5	38.4	10.4	9.2	6.9	40	14	22.2	25.5	64	36	102	87	52	50	50	37	29.1	28.0	28.1	15.8	0.05	170	<0.20	8,547	1,913	1,830
	23	(木)	曇後雨	21.5	17.0	19.0	20.0	38.2	9.9	9.3	6.7	39	14	21.8	24.7	64	40	90	96	54	54	36	42	29.1	27.7	33.7	14.2	0.05	180	<0.20	7,073	1,998	1,586
	24	(金)	雨後晴	5.7	14.0	16.5	17.5	45.6	13.2	8.7	6.8	47	18	20.7	25.2	59	38	87	85	49	59	38	26	24.5	25.9	23.8	17.2	0.05	180	<0.20	6,875	1,914	1,708
	25	(土)	曇		15.0	16.0	17.0	42.5	13.8	8.4	7.1	43	14	21.1	26.7	62	44	86	90	52	56	34	34	25.6	28.2	28.8	14.2	0.10	190	<0.20	6,089	1,830	1,708
	26	(日)	曇		13.0	17.0	17.0	38.0	12.7	9.4	7.0	35	13	24.3	26.9	70	42	88	91	58	60	30	31	27.0	29.8	28.8	16.1	0.05	190	<0.20	7,432	1,996	1,708
	27	(月)	雨一時曇	50.6	16.0	18.0	18.0	34.4	11.7	9.5	6.8	35	13	22.6	28.6	72	48	84	94	52	64	32	30	26.3	27.7	26.9	14.5	0.05	200	<0.20	7,316	1,664	1,606
	28	(火)	晴		16.0	19.5	18.0	31.1	9.8	9.2	6.8	32	12	20.1	23.6	60	44	78	88	54	60	24	28	24.9	25.6	24.3	13.0	0.05	200	<0.20	6,706	1,900	1,420
	29	(水)	曇後雨	0.1	17.0	19.0	19.5	29.4	10.0	9.2	6.8	32	12	22.9	24.0	66	38	80	82	54	54	26	28	22.7	22.7	26.9	15.2	0.05	190	<0.20	6,503	1,747	2,074
	30	(木)	曇後雨	0.1	14.0	17.0	18.0	24.4	9.4	8.1	6.7	34	11	21.0	23.2	66	38	90	92	60	60	30	32	20.6	20.6	21.2	12.0	0.05	190	<0.20	7,158	1,345	1,830
	最高			50.6	22.0	20.5	20.0	57.3	13.8	9.5	7.1	58	18	25.2	29.8	75	53	102	104	64	66	50	48	29.1	29.8	36.0	17.2	0.10	220	0.49	8,547	2,080	2074
	最低				11.0	14.0	14.0	14.7	5.6	7.9	6.7	29	7	20.1	23.2	52	34	78	82	47	50	24	26	20.6	20.6	20.2	11.2	<0.05	170	<0.20			
	平均				15.9	17.8	18.2	32.0	9.7	9.1	6.9	38	12	23.0	26.5	64	44	92	94	56	59	36	35	25.4	26.5	26.4	13.9	<0.05	192	<0.20			
	合計			139.9																										174,411	55,069	51,490

多項目試験結果

実施日		4月9日		4月21日	
気温	℃	15.0		20.0	
項目	単位	原水	配水	原水	配水
水温	℃	16.0	17.0	20.5	20.0
濁度	度	29.1	8.5	35.1	10.7
pH		9.2	7.0	9.3	6.9
色度	度	41	12	39	14
電気伝導率	mS/m	23.3	26.3	21.8	23.9
酸消費量	mg/L	60	46	74	34
全硬度	mg/L	100	100	80	90
カルシウム硬度	mg/L	62	60	47	54
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度	mg/L	38	40	33	36
塩化物イオン	mg/L	24.9	24.9	29.1	28.4
KMnO4消費量	mg/L	28.4	12.6	28.1	15.8
残留塩素	mg/L		<0.05		0.05
全蒸発残留物	mg/L		200	200	170
全鉄	mg/L		<0.20	1.26	0.49
マンガンイオン	mg/L			<0.40	<0.40
懸濁物質	mg/L			48	23
ランゲリア指数				0.9	−1.8
COD	mg/L	15.0	6.9	12.2	7.0
BOD	mg/L	11.0	5.5		
溶存酸素	mg/L	13.0	11.0		
ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ	mg/L	<0.13	0.47		
全窒素	mg/L	2.50	1.80		
全リン	mg/L	0.16	<0.06		
硫酸イオン	mg/L	30.0	54.0		
シリカ	mg/L	1.6	1.5		

備考
・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。

印旛沼浄水場　　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量		
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)	硫酸(kg)	次亜塩素酸Na(kg)
5月	1	(金)	雨後晴	56.5	14.0	17.0	16.0	26.3	12.4	7.8	7.0	32	17	18.9	24.1	56	48	80	88	54	57	26	31	19.9	20.6	21.8	14.8	0.05	210	<0.20	6,319	582	1,708
	2	(土)	晴		20.0	19.5	17.5	22.8	7.6	8.2	7.1	30	11	19.8	20.8	59	46	74	75	50	50	24	25	19.2	20.6	20.2	11.1	<0.05	210	<0.20	6,023	167	1,708
	3	(日)	晴		20.0	20.5	19.0	24.0	6.2	8.9	7.0	28	9	16.9	20.4	56	42	74	76	42	48	32	28	17.8	19.1	19.9	11.3	<0.05	210	<0.20	5,202	498	1,586
	4	(月)	雨後曇	0.1	24.0	22.0	20.5	26.7	13.2	8.0	7.0	34	17	19.2	21.5	54	46	76	78	50	55	26	23	17.8	17.4	22.4	14.5	<0.05	210	<0.20	7,061	749	1,830
	5	(火)	晴		15.0	18.5	19.0	43.8	7.1	8.1	6.7	47	8	20.3	21.3	58	36	80	72	52	46	28	26	16.8	17.0	24.3	12.0	<0.05	210	<0.20	6,688	583	1,708
	6	(水)	曇後雨	0.4	20.0	20.5	20.5	39.5	9.9	9.1	7.1	40	12	20.1	22.6	65	48	94	96	57	60	37	36	18.1	19.9	25.9	15.0	<0.05	210	<0.20	6,876	583	1,708
	7	(木)	雨後曇	0.1	20.0	20.0	20.0	30.3	7.9	9.1	7.1	36	13	19.1	22.8	70	58	93	100	57	60	36	40	19.4	19.1	22.1	12.3	<0.05	160	<0.20	7,078	581	1,524
	8	(金)	晴		23.0	21.5	21.0	30.0	6.3	9.2	7.1	39	8	19.6	23.5	71	55	85	96	56	62	29	34	19.9	19.2	23.7	12.0	0.05	170	<0.20	7,389	916	1,830
	9	(土)	晴		21.0	21.5	21.0	39.6	6.5	9.2	7.0	42	8	22.3	23.5	72	50	87	101	59	62	28	39	24.9	19.9	27.2	12.2	<0.05	170	<0.20	7,530	1,248	1,830
	10	(日)	晴		21.0	20.5	20.0	40.3	7.7	9.3	7.1	43	11	20.6	21.1	68	50	82	88	60	62	22	26	19.2	19.2	27.2	13.3	0.05	170	<0.20	6,689	1,164	1,952
	11	(月)	晴		21.0	21.5	21.5	36.1	9.8	9.1	7.0	39	11	20.0	24.0	60	53	86	90	62	59	24	31	22.0	20.6	27.8	16.9	0.05	180	<0.20	7,382	1,178	1,360
	12	(火)	晴		22.0	21.5	21.5	33.9	7.8	9.4	7.0	37	10	20.4	22.2	68	48	85	90	55	62	30	28	19.2	22.7	27.8	18.3	<0.05	190	<0.20	8,732	1,165	1,830
	13	(水)	晴後曇		23.0	21.5	22.0	29.9	7.0	9.3	6.9	32	9	19.5	24.3	68	42	78	90	49	60	29	30	24.1	22.0	26.1	18.3	<0.05	180	<0.20	9,202	1,331	1,586
	14	(木)	晴		22.0	22.5	23.5	29.1	8.2	9.4	7.0	33	10	18.9	23.0	59	40	75	86	43	52	32	34	20.2	22.7	25.6	17.4	<0.05	160	<0.20	9,328	1,332	1,830
	15	(金)	晴		19.0	21.0	20.5	43.3	12.2	8.9	6.9	47	14	20.1	24.5	62	52	79	90	49	58	30	32	22.0	21.3	29.9	15.8	<0.05	170	<0.20	10,237	748	1,586
	16	(土)	晴		18.0	23.0	22.5	34.9	9.8	9.3	6.9	37	10	19.2	23.7	66	50	82	86	57	60	25	26	19.9	21.3	28.4	15.8	0.15	180	<0.20	11,621	915	1,830
	17	(日)	晴		21.0	24.0	23.5	40.4	8.9	9.3	6.9	46	10	21.4	21.4	68	42	80	86	56	57	24	29	21.3	20.6	31.0	14.2	0.05	170	<0.20	11,334	1,165	1,586
	18	(月)	晴		19.0	22.0	23.0	37.2	8.1	9.1	6.8	46	11	20.4	24.1	66	44	86	90	54	58	32	32	20.6	23.4	28.8	16.1	0.05	170	<0.20	12,076	1,165	1,830
	19	(火)	晴		23.0	24.0	23.0	32.0	7.9	9.2	6.9	40	11	20.0	22.5	72	46	84	92	58	60	26	32	23.4	23.4	25.3	14.9	0.05	210	<0.20	11,819	666	1,952
	20	(水)	晴		25.0	25.0	23.5	44.3	10.2	8.9	7.0	52	13	20.6	26.0	70	52	84	90	51	54	33	36	21.3	24.9	30.3	14.9	<0.05	210	<0.20	12,201	666	1,098
	21	(木)	雨後曇	30.3	22.0	24.0	24.5	42.8	10.3	8.6	7.0	48	14	21.8	26.4	72	51	81	91	52	59	29	32	20.6	25.9	29.5	16.7	<0.05	210	<0.20	12,076	581	1,586
	22	(金)	雨	23.0	16.0	21.0	20.0	49.8	14.8	7.7	6.9	64	14	20.6	26.5	68	51	78	90	52	58	26	32	19.2	22.7	31.3	15.5	<0.05	200	<0.20	12,956	416	732
	23	(土)	曇		14.0	17.0	18.5	30.8	6.1	7.9	6.8	49	9	20.0	22.7	64	44	74	80	52	56	22	24	21.3	22.7	24.0	9.5	0.05	200	<0.20	10,970	250	1,056
	24	(日)	雨後晴	0.1	16.0	19.0	19.0	30.1	6.5	8.2	6.8	34	9	19.5	23.2	66	46	78	84	50	52	28	32	21.3	19.1	21.5	12.3	<0.05	190	<0.20	12,077	416	732
	25	(月)	晴		21.0	21.0	20.0	28.0	7.8	8.9	6.9	32	11	20.1	23.7	68	52	82	87	54	58	28	29	20.2	20.6	22.1	14.2	<0.05	190	<0.20	13,005	499	1,094
	26	(火)	曇		23.0	22.5	22.0	26.1	7.3	9.2	7.0	30	9	22.3	24.6	77	58	87	105	58	63	29	42	23.4	21.7	23.1	12.5	<0.05	190	<0.20	13,744	666	854
	27	(水)	曇		24.0	22.0	21.5	26.0	9.7	9.4	6.8	33	7	20.4	24.7	66	44	86	102	56	60	30	42	22.7	22.7	23.7	12.0	<0.05	220	<0.20	14,735	1,081	1,586
	28	(木)	曇後雨	0.1	24.0	23.5	23.5	34.3	7.1	8.8	6.6	37	8	22.0	26.6	80	45	85	99	52	63	33	36	23.4	22.0	24.8	10.9	<0.05	230	<0.20	15,106	832	854
	29	(金)	晴一時雨	6.4	26.0	23.5	23.0	24.7	7.4	9.0	6.8	33	10	22.1	27.2	74	50	88	97	55	62	33	35	19.2	24.1	23.2	11.5	0.05	210	<0.20	16,257	999	1,220
	30	(土)	晴		25.0	23.5	23.5	29.5	8.3	9.0	6.7	36	11	22.9	27.1	80	46	88	87	59	64	29	23	27.0	23.4	23.4	13.3	0.05	200	<0.20	16,215	832	732
	31	(日)	曇後晴		24.0	23.5	23.0	25.1	9.5	8.9	6.9	33	16	21.7	26.0	76	52	94	98	62	64	32	34	25.6	25.6	23.7	13.3	<0.05	190	0.38	16,536	665	1,098
	最高			56.5	26.0	25.0	24.5	49.8	14.8	9.4	7.1	64	17	22.9	27.2	80	58	94	105	62	64	37	42	27.0	25.9	31.3	18.3	0.15	230	0.38	16,536	1,332	1,952
	最低				14.0	17.0	16.0	22.8	6.1	7.7	6.6	28	7	16.9	20.4	54	36	74	72	42	46	22	23	16.8	17.0	19.9	9.5	<0.05	160	<0.20			
	平均				20.8	21.5	21.2	33.3	8.7	8.9	6.9	39	11	20.3	23.7	67	48	83	90	54	58	29	32	21.0	21.5	25.4	14.0	<0.05	193	<0.20			
	合計			117.0																										324,464	24,639	45,416

多項目試験結果

実施日		5月14日		5月31日	
気温	℃	22.0		24.0	
項目	単位	原水	配水	原水	配水
水温	℃	22.5	23.5	23.5	23.0
濁度	度	29.1	8.2	25.1	9.5
pH		9.4	7.0	8.9	6.9
色度	度	33	10	33	16
電気伝導率	mS/m	18.9	23.0	21.7	26.0
酸消費量	mg/L	59	40	76	52
全硬度	mg/L	75	86	94	98
カルシウム硬度	mg/L	43	52	62	64
マグネシウム硬度	mg/L	32	34	32	34
塩化物イオン	mg/L	20.2	22.7	25.6	25.6
KMnO4消費量	mg/L	25.6	17.4	23.7	13.3
残留塩素	mg/L		<0.05		<0.05
全蒸発残留物	mg/L		160	180	190
全鉄	mg/L		<0.20	0.78	0.38
マンガンイオン	mg/L			<0.40	<0.40
懸濁物質	mg/L			35	17
ランゲリア指数				0.8	−1.5
COD	mg/L	15.0	7.4	8.8	4.6
BOD	mg/L	6.6	4.3		
溶存酸素	mg/L	13.0	9.0		
アンモニウムイオン	mg/L	<0.13	0.53		
全窒素	mg/L	1.40	0.99		
全リン	mg/L	0.14	<0.06		
硫酸イオン	mg/L	20.0	49.0		
シリカ	mg/L	1.1	1.5		

備考
・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。

印旛沼浄水場　　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量		
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)	硫酸(kg)	次亜塩素酸Na(kg)
6月	1	(月)	晴		26.0	24.0	24.0	33.9	10.6	8.7	6.8	40	16	20.1	23.3	70	52	84	90	55	58	29	32	24.1	24.1	25.6	13.9	0.05	210	0.24	16,722	749	732
	2	(火)	曇後雨	0.3	25.0	24.0	24.0	31.0	13.2	8.4	6.8	41	21	21.2	24.0	73	44	88	88	57	54	31	34	22.7	22.0	26.2	16.7	0.10	190	<0.20	16,134	749	976
	3	(水)	雨後曇	94.2	19.0	20.5	22.0	41.6	10.7	7.9	6.7	53	20	20.9	24.6	74	42	93	94	53	54	40	40	20.9	24.9	29.1	10.1	<0.05	230	<0.20	12,119	582	650
	4	(木)	曇		20.0	19.5	20.0	31.8	12.3	7.5	6.7	40	18	17.7	18.7	56	40	82	80	44	50	38	30	16.9	17.8	21.8	12.6	<0.05	200	<0.20	11,600	84	854
	5	(金)	晴		16.0	18.0	19.5	40.1	9.0	7.9	6.8	50	16	16.5	18.4	60	42	80	84	54	54	26	30	21.3	24.1	24.3	11.7	0.05	150	<0.20	11,969	0	854
	6	(土)	曇		16.0	18.0	18.0	39.5	14.9	8.1	6.9	44	21	17.2	17.7	60	44	74	76	46	50	28	26	15.6	15.8	25.0	13.0	0.10	160	<0.20	11,496	166	976
	7	(日)	曇後雨	3.0	19.0	20.0	19.5	29.1	10.4	8.5	6.8	31	12	17.6	19.8	60	43	74	76	50	50	24	26	17.4	17.4	20.5	12.6	0.05	160	<0.20	11,334	416	610
	8	(月)	雨後曇	11.0	20.0	20.0	21.0	27.5	8.5	8.5	6.9	35	12	17.5	20.0	62	44	74	72	48	50	26	22	15.6	16.7	13.3	10.1	<0.05	160	<0.20	10,512	416	976
	9	(火)	雨後曇	13.4	20.0	20.0	21.0	26.3	8.0	8.4	7.0	31	12	18.4	19.9	72	52	84	86	56	56	28	30	17.8	17.0	18.6	9.8	<0.05	160	<0.20	11,436	333	854
	10	(水)	曇後晴		19.0	20.0	20.5	20.5	7.0	8.0	6.9	35	13	19.5	21.6	70	58	80	82	57	56	23	26	15.6	17.0	19.6	11.1	0.05	160	<0.20	11,583	582	976
	11	(木)	晴		20.0	21.0	20.5	27.6	7.7	8.2	6.9	35	12	20.1	23.2	72	54	85	84	61	64	24	20	19.2	18.5	21.5	12.0	<0.05	160	<0.20	10,590	666	732
	12	(金)	雨後曇	7.4	20.0	21.5	21.0	25.0	12.2	8.6	7.1	34	18	21.3	24.4	77	62	88	94	60	65	28	29	20.6	20.6	19.8	14.2	0.10	160	<0.20	10,591	749	976
	13	(土)	晴		23.0	22.0	22.0	23.8	10.4	8.8	7.0	33	14	21.1	24.3	79	62	88	94	64	66	24	28	18.8	18.8	20.9	12.0	<0.05	160	<0.20	12,378	665	732
	14	(日)	曇		23.0	23.0	23.0	22.0	6.5	8.7	7.0	29	10	22.3	23.9	82	62	94	108	66	66	28	42	18.5	23.4	20.9	11.1	<0.05	160	<0.20	12,263	583	854
	15	(月)	雨後晴	8.8	19.0	21.0	22.5	19.7	11.4	8.7	7.0	28	16	23.1	24.1	88	63	94	97	64	67	30	30	21.3	22.7	19.8	15.5	0.05	170	<0.20	10,405	416	732
	16	(火)	晴		22.0	22.0	22.0	30.3	13.2	8.6	6.9	38	16	23.3	25.3	95	70	98	106	65	69	33	37	24.3	24.5	20.5	13.9	<0.05	170	0.22	9,734	582	732
	17	(水)	晴		25.0	24.0	23.5	29.8	14.6	8.6	6.7	35	17	22.9	27.3	79	58	90	103	57	66	33	37	23.1	20.9	22.1	14.1	0.05	210	0.22	10,590	582	610
	18	(木)	雨後曇	18.5	22.0	22.5	23.5	30.0	14.7	8.8	6.8	31	15	21.9	27.2	78	57	88	101	58	67	30	34	22.4	21.3	23.7	14.2	0.10	200	0.21	10,743	469	732
	19	(金)	晴		20.0	22.0	23.0	40.8	13.0	8.6	6.8	52	17	22.9	24.5	80	56	98	102	60	68	38	34	20.6	19.9	26.2	12.6	0.05	180	0.20	10,218	499	610
	20	(土)	曇後雨	32.1	22.0	24.0	24.0	43.4	12.6	8.8	6.8	41	15	20.7	23.2	70	50	84	100	54	64	30	36	24.9	24.1	28.1	15.5	0.15	200	0.21	10,613	500	750
	21	(日)	雨後曇	15.0	24.0	23.0	23.0	32.8	9.3	8.0	6.8	43	16	22.4	26.2	70	50	96	92	56	62	40	30	24.1	23.4	24.6	13.3	0.05	230	0.37	10,219	499	610
	22	(月)	晴後曇		24.0	23.0	24.0	29.6	7.7	8.7	6.9	35	10	23.4	27.3	80	56	96	98	64	66	32	32	19.9	21.3	25.0	12.6	0.05	180	<0.20	10,482	582	854
	23	(火)	晴後曇		21.0	22.5	23.0	36.6	12.2	8.8	6.9	46	18	21.7	26.4	66	50	92	96	60	64	32	32	24.1	22.7	26.1	14.5	0.05	170	<0.20	10,621	499	732
	24	(水)	曇		21.0	22.0	23.0	36.3	9.9	8.9	6.8	43	14	21.9	27.6	78	52	94	96	62	60	32	36	19.9	21.3	25.9	12.9	0.05	170	<0.20	10,396	583	610
	25	(木)	雨	10.7	20.0	21.0	23.0	38.3	12.8	8.8	6.9	47	17	22.9	27.8	80	52	90	96	66	66	24	30	18.5	22.0	26.9	13.3	<0.05	190	0.23	10,463	582	610
	26	(金)	雨	14.1	22.0	22.5	22.0	34.3	12.7	8.5	6.9	46	13	23.6	28.5	82	60	98	92	66	72	32	20	19.9	22.0	24.6	14.2	0.05	190	0.23	9,840	416	732
	27	(土)	雨	85.1	23.0	22.0	23.0	33.2	14.9	8.3	7.0	45	16	24.3	28.3	90	61	98	98	70	74	28	24	22.7	23.4	26.9	16.1	<0.05	180	0.22	8,147	416	488
	28	(日)	雨後曇	5.4	23.0	22.0	22.0	23.2	9.1	7.7	6.7	34	12	20.2	23.3	66	54	84	92	56	64	28	28	14.9	17.0	19.0	11.7	0.05	190	0.23	8,175	333	610
	29	(月)	雨後曇	6.0	20.0	21.5	22.0	18.7	9.8	7.8	6.8	37	17	17.3	20.9	64	46	86	86	54	52	32	34	14.9	14.9	17.7	12.0	<0.05	200	0.22	9,500	499	488
	30	(火)	曇		25.0	23.0	23.0	20.6	6.0	7.8	6.8	28	9	16.7	19.7	60	50	70	76	48	50	22	26	12.8	14.2	16.7	7.9	<0.05	150	0.23	7,619	250	732
	最高			94.2	26.0	24.0	24.0	43.4	14.9	8.9	7.1	53	21	24.3	28.5	95	70	98	108	70	74	40	42	24.9	24.9	29.1	16.7	0.15	230	0.37	16,722	749	976
	最低				16.0	18.0	18.0	18.7	6.0	7.5	6.7	28	9	16.5	17.7	56	40	70	72	44	50	22	20	12.8	14.2	13.3	7.9	<0.05	150	<0.20			
	平均				21.3	21.7	22.1	30.6	10.8	8.4	6.9	39	15	20.7	23.7	73	53	87	91	58	61	30	31	19.8	20.5	22.7	12.8	<0.05	180	<0.20			
	合計			325.0																										328,492	14,447	22,384

多項目試験結果

実施日		6月10日		6月21日	
気温	℃	19.0		24.0	
項目	単位	原水	配水	原水	配水
水温	℃	20.0	20.5	23.0	23.0
濁度	度	20.5	7.0	32.8	9.3
pH		8.0	6.9	8.0	6.8
色度	度	35	13	43	16
電気伝導率	mS/m	19.5	21.6	22.4	26.2
酸消費量	mg/L	70	58	70	50
全硬度	mg/L	80	82	96	92
カルシウム硬度	mg/L	57	56	56	62
マグネシウム硬度	mg/L	23	26	40	30
塩化物イオン	mg/L	15.6	17.0	24.1	23.4
KMnO4消費量	mg/L	19.6	11.1	24.6	13.3
残留塩素	mg/L		0.05		0.05
全蒸発残留物	mg/L		160	220	230
全鉄	mg/L		<0.20	1.43	0.37
マンガンイオン	mg/L			<0.40	<0.40
懸濁物質	mg/L			54	17
ランゲリア指数				−0.2	−1.6
COD	mg/L	10.0	4.3	8.6	4.3
BOD	mg/L	4.6	1.4		
溶存酸素	mg/L	8.8	8.2		
アンモニウムイオン	mg/L	<0.13	0.40		
全窒素	mg/L	1.40	1.00		
全リン	mg/L	0.13	<0.06		
硫酸イオン	mg/L	14.0	38.0		
シリカ	mg/L	9.0	8.0		

備考
・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。

印旛沼浄水場　　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量		
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)	硫酸(kg)	次亜塩素酸Na(kg)
7月	1	(水)	曇後雨	0.1	24.0	24.0	24.0	24.4	6.6	8.5	6.7	31	10	17.4	19.7	74	48	76	74	52	50	24	24	15.6	15.0	18.0	11.4	<0.05	140	<0.20	6,688	416	610
	2	(木)	雨	51.3	20.0	21.0	23.0	27.6	10.2	8.2	6.9	32	14	19.2	21.5	68	52	80	82	56	60	24	22	14.9	16.3	20.5	10.1	<0.05	160	<0.20	6,327	499	854
	3	(金)	雨後晴	0.1	22.0	22.5	23.0	23.8	6.1	7.8	6.8	42	12	17.7	19.4	66	44	82	80	52	56	30	24	18.5	22.0	20.5	11.0	<0.05	140	<0.20	6,355	333	488
	4	(土)	曇		21.0	22.5	22.0	20.3	12.1	8.0	7.0	30	19	21.1	22.0	70	46	88	86	62	60	26	26	15.6	22.7	18.3	14.2	0.05	140	<0.20	6,952	416	610
	5	(日)	雨後曇	3.5	24.0	23.5	23.5	24.8	14.0	8.7	7.1	30	17	21.2	23.1	72	50	92	90	61	58	31	32	16.0	18.5	19.1	12.6	<0.05	140	<0.20	6,504	416	610
	6	(月)	曇		24.0	23.5	24.0	27.2	13.9	9.6	7.1	34	16	19.8	23.5	78	57	92	91	63	63	29	28	18.5	15.3	21.2	13.3	<0.05	160	0.25	6,746	499	610
	7	(火)	曇一時雨	0.1	24.0	23.0	24.0	30.4	11.1	8.8	7.1	38	16	21.7	23.5	78	66	88	106	61	64	27	42	17.4	16.7	22.0	13.4	<0.05	180	0.24	6,689	416	76
	8	(水)	晴		26.0	23.5	23.5	31.2	14.0	8.7	7.2	38	15	22.2	23.9	83	64	90	99	62	67	28	32	19.9	18.1	22.4	12.6	<0.05	190	<0.20	7,018	499	854
	9	(木)	晴		23.0	24.0	24.0	27.4	10.3	8.8	7.1	27	13	22.1	24.0	78	60	98	98	60	64	38	34	16.3	17.8	26.5	11.7	<0.05	220	0.33	7,618	416	610
	10	(金)	晴		23.0	26.0	25.5	39.0	14.6	8.3	7.0	43	16	19.5	25.3	71	54	88	94	58	66	30	28	18.5	20.6	25.6	12.3	0.05	190	0.29	7,990	416	732
	11	(土)	曇後晴		27.0	26.0	24.5	31.9	14.1	8.2	7.0	36	16	21.2	25.5	79	54	94	92	60	62	34	30	19.9	21.3	22.1	14.2	0.05	190	<0.20	8,546	366	610
	12	(日)	曇時々雨	0.1	26.0	25.0	24.5	34.8	14.7	8.5	7.1	41	19	22.6	23.0	70	52	100	94	60	60	40	34	21.3	19.9	24.7	15.5	0.05	190	<0.20	7,990	416	854
	13	(月)	雨後曇	0.1	26.0	26.0	25.5	32.8	13.3	8.4	7.0	41	18	21.0	25.4	78	52	89	92	60	60	29	32	18.8	19.9	23.9	15.5	0.05	170	0.21	8,610	333	488
	14	(火)	晴		26.0	25.5	24.0	34.6	14.3	8.5	7.0	41	18	22.7	22.8	76	56	90	92	60	64	30	28	22.0	21.3	23.7	14.8	<0.05	180	0.28	8,685	416	610
	15	(水)	晴		27.0	28.0	27.0	26.4	14.0	8.5	6.9	34	18	22.2	25.5	82	60	91	92	60	52	31	40	21.3	19.9	19.3	16.7	0.05	200	0.29	8,546	416	610
	16	(木)	晴		29.0	28.0	27.0	30.7	14.0	8.3	6.9	39	17	22.2	26.3	86	52	90	92	64	65	26	27	19.2	16.3	23.4	14.2	0.05	220	0.27	9,720	665	610
	17	(金)	曇時々雨	0.1	28.0	29.0	28.0	37.8	14.4	8.4	6.9	46	20	20.6	25.2	70	44	94	88	58	56	36	32	21.3	19.2	26.5	14.2	<0.05	190	0.26	9,534	499	610
	18	(土)	曇		27.0	26.5	27.0	27.9	14.8	8.1	6.9	45	23	25.1	24.7	88	60	97	99	58	60	39	39	27.0	21.3	24.6	14.5	0.05	200	0.27	8,771	500	732
	19	(日)	晴		28.0	25.5	26.0	33.7	14.0	8.4	6.8	43	15	25.9	27.8	84	58	98	100	67	68	31	32	20.6	21.3	25.3	12.3	0.05	190	0.28	8,732	499	488
	20	(月)	晴		30.0	28.0	28.0	21.8	13.8	8.0	6.9	34	20	25.3	27.3	80	64	98	102	60	64	38	38	23.2	22.7	20.9	15.8	0.05	200	0.28	9,476	416	732
	21	(火)	晴		31.0	27.0	26.5	19.9	10.0	8.4	7.0	32	16	24.1	27.9	79	48	90	100	56	64	34	36	23.8	23.8	23.0	14.2	<0.05	220	0.25	10,117	499	488
	22	(水)	晴		31.0	29.0	29.0	28.5	13.3	7.9	7.0	40	20	24.2	26.4	84	54	94	94	54	60	40	34	23.4	22.0	22.4	17.1	0.10	220	0.24	10,297	499	732
	23	(木)	晴		34.0	29.0	28.0	26.0	11.8	7.8	6.8	35	17	24.6	27.1	78	56	92	94	56	62	36	32	22.7	21.3	21.8	13.6	0.05	210	0.24	10,010	499	488
	24	(金)	曇後雨	13.3	27.0	29.0	28.0	31.6	13.5	8.1	6.9	42	20	24.0	26.1	76	52	90	90	60	56	30	34	21.3	21.3	23.1	14.9	0.10	210	<0.20	10,026	333	610
	25	(土)	曇		30.0	28.0	28.0	30.3	11.7	8.1	7.0	41	17	25.3	25.9	84	54	95	94	60	60	35	34	24.9	23.4	24.0	13.0	0.10	210	0.22	9,517	583	488
	26	(日)	晴一時雨	2.0	30.0	28.0	28.5	31.2	12.6	8.2	7.0	39	16	26.3	28.5	85	67	95	106	61	68	34	38	27.3	24.1	22.9	14.5	<0.05	220	<0.20	9,475	416	610
	27	(月)	晴		26.0	27.5	27.5	33.7	11.8	8.2	7.0	43	16	24.5	27.3	84	59	91	100	57	61	34	39	25.2	23.8	25.3	13.0	<0.05	190	<0.20	9,700	416	610
	28	(火)	曇一時雨	3.1	25.0	25.0	27.0	32.5	8.5	8.3	7.0	45	18	26.9	28.7	92	68	100	106	63	67	37	39	25.2	23.8	25.6	12.2	<0.05	200	<0.20	10,914	699	732
	29	(水)	晴		30.0	28.5	27.0	33.4	8.1	8.0	7.0	45	13	26.1	26.5	86	64	102	106	72	68	30	38	22.7	23.4	25.0	11.4	0.05	220	0.22	8,547	748	488
	30	(木)	晴一時雨	0.1	30.0	28.0	27.0	35.5	7.1	8.3	7.1	47	12	24.4	28.7	80	60	98	101	64	68	34	33	24.1	21.3	26.1	13.3	0.05	220	<0.20	7,902	832	1,138
	31	(金)	晴		29.0	28.5	27.0	32.8	7.1	8.2	7.1	51	11	21.0	27.1	70	56	86	96	52	60	34	36	23.1	26.3	26.9	12.6	<0.05	190	<0.20	7,569	749	610
	最高			51.3	34.0	29.0	29.0	39.0	14.8	9.6	7.2	51	23	26.9	28.7	92	68	102	106	72	68	40	42	27.3	26.3	26.9	17.1	0.10	220	0.33	10,914	832	1,138
	最低				20.0	21.0	22.0	19.9	6.1	7.8	6.7	27	10	17.4	19.4	66	44	76	74	52	50	24	22	14.9	15.0	18.0	10.1	<0.05	140	<0.20			
	平均				26.7	26.1	25.9	29.8	11.9	8.3	7.0	39	16	22.6	25.1	78	56	92	95	60	62	32	33	21.0	20.7	23.1	13.6	<0.05	190	<0.20			
	合計			73.9																										261,571	15,125	19,392

多項目試験結果

実施日		7月9日			
気温	℃	23.0			
項目	単位	原水	配水	原水	配水
水温	℃	24.0	24.0		
濁度	度	27.4	10.3		
pH		8.8	7.1		
色度	度	27	13		
電気伝導率	mS/m	22.1	24.0		
酸消費量	mg/L	78	60		
全硬度	mg/L	98	98		
カルシウム硬度	mg/L	60	64		
マグネシウム硬度	mg/L	38	34		
塩化物イオン	mg/L	16.3	17.8		
KMnO4消費量	mg/L	26.5	11.7		
残留塩素	mg/L		<0.05		
全蒸発残留物	mg/L	220	220		
全鉄	mg/L	0.85	0.33		
マンガンイオン	mg/L	<0.40	<0.40		
懸濁物質	mg/L	50	20		
ランゲリア指数		0.6	−1.2		
COD	mg/L	12.0	6.5		
BOD	mg/L	5.8	2.3		
溶存酸素	mg/L	16.0	8.1		
アンモニウムイオン	mg/L	<0.13	0.21		
全窒素	mg/L	1.30	1.10		
全リン	mg/L	0.11	0.08		
硫酸イオン	mg/L	21.0	48.0		
シリカ	mg/L	7.1	6.8		

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

印旛沼浄水場　　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量		
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)	硫酸(kg)	次亜塩素酸Na(kg)
8月	1	(土)	晴		30.0	29.5	28.0	37.2	6.7	8.0	7.0	48	13	21.2	26.3	70	52	88	88	56	54	32	34	27.0	24.9	26.1	13.3	<0.05	200	<0.20	7,551	748	1,586
	2	(日)	晴一時雨	0.1	30.0	28.0	27.5	32.7	7.5	7.9	7.0	50	14	23.8	26.4	72	54	98	96	58	58	40	38	24.1	27.0	27.1	13.0	0.05	200	<0.20	7,617	916	610
	3	(月)	雨後曇	0.1	24.0	25.0	28.0	49.8	6.7	7.0	7.0	66	14	23.4	26.8	76	54	90	92	64	60	26	32	23.1	25.6	28.9	13.6	0.05	200	<0.20	8,351	499	1,220
	4	(火)	曇		24.0	27.0	26.0	44.4	7.6	8.4	7.0	62	14	21.4	22.9	74	56	94	96	56	60	38	36	25.6	22.0	28.1	11.7	<0.05	180	<0.20	8,547	915	854
	5	(水)	曇		24.0	25.5	25.5	43.3	6.8	8.4	7.1	60	14	25.3	28.4	76	60	100	100	60	58	40	42	22.7	24.9	29.7	11.7	<0.05	180	<0.20	7,078	762	1,098
	6	(木)	雨時々晴	0.3	25.0	26.0	26.5	44.2	8.6	8.5	7.0	57	14	22.1	25.0	80	60	100	100	66	66	34	34	23.4	24.1	27.8	12.3	<0.05	200	<0.20	8,087	915	610
	7	(金)	晴一時雨	0.1	31.0	29.0	27.0	42.7	8.2	8.7	7.0	54	11	21.7	27.7	78	54	90	96	56	66	34	30	23.4	21.3	28.4	12.3	0.05	200	<0.20	7,839	749	1,464
	8	(土)	晴		31.0	26.5	27.0	37.3	8.1	8.3	7.1	50	14	26.1	26.3	78	54	94	98	62	62	32	36	24.9	24.1	26.9	11.4	<0.05	200	<0.20	7,618	718	610
	9	(日)	晴		29.0	27.0	29.0	38.4	7.3	8.2	7.0	54	13	25.8	29.7	88	58	95	100	61	65	34	35	26.6	30.5	28.4	13.0	0.05	200	<0.20	7,618	916	1,464
	10	(月)	曇		27.0	28.0	28.5	42.4	7.9	8.2	6.9	64	15	21.3	26.7	68	44	80	84	46	52	34	32	24.1	24.9	28.7	12.3	0.05	220	0.97	7,945	915	610
	11	(火)	曇後雨	4.3	23.0	27.0	26.0	40.7	6.5	7.8	6.9	61	15	22.7	25.7	80	46	90	84	54	52	36	32	24.1	27.0	31.2	13.8	0.10	220	<0.20	6,317	748	1,464
	12	(水)	曇一時雨	0.1	24.0	23.5	24.0	46.3	10.8	7.7	7.0	60	14	23.1	28.1	80	56	96	95	58	60	38	35	27.7	24.9	29.4	13.6	<0.05	220	<0.20	6,972	832	488
	13	(木)	曇後雨	135.0	26.0	24.5	24.0	43.7	7.3	7.9	7.0	63	18	22.2	28.6	82	60	100	96	62	62	38	34	27.0	25.6	30.3	14.5	0.10	220	<0.20	5,388	666	894
	14	(金)	雨時々晴	76.6	25.0	22.0	24.0	6.2	12.5	7.2	7.2	11	18	8.8	25.7	33	53	40	92	27	60	13	32	8.5	22.0	10.6	12.5	<0.05	120	<0.20	3,649	332	366
	15	(土)	晴時々雨	8.7	29.0	25.0	24.0	6.1	5.1	6.8	6.5	21	9	6.1	15.8	24	30	32	60	17	39	15	21	8.5	16.7	10.4	7.3	<0.05	120	<0.20	4,908	84	914
	16	(日)	雨後曇	0.1	24.0	23.0	24.0	32.8	5.0	7.4	6.7	25	10	11.2	14.3	38	30	40	52	27	36	13	16	14.2	14.9	14.1	7.0	<0.05	110	<0.20	4,088	0	366
	17	(月)	曇		25.0	23.0	24.0	19.1	4.9	7.3	6.6	29	8	12.0	14.6	44	42	52	52	35	32	17	20	9.9	14.9	15.3	7.0	0.15	110	<0.20	4,580	0	1,220
	18	(火)	晴		23.0	24.0	24.0	22.1	3.9	7.3	6.8	30	6	14.9	12.9	46	30	68	62	40	34	28	28	12.8	12.1	15.5	7.0	<0.05	100	<0.20	2,974	0	366
	19	(水)	晴		28.0	26.0	25.0	27.6	7.0	7.7	7.0	32	10	14.7	17.0	60	44	70	72	50	48	20	24	14.9	15.6	19.0	9.8	0.10	140	<0.20	2,600	0	1,098
	20	(木)	晴		30.0	26.0	26.5	37.7	8.0	7.8	7.3	43	12	17.9	16.8	64	56	80	74	48	46	32	28	14.9	13.5	22.8	11.9	0.05	170	<0.20	3,716	421	366
	21	(金)	晴一時雨	0.2	30.0	28.5	27.0	29.2	6.7	8.0	7.1	37	12	17.3	19.7	70	52	82	80	52	52	30	28	17.0	15.6	23.1	11.7	0.05	180	<0.20	5,017	749	1,342
	22	(土)	曇一時雨	0.5	28.0	27.0	27.5	25.7	8.1	8.1	7.3	34	12	19.8	19.5	75	55	78	81	55	57	23	24	14.6	14.2	19.0	12.8	0.05	180	<0.20	5,203	582	1,342
	23	(日)	雨後曇	0.1	27.0	26.5	27.5	31.8	8.2	8.1	7.3	38	13	20.2	21.4	68	58	80	80	60	56	20	24	17.8	17.8	21.5	12.0	<0.05	200	<0.20	5,016	666	488
	24	(月)	晴		27.0	28.0	28.0	31.9	10.1	8.4	7.3	40	14	21.3	21.7	94	62	94	90	60	62	34	28	23.4	21.3	19.0	15.8	<0.05	240	<0.20	5,200	749	854
	25	(火)	晴		29.0	28.0	27.5	24.6	7.3	7.8	7.4	37	13	24.8	26.9	78	64	96	97	68	70	28	27	20.6	21.3	19.6	11.7	<0.05	230	<0.20	5,389	546	854
	26	(水)	晴		30.0	29.0	28.0	26.9	8.4	8.1	7.2	33	14	25.5	26.8	80	64	100	98	72	70	28	28	21.3	22.0	19.0	11.1	<0.05	230	<0.20	5,866	666	610
	27	(木)	曇時々雨	8.3	26.0	25.5	27.0	30.7	8.1	7.9	7.1	40	12	26.4	28.6	86	62	106	104	78	72	28	32	21.3	18.5	22.1	12.3	0.05	230	<0.20	6,874	832	610
	28	(金)	晴		25.0	25.0	27.0	30.8	9.1	7.9	7.3	43	16	25.1	27.6	80	72	108	104	74	74	34	30	19.2	19.2	20.9	13.3	0.05	240	0.21	4,311	749	732
	29	(土)	曇一時雨	2.0	23.0	24.0	25.5	49.3	9.5	8.2	7.3	37	14	26.1	26.7	90	70	106	108	70	76	36	32	22.7	23.4	26.5	12.0	<0.05	220	<0.20	5,203	832	610
	30	(日)	雨後曇	0.1	21.0	22.5	24.0	31.4	7.9	7.8	7.1	34	12	28.9	30.3	88	70	108	104	74	74	34	30	17.8	23.4	19.9	10.7	<0.05	220	<0.20	4,088	665	1,342
	31	(月)	晴		24.0	23.5	24.0	21.3	6.6	7.7	7.2	36	14	27.8	26.2	86	74	106	108	70	76	36	32	25.6	25.6	19.0	14.2	<0.05	210	<0.20	4,165	666	488
	最高			135.0	31.0	29.5	29.0	49.8	12.5	8.7	7.4	66	18	28.9	30.3	94	74	108	108	78	76	40	42	27.7	30.5	31.2	15.8	0.15	240	0.97	8,547	916	1,586
	最低				21.0	22.0	24.0	6.1	3.9	6.8	6.5	11	6	6.1	12.9	24	30	32	52	17	32	13	16	8.5	12.1	10.4	7.0	<0.05	100	<0.20			
	平均				26.5	25.9	26.2	33.2	7.6	7.9	7.1	43	13	20.9	23.9	71	55	86	88	56	58	30	30	20.3	21.3	22.8	11.8	<0.05	190	<0.20			
	合計			236.6																									179,775	18,838	26,940

多項目試験結果

実施日		8月10日		8月13日	
気温	℃	27.0		26.0	
項目	単位	原水	配水	原水	配水
水温	℃	28.0	28.5	24.5	24.0
濁度	度	42.4	7.9	43.7	7.3
pH		8.2	6.9	7.9	7.0
色度	度	64	15	63	18
電気伝導率	mS/m	21.3	26.7	22.2	28.6
酸消費量	mg/L	68	44	82	60
全硬度	mg/L	80	84	100	96
カルシウム硬度	mg/L	46	52	62	62
マグネシウム硬度	mg/L	34	32	38	34
塩化物イオン	mg/L	24.1	24.9	27.0	25.6
KMnO4消費量	mg/L	28.7	12.3	30.3	14.5
残留塩素	mg/L		0.05		0.10
全蒸発残留物	mg/L	220	220		220
全鉄	mg/L	0.97	0.97		<0.20
マンガンイオン	mg/L	<0.40	<0.40		
懸濁物質	mg/L	55.5	9.3		
ランゲリア指数		0.0	−1.5		
COD	mg/L	11.4	5.0	15.0	8.0
BOD	mg/L			7.8	3.0
溶存酸素	mg/L			7.3	7.3
アンモニウムイオン	mg/L			<0.13	0.60
全窒素	mg/L			2.10	1.50
全リン	mg/L			0.28	0.09
硫酸イオン	mg/L			19.0	51.0
シリカ	mg/L			11.0	8.8

備考

・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。

印旛沼浄水場　　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		色度		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)		全硬度(mg/L)		カルシウム硬度(mg/L)		マグネシウム硬度(mg/L)		塩化物イオン(mg/L)		KMnO4消費量		残留塩素(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量		
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)	硫酸(kg)	次亜塩素酸Na(kg)
9月	1	(火)	曇		24.0	24.0	24.0	36.9	7.7	8.1	7.3	38	12	29.6	31.0	90	76	112	110	70	72	42	38	24.9	23.4	19.3	13.2	<0.05	230	<0.20	4,459	665	1,342
	2	(水)	晴		28.0	24.5	25.0	46.4	13.8	8.7	7.4	43	15	29.0	30.4	86	72	106	110	72	75	34	35	22.0	24.1	26.9	13.6	<0.05	230	<0.20	5,017	833	488
	3	(木)	曇後雨	2.1	27.0	26.0	25.5	47.4	8.5	8.6	7.3	49	12	29.1	31.4	90	66	109	110	73	74	36	36	29.1	29.1	26.1	12.3	0.10	230	<0.20	5,174	1,082	1,484
	4	(金)	曇時々雨	2.2	24.0	24.5	25.5	45.8	9.4	8.4	7.3	48	13	30.3	31.8	90	77	112	118	74	77	38	41	28.4	26.3	24.6	11.2	<0.05	210	<0.20	5,388	1,081	488
	5	(土)	雨後晴	16.8	22.0	23.0	24.5	42.3	11.2	8.1	7.3	44	14	29.9	32.4	97	74	113	119	72	76	41	43	33.8	26.3	22.8	11.5	<0.05	210	<0.20	6,063	1,081	1,342
	6	(日)	雨	33.1	22.0	22.0	23.0	50.9	8.4	8.1	7.3	55	12	30.4	31.9	90	72	112	114	72	75	40	39	22.7	27.0	27.8	12.0	<0.05	220	<0.20	5,760	999	488
	7	(月)	雨	130.9	25.0	22.0	22.0	30.4	9.9	7.8	7.2	32	13	19.1	24.6	68	64	90	111	50	70	40	41	15.6	24.9	13.3	11.7	0.05	230	0.20	5,574	832	1,586
	8	(火)	雨後曇	4.4	25.0	23.0	22.0	15.5	5.9	7.6	7.1	31	11	16.7	19.1	53	40	71	80	42	46	29	34	15.6	16.3	13.9	8.2	0.10	210	<0.20	4,703	416	366
	9	(水)	雨	17.3	30.0	25.0	24.0	19.6	5.8	7.3	7.1	36	13	15.7	16.7	62	47	68	69	44	44	24	25	17.8	14.2	16.1	9.0	<0.05	180	<0.20	4,831	0	1,464
	10	(木)	雨後曇	5.5	19.0	22.0	23.0	41.8	8.7	7.6	7.3	49	14	15.8	18.5	54	52	69	74	52	54	17	20	17.8	19.9	19.6	11.1	0.10	150	0.97	4,644	0	1,342
	11	(金)	雨後曇	16.1	19.0	21.0	22.0	26.5	10.4	7.4	7.3	36	14	18.3	18.4	64	54	77	78	60	56	17	22	18.8	14.2	17.4	10.1	<0.05	150	<0.20	4,762	0	732
	12	(土)	雨	4.5	20.0	21.0	21.5	18.5	5.9	7.5	7.3	33	16	22.5	22.4	84	60	94	88	70	62	24	26	21.3	18.5	17.4	12.6	0.10	150	<0.20	4,908	0	1,708
	13	(日)	雨後曇	0.9	20.0	21.0	22.0	23.4	6.0	7.6	7.1	27	8	22.7	23.1	68	62	90	92	67	66	23	26	17.8	17.8	15.8	9.5	0.05	160	<0.20	3,902	0	854
	14	(月)	晴一時雨	0.1	26.0	25.0	23.0	21.4	5.7	7.6	7.2	27	9	21.2	21.6	76	70	96	98	66	64	30	34	22.4	19.9	15.5	10.1	<0.05	180	<0.20	4,274	0	1,342
	15	(火)	雨後曇	10.7	24.0	23.0	23.0	23.5	7.0	7.6	7.4	30	12	22.6	27.1	76	70	100	99	74	68	26	31	19.2	20.6	16.1	9.2	<0.05	190	<0.20	4,273	0	732
	16	(水)	雨	10.3	23.0	22.0	23.5	25.8	7.4	7.9	7.4	35	11	25.1	28.9	87	76	115	110	76	78	39	32	19.2	21.3	17.7	9.8	0.05	220	0.33	3,902	576	1,342
	17	(木)	雨後晴	19.2	20.0	21.0	22.0	40.0	7.9	7.9	7.4	46	11	27.4	28.7	96	74	112	111	78	75	34	36	23.1	22.0	22.6	10.1	<0.05	220	<0.20	4,351	832	610
	18	(金)	曇		22.0	21.5	21.5	28.9	10.1	7.7	7.4	40	16	24.4	28.3	79	73	104	107	72	73	32	34	20.6	22.0	19.3	12.3	<0.05	220	<0.20	4,185	665	1,586
	19	(土)	曇時々雨	0.4	22.0	21.5	21.5	41.3	10.4	7.8	7.3	45	15	25.2	28.6	76	70	104	108	74	74	30	34	20.6	21.3	21.5	11.4	<0.05	220	<0.20	4,243	666	630
	20	(日)	雨一時曇	74.1	22.0	21.5	21.5	39.9	11.2	7.7	7.4	44	14	28.3	28.7	90	70	116	114	78	80	38	34	28.4	27.0	17.7	12.0	0.05	330	0.55	4,274	749	1,708
	21	(月)	雨	154.1	22.0	22.0	22.0	26.7	13.6	7.7	7.5	30	15	18.0	26.8	58	64	80	96	48	68	32	28	17.0	21.3	13.3	11.1	<0.05	100	0.55	3,530	332	610
	22	(火)	雨後晴	0.1	30.0	24.0	24.5	9.7	1.7	7.1	6.9	8	4	20.6	14.0	54	30	88	66	70	34	18	32	16.3	14.9	18.6	4.7	0.05	90	0.55	4,459	0	1,342
	23	(水)	曇一時雨	0.6	22.0	22.5	23.0	3.9	6.3	7.0	6.9	11	11	13.5	11.4	38	30	58	48	38	28	20	20	21.3	12.8	10.4	8.5	0.05	90	0.21	4,273	0	1,952
	24	(木)	曇		22.0	22.0	22.5	3.4	5.6	6.7	6.8	14	14	11.3	11.2	49	32	77	59	38	27	39	32	12.1	10.7	18.2	10.3	0.05	90	0.21	4,459	0	1,830
	25	(金)	曇		23.0	23.0	23.0	16.0	6.9	7.1	7.1	22	9	14.1	13.8	45	34	51	62	36	36	15	26	14.2	18.5	9.2	8.2	0.05	100	<0.20	6,132	0	1,830
	26	(土)	雨	13.8	19.0	21.0	22.0	20.7	6.0	7.3	7.2	28	8	20.3	19.9	57	56	80	81	53	55	27	26	19.9	18.5	14.2	7.4	<0.05	210	<0.20	6,375	0	1,992
	27	(日)	雨後曇	0.2	20.0	21.0	21.5	10.6	5.2	7.2	7.1	20	13	18.3	20.6	70	61	83	86	59	58	24	28	17.4	16.0	14.5	10.7	<0.05	210	<0.20	6,689	0	1,830
	28	(月)	雨	0.3	23.0	21.5	22.0	12.1	6.1	7.3	7.0	20	9	22.6	24.5	73	65	94	94	63	66	31	28	22.4	19.2	11.7	10.4	0.10	210	0.20	5,732	0	976
	29	(火)	雨	25.3	21.0	22.0	22.0	16.5	6.9	7.6	7.2	23	9	22.5	24.5	86	63	99	96	68	66	31	30	24.1	22.7	14.2	8.5	0.05	190	<0.20	6,023	0	1,830
	30	(水)	雨	19.2	19.0	20.5	21.0	16.5	4.6	7.5	7.3	20	9	20.2	20.6	72	68	94	92	64	68	30	24	19.2	18.5	14.2	10.1	0.05	210	<0.20	6,131	0	854
	最高			154.1	30.0	26.0	25.5	50.9	13.8	8.7	7.5	55	16	30.4	32.4	97	77	116	119	78	80	42	43	33.8	29.1	27.8	13.6	0.10	330	0.97	6,689	1,082	1,992
	最低				19.0	20.5	21.0	3.4	1.7	6.7	6.8	8	4	11.3	11.2	38	30	51	48	36	27	15	20	12.1	10.7	9.2	4.7	<0.05	90	<0.20			
	平均				22.8	22.5	22.8	26.7	7.8	7.6	7.2	33	12	22.2	23.7	73	61	92	93	62	62	30	31	20.8	20.3	17.7	10.4	<0.05	188	<0.20			
	合計			562.2																										148,490	10,809	36,680

多項目試験結果

実施日		9月10日		9月20日	
気温	℃	19.0		22.0	
項目	単位	原水	配水	原水	配水
水温	℃	22.0	23.0	21.5	21.5
濁度	度	41.8	8.7	39.9	11.2
pH		7.6	7.3	7.7	7.4
色度	度	49	14	44	14
電気伝導率	mS/m	15.8	18.5	28.3	28.7
酸消費量	mg/L	54	52	90	70
全硬度	mg/L	69	74	116	114
カルシウム硬度	mg/L	52	54	78	80
マグネシウム硬度	mg/L	17	20	38	34
塩化物イオン	mg/L	17.8	19.9	28.4	27.0
KMnO4消費量	mg/L	19.6	11.1	17.7	12.0
残留塩素	mg/L		0.10		0.05
全蒸発残留物	mg/L		150	350	330
全鉄	mg/L		0.97	2.48	0.55
マンガンイオン	mg/L			<0.40	<0.40
懸濁物質	mg/L			53	17
ランゲリア指数				−0.4	−0.8
COD	mg/L	8.3	4.4	4.6	2.2
BOD	mg/L	20.0	0.8		
溶存酸素	mg/L	7.3	7.8		
アンモニウムイオン	mg/L	0.27	0.48		
全窒素	mg/L	1.80	1.60		
全リン	mg/L	0.14	<0.06		
硫酸イオン	mg/L	15.0	24.0		
シリカ	mg/L	15.0	14.0		

備考

・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。

・増水の影響により原水の採水箇所を22日から24日まで変更しています。