郡本浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
4月	1	(水)	曇	12.5	18.2	12.7	12.9	1.4	1.0	7.9	7.9	30.4	30.4	113	116	9.1	220	0.11	
	2	(木)	雨	18.5	9.6	12.8	12.9	1.4	1.3	7.9	7.9	29.0	29.0	113	120	9.1	226	0.10	
	3	(金)	晴		17.0	13.0	13.2	1.1	1.1	7.9	7.9	28.8	28.9	110	117	10.5	206	0.07	
	4	(土)	雨	3.5	13.0	13.2	13.3	0.9	0.8	7.9	7.9	28.9	28.9						
	5	(日)	曇	2.0	23.3	13.6	14.1	0.7	1.0	7.9	7.9	29.8	29.9						
	6	(月)	晴		20.8	13.6	13.9	1.5	1.3	7.9	7.8	29.7	29.9	106	114	10.3	153	0.07	
	7	(火)	曇	1.5	17.7	13.9	14.1	1.1	1.4	7.9	7.8	29.6	29.7	107	115	10.1	213	0.06	
	8	(水)	晴		13.8	14.1	14.3	1.5	1.3	7.8	7.8	29.2	29.5	106	117	10.5	183	0.10	
	9	(木)	晴		18.5	14.3	14.5	1.3	1.3	7.8	7.8	29.3	29.5	104	116	10.1	185	0.09	
	10	(金)	雨	0.5	18.5	14.5	14.7	1.3	1.1	7.8	7.8	29.3	29.4	105	115	10.1	153	0.08	
	11	(土)	晴		23.7	14.8	15.3	1.4	1.1	7.8	7.8	29.0	29.2						
	12	(日)	晴		18.8	14.9	15.2	1.4	1.3	7.8	7.8	27.6	28.9						
	13	(月)	晴		22.9	15.1	15.5	1.5	1.2	7.8	7.8	29.1	29.2	104	111	10.2	175	0.10	
	14	(火)	晴		19.7	15.4	15.6	1.3	1.2	7.8	7.8	29.2	29.1	105	111	10.0	166	0.10	
	15	(水)	晴	3.0	20.2	15.5	15.8	2.2	1.6	7.8	7.8	28.9	29.0	103	110	10.2	204	0.13	
	16	(木)	晴		18.3	15.7	16.1	1.6	1.5	7.8	7.8	28.9	28.9	102	110	10.1	178	0.12	
	17	(金)	晴		14.2	16.0	16.2	1.4	1.2	7.8	7.8	28.8	28.8	103	110	10.2	147	0.09	
	18	(土)	曇		18.6	16.2	16.4	1.5	1.2	7.7	7.7	28.7	28.7						
	19	(日)	晴		21.7	16.3	16.6	1.6	1.3	7.7	7.7	28.5	28.6						
	20	(月)	晴		21.1	16.4	16.7	1.7	1.5	7.7	7.7	28.2	28.4	103	114	10.0	164	0.11	
	21	(火)	曇		22.0	16.7	16.9	1.4	1.3	7.7	7.7	28.3	28.3	97	107	9.9	176	0.10	
	22	(水)	晴		21.7	16.8	17.1	1.1	1.0	7.7	7.7	28.2	28.2	100	109	9.9	165	0.11	
	23	(木)	曇	25.5	18.4	16.9	17.1	1.1	0.9	7.7	7.7	28.2	28.1	100	109	9.9	159	0.10	
	24	(金)	曇	0.5	15.6	17.1	17.2	1.1	1.0	7.7	7.7	28.1	28.2	102	110	9.9	183	0.08	
	25	(土)	曇		17.0	17.2	17.4	1.2	1.0	7.7	7.7	28.1	28.2						
	26	(日)	晴		18.7	17.1	17.4	2.2	1.2	7.7	7.7	27.9	28.1						
	27	(月)	雨	36.5	13.7	17.1	17.2	3.0	2.0	7.7	7.7	27.7	27.7	100	110	10.1	166	0.14	
	28	(火)	晴		22.2	17.3	17.6	2.0	2.1	7.7	7.6	27.8	27.8	98	108	9.7	184	0.17	
	29	(水)	曇		19.7	17.3	17.5	2.4	1.9	7.7	7.6	27.7	27.9						
	30	(木)	曇	2.5	15.0	17.4	17.5	3.3	2.7	7.6	7.6	27.6	27.6	97	105	10.0	201	0.21	
	最高			36.5	23.7	17.4	17.6	3.3	2.7	7.9	7.9	30.4	30.4	113	120	10.5	226	0.21	
	最低				9.6	12.7	12.9	0.7	0.8	7.6	7.6	27.6	27.6	97	105	9.1	147	0.06	
	平均				18.5	15.4	15.7	1.6	1.3	7.8	7.8	28.7	28.8	104	112	10.0	181	0.11	
	合計			106.5															0

多項目試験結果

実施日		4月2日		
気温	℃	9.6		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	12.8	12.9	14.3
濁度	度	1.4	1.3	16.5
pH		7.9	7.9	8.0
電気伝導率	mS/m	29	29.0	22.9
酸消費量	mg/L	106	113	124
全硬度	mg/L	121	120	122
ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L	75	75	76
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度	mg/L	46	45	46
塩化物イオン	mg/L	9	9.1	7.2
全蒸発残留物	mg/L	196	226	203
全鉄	mg/L	0.09	0.10	0.72
COD	mg/L	3	2.6	5.2
BOD	mg/L	1.4	1.2	2.9
溶存酸素	mg/L	8.7	9.1	9.6
全マンガン	mg/L	0.05	0.04	0.14
硝酸性窒素	mg/L	0.43	0.45	0.34
全窒素	mg/L	0.89	1.05	1.32
全リン	mg/L	0.08	0.08	0.18
硫酸イオン	mg/L	25.4	25.9	20.3
シリカ	mg/L	26.5	26.7	19.9
色度	度	6	6	20
懸濁物質	mg/L	1	<1	29

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
5月	1	(金)	雨	53.0	17.3	17.5	17.6	3.8	3.5	7.6	7.6	27.4	26.0	97	102	9.6	171	0.22	
	2	(土)	晴		23.4	17.6	18.0	2.6	2.3	7.7	7.7	27.2	27.4						
	3	(日)	曇		21.6	17.5	17.8	2.6	2.5	7.7	7.6	27.4	27.3						
	4	(月)	曇		26.0	18.0	18.1	2.3	2.2	7.8	7.7	27.1	27.3						
	5	(火)	晴		19.8	18.2	18.4	3.8	3.7	7.8	7.7	26.9	27.0						
	6	(水)	曇	1.0	21.6	18.3	18.5	3.7	3.8	7.8	7.7	26.9	26.8						
	7	(木)	曇	1.5	21.9	18.3	18.5	3.6	3.7	7.8	7.7	26.9	26.9	95	102	9.6	181	0.20	
	8	(金)	晴		25.5	18.4	18.7	3.7	3.5	7.7	7.7	26.8	26.8	96	99	9.8	159	0.27	
	9	(土)	晴		21.6	18.5	18.8	3.8	3.4	7.8	7.8	26.9	26.9						
	10	(日)	晴		21.6	18.8	19.0	3.1	3.1	7.8	7.7	26.8	26.8						
	11	(月)	曇		22.6	18.8	19.0	3.2	2.9	7.7	7.7	26.7	26.7	94	102	9.7	120	0.24	
	12	(火)	晴		21.9	19.0	19.3	2.7	2.7	7.7	7.7	26.6	26.6	94	97	9.6	172	0.21	
	13	(水)	晴		24.1	19.1	19.4	3.3	2.8	7.7	7.7	26.5	26.7	94	102	9.4	178	0.22	
	14	(木)	曇		22.6	19.2	19.3	2.7	2.5	7.7	7.7	26.7	26.6	96	103	9.6	168	0.19	
	15	(金)	曇		20.1	19.2	19.5	2.4	2.1	7.7	7.7	26.6	26.7	94	103	9.7	171	0.17	
	16	(土)	晴		22.6	19.3	19.6	2.3	2.2	7.7	7.7	26.7	26.7						
	17	(日)	晴		26.0	19.5	19.8	2.1	2.1	7.7	7.7	26.7	26.8						
	18	(月)	晴		26.3	19.5	19.9	2.3	2.8	7.7	7.7	26.8	26.8	93	104	10.8	173	0.17	
	19	(火)	晴		27.6	19.7	20.0	2.2	2.0	7.7	7.7	26.8	26.8	94	104	10.9	160	0.13	
	20	(水)	晴		27.3	19.8	20.1	1.8	1.7	7.6	7.6	26.8	26.8	94	102	10.0	182	0.12	
	21	(木)	曇	5.5	23.4	19.9	20.2	2.0	1.4	7.5	7.5	26.7	26.8	93	102	9.9	181	0.12	
	22	(金)	雨	34.5	14.5	20.1	20.1	1.6	1.4	7.5	7.5	26.6	26.8	95	98	9.9	159	0.10	
	23	(土)	晴		16.4	20.2	20.4	2.7	2.0	7.7	7.6	26.7	26.9						
	24	(日)	曇		19.4	19.9	20.1	2.8	2.3	7.7	7.7	26.3	26.5						
	25	(月)	晴		23.6	19.6	19.9	3.2	2.3	7.7	7.6	24.7	26.1	94	99	9.6	140	0.13	
	26	(火)	曇		24.3	19.6	19.9	3.8	2.6	7.7	7.6	24.2	24.4	94	94	9.4	158	0.10	
	27	(水)	曇		23.2	19.9	20.1	2.8	2.4	7.7	7.6	24.5	24.5	94	95	9.4	160	0.14	
	28	(木)	曇		25.9	20.1	20.3	2.9	2.1	7.7	7.6	25.6	25.6	93	94	9.2	182	0.12	
	29	(金)	曇	7.0	27.9	20.2	20.5	2.2	1.8	7.7	7.7	25.9	25.9	93	98	9.3	138	0.12	
	30	(土)	晴		26.5	20.4	20.8	2.1	1.8	7.7	7.7	26.2	26.2						
	31	(日)	曇		25.1	20.5	20.7	2.0	1.8	7.6	7.6	26.3	26.2						
	最高			53.0	27.9	20.5	20.8	3.8	3.8	7.8	7.8	27.4	27.4	97	104	10.9	182	0.27	
	最低				14.5	17.5	17.6	1.6	1.4	7.5	7.5	24.2	24.4	93	94	9.2	120	0.10	
	平均				23.0	19.2	19.4	2.8	2.5	7.7	7.7	26.5	26.5	94	100	9.7	164	0.17	
	合計			102.5															0

多項目試験結果

実施日		5月7日		
気温	℃	21.9		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	18.1	18.5	24.1
濁度	度	3.6	3.7	6.0
pH		7.76	7.7	8.4
電気伝導率	mS/m	26.9	26.9	21.9
酸消費量	mg/L	101	95	105
全硬度	mg/L	98	102	88
カルシウム硬度	mg/L	69	75	61
マグネシウム硬度	mg/L	29	27	27
塩化物イオン	mg/L	9.7	9.6	8.3
全蒸発残留物	mg/L	169	181	167
全鉄	mg/L	0.24	0.20	0.49
COD	mg/L	3.1	3.0	4.0
BOD	mg/L	1.2	0.8	1.7
溶存酸素	mg/L	6.9	7.5	11.0
全マンガン	mg/L	0.04	0.05	0.03
硝酸性窒素	mg/L	0.44	0.46	0.40
全窒素	mg/L	0.86	0.86	1.89
全リン	mg/L	0.07	0.07	0.11
硫酸イオン	mg/L	21.3	21.2	18.3
シリカ	mg/L	24.9	24.8	27.5
色度	度	7	7	15
懸濁物質	mg/L	4	4	6

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
6月	1	(月)	晴		28.9	20.7	21.1	2.1	1.8	7.6	7.6	26.3	26.3	96	100	9.5	136	0.05	
	2	(火)	曇	1.5	25.7	20.9	21.2	2.1	1.8	7.6	7.6	26.4	26.4	96	100	9.3	154	0.05	
	3	(水)	雨	83.0	19.7	21.0	21.0	2.0	1.6	7.6	7.7	26.4	26.0	95	100	9.3	167	0.06	
	4	(木)	曇		21.5	21.0	21.1	2.1	1.7	7.6	7.6	26.5	26.5	96	99	9.6	170	0.05	
	5	(金)	曇		16.7	21.2	21.2	2.0	1.9	7.6	7.5	26.2	26.5	100	88	9.6	187	0.03	
	6	(土)	曇		19.5	21.3	21.4	2.1	1.7	7.9	7.8	25.7	25.9						
	7	(日)	曇	11.5	20.5	20.9	21.1	3.9	2.0	7.6	7.6	25.5	25.9						
	8	(月)	曇	10.5	20.4	20.6	20.9	5.2	3.7	7.6	7.6	25.0	24.9	101	91	8.9	178	0.21	
	9	(火)	雨	10.0	19.4	20.6	20.7	5.3	4.1	7.5	7.5	23.5	23.5	94	91	8.6	181	0.23	
	10	(水)	曇		20.7	20.7	20.8	5.7	4.6	7.5	7.5	23.2	23.4	96	90	8.6	163	0.29	
	11	(木)	晴		24.2	20.7	21.0	6.0	5.0	7.5	7.5	23.1	23.1	93	91	8.6	139	0.31	
	12	(金)	曇	54.5	23.9	20.7	21.0	5.3	4.9	7.5	7.5	22.7	22.7	93	90	8.4	170	0.35	
	13	(土)	晴		24.1	20.7	21.0	4.3	4.3	7.4	7.4	22.8	22.8						
	14	(日)	曇		25.8	20.9	21.1	4.1	4.2	7.5	7.4	23.0	23.0						
	15	(月)	雨	13.0	18.5	20.9	21.1	4.9	4.8	7.5	7.5	22.7	22.8	89	89	8.4	182	0.29	
	16	(火)	晴		23.8	21.0	21.3	4.5	4.7	7.4	7.4	22.8	22.7	89	90	8.1	177	0.27	
	17	(水)	晴	4.5	25.9	21.0	21.3	4.4	5.2	7.4	7.4	22.7	22.7	89	91	8.3	161	0.28	
	18	(木)	雨	16.5	21.4	21.1	21.2	4.0	4.5	7.4	7.4	22.8	22.7	90	90	8.1	178	0.24	
	19	(金)	晴		27.1	21.1	21.3	3.7	4.4	7.4	7.4	22.7	22.7	89	91	8.3	156	0.24	
	20	(土)	曇	15.0	23.7	21.1	21.3	3.9	4.6	7.4	7.4	22.5	22.5						
	21	(日)	曇	37.5	22.1	21.3	21.4	3.0	3.7	7.4	7.3	22.5	22.5						
	22	(月)	曇		27.5	21.3	21.6	2.8	3.2	7.3	7.3	22.6	22.6	88	90	8.0	148	0.19	
	23	(火)	曇		21.8	21.3	21.5	3.2	3.7	7.4	7.4	22.6	22.5	88	90	8.0	152	0.22	
	24	(水)	曇		24.0	21.5	21.7	2.8	3.3	7.4	7.4	22.5	22.5	88	91	7.8	136	0.19	
	25	(木)	雨	17.5	20.5	21.5	21.7	2.8	3.4	7.4	7.4	22.5	22.4	88	90	8.1	168	0.21	
	26	(金)	曇	43.0	27.2	21.6	21.9	2.3	2.9	7.4	7.4	22.5	22.4	87	89	8.1	164	0.25	
	27	(土)	曇	134.0	22.6	21.6	21.8	2.2	2.5	7.4	7.4	22.5	22.3						
	28	(日)	曇	5.0	22.0	21.7	21.8	1.8	2.6	7.4	7.4	22.5	22.4						
	29	(月)	曇		21.3	21.7	21.7	1.5	2.0	7.4	7.4	22.4	22.4	87	89	7.9	174	0.15	
	30	(火)	曇		26.1	21.7	22.0	1.3	1.7	7.4	7.4	22.4	22.4	87	89	7.9	151	0.12	
	最高			134.0	28.9	21.7	22.0	6.0	5.2	7.9	7.8	26.5	26.5	101	100	9.6	187	0.35	
	最低				16.7	20.6	20.7	1.3	1.6	7.3	7.3	22.4	22.3	87	88	7.8	136	0.03	
	平均				22.9	21.1	21.3	3.4	3.4	7.5	7.5	23.6	23.6	92	92	8.5	163	0.19	
	合計			457.0															0

多項目試験結果

実施日		6月4日		
気温	℃	26.4		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	21	21.2	21.5
濁度	度	2.1	1.7	87.1
pH		7.61	7.6	7.6
電気伝導率	mS/m	26.5	26.5	17.4
酸消費量	mg/L	92	96	51
全硬度	mg/L	99	99	60
ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L	66	67	41
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度	mg/L	33.4	32	19
塩化物イオン	mg/L	9.6	9.6	7.3
全蒸発残留物	mg/L	157	170	216
全鉄	mg/L	0.07	0.05	3.02
COD	mg/L	3.5	3.4	8.7
BOD	mg/L	1.7	1.6	2.3
溶存酸素	mg/L	2.3	4.3	8.2
全マンガン	mg/L	0.05	0.03	0.13
硝酸性窒素	mg/L	0.16	0.16	0.42
全窒素	mg/L	0.56	0.52	1.54
全リン	mg/L	0.06	0.05	0.12
硫酸イオン	mg/L	19.2	19.2	11.5
シリカ	mg/L	23.4	25.7	19.1
色度	度	8	7	120
懸濁物質	mg/L	2	1	112

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設