郡本浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
4月	1	(水)	曇	12.5	18.2	12.7	12.9	1.4	1.0	7.9	7.9	30.4	30.4	113	116	9.1	220	0.11	
	2	(木)	雨	18.5	9.6	12.8	12.9	1.4	1.3	7.9	7.9	29.0	29.0	113	120	9.1	226	0.10	
	3	(金)	晴		17.0	13.0	13.2	1.1	1.1	7.9	7.9	28.8	28.9	110	117	10.5	206	0.07	
	4	(土)	雨	3.5	13.0	13.2	13.3	0.9	0.8	7.9	7.9	28.9	28.9						
	5	(日)	曇	2.0	23.3	13.6	14.1	0.7	1.0	7.9	7.9	29.8	29.9						
	6	(月)	晴		20.8	13.6	13.9	1.5	1.3	7.9	7.8	29.7	29.9	106	114	10.3	153	0.07	
	7	(火)	曇	1.5	17.7	13.9	14.1	1.1	1.4	7.9	7.8	29.6	29.7	107	115	10.1	213	0.06	
	8	(水)	晴		13.8	14.1	14.3	1.5	1.3	7.8	7.8	29.2	29.5	106	117	10.5	183	0.10	
	9	(木)	晴		18.5	14.3	14.5	1.3	1.3	7.8	7.8	29.3	29.5	104	116	10.1	185	0.09	
	10	(金)	雨	0.5	18.5	14.5	14.7	1.3	1.1	7.8	7.8	29.3	29.4	105	115	10.1	153	0.08	
	11	(土)	晴		23.7	14.8	15.3	1.4	1.1	7.8	7.8	29.0	29.2						
	12	(日)	晴		18.8	14.9	15.2	1.4	1.3	7.8	7.8	27.6	28.9						
	13	(月)	晴		22.9	15.1	15.5	1.5	1.2	7.8	7.8	29.1	29.2	104	111	10.2	175	0.10	
	14	(火)	晴		19.7	15.4	15.6	1.3	1.2	7.8	7.8	29.2	29.1	105	111	10.0	166	0.10	
	15	(水)	晴	3.0	20.2	15.5	15.8	2.2	1.6	7.8	7.8	28.9	29.0	103	110	10.2	204	0.13	
	16	(木)	晴		18.3	15.7	16.1	1.6	1.5	7.8	7.8	28.9	28.9	102	110	10.1	178	0.12	
	17	(金)	晴		14.2	16.0	16.2	1.4	1.2	7.8	7.8	28.8	28.8	103	110	10.2	147	0.09	
	18	(土)	曇		18.6	16.2	16.4	1.5	1.2	7.7	7.7	28.7	28.7						
	19	(日)	晴		21.7	16.3	16.6	1.6	1.3	7.7	7.7	28.5	28.6						
	20	(月)	晴		21.1	16.4	16.7	1.7	1.5	7.7	7.7	28.2	28.4	103	114	10.0	164	0.11	
	21	(火)	曇		22.0	16.7	16.9	1.4	1.3	7.7	7.7	28.3	28.3	97	107	9.9	176	0.10	
	22	(水)	晴		21.7	16.8	17.1	1.1	1.0	7.7	7.7	28.2	28.2	100	109	9.9	165	0.11	
	23	(木)	曇	25.5	18.4	16.9	17.1	1.1	0.9	7.7	7.7	28.2	28.1	100	109	9.9	159	0.10	
	24	(金)	曇	0.5	15.6	17.1	17.2	1.1	1.0	7.7	7.7	28.1	28.2	102	110	9.9	183	0.08	
	25	(土)	曇		17.0	17.2	17.4	1.2	1.0	7.7	7.7	28.1	28.2						
	26	(日)	晴		18.7	17.1	17.4	2.2	1.2	7.7	7.7	27.9	28.1						
	27	(月)	雨	36.5	13.7	17.1	17.2	3.0	2.0	7.7	7.7	27.7	27.7	100	110	10.1	166	0.14	
	28	(火)	晴		22.2	17.3	17.6	2.0	2.1	7.7	7.6	27.8	27.8	98	108	9.7	184	0.17	
	29	(水)	曇		19.7	17.3	17.5	2.4	1.9	7.7	7.6	27.7	27.9						
	30	(木)	曇	2.5	15.0	17.4	17.5	3.3	2.7	7.6	7.6	27.6	27.6	97	105	10.0	201	0.21	
	最高			36.5	23.7	17.4	17.6	3.3	2.7	7.9	7.9	30.4	30.4	113	120	10.5	226	0.21	
	最低				9.6	12.7	12.9	0.7	0.8	7.6	7.6	27.6	27.6	97	105	9.1	147	0.06	
	平均				18.5	15.4	15.7	1.6	1.3	7.8	7.8	28.7	28.8	104	112	10.0	181	0.11	
	合計			106.5															0

多項目試験結果

実施日		4月2日		
気温	℃	9.6		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	12.8	12.9	14.3
濁度	度	1.4	1.3	16.5
pH		7.9	7.9	8.0
電気伝導率	mS/m	29	29.0	22.9
酸消費量	mg/L	106	113	124
全硬度	mg/L	121	120	122
ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L	75	75	76
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度	mg/L	46	45	46
塩化物イオン	mg/L	9	9.1	7.2
全蒸発残留物	mg/L	196	226	203
全鉄	mg/L	0.09	0.10	0.72
COD	mg/L	3	2.6	5.2
BOD	mg/L	1.4	1.2	2.9
溶存酸素	mg/L	8.7	9.1	9.6
全マンガン	mg/L	0.05	0.04	0.14
硝酸性窒素	mg/L	0.43	0.45	0.34
全窒素	mg/L	0.89	1.05	1.32
全リン	mg/L	0.08	0.08	0.18
硫酸イオン	mg/L	25.4	25.9	20.3
シリカ	mg/L	26.5	26.7	19.9
色度	度	6	6	20
懸濁物質	mg/L	1	<1	29

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
5月	1	(金)	雨	53.0	17.3	17.5	17.6	3.8	3.5	7.6	7.6	27.4	26.0	97	102	9.6	171	0.22	
	2	(土)	晴		23.4	17.6	18.0	2.6	2.3	7.7	7.7	27.2	27.4						
	3	(日)	曇		21.6	17.5	17.8	2.6	2.5	7.7	7.6	27.4	27.3						
	4	(月)	曇		26.0	18.0	18.1	2.3	2.2	7.8	7.7	27.1	27.3						
	5	(火)	晴		19.8	18.2	18.4	3.8	3.7	7.8	7.7	26.9	27.0						
	6	(水)	曇	1.0	21.6	18.3	18.5	3.7	3.8	7.8	7.7	26.9	26.8						
	7	(木)	曇	1.5	21.9	18.3	18.5	3.6	3.7	7.8	7.7	26.9	26.9	95	102	9.6	181	0.20	
	8	(金)	晴		25.5	18.4	18.7	3.7	3.5	7.7	7.7	26.8	26.8	96	99	9.8	159	0.27	
	9	(土)	晴		21.6	18.5	18.8	3.8	3.4	7.8	7.8	26.9	26.9						
	10	(日)	晴		21.6	18.8	19.0	3.1	3.1	7.8	7.7	26.8	26.8						
	11	(月)	曇		22.6	18.8	19.0	3.2	2.9	7.7	7.7	26.7	26.7	94	102	9.7	120	0.24	
	12	(火)	晴		21.9	19.0	19.3	2.7	2.7	7.7	7.7	26.6	26.6	94	97	9.6	172	0.21	
	13	(水)	晴		24.1	19.1	19.4	3.3	2.8	7.7	7.7	26.5	26.7	94	102	9.4	178	0.22	
	14	(木)	曇		22.6	19.2	19.3	2.7	2.5	7.7	7.7	26.7	26.6	96	103	9.6	168	0.19	
	15	(金)	曇		20.1	19.2	19.5	2.4	2.1	7.7	7.7	26.6	26.7	94	103	9.7	171	0.17	
	16	(土)	晴		22.6	19.3	19.6	2.3	2.2	7.7	7.7	26.7	26.7						
	17	(日)	晴		26.0	19.5	19.8	2.1	2.1	7.7	7.7	26.7	26.8						
	18	(月)	晴		26.3	19.5	19.9	2.3	2.8	7.7	7.7	26.8	26.8	93	104	10.8	173	0.17	
	19	(火)	晴		27.6	19.7	20.0	2.2	2.0	7.7	7.7	26.8	26.8	94	104	10.9	160	0.13	
	20	(水)	晴		27.3	19.8	20.1	1.8	1.7	7.6	7.6	26.8	26.8	94	102	10.0	182	0.12	
	21	(木)	曇	5.5	23.4	19.9	20.2	2.0	1.4	7.5	7.5	26.7	26.8	93	102	9.9	181	0.12	
	22	(金)	雨	34.5	14.5	20.1	20.1	1.6	1.4	7.5	7.5	26.6	26.8	95	98	9.9	159	0.10	
	23	(土)	晴		16.4	20.2	20.4	2.7	2.0	7.7	7.6	26.7	26.9						
	24	(日)	曇		19.4	19.9	20.1	2.8	2.3	7.7	7.7	26.3	26.5						
	25	(月)	晴		23.6	19.6	19.9	3.2	2.3	7.7	7.6	24.7	26.1	94	99	9.6	140	0.13	
	26	(火)	曇		24.3	19.6	19.9	3.8	2.6	7.7	7.6	24.2	24.4	94	94	9.4	158	0.10	
	27	(水)	曇		23.2	19.9	20.1	2.8	2.4	7.7	7.6	24.5	24.5	94	95	9.4	160	0.14	
	28	(木)	曇		25.9	20.1	20.3	2.9	2.1	7.7	7.6	25.6	25.6	93	94	9.2	182	0.12	
	29	(金)	曇	7.0	27.9	20.2	20.5	2.2	1.8	7.7	7.7	25.9	25.9	93	98	9.3	138	0.12	
	30	(土)	晴		26.5	20.4	20.8	2.1	1.8	7.7	7.7	26.2	26.2						
	31	(日)	曇		25.1	20.5	20.7	2.0	1.8	7.6	7.6	26.3	26.2						
	最高			53.0	27.9	20.5	20.8	3.8	3.8	7.8	7.8	27.4	27.4	97	104	10.9	182	0.27	
	最低				14.5	17.5	17.6	1.6	1.4	7.5	7.5	24.2	24.4	93	94	9.2	120	0.10	
	平均				23.0	19.2	19.4	2.8	2.5	7.7	7.7	26.5	26.5	94	100	9.7	164	0.17	
	合計			102.5															0

多項目試験結果

実施日		5月7日		
気温	℃	21.9		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	18.1	18.5	24.1
濁度	度	3.6	3.7	6.0
pH		7.76	7.7	8.4
電気伝導率	mS/m	26.9	26.9	21.9
酸消費量	mg/L	101	95	105
全硬度	mg/L	98	102	88
カルシウム硬度	mg/L	69	75	61
マグネシウム硬度	mg/L	29	27	27
塩化物イオン	mg/L	9.7	9.6	8.3
全蒸発残留物	mg/L	169	181	167
全鉄	mg/L	0.24	0.20	0.49
COD	mg/L	3.1	3.0	4.0
BOD	mg/L	1.2	0.8	1.7
溶存酸素	mg/L	6.9	7.5	11.0
全マンガン	mg/L	0.04	0.05	0.03
硝酸性窒素	mg/L	0.44	0.46	0.40
全窒素	mg/L	0.86	0.86	1.89
全リン	mg/L	0.07	0.07	0.11
硫酸イオン	mg/L	21.3	21.2	18.3
シリカ	mg/L	24.9	24.8	27.5
色度	度	7	7	15
懸濁物質	mg/L	4	4	6

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
6月	1	(月)	晴		28.9	20.7	21.1	2.1	1.8	7.6	7.6	26.3	26.3	96	100	9.5	136	0.05	
	2	(火)	曇	1.5	25.7	20.9	21.2	2.1	1.8	7.6	7.6	26.4	26.4	96	100	9.3	154	0.05	
	3	(水)	雨	83.0	19.7	21.0	21.0	2.0	1.6	7.6	7.7	26.4	26.0	95	100	9.3	167	0.06	
	4	(木)	曇		21.5	21.0	21.1	2.1	1.7	7.6	7.6	26.5	26.5	96	99	9.6	170	0.05	
	5	(金)	曇		16.7	21.2	21.2	2.0	1.9	7.6	7.5	26.2	26.5	100	88	9.6	187	0.03	
	6	(土)	曇		19.5	21.3	21.4	2.1	1.7	7.9	7.8	25.7	25.9						
	7	(日)	曇	11.5	20.5	20.9	21.1	3.9	2.0	7.6	7.6	25.5	25.9						
	8	(月)	曇	10.5	20.4	20.6	20.9	5.2	3.7	7.6	7.6	25.0	24.9	101	91	8.9	178	0.21	
	9	(火)	雨	10.0	19.4	20.6	20.7	5.3	4.1	7.5	7.5	23.5	23.5	94	91	8.6	181	0.23	
	10	(水)	曇		20.7	20.7	20.8	5.7	4.6	7.5	7.5	23.2	23.4	96	90	8.6	163	0.29	
	11	(木)	晴		24.2	20.7	21.0	6.0	5.0	7.5	7.5	23.1	23.1	93	91	8.6	139	0.31	
	12	(金)	曇	54.5	23.9	20.7	21.0	5.3	4.9	7.5	7.5	22.7	22.7	93	90	8.4	170	0.35	
	13	(土)	晴		24.1	20.7	21.0	4.3	4.3	7.4	7.4	22.8	22.8						
	14	(日)	曇		25.8	20.9	21.1	4.1	4.2	7.5	7.4	23.0	23.0						
	15	(月)	雨	13.0	18.5	20.9	21.1	4.9	4.8	7.5	7.5	22.7	22.8	89	89	8.4	182	0.29	
	16	(火)	晴		23.8	21.0	21.3	4.5	4.7	7.4	7.4	22.8	22.7	89	90	8.1	177	0.27	
	17	(水)	晴	4.5	25.9	21.0	21.3	4.4	5.2	7.4	7.4	22.7	22.7	89	91	8.3	161	0.28	
	18	(木)	雨	16.5	21.4	21.1	21.2	4.0	4.5	7.4	7.4	22.8	22.7	90	90	8.1	178	0.24	
	19	(金)	晴		27.1	21.1	21.3	3.7	4.4	7.4	7.4	22.7	22.7	89	91	8.3	156	0.24	
	20	(土)	曇	15.0	23.7	21.1	21.3	3.9	4.6	7.4	7.4	22.5	22.5						
	21	(日)	曇	37.5	22.1	21.3	21.4	3.0	3.7	7.4	7.3	22.5	22.5						
	22	(月)	曇		27.5	21.3	21.6	2.8	3.2	7.3	7.3	22.6	22.6	88	90	8.0	148	0.19	
	23	(火)	曇		21.8	21.3	21.5	3.2	3.7	7.4	7.4	22.6	22.5	88	90	8.0	152	0.22	
	24	(水)	曇		24.0	21.5	21.7	2.8	3.3	7.4	7.4	22.5	22.5	88	91	7.8	136	0.19	
	25	(木)	雨	17.5	20.5	21.5	21.7	2.8	3.4	7.4	7.4	22.5	22.4	88	90	8.1	168	0.21	
	26	(金)	曇	43.0	27.2	21.6	21.9	2.3	2.9	7.4	7.4	22.5	22.4	87	89	8.1	164	0.25	
	27	(土)	曇	134.0	22.6	21.6	21.8	2.2	2.5	7.4	7.4	22.5	22.3						
	28	(日)	曇	5.0	22.0	21.7	21.8	1.8	2.6	7.4	7.4	22.5	22.4						
	29	(月)	曇		21.3	21.7	21.7	1.5	2.0	7.4	7.4	22.4	22.4	87	89	7.9	174	0.15	
	30	(火)	曇		26.1	21.7	22.0	1.3	1.7	7.4	7.4	22.4	22.4	87	89	7.9	151	0.12	
	最高			134.0	28.9	21.7	22.0	6.0	5.2	7.9	7.8	26.5	26.5	101	100	9.6	187	0.35	
	最低				16.7	20.6	20.7	1.3	1.6	7.3	7.3	22.4	22.3	87	88	7.8	136	0.03	
	平均				22.9	21.1	21.3	3.4	3.4	7.5	7.5	23.6	23.6	92	92	8.5	163	0.19	
	合計			457.0															0

多項目試験結果

実施日		6月4日		
気温	℃	26.4		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	21	21.2	21.5
濁度	度	2.1	1.7	87.1
pH		7.61	7.6	7.6
電気伝導率	mS/m	26.5	26.5	17.4
酸消費量	mg/L	92	96	51
全硬度	mg/L	99	99	60
ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L	66	67	41
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度	mg/L	33.4	32	19
塩化物イオン	mg/L	9.6	9.6	7.3
全蒸発残留物	mg/L	157	170	216
全鉄	mg/L	0.07	0.05	3.02
COD	mg/L	3.5	3.4	8.7
BOD	mg/L	1.7	1.6	2.3
溶存酸素	mg/L	2.3	4.3	8.2
全マンガン	mg/L	0.05	0.03	0.13
硝酸性窒素	mg/L	0.16	0.16	0.42
全窒素	mg/L	0.56	0.52	1.54
全リン	mg/L	0.06	0.05	0.12
硫酸イオン	mg/L	19.2	19.2	11.5
シリカ	mg/L	23.4	25.7	19.1
色度	度	8	7	120
懸濁物質	mg/L	2	1	112

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
7月	1	(水)	曇		25.9	21.8	22.0	1.2	1.6	7.4	7.4	22.5	22.5	87	86	7.9	169	0.08	
	2	(木)	雨	58.0	21.2	21.8	21.9	1.5	1.7	7.4	7.4	22.6	22.3	87	85	7.9	164	0.11	
	3	(金)	曇	0.5	23.3	21.9	22.1	1.5	1.7	7.4	7.4	22.7	22.6	89	87	8.5	150	0.07	
	4	(土)	曇	1.0	24.3	21.8	22.0	4.1	3.1	7.4	7.3	22.2	22.4						
	5	(日)	曇	5.0	26.7	21.9	22.2	5.1	5.1	7.4	7.4	22.0	22.0						
	6	(月)	曇	2.0	25.9	22.0	22.2	4.7	5.0	7.3	7.3	21.8	21.8	89	86	8.1	168	0.33	
	7	(火)	曇		23.7	22.1	22.3	4.5	4.6	7.4	7.3	21.6	21.6	88	85	8.0	152	0.31	
	8	(水)	晴		26.9	22.2	22.5	3.7	4.1	7.4	7.4	21.5	21.5	84	85	7.8	153	0.29	
	9	(木)	晴		29.3	22.3	22.6	3.4	3.8	7.4	7.3	21.6	21.5	83	86	8.0	145	0.28	
	10	(金)	曇		28.4	22.4	22.6	3.1	3.2	7.5	7.4	21.6	21.6	83	85	7.3	124	0.24	
	11	(土)	曇		29.3	22.5	22.8	2.6	3.1	7.5	7.4	21.7	21.6						
	12	(日)	曇		28.0	22.7	22.9	2.4	2.7	7.5	7.4	21.7	21.8						
	13	(月)	曇		27.7	22.8	23.0	2.6	2.5	7.5	7.4	21.8	21.8	85	85	7.3	134	0.16	
	14	(火)	晴		32.4	23.0	23.3	2.4	2.5	7.5	7.4	22.1	22.1	85	85	7.6	136	0.14	
	15	(水)	晴		32.7	23.1	23.4	2.5	2.4	7.4	7.4	22.1	22.2	85	86	7.4	127	0.13	
	16	(木)	曇		29.9	23.2	23.5	2.5	2.2	7.5	7.5	22.3	22.2	85	87	7.6	161	0.11	
	17	(金)	雨	2.5	28.6	23.4	23.6	2.0	2.0	7.4	7.4	22.4	22.3	85	90	7.9	154	0.07	
	18	(土)	曇	0.5	26.9	23.6	23.8	2.2	2.0	7.5	7.5	22.4	22.4						
	19	(日)	晴		32.1	23.8	24.2	2.1	2.1	7.5	7.5	22.7	22.6						
	20	(月)	晴		31.2	24.1	24.3	2.0	1.8	7.5	7.4	23.8	23.9						
	21	(火)	晴		32.8	24.2	24.6	2.1	2.0	7.5	7.5	24.0	24.0	94	94	8.2	155	0.08	
	22	(水)	晴		33.9	24.4	24.7	2.0	2.0	7.4	7.5	24.0	24.1	94	93	8.1	163	0.08	
	23	(木)	晴		34.7	24.6	24.8	1.9	2.0	7.5	7.5	24.3	24.3	95	93	8.4	164	0.07	
	24	(金)	曇	1.0	29.7	24.6	24.9	2.0	2.0	7.5	7.5	24.4	24.4	95	96	8.3	145	0.07	
	25	(土)	曇	0.5	32.9	25.0	25.3	1.8	1.8	7.4	7.5	24.5	24.5						
	26	(日)	曇		31.6	25.2	25.5	2.0	1.9	7.5	7.5	24.6	24.6						
	27	(月)	晴		28.3	25.4	25.7	1.9	2.1	7.5	7.5	24.8	24.8	94	95	8.5	153	0.07	
	28	(火)	曇		27.2	25.5	25.7	2.0	2.1	7.4	7.4	24.9	25.0	94	95	8.5	117	0.08	
	29	(水)	晴		32.9	25.7	26.1	2.5	2.2	7.4	7.5	25.2	25.2	95	94	8.5	148	0.08	
	30	(木)	曇		33.0	25.9	26.1	2.3	2.1	7.4	7.4	25.4	25.3	96	96	8.6	162	0.07	
	31	(金)	曇		32.8	26.0	26.3	2.3	2.1	7.4	7.4	25.5	25.4	96	98	8.7	161	0.08	
	最高			58.0	34.7	26.0	26.3	5.1	5.1	7.5	7.5	25.5	25.4	96	98	8.7	169	0.33	
	最低				21.2	21.8	21.9	1.2	1.6	7.3	7.3	21.5	21.5	83	85	7.3	117	0.07	
	平均				29.2	23.5	23.8	2.5	2.6	7.4	7.4	23.1	23.0	89	90	8.1	150	0.14	
	合計			71.0															0

多項目試験結果

実施日		7月2日		
気温	℃	23.8		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	21.6	21.9	21.8
濁度	度	1.5	1.7	82.7
pH		7.36	7.4	7.5
電気伝導率	mS/m	22.6	22.3	14.9
酸消費量	mg/L	86	87	52
全硬度	mg/L	86	85	59
カルシウム硬度	mg/L	60	61	42
マグネシウム硬度	mg/L	26	24	18
塩化物イオン	mg/L	8	7.9	5.0
全蒸発残留物	mg/L	131	164	192
全鉄	mg/L	0.09	0.11	3.42
COD	mg/L	3.2	3.0	6.8
BOD	mg/L	0.9	0.9	1.9
溶存酸素	mg/L	1	3.4	8.1
全マンガン	mg/L	0.06	0.04	0.14
硝酸性窒素	mg/L	0.38	0.40	0.40
全窒素	mg/L	0.67	0.73	1.14
全リン	mg/L	0.07	0.05	0.23
硫酸イオン	mg/L	16.7	16.6	12.4
シリカ	mg/L	23.1	23.6	22.0
色度	度	9	8	45
懸濁物質	mg/L	2	2	119

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
8月	1	(土)	曇		31.5	26.1	26.4	2.2	2.1	7.5	7.5	25.7	25.6						
	2	(日)	晴		32.1	26.2	26.5	2.2	2.3	7.4	7.5	25.7	25.7						
	3	(月)	曇	0.5	25.8	26.3	26.5	2.0	2.1	7.4	7.4	25.9	25.9	96	98	8.7	147	0.06	
	4	(火)	晴		27.0	26.3	26.4	1.9	2.0	7.4	7.4	26.1	26.0	96	99	8.8	129	0.05	
	5	(水)	曇	0.5	26.4	26.2	26.4	2.3	2.1	7.4	7.4	26.3	26.2	97	100	8.7	164	0.06	
	6	(木)	曇	6.0	27.2	26.2	26.4	2.2	2.3	7.4	7.5	27.0	26.9	98	100	9.2	190	0.07	
	7	(金)	曇	17.0	33.3	26.1	26.3	2.2	2.1	7.4	7.4	27.2	27.1	100	101	8.8	144	0.09	
	8	(土)	晴		32.4	26.3	26.6	2.1	2.0	7.5	7.4	27.3	27.2						
	9	(日)	晴		29.0	26.4	26.6	2.5	2.0	7.4	7.4	27.1	27.2						
	10	(月)	晴		28.4	26.5	26.8	2.2	2.2	7.4	7.4	26.9	27.0	102	101	9.1	188	0.11	
	11	(火)	曇	42.5	24.8	26.5	26.6	1.9	2.0	7.4	7.4	26.9	27.0						
	12	(水)	曇	12.0	26.1	26.4	26.5	1.8	1.9	7.4	7.4	27.0	27.0	103	101	9.1	160	0.07	
	13	(木)	曇	284.0	25.9	26.4	26.6	3.5	2.1	7.5	7.4	27.0	27.1	104	102	9.0	193	0.07	
	14	(金)	曇	16.0	26.2	26.2	26.3	2.2	2.2	7.5	7.5	27.0	26.9	96	102	9.0	197	0.09	
	15	(土)	曇		27.7	26.3	26.5	1.8	2.0	7.4	7.5	26.8	26.8						
	16	(日)	雨	6.0	23.4	26.3	26.4	1.7	1.6	7.4	7.4	26.7	26.8						
	17	(月)	曇		26.9	26.4	26.6	1.5	1.6	7.5	7.4	26.4	26.3	97	102	8.7	191	0.05	
	18	(火)	晴		30.1	26.4	26.6	1.4	1.6	7.5	7.4	26.1	26.1	97	96	8.7	192	0.06	
	19	(水)	曇		30.6	26.4	26.6	1.4	1.8	7.6	7.5	25.5	25.8	97	92	8.6	182	0.05	
	20	(木)	晴		30.2	26.2	26.5	3.3	2.1	7.4	7.4	25.2	26.5	97	92	8.1	180	0.10	
	21	(金)	曇		30.9	26.1	26.2	4.7	3.8	7.5	7.5	24.3	24.4	94	92	8.1	172	0.26	
	22	(土)	曇	9.5	30.3	26.1	26.3	3.0	3.1	7.4	7.4	24.3	24.3						
	23	(日)	曇		27.6	26.1	26.3	3.5	3.3	7.4	7.4	24.0	24.1						
	24	(月)	曇		32.2	26.1	26.2	4.0	3.4	7.4	7.4	24.0	24.0	93	91	7.9	165	0.25	
	25	(火)	晴		33.0	26.1	26.5	3.2	3.2	7.4	7.4	24.0	24.0	94	92	8.0	158	0.24	
	26	(水)	晴		33.5	26.2	26.3	4.3	3.4	7.5	7.4	23.6	23.6	92	91	7.8	157	0.27	
	27	(木)	曇	6.5	28.6	26.3	26.5	3.4	2.8	7.5	7.4	23.7	23.7	92	93	7.9	137	0.19	
	28	(金)	曇		30.0	26.5	26.5	3.1	2.6	7.4	7.4	23.6	23.6	92	90	7.7	141	0.15	
	29	(土)	曇	3.5	22.7	26.5	26.6	3.0	2.3	7.4	7.4	23.7	23.8						
	30	(日)	曇	0.5	21.7	26.5	26.5	2.6	2.0	7.4	7.4	23.9	23.9						
	31	(月)	曇		24.8	26.4	26.5	2.1	1.9	7.4	7.4	24.0	24.1	91	92	8.0	164	0.09	
	最高			284.0	33.5	26.5	26.8	4.7	3.8	7.6	7.5	27.3	27.2	104	102	9.2	197	0.27	
	最低				21.7	26.1	26.2	1.4	1.6	7.4	7.4	23.6	23.6	91	90	7.7	129	0.05	
	平均				28.4	26.3	26.5	2.6	2.3	7.4	7.4	25.6	25.6	96	96	8.5	168	0.12	
	合計			404.5															0

多項目試験結果

実施日		8月6日		
気温	℃	26.5		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	26.3	26.6	29.4
濁度	度	2.2	2.3	5.4
pH		7.43	7.5	8.5
電気伝導率	mS/m	27	26.9	31.8
酸消費量	mg/L	89	98	54
全硬度	mg/L	105	100	122
カルシウム硬度	mg/L	72	71	85
マグネシウム硬度	mg/L	33	29	36
塩化物イオン	mg/L	9.1	9.2	10.0
全蒸発残留物	mg/L	187	190	223
全鉄	mg/L	0.04	0.07	0.07
COD	mg/L	3.3	3.3	4.0
BOD	mg/L	1.7	1.5	3.0
溶存酸素	mg/L	0.9	3.0	9.9
全マンガン	mg/L	0.07	0.06	0.04
硝酸性窒素	mg/L	0.24	0.20	<0.01
全窒素	mg/L	0.63	0.69	0.81
全リン	mg/L	0.07	0.06	0.08
硫酸イオン	mg/L	19.1	19.2	23.1
シリカ	mg/L	28.1	28.3	36.7
色度	度	8	7	8
懸濁物質	mg/L	1	1	2

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAS(kg)
9月	1	(火)	晴		26.9	26.3	26.5	2.1	1.9	7.4	7.4	24.3	24.3	89	94	8.1	168	0.06	
	2	(水)	晴		28.7	26.2	26.4	2.0	1.9	7.4	7.4	24.6	24.6	91	95	7.9	184	0.06	
	3	(木)	曇		30.1	26.1	26.2	3.0	2.1	7.4	7.4	25.0	24.9	94	97	7.9	182	0.09	
	4	(金)	曇	2.5	26.2	26.1	26.1	2.3	2.0	7.4	7.4	25.1	25.1	95	95	8.5	147	0.10	
	5	(土)	雨	20.0	21.5	26.0	26.1	2.0	1.9	7.5	7.4	25.4	25.4						
	6	(日)	雨	70.0	21.6	25.8	25.9	1.8	1.8	7.4	7.4	25.5	25.6						
	7	(月)	雨	130.5	22.1	25.9	25.9	2.0	1.7	7.7	7.6	24.2	24.3	92	95	8.1	172	0.07	
	8	(火)	曇	2.5	26.2	25.8	26.0	2.3	1.9	7.7	7.6	24.2	24.2	90	94	8.3	133	0.10	
	9	(水)	曇	14.5	30.7	25.8	25.9	2.3	2.0	7.8	7.7	23.9	24.0	88	93	8.6	185	0.09	
	10	(木)	雨	3.0	20.3	25.7	25.7	2.1	2.0	7.7	7.6	24.0	24.0	89	95	8.2	152	0.08	
	11	(金)	雨	24.5	18.6	25.6	25.6	2.2	1.9	7.8	7.7	23.6	23.6	88	94	8.2	144	0.05	
	12	(土)	雨	6.5	21.3	25.4	25.5	2.1	2.3	7.7	7.7	23.7	23.6						
	13	(日)	曇	1.0	21.8	25.2	25.3	2.7	2.1	7.8	7.8	23.6	23.6						
	14	(月)	晴		30.5	25.1	25.3	3.3	2.9	7.6	7.6	23.7	23.7	87	94	8.0	138	0.12	
	15	(火)	曇	15.0	26.3	24.8	25.1	5.8	4.5	7.7	7.5	23.6	23.7	88	96	7.9	153	0.14	
	16	(水)	雨	7.5	21.0	24.4	24.5	5.7	4.3	7.5	7.6	23.5	23.4	86	91	8.3	167	0.28	
	17	(木)	曇	1.5	21.9	24.6	24.7	4.2	3.8	7.5	7.5	22.5	22.4	87	91	7.6	159	0.32	
	18	(金)	曇		22.1	24.4	24.5	4.5	3.5	7.5	7.5	22.3	22.3	87	90	7.7	143	0.31	
	19	(土)	曇	0.5	22.0	24.1	24.2	4.4	4.0	7.6	7.6	22.2	22.2						
	20	(日)	雨	128.5	21.5	23.9	24.1	5.0	3.6	7.6	7.6	22.2	22.3						
	21	(月)	雨	331.0	24.2	23.8	23.8	3.1	2.6	7.7	7.7	22.2	22.0						
	22	(火)	晴		29.4	23.8	23.9	4.0	2.8	7.7	7.7	21.6	21.8						
	23	(水)	曇	4.0	20.6	23.7	23.8	3.7	3.3	7.7	7.6	21.3	21.4						
	24	(木)	曇	3.5	23.4	23.7	23.7	3.6	2.9	7.6	7.6	21.1	21.1	80	85	7.2	135	0.18	
	25	(金)	曇		24.4	23.6	23.9	2.5	2.2	7.5	7.5	20.9	20.9	78	82	7.1	142	0.16	
	26	(土)	雨	5.5	19.0	23.6	23.7	2.5	2.3	7.5	7.5	21.3	21.1						
	27	(日)	曇	1.0	20.5	23.6	23.7	2.0	2.1	7.7	7.6	21.4	21.5						
	28	(月)	雨	4.0	24.5	23.6	23.7	2.0	1.9	7.6	7.6	21.6	21.5	79	86	7.4	128	0.11	
	29	(火)	雨	27.0	20.4	23.5	23.6	2.1	1.9	7.4	7.4	21.9	21.6	80	89	7.3	128	0.11	
	30	(水)	雨	27.5	18.4	23.3	23.4	1.9	1.9	7.5	7.5	21.7	21.6	80	86	7.5	111	0.10	
	最高			331.0	30.7	26.3	26.5	5.8	4.5	7.8	7.8	25.5	25.6	95	97	8.6	185	0.32	
	最低				18.4	23.3	23.4	1.8	1.7	7.4	7.4	20.9	20.9	78	82	7.1	111	0.05	
	平均				23.5	24.8	24.9	3.0	2.5	7.6	7.6	23.1	23.1	87	92	7.9	151	0.13	
	合計			831.5															0

多項目試験結果

実施日		9月3日		
気温	℃	30.1		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	℃	26.2	26.5	25.6
濁度	度	3	2.1	8.5
pH		7.41	7.4	8.0
電気伝導率	mS/m	26.1	26.2	25.6
酸消費量	mg/L	94	94	101
全硬度	mg/L	97	97	111
カルシウム硬度	mg/L	66.2	66	75
マグネシウム硬度	mg/L	31.2	31	36
塩化物イオン	mg/L	8	7.9	8.4
全蒸発残留物	mg/L	213	182	230
全鉄	mg/L	0.1	0.09	0.53
COD	mg/L	3.1	3.1	3.5
BOD	mg/L	0.9	0.9	1.9
溶存酸素	mg/L	1.5	3.5	8.3
全マンガン	mg/L	0.06	0.05	0.06
硝酸性窒素	mg/L	0.4	0.36	0.32
全窒素	mg/L	0.81	0.74	0.86
全リン	mg/L	0.06	0.06	0.09
硫酸イオン	mg/L	18.3	18.1	20.4
シリカ	mg/L	28.8	29.0	34.1
色度	度	8	8	12
懸濁物質	mg/L	2	2	10

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設