

佐倉浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
4月	1	(火)	雨	53.0	5.0	11.7	12.0	4.5	4.3	7.8	7.8	25.2	29.8	96	129	25.3	253	0.42		2,409
	2	(水)	雨	29.0	10.2	13.0	13.3	26.6	3.9	7.4	7.2	12.4	13.7	30	49	11.9	80	0.22		5,681
	3	(木)	雨	7.0	8.4	11.8	11.8	12.2	3.7	7.4	7.2	21.4	23.8	48	85	15.5	137	0.28		3,805
	4	(金)	晴		8.7	11.7	11.5	9.9	5.7	7.4	7.4	25.2	25.0	62	93	17.6	204	0.35	1.94	1,690
	5	(土)	晴		11.1		14.6		4.7		7.7									965
	6	(日)	晴	0.5	17.7		15.0		4.3		7.8									954
	7	(月)	曇		13.1	14.3	14.5	5.9	4.5	7.6	7.8	33.6	34.0	89	125	24.3	264	0.40		964
	8	(火)	晴		13.8	14.7	14.6	7.1	4.0	7.7	7.8	34.7	35.0	89	126	25.6	233	0.37		973
	9	(水)	晴		17.9	15.5	15.4	5.1	4.3	7.8	7.8	29.7	32.9	91	130	32.4	250	0.39		1,012
	10	(木)	曇	0.5	16.8	16.5	16.5	6.1	4.1	7.9	7.9	31.4	31.7	91	131	37.2	263	0.39	3.90	970
	11	(金)	曇	23.0	14.7	16.0	16.0	5.2	5.0	7.8	7.8	30.5	31.0	90	130	35.5	237	0.42		2,058
	12	(土)	晴		14.0		16.1		4.2		7.3									5,731
	13	(日)	曇	7.0	13.0		16.0		4.9		7.5									2,785
	14	(月)	晴	4.0	18.6	15.4	15.0	7.7	5.2	7.6	7.6	26.8	26.4	79	114	28.5	215	0.40		1,782
	15	(火)	曇	1.5	15.4	16.0	16.2	8.5	7.0	7.6	7.7	24.0	24.7	74	105	21.2	177	0.50		1,142
	16	(水)	晴		15.8	14.4	14.8	7.6	6.3	7.7	7.8	27.8	27.7	85	121	27.8	246	0.50		1,269
	17	(木)	晴		18.8	15.3	15.5	7.9	7.2	7.7	7.8	29.6	29.5	85	124	32.9	243	0.56	3.19	991
	18	(金)	晴		19.0	17.6	17.3	7.4	6.2	7.6	7.7	29.8	30.8	87	124	32.1	292	0.42		995
	19	(土)	晴		22.4		20.0		6.1		7.8									994
	20	(日)	曇		21.3		20.5		6.4		7.9									979
	21	(月)	晴		16.7	18.7	18.7	14.3	8.6	7.8	7.8	30.8	33.6	88	122	34.1	281	0.48		2,223
	22	(火)	曇		18.6	18.6	18.8	11.8	5.5	7.6	7.6	30.3	31.0	81	122	33.4	283	0.39		3,263
	23	(水)	曇	15.0	16.9	17.7	18.0	11.0	8.0	7.6	7.5	27.0	32.2	79	113	32.5	246	0.55		3,524
	24	(木)	曇		16.1	18.0	18.0	13.9	5.9	7.4	7.3	21.2	21.5	55	87	24.3	205	0.32	2.12	4,921
	25	(金)	曇		18.3	19.3	19.5	12.1	5.6	7.5	7.4	26.2	26.9	68	102	27.7	222	0.45		3,972
	26	(土)	晴	1.0	15.2		18.8		6.3		7.5									3,325
	27	(日)	晴	0.5	19.2		18.1		6.4		7.6									3,589
	28	(月)	曇	10.0	20.5	18.4	18.5	10.7	7.4	7.6	7.6	28.2	27.0	73	104	27.8	244	0.57		3,826
	29	(火)	晴	3.0	18.5		18.5		7.0		7.5									4,133
	30	(水)	晴		18.5	18.0	18.2	15.2	5.4	7.5	7.4	22.8	22.5	62	95	23.5	238	0.40		4,795
	最高			53.0	22.4	19.3	20.5	26.6	8.6	7.9	7.9	34.7	35.0	96	131	37.2	292	0.57	3.90	5,731
	最低				5.0	11.7	11.5	4.5	3.7	7.4	7.2	12.4	13.7	30	49	11.9	80	0.22	1.94	
	平均				15.8	15.8	16.4	10.0	5.6	7.6	7.6	27.1	28.1	76	111	27.2	229	0.42	2.79	
	合計			155.0																75,720

多項目試験結果

実施日		4月3日	
気温	℃	8.4	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	11.8	11.8
濁度	度	12.2	3.7
pH		7.4	7.2
電気伝導率	mS/m	21.4	23.8
酸消費量	mg/L	57	48
全硬度	mg/L	80	85
カルシウム硬度	mg/L	54	54
マグネシウム硬度	mg/L	26	31
塩化物イオン	mg/L	13.6	15.5
全蒸発残留物	mg/L	160	137
全鉄	mg/L	0.73	0.28
COD	mg/L	5.2	2.7
BOD	mg/L	2.0	1.2
溶存酸素	mg/L	8.3	10.2
全マンガン	mg/L	0.17	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.87	1.86
全窒素	mg/L	2.06	1.94
全リン	mg/L	0.15	0.08
硫酸イオン	mg/L	20.5	18.9
シリカ	mg/L	22.9	20.6
色度	度	20	10
懸濁物質	mg/L	26	6
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)			

佐倉浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAC(kg)
5月	1	(木)	晴		20.3	18.7	18.9	14.4	4.9	7.6	7.4	25.7	26.0	72	103	27.1	234	0.36	2.31	4,552
	2	(金)	雨	74.0	17.2	18.3	18.6	10.6	5.4	7.5	7.4	26.2	28.2	74	101	26.6	181	0.32		5,133
	3	(土)	晴		18.6		18.1		3.8		7.0									6,790
	4	(日)	曇		17.8		19.4		5.1		7.2									4,220
	5	(月)	晴		18.4		19.2		6.2		7.4									3,420
	6	(火)	雨	26.0	15.4		18.2		6.3		7.4									3,392
	7	(水)	晴	3.5	19.0	17.0	16.4	8.0	4.9	7.5	7.3	16.0	16.2	50	73	14.5	167	0.32		2,567
	8	(木)	曇		17.5	18.9	19.0	8.3	8.0	7.5	7.5	21.6	21.1	66	86	16.8	130	0.48	1.79	1,325
	9	(金)	曇	3.0	19.8	19.2	19.5	7.2	7.1	7.5	7.6	25.4	24.3	73	94	21.6	199	0.50		1,333
	10	(土)	雨	8.5	18.6		19.0		6.4		7.7									1,287
	11	(日)	晴	2.0	21.3		20.2		6.7		7.6									1,311
	12	(月)	曇	7.5	17.4	19.8	20.6	6.5	5.5	7.5	7.5	26.3	29.4	77	97	25.1	200	0.45		1,337
	13	(火)	晴		20.2	18.3	18.3	9.1	6.7	7.5	7.6	25.6	25.5	75	101	24.3	192	0.53		1,344
	14	(水)	曇		22.4	20.5	20.3	5.7	5.9	7.5	7.6	28.9	28.4	82	111	25.6	217	0.48		1,319
	15	(木)	晴		23.0	20.9	20.8	7.0	6.0	7.6	7.6	30.2	30.1	86	111	27.0	247	0.45	2.27	1,305
	16	(金)	晴		23.3	21.0	21.0	6.3	5.6	7.5	7.6	30.7	31.3	90	113	31.4	236	0.43		1,316
	17	(土)	雨	18.5	20.1		21.3		6.1		7.6									1,278
	18	(日)	晴		26.1		22.0		7.3		7.6									1,284
	19	(月)	曇		18.5	21.3	21.6	8.3	6.4	7.5	7.5	28.6	28.4	81	105	26.5	224	0.46		1,292
	20	(火)	晴		24.5	22.1	21.6	7.8	6.8	7.7	7.7	31.4	30.7	88	115	28.1	237	0.47		1,295
	21	(水)	晴		25.1	22.9	22.6	7.2	5.5	7.5	7.6	32.5	32.2	90	116	31.8	221	0.41		1,302
	22	(木)	晴		25.5	23.5	23.5	8.2	5.6	7.5	7.6	34.2	33.9	91	118	30.9	241	0.48	2.31	1,292
	23	(金)	曇		18.6	21.7	21.9	8.0	6.0	7.6	7.6	33.0	33.4	92	120	33.4	255	0.49		1,290
	24	(土)	曇	3.5	19.2		20.6		6.2		7.6									1,261
	25	(日)	曇	18.5	16.3		19.2		5.8		7.5									2,427
	26	(月)	曇		19.1	19.7	19.5	6.7	6.1	7.5	7.4	24.2	23.8	70	93	23.3	172	0.47		1,753
	27	(火)	曇		17.2	18.9	19.3	8.2	6.7	7.6	7.6	28.6	28.5	87	113	30.4	241	0.51		1,288
	28	(水)	晴		20.1	21.2	20.4	10.7	7.1	7.6	7.7	31.1	30.6	90	118	29.5	240	0.59		1,274
	29	(木)	晴	2.5	19.6	21.2	21.0	11.4	6.1	7.5	7.6	31.4	31.8	91	120	33.4	234	0.54	2.23	1,276
	30	(金)	雨	29.0	14.5	17.9	19.0	14.6	6.3	7.5	7.6	21.7	28.5	84	108	28.6	212	0.54		2,525
	31	(土)	雨	21.5	14.7		17.2		5.2		7.4									3,202
	最高			74.0	26.1	23.5	23.5	14.6	8.0	7.7	7.7	34.2	33.9	92	120	33.4	255	0.59	2.31	6,790
	最低				14.5	17.0	16.4	5.7	3.8	7.5	7.0	16.0	16.2	50	73	14.5	130	0.32	1.79	
	平均				19.7	20.2	19.9	8.7	6.1	7.5	7.5	27.7	28.1	80	106	26.8	214	0.46	2.18	
	合計			218.0																65,990

多項目試験結果

実施日		5月1日	
気温	℃	20.3	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	18.7	18.9
濁度	度	14.4	4.9
pH		7.6	7.4
電気伝導率	mS/m	25.7	26.0
酸消費量	mg/L	80	72
全硬度	mg/L	103	103
カルシウム硬度	mg/L	66	65
マグネシウム硬度	mg/L	37	38
塩化物イオン	mg/L	21.9	27.1
全蒸発残留物	mg/L	233	234
全鉄	mg/L	1.29	0.36
COD	mg/L	5.2	3.2
BOD	mg/L	1.9	1.0
溶存酸素	mg/L	8.7	8.8
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.61	1.78
全窒素	mg/L	2.36	2.31
全リン	mg/L	0.14	0.09
硫酸イオン	mg/L	20.7	21.8
シリカ	mg/L	27.2	25.9
色度	度	20	12
懸濁物質	mg/L	22	8
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)			

佐倉浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
6月	1	(日)	曇	3.0	18.7		18.4		6.2		7.5									1,734
	2	(月)	晴	0.5	19.9	20.0	19.9	9.4	5.6	7.5	7.6	24.2	25.2	75	95	20.0	217	0.55		1,292
	3	(火)	雨	26.0	19.1	20.6	20.9	10.8	6.9	7.5	7.6	26.5	27.2	88	106	20.8	246	0.61		1,243
	4	(水)	晴		23.9	19.6	19.5	14.2	8.8	7.4	7.5	17.8	18.4	65	77	14.9	158	0.45		1,220
	5	(木)	晴	1.5	21.6	21.5	21.9	12.0	5.6	7.5	7.6	25.8	25.5	78	96	20.2	204	0.42	1.72	1,220
	6	(金)	晴		25.7	23.5	23.2	9.9	6.2	7.5	7.6	29.0	30.1	88	108	27.7	261	0.55		1,209
	7	(土)	晴		25.8		24.0		6.0		7.7									1,181
	8	(日)	雨		23.4		24.1		6.1		7.6									1,167
	9	(月)	曇	0.5	23.4	23.0	23.2	7.6	5.7	7.5	7.5	32.3	32.4	97	118	30.1	282	0.50		1,126
	10	(火)	雨	8.5	20.9	21.9	22.1	10.9	5.5	7.5	7.6	31.5	32.3	97	118	28.7	257	0.56		1,078
	11	(水)	雨	22.5	23.6	21.9	21.8	9.2	5.8	7.5	7.5	28.7	30.1	88	111	25.7	231	0.56		1,311
	12	(木)	曇		23.0	21.5	21.1	11.4	4.5	7.4	7.3	24.6	24.5	76	95	20.7	201	0.47	1.63	1,692
	13	(金)	晴		23.7	22.2	22.1	8.5	5.3	7.4	7.5	28.9	30.4	89	109	24.3	254	0.50		1,085
	14	(土)	曇	8.0	24.6		22.9		5.4		7.6									1,199
	15	(日)	曇	5.0	25.8		23.4		4.9		7.5									2,013
	16	(月)	晴		28.9	24.3	24.1	8.5	5.5	7.4	7.4	25.7	25.2	81	98	17.7	230	0.49		1,098
	17	(火)	晴		31.3	27.5	27.2	4.7	7.1	7.6	7.5	31.6	31.3	93	114	19.4	279	0.58		1,065
	18	(水)	晴		29.8	26.9	26.9	7.1	4.5	7.5	7.6	33.3	34.3	98	115	21.1	259	0.47		1,026
	19	(木)	晴		27.8	27.0	26.7	5.6	3.8	7.6	7.6	34.2	36.1	101	121	24.6	274	0.38	2.79	920
	20	(金)	曇		26.5	26.5	26.4	6.5	4.1	7.6	7.6	34.2	36.6	100	124	23.1	247	0.34		880
	21	(土)	晴		27.3		26.9		4.3		7.7									869
	22	(日)	晴		28.9		26.1		4.4		7.8									880
	23	(月)	晴		30.3	25.6	25.4	5.9	3.5	7.8	7.8	35.1	35.7	96	123	24.1	251	0.32		912
	24	(火)	曇		27.7	25.5	25.6	5.9	3.9	7.7	7.8	34.6	38.7	98	123	24.6	255	0.32		891
	25	(水)	曇	1.5	27.6	25.0	24.9	6.0	3.9	7.7	7.7	33.7	33.8	98	124	24.5	230	0.32		869
	26	(木)	曇	4.5	26.8	25.1	25.2	7.5	4.4	7.5	7.6	31.7	32.0	83	114	27.8	205	0.27	3.14	891
	27	(金)	曇		26.8	25.5	25.4	8.2	4.6	7.6	7.6	32.2	32.9	80	106	28.8	241	0.35		895
	28	(土)	晴		27.4		27.5		3.6		7.9									880
	29	(日)	晴		29.5		27.4		3.7		7.9									862
	30	(月)	晴		29.7	25.6	25.8	6.4	3.8	7.8	7.8	39.5	39.5	100	128	33.1	263	0.33		888
	最高			26.0	31.3	27.5	27.5	14.2	8.8	7.8	7.9	39.5	39.5	101	128	33.1	282	0.61	3.14	2,013
	最低				18.7	19.6	18.4	4.7	3.5	7.4	7.3	17.8	18.4	65	77	14.9	158	0.27	1.63	
	平均				25.6	23.8	24.0	8.4	5.1	7.5	7.6	30.2	31.1	89	111	23.9	240	0.44	2.32	
	合計			81.5																33,596

多項目試験結果

実施日		6月5日	
気温	℃	21.6	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	21.5	21.9
濁度	度	12.0	5.6
pH		7.5	7.6
電気伝導率	mS/m	25.8	25.5
酸消費量	mg/L	84	78
全硬度	mg/L	101	96
カルシウム硬度	mg/L	68	67
マグネシウム硬度	mg/L	33	30
塩化物イオン	mg/L	18.5	20.2
全蒸発残留物	mg/L	202	204
全鉄	mg/L	0.89	0.42
COD	mg/L	4.5	3.6
BOD	mg/L	1.7	1.3
溶存酸素	mg/L	6.9	7.6
全マンガン	mg/L	0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.60	1.53
全窒素	mg/L	1.78	1.72
全リン	mg/L	0.12	0.08
硫酸イオン	mg/L	18.4	17.4
シリカ	mg/L	25.5	23.7
色度	度	15	11
懸濁物質	mg/L	14	6
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)			

佐倉浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
7月	1	(火)	晴		30.2	26.3	26.8	7.1	4.8	7.8	7.9	41.1	40.4	97	125	37.0	269	0.27		898
	2	(水)	曇		28.9	27.1	27.5	6.2	4.4	7.7	7.8	40.6	39.8	98	126	37.4	274	0.23		894
	3	(木)	晴		30.5	27.5	27.6	8.8	3.3	7.8	7.7	41.6	40.7	98	127	38.8	251	0.17	2.88	912
	4	(金)	晴		29.4	27.4	27.3	4.1	4.3	7.8	7.8	40.2	40.1	96	126	37.3	265	0.23		921
	5	(土)	晴		29.5		29.2		5.2		7.9									1,980
	6	(日)	晴		30.9		29.4		5.4		7.9									1,027
	7	(月)	曇		29.6	28.0	28.0	3.6	4.7	7.6	7.6	35.0	35.7	93	118	29.7	225	0.24		1,008
	8	(火)	晴		32.0	28.2	28.2	3.0	5.1	7.5	7.7	35.8	36.1	94	115	28.0	240	0.25		1,002
	9	(水)	晴		31.2	28.5	28.4	6.0	7.3	7.6	7.8	36.1	35.2	93	115	29.4	234	0.32		1,865
	10	(木)	晴	6.0	31.8	29.0	29.0	6.5	6.9	7.6	7.5	37.4	36.3	89	112	30.3	239	0.22	1.58	4,087
	11	(金)	曇		22.3	25.6	26.1	6.2	4.9	7.5	7.5	33.3	36.4	92	117	34.6	222	0.30		1,714
	12	(土)	曇		23.4		25.0		5.8		7.7									964
	13	(日)	晴	9.5	26.0		25.9		5.0		7.6									983
	14	(月)	雨	13.5	25.7	26.0	25.8	6.4	4.8	7.5	7.6	29.5	30.5	86	109	23.3	233	0.39		1,533
	15	(火)	曇	51.0	27.7	25.5	25.3	10.2	5.2	7.3	7.3	23.7	22.2	61	80	15.4	183	0.33		4,653
	16	(水)	曇	7.5	27.8	25.0	25.1	15.6	4.0	7.2	7.2	17.9	17.2	45	64	12.8	148	0.29		4,455
	17	(木)	晴	0.5	30.2	25.5	25.5	7.9	5.4	7.4	7.4	22.5	21.4	62	77	13.1	154	0.39	1.41	1,189
	18	(金)	晴		29.9	26.1	26.2	6.6	5.2	7.4	7.5	25.7	25.8	75	96	17.4	181	0.40		1,015
	19	(土)	晴		29.1		28.0		5.1		7.6									993
	20	(日)	晴		29.6		28.4		4.9		7.6									1,014
	21	(月)	晴		30.6		29.2		5.0		7.7									1,012
	22	(火)	晴		31.3	28.0	28.0	6.2	4.2	7.6	7.6	36.3	35.5	94	119	32.5	258	0.40		1,288
	23	(水)	晴		31.0	28.1	28.5	6.1	5.7	7.6	7.6	37.6	36.5	96	122	31.3	250	0.31		1,188
	24	(木)	晴		31.5	28.3	28.5	5.1	4.5	7.6	7.7	38.0	37.4	98	124	30.2	254	0.30	1.98	1,035
	25	(金)	晴		31.5	28.5	28.4	4.8	4.2	7.6	7.6	38.0	37.7	99	125	32.8	223	0.29		1,049
	26	(土)	晴		31.6		30.2		4.7		7.8									1,080
	27	(日)	晴		30.7		30.2		4.9		7.8									1,063
	28	(月)	晴		31.2	28.6	28.7	4.5	5.8	7.7	7.7	35.3	34.9	100	117	28.4	211	0.35		1,096
	29	(火)	晴		30.8	29.0	28.9	7.3	6.8	7.7	7.6	35.4	34.8	99	121	27.3	222	0.34		1,074
	30	(水)	晴		29.3	28.9	28.6	12.4	6.5	7.8	7.6	33.1	34.4	99	120	25.8	253	0.29		4,491
	31	(木)	曇		27.4	27.7	27.8	6.6	4.1	7.6	7.4	34.7	35.0	95	124	28.6	246	0.23	2.06	7,487
	最高			51.0	32.0	29.0	30.2	15.6	7.3	7.8	7.9	41.6	40.7	100	127	38.8	274	0.40	2.88	7,487
	最低				22.3	25.0	25.0	3.0	3.3	7.2	7.2	17.9	17.2	45	64	12.8	148	0.17	1.41	
	平均				29.4	27.4	27.7	6.9	5.1	7.6	7.6	34.0	33.8	89	113	28.2	229	0.30	1.98	
	合計			88.0																54,970

多項目試験結果

実施日		7月3日	
気温	℃	30.5	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	27.5	27.6
濁度	度	8.8	3.3
pH		7.8	7.7
電気伝導率	mS/m	41.6	40.7
酸消費量	mg/L	101	98
全硬度	mg/L	130	127
カルシウム硬度	mg/L	88	86
マグネシウム硬度	mg/L	42	41
塩化物イオン	mg/L	37.4	38.8
全蒸発残留物	mg/L	259	251
全鉄	mg/L	0.45	0.17
COD	mg/L	3.7	3.1
BOD	mg/L	1.7	1.2
溶存酸素	mg/L	10.0	7.7
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	2.20	2.26
全窒素	mg/L	3.17	2.88
全リン	mg/L	0.12	0.10
硫酸イオン	mg/L	26.6	25.9
シリカ	mg/L	29.8	29.9
色度	度	13	9
懸濁物質	mg/L	11	5

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)

佐倉浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAC(kg)
8月	1	(金)	曇	27.5	23.6	26.0	26.2	4.7	3.5	7.6	7.4	36.1	35.8	96	122	37.0	230	0.21		2,773
	2	(土)	曇	24.0	29.2		26.8		4.9		7.1									4,876
	3	(日)	晴		29.6		28.6		5.2		7.2									1,814
	4	(月)	晴		32.3	28.0	28.1	7.2	4.0	7.5	7.5	31.6	31.8	83	101	25.9	205	0.33		1,031
	5	(火)	晴		32.1	28.0	27.8	5.5	5.4	7.6	7.6	34.5	33.9	93	113	28.2	231	0.36		1,032
	6	(水)	晴		32.3	29.4	29.3	6.2	4.8	7.7	7.6	36.2	35.4	96	115	30.0	229	0.32		1,048
	7	(木)	曇		32.0	28.5	28.5	5.8	4.4	7.6	7.5	36.9	36.6	100	120	30.6	237	0.32	2.02	1,052
	8	(金)	晴		29.8	28.0	27.8	5.1	5.2	7.7	7.6	36.5	36.1	99	117	31.5	255	0.37		1,063
	9	(土)	晴		28.9		28.4		5.6		7.7									1,082
	10	(日)	雨	24.5	26.8		26.6		6.2		7.5									1,147
	11	(月)	雨	6.0	28.0		26.3		6.0		7.5									1,258
	12	(火)	曇		28.7	25.6	25.6	5.6	4.6	7.6	7.6	30.6	29.6	84	108	23.2	214	0.41		1,027
	13	(水)	曇		28.0	26.0	25.8	5.3	4.2	7.6	7.6	34.0	34.1	97	119	29.9	230	0.46		1,016
	14	(木)	曇		26.0	26.0	26.0	5.6	4.5	7.6	7.6	36.6	36.1	100	123	31.3	241	0.41	2.80	1,008
	15	(金)	晴		30.1	26.5	26.4	4.2	4.6	7.6	7.7	36.7	37.2	102	125	33.2	272	0.36		1,006
	16	(土)	曇		30.0		28.2		5.0		7.7									1,600
	17	(日)	晴		30.7		27.5		5.2		7.3									2,587
	18	(月)	晴		31.5	27.5	27.4	9.0	5.1	7.6	7.5	30.8	32.1	81	103	22.1	184	0.34		1,027
	19	(火)	晴		30.5	27.3	27.0	5.4	4.4	7.7	7.7	34.2	33.9	96	115	22.4	211	0.31		1,027
	20	(水)	晴		32.2	27.2	27.5	5.2	4.7	7.8	7.8	35.2	35.6	99	126	25.0	262	0.29		1,036
	21	(木)	晴		31.7	28.1	27.9	6.4	5.1	8.0	7.8	35.1	34.4	97	123	24.8	261	0.30	3.40	1,089
	22	(金)	晴		30.8	28.0	28.2	7.0	7.0	8.0	7.8	34.7	36.1	96	124	25.1	240	0.24		1,110
	23	(土)	晴		31.6		29.3		6.1		7.9									1,146
	24	(日)	晴		31.4		30.1		6.1		7.9									2,232
	25	(月)	曇		29.8	29.3	29.0	8.5	5.7	8.0	7.7	34.8	37.5	94	124	26.6	250	0.21		2,845
	26	(火)	曇		30.6	28.4	28.9	6.7	6.7	7.9	7.8	36.7	36.2	94	125	28.0	250	0.18		2,593
	27	(水)	晴		31.4	27.5	27.5	6.9	5.2	7.9	7.8	37.0	36.4	97	129	27.6	250	0.23		2,247
	28	(木)	曇		28.3	28.3	28.3	15.1	7.8	8.2	7.7	34.5	35.3	88	121	30.8	238	0.27	3.37	4,638
	29	(金)	晴		29.9	27.0	27.1	8.8	5.1	7.9	7.7	36.0	35.9	94	126	30.0	218	0.16		3,121
	30	(土)	晴		30.6		28.9		6.3		7.8									4,077
	31	(日)	晴		30.3		29.3		5.6		7.8									4,000
	最高			27.5	32.3	29.4	30.1	15.1	7.8	8.2	7.9	37.0	37.5	102	129	37.0	272	0.46	3.40	4,876
	最低				23.6	25.6	25.6	4.2	3.5	7.5	7.1	30.6	29.6	81	101	22.1	184	0.16	2.02	
	平均				30.0	27.5	27.8	6.7	5.3	7.8	7.6	34.9	35.0	94	119	28.2	235	0.30	2.90	
	合計			82.0																58,608

多項目試験結果

実施日		8月7日	
気温	℃	32.0	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	28.5	28.5
濁度	度	5.8	4.4
pH		7.6	7.5
電気伝導率	mS/m	36.9	36.6
酸消費量	mg/L	100	100
全硬度	mg/L	121	120
カルシウム硬度	mg/L	77	79
マグネシウム硬度	mg/L	44	41
塩化物イオン	mg/L	30.1	30.6
全蒸発残留物	mg/L	233	237
全鉄	mg/L	0.38	0.32
COD	mg/L	4.5	3.6
BOD	mg/L	1.8	1.3
溶存酸素	mg/L	6.8	7.1
全マンガン	mg/L	0.12	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.65	1.50
全窒素	mg/L	2.04	2.02
全リン	mg/L	0.16	0.10
硫酸イオン	mg/L	20.6	19.4
シリカ	mg/L	30.3	29.1
色度	度	16	12
懸濁物質	mg/L	18	7

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)

佐倉浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
9月	1	(月)	晴		31.1	27.9	28.1	8.3	6.0	7.9	7.6	36.5	37.6	91	119	29.3	273	0.18		3,503
	2	(火)	晴		32.2	27.6	27.4	7.5	7.0	7.9	7.8	36.7	36.6	97	124	27.6	265	0.31		2,373
	3	(水)	晴		32.0	28.0	28.2	10.4	8.7	8.0	7.7	36.3	37.0	90	121	31.3	272	0.25		5,415
	4	(木)	曇	7.0	25.7	28.0	28.1	16.9	10.2	8.0	7.5	37.4	39.7	83	115	39.0	246	0.26	3.27	7,142
	5	(金)	雨	87.0	25.1	25.5	25.3	12.5	4.6	7.4	7.3	26.5	27.3	54	88	25.8	202	0.20		6,689
	6	(土)	晴		26.8		26.1		5.1		7.1									5,791
	7	(日)	晴		29.7		26.8		5.8		7.5									1,826
	8	(月)	晴		29.7	26.0	25.7	6.7	4.4	7.5	7.6	36.6	36.7	85	118	38.4	275	0.36		1,154
	9	(火)	晴		29.5	26.9	26.8	5.1	5.4	7.7	7.7	39.8	39.3	90	127	37.0	256	0.38		1,126
	10	(水)	晴		31.4	26.5	26.2	4.3	4.6	7.7	7.7	41.4	41.6	99	127	39.2	297	0.31		1,118
	11	(木)	晴	5.5	29.5	25.8	25.3	9.1	4.2	7.6	7.6	34.7	34.4	85	118	33.1	304	0.33	3.55	1,702
	12	(金)	曇	21.0	25.4	24.6	24.5	11.2	6.1	7.2	7.2	21.9	21.8	47	75	20.7	191	0.39		3,483
	13	(土)	曇	12.5	26.7		25.5		5.5		7.4									2,293
	14	(日)	晴		30.5		26.0		5.2		7.6									1,127
	15	(月)	曇		27.5		26.5		4.5		7.7									1,118
	16	(火)	曇		29.5	25.0	24.9	5.7	3.4	7.7	7.6	38.7	40.4	94	129	34.2	285	0.34		1,138
	17	(水)	晴		29.7	25.6	25.5	8.8	3.6	7.8	7.8	40.7	40.7	99	133	36.7	269	0.29		2,034
	18	(木)	晴	4.0	31.3	26.7	26.5	5.4	4.3	7.8	7.9	43.3	42.5	99	135	38.6	313	0.29	3.86	1,856
	19	(金)	曇	29.0	21.6	23.4	23.3	20.6	2.3	7.3	7.2	21.0	23.3	46	80	27.8	184	0.13		5,166
	20	(土)	曇	1.5	24.4		24.3		3.1		7.5									1,782
	21	(日)	曇		26.2		25.0		2.8		7.7									1,098
	22	(月)	晴	0.5	23.0	23.7	23.5	4.8	3.5	7.6	7.7	32.8	31.8	91	121	23.6	276	0.44		1,111
	23	(火)	晴		23.2		23.0		3.0		7.8									1,859
	24	(水)	晴		23.7	21.2	21.0	6.1	4.0	7.9	7.8	32.2	32.8	94	132	27.0	255	0.29		2,799
	25	(木)	晴		25.4	21.3	21.0	2.9	3.3	7.9	7.9	33.3	33.5	100	132	30.3	275	0.32	4.00	1,429
	26	(金)	晴		26.5	22.2	22.0	18.8	3.6	7.9	7.9	34.5	34.0	98	137	28.9	266	0.33		2,595
	27	(土)	曇		23.7		24.2		3.9		7.9									2,813
	28	(日)	晴		24.9		23.4		4.2		7.9									2,562
	29	(月)	晴	8.0	28.3	22.3	22.0	7.3	6.0	7.9	7.8	33.8	33.9	96	131	27.5	290	0.34		3,243
	30	(火)	曇	0.5	22.8	22.3	22.2	14.6	7.3	7.4	7.5	21.9	23.2	62	92	18.6	194	0.43		4,596
	最高			87.0	32.2	28.0	28.2	20.6	10.2	8.0	7.9	43.3	42.5	100	137	39.2	313	0.44	4.00	7,142
	最低				21.6	21.2	21.0	2.9	2.3	7.2	7.1	21.0	21.8	46	75	18.6	184	0.13	3.27	
	平均				27.2	25.0	24.9	9.4	4.9	7.7	7.6	34.0	34.4	85	118	30.7	259	0.31	3.67	
	合計			176.5																81,941

多項目試験結果

実施日		9月4日	
気温	℃	25.7	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	28.0	28.1
濁度	度	16.9	10.2
pH		8.0	7.5
電気伝導率	mS/m	37.4	39.7
酸消費量	mg/L	90	83
全硬度	mg/L	118	115
カルシウム硬度	mg/L	81	76
マグネシウム硬度	mg/L	37	40
塩化物イオン	mg/L	34.9	39.0
全蒸発残留物	mg/L	274	246
全鉄	mg/L	0.46	0.26
COD	mg/L	4.8	4.2
BOD	mg/L	1.7	0.9
溶存酸素	mg/L	8.5	7.5
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	2.82	2.63
全窒素	mg/L	3.58	3.27
全リン	mg/L	0.16	0.15
硫酸イオン	mg/L	20.8	23.5
シリカ	mg/L	29.2	23.5
色度	度	13	9
懸濁物質	mg/L	14	13
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)			

佐倉浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAC(kg)
10月	1	(水)	雨	20.5	21.5	22.5	22.3	4.0	5.0	7.4	7.4	30.0	28.2	70	99	28.2	163	0.21		3,262
	2	(木)	晴		19.9	21.0	20.8	10.5	5.4	7.2	7.2	19.1	20.2	48	77	19.1	126	0.18	1.90	3,324
	3	(金)	晴		23.5	21.5	21.3	6.7	4.8	7.4	7.5	29.6	29.5	75	105	25.7	233	0.30		1,595
	4	(土)	晴	0.5	24.5		21.9		5.6		7.7									1,163
	5	(日)	晴		23.6		22.2		5.1		7.8									1,162
	6	(月)	曇		25.2	22.7	22.4	4.7	4.6	7.7	7.7	37.5	37.5	98	130	35.3	301	0.34		1,243
	7	(火)	曇		23.5	21.5	21.5	5.2	5.6	7.8	7.8	37.8	38.7	98	134	38.5	267	0.36		1,949
	8	(水)	曇		23.3	21.3	21.1	4.9	6.5	7.9	7.8	36.9	36.7	98	131	35.3	261	0.36		2,320
	9	(木)	曇		21.8	21.8	21.6	5.9	7.3	7.9	7.9	37.1	37.1	98	131	37.8	252	0.37	4.11	1,934
	10	(金)	曇		19.5	19.5	19.4	7.8	6.9	7.9	7.8	36.5	36.5	96	134	41.2	239	0.31		3,034
	11	(土)	雨	9.0	16.9		20.0		6.1		7.9									1,763
	12	(日)	晴		18.9		19.6		5.9		7.7									1,166
	13	(月)	曇	0.5	21.1		20.7		5.8		7.8									1,152
	14	(火)	曇	1.0	20.0	19.2	19.2	5.8	4.8	7.8	7.8	34.9	35.4	97	134	41.6	265	0.34		1,167
	15	(水)	曇	3.5	17.4	18.5	18.4	5.3	4.5	7.8	7.8	34.8	35.7	94	133	42.0	302	0.33		1,396
	16	(木)	曇	2.5	17.7	18.3	18.3	4.6	5.6	7.8	7.8	34.0	35.4	95	134	43.0	283	0.34	3.76	1,180
	17	(金)	晴		20.9	19.0	18.7	5.4	6.0	7.8	7.9	34.6	34.6	94	133	39.0	260	0.34		1,885
	18	(土)	晴		19.3		20.5		5.1		7.8									3,048
	19	(日)	曇	1.0	22.5		20.8		5.2		7.9									3,824
	20	(月)	雨	6.0	16.0	18.5	18.7	5.5	5.6	7.8	7.8	34.0	35.2	94	133	39.3	255	0.33		1,218
	21	(火)	曇		15.8	17.5	17.5	6.1	7.0	7.7	7.8	31.3	31.6	87	123	36.0	224	0.34		1,199
	22	(水)	雨	7.0	12.7	16.3	16.2	5.0	5.7	7.8	7.8	29.9	29.2	92	132	29.6	237	0.32		1,192
	23	(木)	曇		13.9	15.3	15.1	6.9	5.7	7.7	7.7	25.3	25.9	88	126	22.6	212	0.32	3.69	1,195
	24	(金)	曇	1.5	14.3	15.4	15.4	5.9	6.0	7.7	7.6	26.7	27.3	89	123	23.8	218	0.37		1,630
	25	(土)	雨	11.0	13.0		16.2		6.2		7.7									1,529
	26	(日)	雨	8.5	15.1		16.7		6.3		7.3									3,690
	27	(月)	曇		17.1	17.2	17.0	6.6	5.4	7.4	7.3	24.2	24.3	73	112	20.7	213	0.36		2,307
	28	(火)	晴		17.0	17.4	17.4	6.1	5.6	7.6	7.7	28.7	28.8	88	130	25.4	235	0.37		1,290
	29	(水)	曇		13.2	16.0	16.1	4.8	5.5	7.7	7.8	29.0	29.3	94	135	28.7	241	0.41		1,212
	30	(木)	晴		14.1	14.5	14.3	4.7	5.0	7.8	7.8	29.3	29.5	97	135	26.9	225	0.35	3.98	1,201
	31	(金)	曇	49.0	15.4	15.0	14.9	7.9	8.9	7.8	7.8	29.4	31.3	98	139	29.5	245	0.52		2,586
	最高			49.0	25.2	22.7	22.4	10.5	8.9	7.9	7.9	37.8	38.7	98	139	43.0	302	0.52	4.11	3,824
	最低				12.7	14.5	14.3	4.0	4.5	7.2	7.2	19.1	20.2	48	77	19.1	126	0.18	1.90	
	平均				18.7	18.6	18.9	5.9	5.8	7.7	7.7	31.4	31.7	89	126	32.2	239	0.34	3.49	
	合計			121.5																57,816

多項目試験結果

実施日		10月2日	
気温	℃	19.9	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	21.0	20.8
濁度	度	10.5	5.4
pH		7.2	7.2
電気伝導率	mS/m	19.1	20.2
酸消費量	mg/L	54	48
全硬度	mg/L	76	77
カルシウム硬度	mg/L	51	56
マグネシウム硬度	mg/L	25	21
塩化物イオン	mg/L	14.1	19.1
全蒸発残留物	mg/L	133	126
全鉄	mg/L	0.51	0.18
COD	mg/L	4.1	3.6
BOD	mg/L	1.7	1.5
溶存酸素	mg/L	7.5	8.1
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.41	1.51
全窒素	mg/L	1.77	1.90
全リン	mg/L	0.10	0.11
硫酸イオン	mg/L	20.0	19.2
シリカ	mg/L	23.2	22.0
色度	度	14	13
懸濁物質	mg/L	9	7
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)			

佐倉浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
1 1 月	1	(土)	晴	0.5	19.8		17.4		5.6		7.0									7,495
	2	(日)	曇		13.2		17.1		7.1		7.3									2,726
	3	(月)	晴		14.9		16.5		6.2		7.5									1,325
	4	(火)	晴		12.6	14.0	14.0	5.2	4.5	7.6	7.6	26.1	26.1	89	124	24.8	236	0.39		1,316
	5	(水)	晴		10.8	13.6	13.7	3.6	4.2	7.7	7.7	27.7	27.6	97	129	25.2	253	0.43		1,304
	6	(木)	曇	7.5	12.9	14.4	14.2	4.5	4.3	7.7	7.7	26.2	28.4	86	123	28.3	256	0.41	3.50	1,286
	7	(金)	晴		15.2	14.4	14.3	4.4	4.7	7.6	7.6	25.4	24.6	81	111	26.9	223	0.42		1,294
	8	(土)	晴		13.4		14.9		4.0		7.8									1,255
	9	(日)	雨	23.0	10.3		14.6		4.8		7.7									2,051
	10	(月)	晴		14.9	14.5	14.4	6.5	6.6	7.4	7.5	21.0	21.3	69	101	21.2	217	0.48		1,442
	11	(火)	曇		11.4	13.7	13.8	3.6	4.0	7.6	7.7	32.6	31.9	82	119	26.5	239	0.44		1,254
	12	(水)	晴		11.5	12.5	12.7	2.5	3.0	7.7	7.8	37.9	38.7	93	128	33.8	262	0.34		1,266
	13	(木)	曇		10.2	12.6	12.5	2.5	3.2	7.7	7.8	41.2	41.0	96	137	39.2	277	0.35	3.71	1,221
	14	(金)	晴		13.2	12.6	12.5	3.1	3.9	7.6	7.7	41.4	40.5	97	137	35.7	273	0.34		1,229
	15	(土)	晴		13.0		14.6		3.7		7.8									1,238
	16	(日)	晴		10.1		14.2		3.7		7.8									1,213
	17	(月)	晴		14.1	13.0	12.8	2.4	3.0	7.8	7.9	42.1	42.2	96	138	39.1	328	0.34		1,242
	18	(火)	曇		11.7	13.9	13.7	3.2	3.9	7.9	7.9	43.0	42.6	98	138	37.5	305	0.33		1,241
	19	(水)	晴		8.0	13.3	12.8	4.5	4.6	7.9	8.0	41.1	41.4	97	140	39.2	256	0.41		1,327
	20	(木)	曇		7.2	11.1	11.2	3.3	3.2	8.0	8.0	42.3	41.2	99	140	41.2	312	0.35	4.11	1,728
	21	(金)	晴		7.7	11.2	11.2	3.2	3.6	7.9	7.9	41.6	42.7	96	140	44.9	287	0.30		1,826
	22	(土)	晴		10.6		12.5		3.6		8.0									1,841
	23	(日)	曇	1.0	10.5		13.2		3.6		8.0									1,978
	24	(月)	晴		9.5		13.8		3.9		8.0									1,490
	25	(火)	曇		9.7	12.5	12.6	3.4	3.4	7.9	7.9	38.0	39.7	95	139	29.5	273	0.34		1,452
	26	(水)	曇		5.5	13.0	12.6	8.3	8.0	8.2	7.9	36.6	37.5	93	136	28.3	332	0.47		1,899
	27	(木)	晴		10.7	11.4	11.5	4.2	4.3	8.0	7.9	37.9	38.3	97	135	30.1	293	0.37	4.22	2,385
	28	(金)	晴		11.1	12.1	12.0	4.3	4.5	8.1	8.0	37.6	39.1	99	140	28.9	243	0.40		2,505
	29	(土)	晴		10.6		13.3		4.4		7.9									2,969
	30	(日)	晴		9.2		13.1		4.2		8.0									2,120
	最高			23.0	19.8	14.5	17.4	8.3	8.0	8.2	8.0	43.0	42.7	99	140	44.9	332	0.48	4.22	7,495
	最低				5.5	11.1	11.2	2.4	3.0	7.4	7.0	21.0	21.3	69	101	21.2	217	0.30	3.50	
	平均				11.5	13.0	13.6	4.0	4.4	7.8	7.8	35.5	35.8	92	131	32.2	270	0.38	3.89	
	合計			32.0																54,918

多項目試験結果

実施日		11月6日	
気温	℃	12.9	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	14.4	14.2
濁度	度	4.5	4.3
pH		7.7	7.7
電気伝導率	mS/m	26.2	28.4
酸消費量	mg/L	85	86
全硬度	mg/L	113	123
カルシウム硬度	mg/L	75	76
マグネシウム硬度	mg/L	38	47
塩化物イオン	mg/L	26.9	28.3
全蒸発残留物	mg/L	219	256
全鉄	mg/L	0.43	0.41
COD	mg/L	3.1	2.5
BOD	mg/L	1.4	1.2
溶存酸素	mg/L	9.4	9.7
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	2.63	2.64
全窒素	mg/L	3.28	3.50
全リン	mg/L	0.11	0.09
硫酸イオン	mg/L	20.5	20.3
シリカ	mg/L	29.3	28.5
色度	度	10	8
懸濁物質	mg/L	5	3
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)			

佐倉浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
12月	1	(月)	晴		8.1	11.5	11.7	5.2	4.7	8.0	8.0	36.4	39.1	97	130	27.5	273	0.30		2,496
	2	(火)	晴		12.7	12.5	12.4	6.8	6.7	8.2	7.9	36.9	36.6	94	130	29.0	291	0.28		3,003
	3	(水)	曇		9.4	12.6	12.7	5.9	5.4	8.0	7.8	38.0	38.3	96	133	29.8	274	0.26		2,709
	4	(木)	晴		7.2	10.5	10.7	7.2	5.6	8.1	7.9	39.8	40.2	97	136	40.9	332	0.26	4.08	3,201
	5	(金)	晴		5.8	8.9	9.0	6.1	6.8	8.1	8.0	38.7	39.0	93	137	40.6	253	0.39		3,582
	6	(土)	晴		3.4		9.3		6.8		7.9									3,647
	7	(日)	晴		4.5		9.4		6.2		8.0									2,724
	8	(月)	晴		6.2	8.4	8.5	4.9	5.7	8.2	8.0	33.7	36.9	92	134	32.7	219	0.37		2,914
	9	(火)	晴		8.0	9.5	9.4	4.1	5.2	8.1	7.9	34.8	35.8	94	135	27.3	308	0.30		3,254
	10	(水)	晴		5.3	9.2	9.4	7.6	4.9	8.5	7.9	34.1	35.6	94	136	30.3	253	0.34		4,098
	11	(木)	晴		6.2	8.9	8.9	4.9	5.9	8.2	8.0	37.4	37.3	95	133	33.5	240	0.34	3.96	3,407
	12	(金)	晴		7.2	8.5	8.6	6.9	6.5	8.4	7.9	36.0	36.8	92	133	37.2	231	0.39		4,345
	13	(土)	晴	0.5	4.1		8.5		5.2		7.9									3,204
	14	(日)	雨	22.5	3.1		8.8		5.8		7.7									3,386
	15	(月)	晴		9.1	8.1	8.2	10.0	7.1	7.5	7.3	22.8	23.8	61	105	22.7	131	0.44		3,409
	16	(火)	晴		5.1	9.5	8.9	4.5	5.9	7.7	7.7	30.9	29.8	83	121	23.2	228	0.52		1,152
	17	(水)	晴		5.0	8.5	8.6	3.1	3.8	7.8	7.8	33.4	32.8	92	133	24.9	215	0.41		1,163
	18	(木)	晴		6.3	8.8	8.8	4.7	3.9	7.8	7.8	37.1	34.8	98	136	33.1	254	0.41	4.27	1,185
	19	(金)	晴		4.8	8.5	8.6	3.0	3.4	7.8	7.8	38.0	38.0	96	135	37.3	303	0.26		1,187
	20	(土)	曇	7.0	6.4		10.0		3.6		7.9									1,209
	21	(日)	曇	9.5	10.0		12.0		4.9		7.7									1,206
	22	(月)	晴	0.5	9.4	12.4	12.4	4.5	6.1	7.5	7.5	29.5	30.1	71	105	25.2	247	0.37		1,226
	23	(火)	晴		4.6	10.0	10.4	4.2	4.0	7.6	7.7	33.8	34.4	85	121	28.6	261	0.32		1,221
	24	(水)	曇	5.5	5.4	9.8	9.8	4.5	3.5	7.7	7.8	36.1	37.0	93	131	32.7	261	0.33		1,221
	25	(木)	晴	3.5	8.9	10.7	10.6	4.8	5.2	7.6	7.7	31.0	31.0	89	123	23.5	255	0.42	3.56	1,233
	26	(金)	晴		8.1	11.5	11.4	4.8	4.8	7.6	7.6	30.9	32.0	89	121	19.5	250	0.37		1,228
	27	(土)	曇		2.0		9.1		4.1		7.8									1,180
	28	(日)	晴		2.3		8.2		3.8		7.8									1,150
	29	(月)	晴		3.5		8.7		3.7		7.9									1,144
	30	(火)	晴		3.6		9.5		3.8		7.9									1,139
	31	(水)	晴		5.8		9.8		3.9		7.9									1,146
	最高			22.5	12.7	12.6	12.7	10.0	7.1	8.5	8.0	39.8	40.2	98	137	40.9	332	0.52	4.27	4,345
	最低				2.0	8.1	8.2	3.0	3.4	7.5	7.3	22.8	23.8	61	105	19.5	131	0.26	3.56	
	平均				6.2	9.9	9.8	5.4	5.1	7.9	7.8	34.5	35.0	90	128	30.0	254	0.35	3.97	
	合計			49.0																68,369

多項目試験結果

実施日		12月4日	
気温	℃	7.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	10.5	10.7
濁度	度	7.2	5.6
pH		8.1	7.9
電気伝導率	mS/m	39.8	40.2
酸消費量	mg/L	98	97
全硬度	mg/L	137	136
カルシウム硬度	mg/L	90	92
マグネシウム硬度	mg/L	47	45
塩化物イオン	mg/L	38.6	40.9
全蒸発残留物	mg/L	300	332
全鉄	mg/L	0.28	0.26
COD	mg/L	3.0	2.9
BOD	mg/L	1.4	1.4
溶存酸素	mg/L	10.5	11.2
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	3.39	3.28
全窒素	mg/L	3.80	4.08
全リン	mg/L	0.17	0.14
硫酸イオン	mg/L	26.8	26.6
シリカ	mg/L	34.5	30.3
色度	度	14	9
懸濁物質	mg/L	16	9

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)

佐倉浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
1月	1	(木)	晴		4.4		9.7		3.7		7.9									1,137
	2	(金)	曇	0.5	4.0		9.5		3.7		7.9									1,140
	3	(土)	晴		1.4		8.9		3.8		7.9									1,140
	4	(日)	晴		5.0		8.3		3.6		7.9									1,148
	5	(月)	晴		1.5	6.7	6.8	3.2	3.0	7.9	7.9	33.9	33.8	95	131	26.1	235	0.23		1,294
	6	(火)	晴		4.8	7.3	7.5	4.1	3.2	8.1	8.0	34.3	34.7	96	131	28.7	248	0.25		1,646
	7	(水)	曇		0.9	7.4	7.5	4.2	3.5	8.0	8.0	35.8	35.6	97	131	38.5	252	0.29		1,320
	8	(木)	晴		0.3	6.6	6.6	4.2	3.4	7.9	7.9	34.8	34.8	96	130	28.7	269	0.26	4.49	2,408
	9	(金)	晴		2.3	6.0	5.9	4.2	4.1	8.0	8.0	38.7	39.3	97	136	38.8	312	0.33		2,528
	10	(土)	晴		3.1		8.2		4.4		7.9									3,696
	11	(日)	曇		13.5		9.7		4.0		7.9									5,104
	12	(月)	晴		4.6		8.8		4.0		7.8									4,146
	13	(火)	晴		2.5	6.6	6.7	5.3	4.3	8.0	7.9	35.2	36.0	92	130	30.8	299	0.40		3,394
	14	(水)	晴		5.1	7.3	7.4	5.6	4.6	8.1	7.7	38.3	38.9	96	136	35.3	294	0.38		3,345
	15	(木)	晴		3.3	7.0	7.2	8.4	6.2	8.4	8.0	35.6	36.7	94	138	31.7	299	0.44	4.24	3,378
	16	(金)	晴		9.2	7.8	7.8	4.4	5.0	8.0	7.9	38.2	38.6	96	135	33.1	293	0.42		3,323
	17	(土)	晴		6.4		10.0		6.3		8.0									3,099
	18	(日)	晴		4.6		10.0		5.7		8.0									2,811
	19	(月)	曇		5.6	8.6	9.0	4.3	7.0	8.0	7.9	37.5	37.0	94	130	31.4	292	0.40		2,820
	20	(火)	晴		7.4	9.3	9.4	4.4	7.2	7.9	8.0	39.6	38.0	95	130	30.8	301	0.35		2,030
	21	(水)	曇		2.4	7.3	7.5	5.3	4.8	8.1	8.0	36.3	36.5	96	137	32.6	284	0.37		2,115
	22	(木)	晴		1.6	6.2	6.4	8.9	6.7	8.5	8.0	37.3	38.2	93	135	36.5	303	0.37	4.05	3,729
	23	(金)	晴		0.1	5.5	5.6	6.3	7.2	8.2	8.0	41.5	40.2	101	135	38.8	295	0.36		3,407
	24	(土)	晴		1.3		6.6		6.3		7.9									3,158
	25	(日)	晴		1.5		6.7		6.5		8.0									3,514
	26	(月)	晴		1.2	4.6	4.9	6.1	5.8	8.3	8.0	34.4	34.9	88	134	29.1	276	0.37		2,906
	27	(火)	晴		3.2	6.0	6.0	6.1	5.9	8.1	8.0	37.1	37.5	92	134	29.3	262	0.38		2,786
	28	(水)	晴		2.8	7.0	7.2	5.8	5.4	8.2	7.9	38.1	38.4	95	135	28.8	282	0.39		2,471
	29	(木)	晴		3.7	6.9	7.0	8.9	6.5	8.4	8.0	37.8	39.1	95	134	33.2	286	0.39	4.19	2,800
	30	(金)	晴		3.9	7.1	7.2	7.1	6.5	8.2	8.0	40.4	39.0	93	134	32.4	275	0.44		3,614
	31	(土)	晴		4.7		7.3		6.1		8.0									3,633
	最高			0.5	13.5	9.3	10.0	8.9	7.2	8.5	8.0	41.5	40.2	101	138	38.8	312	0.44	4.49	5,104
	最低				0.1	4.6	4.9	3.2	3.0	7.9	7.7	33.9	33.8	88	130	26.1	235	0.23	4.05	
	平均				3.8	6.9	7.7	5.6	5.1	8.1	7.9	37.1	37.2	95	133	32.3	282	0.36	4.24	
	合計			0.5																85,040

多項目試験結果

実施日		1月8日	
気温	℃	0.3	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	6.6	6.6
濁度	度	4.2	3.4
pH		7.9	7.9
電気伝導率	mS/m	34.8	34.8
酸消費量	mg/L	99	96
全硬度	mg/L	130	130
カルシウム硬度	mg/L	85	86
マグネシウム硬度	mg/L	45	44
塩化物イオン	mg/L	27.5	28.7
全蒸発残留物	mg/L	279	269
全鉄	mg/L	0.28	0.26
COD	mg/L	2.7	1.6
BOD	mg/L	1.5	1.3
溶存酸素	mg/L	11.5	11.8
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	3.24	3.45
全窒素	mg/L	4.58	4.49
全リン	mg/L	0.12	0.11
硫酸イオン	mg/L	26.4	26.0
シリカ	mg/L	33.5	31.9
色度	度	10	7
懸濁物質	mg/L	10	5
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)			

佐倉浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
2月	1	(日)	晴		2.4		7.1		5.5		8.0									3,241
	2	(月)	晴		3.1	7.1	6.9	7.3	5.6	8.4	8.0	36.5	38.0	90	128	31.4	293	0.29		2,662
	3	(火)	晴		4.1	6.8	7.0	11.2	4.8	8.7	8.0	34.9	38.6	93	131	32.4	327	0.27		2,591
	4	(水)	晴		3.3	7.5	7.5	5.4	4.5	8.2	7.9	38.4	38.4	93	130	29.1	303	0.25		2,492
	5	(木)	晴		5.6	7.9	8.0	5.0	4.2	8.0	7.9	39.8	39.6	97	132	29.5	278	0.23	4.23	2,289
	6	(金)	晴		5.4	8.0	8.2	5.7	3.9	8.2	8.0	46.1	46.3	97	135	44.3	257	0.28		2,399
	7	(土)	曇	2.0	3.6		9.1		4.1		8.0									2,355
	8	(日)	雪	3.0	-2.1		7.4		3.5		8.0									1,441
	9	(月)	晴		2.4	4.8	5.0	3.9	3.6	8.0	8.0	39.0	38.9	90	129	39.7	265	0.27		1,131
	10	(火)	曇		0.7	5.7	5.7	5.0	3.8	7.9	8.0	35.7	36.7	93	133	32.8	217	0.28		1,067
	11	(水)	雨	13.0	4.8		8.6		4.5		8.0									1,412
	12	(木)	晴		5.0	8.0	8.1	12.8	9.2	7.6	7.5	28.8	30.3	67	112	28.4	209	0.39	3.37	3,486
	13	(金)	曇		5.1	8.1	8.1	7.7	5.9	7.8	7.8	36.8	36.6	86	125	33.6	233	0.40		1,125
	14	(土)	晴		5.7		9.5		5.0		7.9									1,031
	15	(日)	晴		9.4		11.1		5.2		8.0									1,006
	16	(月)	曇	2.5	10.4	11.4	11.4	5.5	3.6	7.8	7.8	42.3	42.0	99	134	28.0	228	0.30		1,011
	17	(火)	曇	2.0	4.9	10.0	10.2	5.5	4.2	7.8	7.9	40.7	42.1	96	133	32.4	274	0.35		1,002
	18	(水)	曇		7.4	9.7	9.9	6.8	4.6	7.8	7.9	41.1	42.4	93	131	34.6	257	0.35		923
	19	(木)	晴		4.8	9.0	9.3	4.4	3.8	7.9	7.9	41.2	41.1	95	132	29.7	219	0.37	3.99	1,038
	20	(金)	曇		3.6	8.3	8.3	4.2	3.5	7.9	8.0	41.1	42.0	100	136	28.1	233	0.30		1,090
	21	(土)	晴		7.5		10.1		3.7		8.0									972
	22	(日)	晴		8.1		11.3		4.0		8.0									948
	23	(月)	晴		18.7		13.4		4.5		8.0									1,096
	24	(火)	晴		12.9	13.5	13.6	6.1	4.6	7.9	7.9	47.8	45.7	98	138	30.6	233	0.39		1,008
	25	(水)	雨	60.5	10.8	12.8	13.8	13.6	4.9	7.8	7.9	32.4	45.9	99	138	33.2	201	0.39		3,188
	26	(木)	曇	0.5	7.6	9.8	10.0	13.6	4.4	7.3	7.2	20.8	21.0	37	95	15.0	101	0.22	2.86	3,312
	27	(金)	曇		10.0	10.4	10.3	8.4	7.3	7.5	7.6	30.2	29.4	65	96	17.5	167	0.56		1,051
	28	(土)	曇		12.0		13.7		5.4		7.8									1,059
	最高			60.5	18.7	13.5	13.8	13.6	9.2	8.7	8.0	47.8	46.3	100	138	44.3	327	0.56	4.23	3486
	最低				-2.1	4.8	5.0	3.9	3.5	7.3	7.2	20.8	21.0	37	95	15.0	101	0.22	2.86	
	平均				6.3	8.8	9.4	7.3	4.7	7.9	7.9	37.4	38.6	88	127	30.6	239	0.33	3.61	
	合計			83.5																47,426

多項目試験結果

実施日		2月5日	
気温	℃	5.6	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	7.9	8.0
濁度	度	5.0	4.2
pH		8.0	7.9
電気伝導率	mS/m	39.8	39.6
酸消費量	mg/L	100	97
全硬度	mg/L	132	132
カルシウム硬度	mg/L	87	84
マグネシウム硬度	mg/L	45	48
塩化物イオン	mg/L	32.6	29.5
全蒸発残留物	mg/L	326	278
全鉄	mg/L	0.33	0.23
COD	mg/L	2.5	1.9
BOD	mg/L	2.0	1.6
溶存酸素	mg/L	12.4	12.1
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	3.19	3.43
全窒素	mg/L	4.44	4.23
全リン	mg/L	0.13	0.15
硫酸イオン	mg/L	26.0	26.5
シリカ	mg/L	32.0	31.9
色度	度	8	7
懸濁物質	mg/L	7	7
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)			

佐倉浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
3月	1	(日)	晴		10.5		14.1		4.8		7.9									1,078
	2	(月)	曇		10.8	12.8	12.9	5.5	4.4	7.6	7.8	42.1	41.2	93	134	38.6	322	0.38		1,092
	3	(火)	雨	15.0	8.3	12.0	12.1	6.3	4.4	7.8	7.8	41.4	40.7	97	135	40.2	303	0.39		1,069
	4	(水)	曇	37.5	5.9	8.1	8.7	39.0	11.9	7.5	7.5	15.0	20.8	45	66	19.4	161	0.41		5,185
	5	(木)	晴		9.1	8.8	8.9	14.5	3.6	7.5	7.4	24.6	25.8	46	78	17.6	186	0.24	2.26	3,372
	6	(金)	曇		7.9	11.0	10.9	6.4	6.1	7.6	7.8	37.5	35.7	81	116	21.8	198	0.58		1,431
	7	(土)	晴	3.5	12.6		12.8		5.6		7.9									1,119
	8	(日)	晴		7.2		12.8		5.7		8.0									1,319
	9	(月)	曇		6.4	10.4	10.5	4.2	4.8	7.9	7.9	41.8	40.9	90	129	33.9	242	0.48		1,454
	10	(火)	曇	1.5	3.5	10.3	10.4	4.0	4.8	8.0	8.0	42.8	43.6	98	137	36.0	255	0.49		1,798
	11	(水)	晴		5.2	11.5	10.4	4.6	3.5	8.1	8.1	44.0	42.4	95	138	38.9	253	0.44		2,068
	12	(木)	晴		6.4	9.9	9.8	5.0	4.3	8.1	8.1	43.6	43.3	97	136	40.5	293	0.40	4.04	2,325
	13	(金)	曇		6.3	10.9	10.8	5.1	4.0	8.3	8.2	43.4	43.6	97	137	40.5	285	0.32		2,365
	14	(土)	晴		9.8		11.1		4.3		8.0									1,360
	15	(日)	晴		10.4		12.7		4.1		8.0									1,553
	16	(月)	曇		8.1	12.0	12.0	4.4	4.0	8.0	8.0	42.3	42.6	97	135	40.9	300	0.35		2,039
	17	(火)	曇		8.6	11.6	11.7	5.4	4.4	8.0	7.9	43.2	43.8	99	137	43.4	296	0.32		1,932
	18	(水)	晴		13.5	12.0	11.8	4.4	3.8	8.1	8.0	43.1	41.7	99	138	42.1	321	0.29		1,927
	19	(木)	雨	6.0	11.2	12.9	12.7	4.2	4.4	8.0	8.0	44.4	42.4	99	138	41.1	321	0.30	4.00	1,773
	20	(金)	曇	1.0	9.3		14.2		5.0		7.9									1,138
	21	(土)	晴		8.5		13.3		4.6		7.9									1,221
	22	(日)	晴		9.6		13.8		4.4		8.0									2,058
	23	(月)	雨	1.0	10.8	12.9	12.9	4.0	3.2	8.0	8.0	39.1	39.4	101	135	29.6	285	0.33		2,044
	24	(火)	晴		11.9	12.5	12.7	6.0	4.9	8.2	8.0	38.2	38.9	100	136	28.5	286	0.29		2,733
	25	(水)	曇	7.0	14.2	13.5	13.5	5.0	4.5	8.1	7.9	40.2	39.8	100	133	27.8	280	0.31		1,582
	26	(木)	雨	17.0	11.6	12.7	12.7	4.1	3.8	7.7	7.8	31.4	38.0	93	128	25.8	261	0.25	3.91	1,151
	27	(金)	曇		12.9	12.8	12.7	9.3	8.2	7.4	7.5	23.8	24.0	66	91	15.0	147	0.42		1,625
	28	(土)	晴	3.5	12.9		15.7		4.9		7.7									1,139
	29	(日)	晴		15.4		16.9		4.2		7.8									1,130
	30	(月)	曇		14.4	16.0	15.8	4.7	4.6	7.7	7.8	37.2	37.5	97	86	21.3	254	0.34		1,135
	31	(火)	曇	7.0	17.0	16.0	16.1	4.8	3.6	7.8	7.8	39.9	39.7	101	128	22.8	258	0.33		1,690
	最高			37.5	17.0	16.0	16.9	39.0	11.9	8.3	8.2	44.4	43.8	101	138	43.4	322	0.58	4.04	5,185
	最低				3.5	8.1	8.7	4.0	3.2	7.4	7.4	15.0	20.8	45	66	15.0	147	0.24	2.26	
	平均				10.0	11.9	12.5	7.2	4.8	7.9	7.9	38.0	38.4	90	123	31.7	262	0.36	3.55	
	合計			100.0																54,905

多項目試験結果

実施日		3月5日	
気温	℃	9.1	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	8.8	8.9
濁度	度	14.5	3.6
pH		7.5	7.4
電気伝導率	mS/m	24.6	25.8
酸消費量	mg/L	59	46
全硬度	mg/L	86	78
カルシウム硬度	mg/L	58	55
マグネシウム硬度	mg/L	28	24
塩化物イオン	mg/L	12.9	17.6
全蒸発残留物	mg/L	194	186
全鉄	mg/L	0.81	0.24
COD	mg/L	4.5	3.2
BOD	mg/L	1.8	1.5
溶存酸素	mg/L	10.4	10.7
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	2.21	2.05
全窒素	mg/L	2.54	2.26
全リン	mg/L	0.16	0.10
硫酸イオン	mg/L	23.6	22.6
シリカ	mg/L	25.1	22.9
色度	度	19	12
懸濁物質	mg/L	16	6
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)			