

佐倉浄水場

令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAC(kg)
4月	1	(水)	曇	13.0	16.5	16.3	16.3	5.9	4.6	7.6	7.7	37.1	40.0	91	121	29.2	268	0.36		1,209
	2	(木)	雨	20.5	9.0	13.5	13.6	25.6	6.7	7.3	7.4	25.2	25.1	57	84	19.4	174	0.38	2.02	3,468
	3	(金)	晴		13.3	12.5	12.5	8.3	3.6	7.4	7.4	26.8	25.8	62	85	21.8	154	0.27		2,287
	4	(土)	雨	5.5	12.0		15.2		4.2		7.7									1,164
	5	(日)	曇	3.5	19.7		16.8		4.4		7.7									1,158
	6	(月)	晴		18.6	17.5	17.3	6.3	4.5	7.5	7.6	37.3	39.2	85	112	33.1	224	0.34		1,177
	7	(火)	曇	1.5	18.8	17.0	17.2	5.5	4.8	7.7	7.7	42.2	41.7	93	121	37.0	234	0.33		1,185
	8	(水)	晴		11.4	14.3	14.5	5.5	4.8	7.7	7.8	42.1	41.8	97	128	40.1	258	0.32		1,196
	9	(木)	晴		17.3	15.4	14.9	3.5	4.6	7.8	7.8	44.6	44.4	98	132	44.6	267	0.30	3.63	1,183
	10	(金)	雨	19.0	17.5	15.5	15.3	6.0	4.2	7.8	7.8	42.8	45.7	105	130	43.8	261	0.32		2,072
	11	(土)	晴		21.8		19.0		4.7		7.3									4,527
	12	(日)	晴		17.0		19.9		4.7		7.6									2,243
	13	(月)	晴		20.8	18.5	18.5	6.0	6.2	7.6	7.7	41.0	39.2	92	121	35.5	240	0.35		1,187
	14	(火)	曇		18.1	18.0	17.9	6.4	5.1	7.6	7.7	40.8	42.1	98	126	37.2	218	0.39		1,204
	15	(水)	曇	24.5	18.2	18.7	18.5	6.6	5.8	7.7	7.8	42.1	42.7	98	131	40.2	245	0.40		1,623
	16	(木)	晴	2.5	17.4	17.6	17.8	6.7	4.1	7.5	7.6	30.1	33.0	85	113	25.8	213	0.28	2.82	2,067
	17	(金)	曇		12.5	16.5	16.5	7.2	8.1	7.5	7.6	29.3	29.2	77	98	23.6	214	0.54		1,188
	18	(土)	曇		15.7		17.8		6.8		7.7									1,189
	19	(日)	晴		18.8		19.0		7.3		7.8									2,518
	20	(月)	晴		19.8	18.5	18.4	10.8	8.0	7.8	7.6	37.0	36.6	87	113	32.9	207	0.44		5,280
	21	(火)	曇	1.0	21.6	19.0	18.9	8.6	9.8	7.6	7.7	40.9	39.1	87	115	34.3	225	0.50		7,487
	22	(水)	晴		20.1	18.0	18.0	13.0	6.6	7.7	7.6	36.4	36.3	82	111	35.4	217	0.27		7,348
	23	(木)	曇	23.5	17.3	18.5	18.3	16.1	5.6	7.7	7.4	34.8	35.6	78	105	33.7	203	0.17	2.02	8,370
	24	(金)	曇	0.5	14.4	15.5	15.5	18.5	4.2	7.4	7.2	22.2	22.9	52	89	20.0	112	0.20		5,615
	25	(土)	曇		15.8		17.2		5.4		7.4									4,583
	26	(日)	晴		17.0		17.5		6.7		7.4									3,685
	27	(月)	雨	53.0	14.3	17.5	17.5	22.2	6.8	7.4	7.4	30.5	34.1	73	96	33.0	233	0.43		6,468
	28	(火)	晴		20.5	16.3	16.3	20.2	5.4	7.2	7.2	19.8	20.3	44	78	20.1	120	0.23		4,760
	29	(水)	曇	0.5	17.9		19.0		5.4		7.4									4,194
	30	(木)	曇	0.5	14.2	16.5	16.8	16.1	4.8	7.3	7.3	29.7	30.4	70	92	28.6	180	0.27	1.92	3,730
	最高			53.0	21.8	19.0	19.9	25.6	9.8	7.8	7.8	44.6	45.7	105	132	44.6	268	0.54	3.63	8,370
	最低				9.0	12.5	12.5	3.5	3.6	7.2	7.2	19.8	20.3	44	78	19.4	112	0.17	1.92	
	平均				16.9	16.7	17.1	10.7	5.6	7.6	7.6	34.9	35.5	81	109	31.9	213	0.34	2.48	
	合計			169.0																95,365

多項目試験結果

実施日		4月2日	
気温	℃	9.0	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	13.5	13.6
濁度	度	25.6	6.7
pH		7.3	7.4
電気伝導率	mS/m	25.2	25.1
酸消費量	mg/L	63	57
全硬度	mg/L	91	84
カルシウム硬度	mg/L	64	61
マグネシウム硬度	mg/L	27	23
塩化物イオン	mg/L	17.1	19.4
全蒸発残留物	mg/L	231	174
全鉄	mg/L	1.26	0.38
COD	mg/L	6.6	3.4
BOD	mg/L	2.8	1.6
溶存酸素	mg/L	8.4	9.4
全マンガン	mg/L	0.12	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.34	1.67
全窒素	mg/L	2.87	2.02
全リン	mg/L	0.17	0.12
硫酸イオン	mg/L	15.3	15.7
シリカ	mg/L	18.3	18.9
色度	度	26	13
懸濁物質	mg/L	29	6
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)			

佐倉浄水場

令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	LAC(kg)
5月	1	(金)	雨	60.5	18.0	15.0	15.1	14.2	7.9	7.4	7.4	25.5	30.8	70	93	32.2	202	0.43		4,706
	2	(土)	晴		21.8		17.7		6.8		7.0									4,939
	3	(日)	曇		21.0		19.4		6.6		7.2									3,853
	4	(月)	曇		24.3		20.4		4.9		7.4									4,664
	5	(火)	晴		17.2		20.6		5.7		7.5									3,025
	6	(水)	曇	1.0	19.4		19.5		6.7		7.4									2,727
	7	(木)	曇	2.0	20.5	18.8	18.5	15.6	7.8	7.4	7.4	34.9	35.7	83	104	30.0	190	0.49	2.27	2,867
	8	(金)	晴		24.2	21.0	20.6	9.3	6.5	7.5	7.5	34.4	36.2	81	104	28.1	177	0.46		2,756
	9	(土)	晴		21.1		21.6		6.6		7.6									2,550
	10	(日)	晴		19.6		20.6		6.4		7.6									2,717
	11	(月)	晴		22.4	19.4	19.1	8.5	6.7	7.6	7.6	36.7	36.1	89	111	35.3	221	0.63		2,015
	12	(火)	晴		22.0	19.9	19.8	7.9	6.6	7.6	7.6	38.6	38.2	89	116	37.8	213	0.55		1,752
	13	(水)	晴		21.6	21.2	20.5	8.2	6.8	7.6	7.6	40.3	39.6	91	116	35.8	235	0.62		1,659
	14	(木)	晴		22.4	21.9	21.4	10.0	5.9	7.7	7.5	39.9	40.8	87	111	40.4	229	0.53	1.88	4,389
	15	(金)	曇		17.2	20.5	20.5	7.8	4.1	7.6	7.5	39.5	41.2	90	114	41.1	212	0.38		5,168
	16	(土)	晴		19.9		22.5		5.1		7.6									4,022
	17	(日)	晴		22.6		23.3		6.4		7.7									3,873
	18	(月)	晴		22.5	22.1	22.0	9.8	6.0	7.6	7.5	40.9	40.4	91	115	38.6	202	0.55		3,509
	19	(火)	晴		25.9	22.7	22.5	8.3	6.3	7.5	7.5	43.9	42.9	94	115	41.6	242	0.45		4,607
	20	(水)	晴		25.1	23.4	23.3	10.2	4.9	7.6	7.4	43.6	43.7	93	116	42.5	236	0.38		5,043
	21	(木)	雨	46.0	22.3	21.0	21.1	17.1	4.8	7.4	7.4	24.0	34.7	74	94	34.5	206	0.37	1.58	4,566
	22	(金)	雨	33.0	14.4	18.0	18.0	10.4	4.2	7.4	7.3	22.6	26.4	72	87	25.0	160	0.42		4,850
	23	(土)	曇		15.0		16.8		5.6		7.4									1,831
	24	(日)	曇		15.6		18.9		4.9		7.5									1,133
	25	(月)	晴		22.8	20.5	19.9	8.3	4.6	7.4	7.5	31.5	33.2	85	105	27.3	186	0.57		1,155
	26	(火)	曇		23.0	21.8	21.5	9.3	7.7	7.4	7.5	36.0	36.6	92	109	31.8	199	0.66		1,179
	27	(水)	曇		22.9	22.3	22.0	8.2	6.6	7.5	7.5	36.5	37.3	95	114	31.1	212	0.82		1,172
	28	(木)	曇	0.5	25.9	23.0	22.8	10.2	6.4	7.4	7.5	37.1	37.8	100	114	29.8	212	0.69	1.79	1,150
	29	(金)	曇	1.5	26.4	24.2	24.0	9.7	6.1	7.5	7.6	37.9	37.9	101	114	29.8	217	0.65		1,143
	30	(土)	晴		25.1		24.0		5.7		7.6									1,129
	31	(日)	曇		24.2		24.6		5.7		7.5									1,619
	最高			60.5	26.4	24.2	24.6	17.1	7.9	7.7	7.7	43.9	43.7	101	116	42.5	242	0.82	2.27	5,168
	最低				14.4	15.0	15.1	7.8	4.1	7.4	7.0	22.6	26.4	70	87	25.0	160	0.37	1.58	
	平均				21.5	20.9	20.7	10.2	6.0	7.5	7.5	35.8	37.2	88	108	34.0	208	0.54	1.88	
	合計			144.5																91,768

多項目試験結果

実施日		5月7日	
気温	℃	20.5	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	18.8	18.5
濁度	度	15.6	7.8
pH		7.4	7.4
電気伝導率	mS/m	34.9	35.7
酸消費量	mg/L	86	83
全硬度	mg/L	107	104
カルシウム硬度	mg/L	61	67
マグネシウム硬度	mg/L	44	37
塩化物イオン	mg/L	27.5	30.0
全蒸発残留物	mg/L	226	190
全鉄	mg/L	0.73	0.49
COD	mg/L	3.7	3.3
BOD	mg/L	1.7	1.2
溶存酸素	mg/L	6.8	8.5
全マンガン	mg/L	0.14	0.11
硝酸性窒素	mg/L	1.67	1.67
全窒素	mg/L	2.18	2.27
全リン	mg/L	0.13	0.09
硫酸イオン	mg/L	23.4	23.1
シリカ	mg/L	27.2	26.1
色度	度	14	11
懸濁物質	mg/L	13	8
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)			

佐倉浄水場

令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	
6月	1	(月)	晴		26.5	23.6	23.3	8.9	6.9	7.4	7.5	35.0	35.4	98	113	35.4	223	0.62		1,135
	2	(火)	曇	1.0	25.1	23.7	23.6	7.2	6.3	7.4	7.5	36.9	38.1	104	121	37.1	240	0.55		1,568
	3	(水)	雨	102.0	18.9	19.7	20.7	51.5	4.8	7.4	7.4	14.4	33.2	83	106	35.6	194	0.37		4,392
	4	(木)	曇		19.5	18.7	18.7	17.2	5.5	7.2	7.0	15.1	14.8	43	56	14.2	91	0.32	0.98	3,162
	5	(金)	曇		16.0	19.4	19.6	9.5	6.3	7.4	7.3	23.3	24.5	63	85	20.4	164	0.49		1,675
	6	(土)	曇		17.7		19.5		6.0		7.5									1,122
	7	(日)	曇	9.0	19.5		20.9		5.9		7.5									1,101
	8	(月)	曇	6.0	19.8	19.5	19.6	8.6	3.9	7.4	7.4	29.2	32.4	75	100	25.2	215	0.30		1,928
	9	(火)	雨	15.0	19.4	20.3	20.5	8.2	5.6	7.4	7.4	25.7	27.4	70	85	21.5	153	0.61		1,150
	10	(水)	曇		21.4	20.0	20.2	7.5	6.0	7.5	7.4	27.2	27.4	75	92	20.2	195	0.58		1,155
	11	(木)	曇		22.1	21.0	21.0	7.5	5.2	7.5	7.5	33.9	33.9	88	109	24.9	264	0.59	1.85	1,175
	12	(金)	晴	19.5	22.9	22.3	21.7	8.8	6.1	7.5	7.5	35.8	35.9	93	114	27.4	220	0.58		2,103
	13	(土)	晴		22.8		23.1		5.7		7.5									1,856
	14	(日)	曇		25.2		23.8		5.9		7.6									1,146
	15	(月)	雨	9.5	18.2	22.0	22.1	6.9	6.2	7.6	7.6	36.6	38.1	95	118	31.7	264	0.56		1,204
	16	(火)	晴		22.7	20.5	20.0	6.4	6.4	7.5	7.5	32.1	33.6	84	105	25.1	220	0.56		1,307
	17	(水)	晴	1.5	25.8	22.2	21.9	8.7	6.1	7.5	7.6	37.0	37.2	94	118	28.8	263	0.59		1,312
	18	(木)	雨	19.0	21.1	21.5	22.5	9.4	3.8	7.5	7.5	29.8	36.0	85	109	30.2	255	0.26	1.90	3,121
	19	(金)	晴		26.5	22.1	21.9	7.5	6.4	7.5	7.4	27.6	27.7	74	90	20.4	153	0.53		1,701
	20	(土)	曇	20.5	22.1		24.2		5.6		7.6									1,250
	21	(日)	晴	9.5	25.0		22.8		5.6		7.4									3,129
	22	(月)	晴		25.2	22.9	22.5	7.9	6.4	7.4	7.4	28.5	27.2	73	88	16.8	131	0.51		1,597
	23	(火)	曇		19.8	21.5	21.5	6.1	5.6	7.6	7.6	35.3	36.6	92	115	24.8	209	0.51		1,263
	24	(水)	曇		21.8	21.2	21.0	6.0	5.0	7.6	7.6	40.9	40.3	95	124	32.6	256	0.49		1,275
	25	(木)	雨	14.0	20.6	21.4	21.3	6.1	4.8	7.7	7.7	42.3	42.3	99	128	36.0	240	0.51	2.88	1,255
	26	(金)	曇	17.5	22.5	20.4	20.3	8.1	7.2	7.5	7.5	33.9	34.5	88	111	26.3	218	0.49		2,801
	27	(土)	雨	89.5	22.3		22.2		4.6		6.9									8,151
	28	(日)	雨	5.5	22.0		22.1		5.6		6.9									6,137
	29	(月)	雨	5.5	21.3	20.5	20.6	9.4	3.7	7.4	7.2	25.4	24.7	62	109	16.5	140	0.23		2,595
	30	(火)	曇		24.9	21.5	21.3	6.5	4.7	7.5	7.4	32.8	32.6	82	109	19.7	207	0.48		1,286
	最高			102.0	26.5	23.7	24.2	51.5	7.2	7.7	7.7	42.3	42.3	104	128	37.1	264	0.62	2.88	8,151
	最低				16.0	18.7	18.7	6.0	3.7	7.2	6.9	14.4	14.8	43	56	14.2	91	0.23	0.98	
	平均				22.0	21.2	21.5	10.2	5.6	7.5	7.4	30.9	32.4	82	105	25.9	205	0.49	1.90	
	合計			344.5																64,052

多項目試験結果

実施日		6月4日	
気温	℃	19.5	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	18.7	18.7
濁度	度	17.2	5.5
pH		7.2	7.0
電気伝導率	mS/m	15.1	14.8
酸消費量	mg/L	51	43
全硬度	mg/L	58	56
カルシウム硬度	mg/L	40	45
マグネシウム硬度	mg/L	19	11
塩化物イオン	mg/L	11.1	14.2
全蒸発残留物	mg/L	127	91
全鉄	mg/L	1.13	0.32
COD	mg/L	5.8	3.6
BOD	mg/L	2.2	1.4
溶存酸素	mg/L	7.2	3.1
全マンガン	mg/L	0.11	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	0.76	0.74
全窒素	mg/L	1.27	0.98
全リン	mg/L	0.09	0.07
硫酸イオン	mg/L	11.1	10.3
シリカ	mg/L	15.9	13.4
色度	度	24	13
懸濁物質	mg/L	31	8
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・土日祝日の配水における水温、濁度、pHのデータは一日の平均値を記載しています。(自動測定)			