

袖ヶ浦浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
4月	1	(火)	雨		4.6	14.7	13.5	1.9	1.1	7.6	7.6	35.0	72	96	34.0	190	0.08		
	2	(水)	晴後曇		8.3	14.7	13.3	2.5	1.5	7.6	7.6	34.2	70	95	31.5	208	0.16		
	3	(木)	雨		10.3	13.9	13.0	4.5	2.7	7.5	7.5	33.1	68	101	29.5	209	0.16		
	4	(金)	晴		11.8	14.1	13.3	3.6	2.5	7.6	7.6	31.6	66	91	29.6	185	0.21		
	5	(土)	晴		13.8	13.8	13.2	4.3	3.0	7.5	7.6	30.0							
	6	(日)	晴		19.4	14.0	13.2	4.1	3.4	7.5	7.5	29.3							
	7	(月)	曇		14.7	14.2	13.4	4.6	2.9	7.5	7.5	30.3	63	89	26.7	188	0.27		
	8	(火)	晴		18.1	14.3	13.3	3.4	1.9	7.6	7.6	31.5	65	91	27.4	184	0.16		
	9	(水)	晴		18.0	14.3	13.3	3.2	1.9	7.6	7.5	31.8	65	92	28.9	190	0.16		
	10	(木)	曇		18.6	14.5	13.7	3.0	1.6	7.6	7.6	31.6	65	93	26.7	184	0.16		
	11	(金)	曇		17.1	14.5	13.8	2.7	1.6	7.6	7.6	31.5	65	93	26.5	163	0.14		
	12	(土)	晴		16.9	14.6	13.9	2.7	1.5	7.6	7.6	31.5							
	13	(日)	曇		13.0	14.6	14.2	1.9	0.8	7.7	7.7	30.7							
	14	(月)	晴		17.7	13.9	14.3	2.4	1.3	7.6	7.6	30.8	64	90	26.9	168	0.12		
	15	(火)	晴		15.2	15.0	14.3	2.4	1.3	7.6	7.6	30.1	62	90	24.7	161	0.11		
	16	(水)	晴		17.1	15.4	14.6	2.0	1.0	7.9	7.2	30.3	62	90	27.1	170	0.10		
	17	(木)	晴		19.9	15.8	14.7	2.1	1.0	7.7	7.6	30.2	62	88	25.3	177	0.10		
	18	(金)	晴		21.7	16.0	15.1	2.0	1.0	7.7	7.6	30.7	62	84	27.7	160	0.06	60	251
	19	(土)	晴		23.1	16.1	15.3	2.0	1.0	7.7	7.6	30.1							
	20	(日)	曇		20.4	16.2	15.4	1.9	0.9	7.6	7.6	30.3							
	21	(月)	晴		19.3	16.4	15.6	2.0	1.0	7.6	7.5	29.7	60	84	28.0	183	0.07		
	22	(火)	晴		20.9	16.3	15.7	1.8	0.8	7.6	7.5	29.6	59	82	27.9	193	0.07		
	23	(水)	雨		17.6	16.7	15.8	1.6	0.7	7.6	7.5	29.3	58	82	28.0	168	0.07		
	24	(木)	曇		20.0	17.1	16.1	1.8	1.0	7.5	7.5	29.4	57	81	28.4	143	0.06		
	25	(金)	曇		20.0	16.8	16.3	1.9	1.0	7.5	7.5	28.8	56	81	28.1	142	0.08		
	26	(土)	晴		16.7	17.1	16.2	2.0	1.2	7.5	7.5	28.7							
	27	(日)	晴		20.3	17.0	17.0	2.1	1.0	7.6	7.5	28.7							
	28	(月)	曇		19.5	17.4	14.1	2.1	0.9	7.5	7.4	28.4	54	80	28.0	147	0.08		
	29	(火)	晴		19.8	17.7	16.7	1.9	1.1	7.5	7.5	28.4							
	30	(水)	晴		19.9	18.1	16.7	1.9	1.1	7.5	7.5	28.5	54	80	27.1	154	0.12	52	0
	最高				23.1	18.1	17.0	4.6	3.4	7.9	7.7	35.0	72	101	34.0	209	0.27	60	251
	最低				4.6	13.8	13.0	1.6	0.7	7.5	7.2	28.4	54	80	24.7	142	0.06		
	平均				17.1	15.5	14.6	2.5	1.5	7.6	7.5	30.5	62	88	28.0	175	0.12		
	合計																	112	251

多項目試験結果

実施日		4月3日	
気温	℃	10.3	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	13.9	13.0
濁度	度	4.5	2.7
pH		7.5	7.5
電気伝導率	mS/m		33.1
酸消費量	mg/L		68
全硬度	mg/L		101
カルシウム硬度	mg/L		55
マグネシウム硬度	mg/L		46
塩化物イオン	mg/L		29.5
全蒸発残留物	mg/L		209
全鉄	mg/L		0.16
COD	mg/L		2.4
BOD	mg/L		0.9
溶存酸素	mg/L		10.0
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		2.65
全窒素	mg/L		2.84
全リン	mg/L		0.19
硫酸イオン	mg/L		24.5
シリカ	mg/L		27.6
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		3
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・18日および30日の薬品使用は試運転による。			

袖ヶ浦浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
5月	1	(木)	晴		23.0	18.3	17.1	2.0	1.3	7.5	7.5	28.5	53	77	27.7	163	0.12		
	2	(金)	雨		16.1	18.8	16.9	1.5	1.4	7.5	7.5	28.9	53	78	29.3	182	0.13		
	3	(土)	晴		19.8	18.7	17.3	1.2	1.1	7.5	7.5	28.2							
	4	(日)	曇		21.2	18.8	17.6	2.0	1.8	7.5	7.5	29.6							
	5	(月)	曇		20.8	19.2	17.6	2.0	1.8	7.5	7.5	27.8							
	6	(火)	雨		14.4	18.8	17.3	2.1	1.9	7.5	7.5	27.9							
	7	(水)	晴		19.5	19.5	17.8	1.7	1.5	7.6	7.5	27.8	53	78	27.4	151	0.18		
	8	(木)	曇		18.2	19.6	17.8	2.8	2.1	7.5	7.5	27.6	53	78	26.6	158	0.18		
	9	(金)	曇		20.9	19.6	18.0	3.4	2.6	7.5	7.5	27.2	51	77	27.0	164	0.20		
	10	(土)	雨		18.4	19.3	18.1	3.1	3.3	7.4	7.4	26.8							
	11	(日)	晴		23.2	19.7	18.3	3.3	2.9	7.5	7.5	26.6							
	12	(月)	曇		17.1	20.1	18.7	1.8	1.6	7.5	7.5	26.8	50	76	26.9	143	0.13		
	13	(火)	晴		21.5	20.6	18.8	1.5	1.3	7.6	7.5	27.9	50	76	26.5	180	0.10		
	14	(水)	晴		23.0	20.7	19.1	1.5	1.2	7.6	7.6	27.0	49	78	26.9	185	0.10		
	15	(木)	晴		24.3	20.7	19.1	1.9	1.4	7.5	7.5	26.8	52	79	27.4	219	0.13	64	48
	16	(金)	曇		24.5	20.7	19.2	1.5	0.8	7.5	7.5	27.0	51	78	25.6	172	0.11	608	407
	17	(土)	雨		20.1	20.7	19.4	1.0	0.1	7.5	7.4	27.9						440	314
	18	(日)	晴		26.0	21.2	19.7	2.0	1.8	7.5	7.5	27.1							
	19	(月)	曇		19.4	21.2	19.8	1.6	1.3	7.6	7.5	26.9	52	77	26.4	160	0.10		
	20	(火)	晴		25.4	21.3	20.0	1.6	1.3	7.6	7.6	26.9	52	78	25.9	175	0.08		
	21	(水)	晴		26.9	21.4	20.2	1.8	1.4	7.6	7.5	27.0	52	78	22.5	207	0.10		
	22	(木)	曇		24.9	21.4	20.2	1.6	1.3	7.6	7.5	26.9	52	77	25.5	230	0.09		
	23	(金)	曇		18.7	21.6	20.3	1.5	1.2	7.6	7.6	27.0	53	75	25.8	215	0.09		
	24	(土)	曇		19.7	21.3	20.2	1.8	1.4	7.5	7.5	26.6							
	25	(日)	曇		18.0	21.6	20.3	1.6	1.3	7.5	7.5	26.6							
	26	(月)	曇		20.4	21.8	20.5	2.4	2.0	7.5	7.5	26.8	53	73	25.1	227	0.13		
	27	(火)	曇		18.2	21.7	19.5	2.8	1.6	7.5	7.5	27.0	53	76	25.4	230	0.14		
	28	(水)	晴		22.0	21.7	20.4	3.0	2.0	7.5	7.4	27.0	53	75	25.9	216	0.14		
	29	(木)	曇		21.7	21.6	20.2	3.4	2.3	7.5	7.5	27.1	53	75	25.3	210	0.17		
	30	(金)	雨		13.5	21.2	20.1	3.3	2.3	7.5	7.4	26.5	53	76	24.5	222	0.16		
	31	(土)	雨		13.8	21.2	19.9	2.7	1.8	7.4	7.5	26.7							
	最高				26.9	21.8	20.5	3.4	3.3	7.6	7.6	29.6	53	79	29.3	230	0.20	608	407
	最低				13.5	18.3	16.9	1.0	0.1	7.4	7.4	26.5	49	73	22.5	143	0.08		
	平均				20.5	20.5	19.0	2.1	1.6	7.5	7.5	27.3	52	77	26.2	190	0.13		
	合計																	1,112	769

多項目試験結果

実施日		5月1日	
気温	℃	23.0	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	18.3	17.1
濁度	度	2.0	1.3
pH		7.5	7.5
電気伝導率	mS/m		28.5
酸消費量	mg/L		53
全硬度	mg/L		77
カルシウム硬度	mg/L		49
マグネシウム硬度	mg/L		28
塩化物イオン	mg/L		27.7
全蒸発残留物	mg/L		163
全鉄	mg/L		0.12
COD	mg/L		2.2
BOD	mg/L		0.7
溶存酸素	mg/L		8.8
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		1.91
全窒素	mg/L		2.55
全リン	mg/L		0.13
硫酸イオン	mg/L		23.0
シリカ	mg/L		21.2
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		2

備考

- ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
- ・15日から17日の薬品使用は水処理による。

袖ヶ浦浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
6月	1	(日)	曇		19.7	21.1	19.8	3.0	2.1	7.4	7.4	26.4							
	2	(月)	晴		23.2	20.6	19.1	4.3	2.9	7.5	7.5	26.1	55	75	25.0	217	0.27		
	3	(火)	雨		18.2	19.9	19.3	3.5	3.4	7.4	7.4	25.9	56	75	23.4	223	0.33		
	4	(水)	晴		25.1	20.3	20.0	3.1	3.0	7.4	7.4	27.1	54	75	24.1	197	0.22		
	5	(木)	晴		30.8	21.1	20.0	2.9	1.9	7.4	7.4	26.8	56	75	25.3	185	0.14		
	6	(金)	晴		27.4	21.1	20.1	2.7	2.0	7.5	7.4	27.1	57	76	26.0	165	0.19		
	7	(土)	晴		28.3	20.8	20.1	2.5	1.8	7.4	7.4	26.7							
	8	(日)	雨		22.3	20.3	19.6	2.3	1.7	7.5	7.4	26.5							
	9	(月)	曇		23.6	21.3	20.3	2.2	1.5	7.5	7.4	26.8	57	77	26.0	167	0.13		
	10	(火)	雨		19.6	21.4	20.4	2.0	1.4	7.5	7.4	26.8	58	75	26.4	167	0.13		
	11	(水)	雨		25.0	21.8	20.8	1.8	1.2	7.5	7.4	26.9	58	78	26.2	171	0.11		
	12	(木)	晴		24.2	21.8	21.1	1.5	1.0	7.5	7.5	26.7	57	80	26.2	191	0.09		
	13	(金)	晴		23.9	21.9	21.2	1.9	1.3	7.5	7.5	26.8	58	79	24.7	180	0.10		
	14	(土)	曇		24.5	19.2	18.2	1.8	1.3	7.5	7.4	27.1							
	15	(日)	雨		24.0	20.7	20.2	2.0	1.4	7.4	7.4	26.9							
	16	(月)	晴		27.7	22.6	21.7	2.1	1.4	7.4	7.4	27.1	58	78	25.6	180	0.10		
	17	(火)	晴		30.8	22.7	19.5	2.3	1.5	7.4	7.4	27.3	59	80	24.2	183	0.12		
	18	(水)	曇		27.0	22.8	21.8	2.3	1.0	7.4	7.4	27.2	59	79	23.8	179	0.10		
	19	(木)	晴		28.8	22.8	22.2	2.0	1.0	7.5	7.5	26.9	59	80	25.3	189	0.11		
	20	(金)	晴		26.7	23.8	22.7	2.2	1.1	7.5	7.5	27.4	60	80	25.5	168	0.18		
	21	(土)	晴		28.0	24.1	23.2	1.9	1.8	7.6	7.5	27.6							
	22	(日)	晴		28.9	24.3	23.6	2.0	1.6	7.6	7.5	27.3							
	23	(月)	晴		28.7	24.9	24.1	2.1	1.7	7.6	7.6	27.3	62	80	24.2	160	0.14	61	55
	24	(火)	曇		27.5	25.0	27.8	1.5	1.4	7.6	7.6	27.8	62	82	25.5	167	0.12		
	25	(水)	雨		27.1	22.0	24.4	1.3	1.1	7.6	7.6	27.8	63	81	25.8	159	0.12		
	26	(木)	雨		27.1	25.8	24.7	1.3	1.2	7.7	7.6	27.9	56	75	20.0	145	0.11		
	27	(金)	晴		29.7	25.7	24.9	1.4	1.3	7.6	7.6	28.7	63	83	24.5	161	0.13		
	28	(土)	晴		28.3	26.0	24.7	1.6	1.7	7.7	7.6	28.3							
	29	(日)	晴		28.0	24.5	25.1	1.7	1.8	7.6	7.7	28.5							
	30	(月)	晴		30.7	26.6	25.5	1.8	1.9	7.7	7.6	28.7	64	84	25.6	190	0.17		
	最高				30.8	26.6	27.8	4.3	3.4	7.7	7.7	28.7	64	84	26.4	223	0.33	61	55
	最低				18.2	19.2	18.2	1.3	1.0	7.4	7.4	25.9	54	75	20.0	145	0.09		
	平均				26.2	22.6	21.9	2.2	1.6	7.5	7.5	27.2	59	78	24.9	178	0.15		
	合計																	61	55

多項目試験結果

実施日		6月5日	
気温	℃	30.8	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	21.1	20.0
濁度	度	2.9	1.9
pH		7.4	7.4
電気伝導率	mS/m		26.8
酸消費量	mg/L		56
全硬度	mg/L		75
カルシウム硬度	mg/L		48
マグネシウム硬度	mg/L		27
塩化物イオン	mg/L		25.3
全蒸発残留物	mg/L		185
全鉄	mg/L		0.14
COD	mg/L		2.5
BOD	mg/L		0.5
溶存酸素	mg/L		7.9
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		1.61
全窒素	mg/L		2.28
全リン	mg/L		0.12
硫酸イオン	mg/L		19.7
シリカ	mg/L		21.0
色度	度		7
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・23日の薬品使用は試運転による。			

袖ヶ浦浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
7月	1	(火)	晴		30.3	26.7	25.4	1.1	0.6	7.7	7.6	28.8	65	81	24.9	183	0.13		
	2	(水)	晴		28.0	25.1	25.6	1.1	0.8	7.7	7.6	28.8	65	82	26.2	180	0.08		
	3	(木)	晴		33.2	27.3	25.7	1.1	0.9	7.7	7.6	28.8	65	81	25.7	185	0.10		
	4	(金)	晴		31.0	27.7	25.7	1.1	1.0	7.7	7.6	28.6	54	65	23.3	136	0.07		
	5	(土)	晴		31.3	27.4	26.1	1.1	1.0	7.7	7.6	28.7							
	6	(日)	曇		28.8	28.0	26.2	1.5	1.3	7.6	7.6	28.4							
	7	(月)	晴		30.7	28.2	26.5	1.6	1.5	7.6	7.6	28.3	54	72	24.3	154	0.13		
	8	(火)	晴		32.0	28.6	26.8	1.6	1.6	7.6	7.6	27.9	63	81	24.8	151	0.15		
	9	(水)	晴		32.1	28.8	26.9	1.7	1.6	7.6	7.6	27.2	64	82	27.1	161	0.15		
	10	(木)	晴		32.2	28.9	27.2	1.7	1.4	7.6	7.6	28.7	60	77	24.5	163	0.15		
	11	(金)	曇		22.4	28.8	27.2	1.6	1.5	7.6	7.6	28.5	65	82	25.5	221	0.13		
	12	(土)	曇		24.0	27.3	25.7	1.8	1.4	7.6	7.6	28.5							
	13	(日)	晴		27.7	28.8	27.0	2.2	1.6	7.6	7.6	28.5							
	14	(月)	雨		24.9	28.3	26.8	2.7	1.9	7.5	7.5	30.7	65	85	29.4	206	0.15		
	15	(火)	雨		27.8	28.6	27.0	3.0	1.9	7.6	7.5	29.5	65	83	28.9	183	0.14		
	16	(水)	雨		26.8	28.7	26.3	2.8	1.8	7.5	7.5	28.8	64	82	26.2	186	0.13		
	17	(木)	晴		30.5	28.5	26.4	3.3	1.8	7.6	7.6	28.0	62	80	26.7	155	0.16		
	18	(金)	晴		30.8	28.3	26.5	3.6	1.7	7.5	7.5	27.2	63	80	24.3	181	0.22		
	19	(土)	晴		29.2	28.5	26.5	3.3	1.7	7.4	7.5	27.5							
	20	(日)	晴		30.2	28.6	26.3	3.2	1.5	7.5	7.5	27.9							
	21	(月)	晴		32.0	28.8	27.1	2.9	1.4	7.5	7.5	27.8							
	22	(火)	晴		32.0	29.1	27.2	2.5	1.2	7.5	7.5	27.3	62	80	24.5	160	0.12		
	23	(水)	晴		31.4	29.1	27.2	2.3	1.2	7.5	7.5	27.1	60	87	22.8	159	0.09	82	65
	24	(木)	晴		31.9	29.4	27.2	1.8	0.9	7.5	7.5	27.7	61	90	23.2	148	0.09		
	25	(金)	晴		31.9	29.6	27.7	1.5	0.7	7.6	7.6	27.8	63	86	22.9	131	0.08		
	26	(土)	晴		30.2	29.8	27.8	1.3	0.6	7.6	7.6	27.6							
	27	(日)	晴		31.1	29.7	27.7	1.2	0.4	7.7	7.7	27.7							
	28	(月)	晴		31.8	30.2	27.7	1.3	0.5	7.6	7.6	28.5	63	82	25.1	159	0.06		
	29	(火)	晴		32.0	30.2	28.2	1.3	0.6	7.6	7.6	27.8	63	86	25.4	161	0.07		
	30	(水)	晴		29.0	30.4	28.1	1.4	0.6	7.6	7.6	27.9	62	83	25.6	151	0.06		
	31	(木)	晴		27.7	30.3	27.8	1.4	0.7	7.6	7.6	27.9	63	88	26.4	213	0.07		
	最高				33.2	30.4	28.2	3.6	1.9	7.7	7.7	30.7	65	90	29.4	221	0.22	82	65
	最低				22.4	25.1	25.4	1.1	0.4	7.4	7.5	27.1	54	65	22.8	131	0.06		
	平均				29.8	28.6	26.8	1.9	1.2	7.6	7.6	28.2	62	82	25.4	169	0.12		
	合計																	82	65

多項目試験結果

実施日		7月3日	
気温	℃	33.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	27.3	25.7
濁度	度	1.1	0.9
pH		7.7	7.6
電気伝導率	mS/m		28.8
酸消費量	mg/L		65
全硬度	mg/L		81
カルシウム硬度	mg/L		52
マグネシウム硬度	mg/L		29
塩化物イオン	mg/L		25.7
全蒸発残留物	mg/L		185
全鉄	mg/L		0.10
COD	mg/L		2.6
BOD	mg/L		0.7
溶存酸素	mg/L		6.9
全マンガン	mg/L		0.03
硝酸性窒素	mg/L		1.62
全窒素	mg/L		2.00
全リン	mg/L		0.11
硫酸イオン	mg/L		21.1
シリカ	mg/L		24.0
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		1

備考
 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
 ・23日の薬品使用は試運転による。

袖ヶ浦浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
8月	1	(金)	曇		23.7	30.2	27.8	1.6	0.7	7.7	7.6	28.0	59	80	28.3	186	0.11		
	2	(土)	曇		28.8	30.1	28.3	1.6	1.3	7.7	7.7	27.9							
	3	(日)	晴		30.0	29.1	27.6	1.8	1.4	7.6	7.6	29.3							
	4	(月)	晴		31.4	29.7	28.1	2.7	2.0	7.5	7.5	28.5	60	77	27.2	175	0.21		
	5	(火)	晴		32.1	29.3	28.2	2.3	1.7	7.5	7.5	28.2	60	80	27.0	194	0.16		
	6	(水)	晴		32.0	29.6	28.5	2.2	2.0	7.5	7.5	28.9	59	79	29.1	180	0.15		
	7	(木)	曇		31.9	29.7	28.3	2.0	1.8	7.5	7.5	28.8	60	81	28.8	182	0.15		
	8	(金)	晴		30.1	29.9	28.7	2.2	2.1	7.6	7.5	28.7	60	81	28.2	194	0.16		
	9	(土)	晴		30.2	30.1	28.3	2.0	1.1	7.6	7.6	29.4							
	10	(日)	雨		27.0	29.8	28.5	2.0	1.3	7.6	7.6	29.4							
	11	(月)	曇		28.6	28.6	27.2	2.0	1.3	7.6	7.6	29.6							
	12	(火)	曇		27.7	29.2	28.3	2.0	1.3	7.6	7.6	30.1	62	85	28.0	206	0.10		
	13	(水)	曇		28.5	29.0	27.8	2.1	1.4	7.6	7.6	30.9	63	86	30.7	188	0.11		
	14	(木)	曇		28.0	28.8	27.8	2.3	1.6	7.6	7.6	30.8	65	84	29.8	199	0.12		
	15	(金)	晴		28.9	29.1	27.3	2.7	1.9	7.6	7.6	30.9	67	85	31.0	197	0.14		
	16	(土)	晴		30.1	28.9	28.0	2.5	2.0	7.6	7.6	31.4							
	17	(日)	晴		29.3	29.2	27.3	2.4	2.0	7.6	7.7	31.3							
	18	(月)	晴		31.2	29.3	28.2	2.7	2.3	7.6	7.6	31.4	68	86	29.5	200	0.14		
	19	(火)	晴		32.5	29.2	28.2	1.6	1.2	7.6	7.7	31.1	67	88	28.3	177	0.09		
	20	(水)	晴		31.6	29.2	28.1	1.4	1.1	7.6	7.6	30.4	67	85	30.2	184	0.08		
	21	(木)	晴		31.6	29.7	29.2	1.0	0.8	7.6	7.6	30.2	66	85	29.7	182	0.07		
	22	(金)	晴		30.5	29.8	28.6	1.0	1.0	7.6	7.6	30.3	66	84	31.8	196	0.06		
	23	(土)	晴		30.5	30.1	28.7	1.1	1.0	7.7	7.6	30.1							
	24	(日)	晴		31.8	30.1	28.6	0.9	0.9	7.8	7.9	30.9							
	25	(月)	晴		30.5	30.3	29.2	1.1	1.1	7.7	7.7	30.8	66	85	31.7	185	0.08		
	26	(火)	晴		31.3	30.3	29.1	1.3	1.2	7.7	7.6	31.5	68	86	31.0	182	0.08	227	297
	27	(水)	晴		32.3	29.8	29.2	1.3	1.2	7.7	7.7	31.8	71	90	30.2	204	0.12		
	28	(木)	曇		28.8	30.7	29.2	1.4	1.4	7.7	7.7	32.0	70	89	31.2	188	0.08		
	29	(金)	晴		29.8	30.7	29.5	1.4	1.3	7.7	7.7	32.1	71	88	29.2	178	0.09		
	30	(土)	晴		30.6	30.6	29.2	1.6	1.4	7.7	7.7	32.6							
	31	(日)	晴		30.4	30.3	29.2	1.8	1.6	7.7	7.7	32.7							
	最高				32.5	30.7	29.5	2.7	2.3	7.8	7.9	32.7	71	90	31.8	206	0.21	227	297
	最低				23.7	28.6	27.2	0.9	0.7	7.5	7.5	27.9	59	77	27.0	175	0.06		
	平均				30.1	29.7	28.4	1.8	1.4	7.6	7.6	30.3	65	84	29.5	189	0.12		
	合計																	227	297

多項目試験結果

実施日	8月7日		
気温	℃	31.9	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	29.7	28.3
濁度	度	2.0	1.8
pH		7.5	7.5
電気伝導率	mS/m		28.8
酸消費量	mg/L		60
全硬度	mg/L		81
カルシウム硬度	mg/L		50
マグネシウム硬度	mg/L		31
塩化物イオン	mg/L		28.8
全蒸発残留物	mg/L		182
全鉄	mg/L		0.15
COD	mg/L		2.9
BOD	mg/L		1.0
溶存酸素	mg/L		6.9
全マンガン	mg/L		0.03
硝酸性窒素	mg/L		1.28
全窒素	mg/L		1.95
全リン	mg/L		0.16
硫酸イオン	mg/L		20.3
シリカ	mg/L		24.3
色度	度		7
懸濁物質	mg/L		3

備考

- ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
- ・26日の薬品使用は水処理による。

袖ヶ浦浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
9月	1	(月)	晴		30.7	30.6	29.5	1.9	1.7	7.7	7.7	33.0	71	87	34.7	197	0.12		
	2	(火)	晴		31.3	31.6	29.2	1.8	1.5	7.7	7.7	32.9	70	88	32.1	212	0.12		
	3	(水)	晴		31.3	31.1	29.2	1.7	1.4	7.7	7.7	32.2	70	86	32.7	197	0.11		
	4	(木)	曇		29.2	29.3	28.8	1.6	1.3	7.7	7.7	32.8	69	86	32.4	210	0.12		
	5	(金)	雨		24.6	30.9	28.6	1.9	1.5	7.7	7.6	32.4	70	88	29.9	181	0.11		
	6	(土)	晴		28.3	31.1	28.9	1.8	1.5	7.6	7.7	32.1							
	7	(日)	晴		28.8	30.8	28.6	2.4	1.9	7.6	7.7	32.0							
	8	(月)	晴		30.5	30.1	28.5	3.2	2.5	7.5	7.5	31.9	37	53	19.4	159	0.15		
	9	(火)	晴		29.9	30.1	28.3	3.6	2.9	7.5	7.5	31.3	66	88	29.5	236	0.22		
	10	(水)	晴		30.8	30.4	28.5	3.6	3.0	7.5	7.6	31.7	67	87	30.5	230	0.22		
	11	(木)	晴		29.9	30.7	28.6	3.5	2.9	7.5	7.6	31.3	67	88	28.9	249	0.19		
	12	(金)	晴		25.8	30.6	28.4	3.3	3.0	7.6	7.6	31.4	67	87	29.8	227	0.18		
	13	(土)	曇		27.1	30.1	28.3	3.5	2.5	7.6	7.6	31.1							
	14	(日)	晴		30.9	30.1	28.3	3.6	2.6	7.6	7.6	31.3							
	15	(月)	晴		27.4	29.7	27.9	4.2	2.9	7.6	7.6	31.9							
	16	(火)	曇		29.4	29.6	27.8	4.4	3.3	7.6	7.6	32.6	68	90	30.4	214	0.23		
	17	(水)	晴		30.7	29.7	27.9	4.6	2.8	7.6	7.6	30.9	68	89	32.0	220	0.20		
	18	(木)	晴		31.7	30.0	28.1	4.5	2.9	7.6	7.6	31.9	68	90	29.6	219	0.19		
	19	(金)	曇		20.3	29.7	28.0	3.5	2.4	7.6	7.7	31.7	69	90	30.0	188	0.18		
	20	(土)	曇		24.5	29.9	28.0	2.5	1.6	7.7	7.7	31.0							
	21	(日)	晴		26.1	29.5	27.8	2.8	2.0	7.6	7.7	31.0							
	22	(月)	晴		23.8	28.8	27.2	3.6	2.8	7.6	7.7	31.7	67	91	30.1	171	0.23		
	23	(火)	晴		22.4	28.7	27.0	3.4	2.9	7.6	7.6	31.2							
	24	(水)	晴		22.6	28.6	26.8	3.2	2.8	7.7	7.7	32.4	69	92	33.1	196	0.21		
	25	(木)	晴		24.4	28.0	26.4	3.6	3.2	7.7	7.7	32.1	72	93	32.3	180	0.25	80	114
	26	(金)	晴		26.6	28.0	26.4	3.6	3.1	7.7	7.7	32.0	71	90	30.0	197	0.23		
	27	(土)	曇		23.7	27.7	26.3	3.7	3.5	7.7	7.7	31.4							
	28	(日)	晴		25.6	27.9	26.2	3.9	3.8	7.7	7.7	31.9							
	29	(月)	曇		27.9	27.8	26.3	3.8	3.6	7.7	7.7	32.3	70	92	31.9	225	0.25		
	30	(火)	曇		22.6	27.5	26.1	3.9	2.7	7.7	7.7	32.3	70	95	30.9	206	0.18	74	
	最高				31.7	31.6	29.5	4.6	3.8	7.7	7.7	33.0	72	95	34.7	249	0.25	80	114
	最低				20.3	27.5	26.1	1.6	1.3	7.5	7.5	30.9	37	53	19.4	159	0.11		
	平均				27.3	29.6	27.9	3.2	2.6	7.6	7.6	31.9	67	88	30.5	206	0.18		
	合計																	154	114

多項目試験結果

実施日		9月4日	
気温	℃	29.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	29.3	28.8
濁度	度	1.6	1.3
pH		7.7	7.7
電気伝導率	mS/m		32.8
酸消費量	mg/L		69
全硬度	mg/L		86
カルシウム硬度	mg/L		53
マグネシウム硬度	mg/L		33
塩化物イオン	mg/L		32.4
全蒸発残留物	mg/L		210
全鉄	mg/L		0.12
COD	mg/L		2.4
BOD	mg/L		0.7
溶存酸素	mg/L		6.6
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		1.61
全窒素	mg/L		2.34
全リン	mg/L		0.22
硫酸イオン	mg/L		22.2
シリカ	mg/L		27.7
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・25日、30日の薬品使用は機器整備及び試運転による。			

袖ヶ浦浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
10月	1	(水)	晴		21.2	27.3	26.1	3.9	2.7	7.7	7.7	32.2	71	91	29.9	189	0.16		
	2	(木)	晴		25.4	26.6	25.3	2.9	2.7	7.7	7.7	32.3	71	92	27.6	177	0.15		
	3	(金)	晴		22.5	26.4	25.9	2.8	2.5	7.7	7.8	32.3	73	92	32.2	207	0.18		
	4	(土)	晴		22.7	26.0	25.5	3.4	2.9	7.7	7.7	31.5							
	5	(日)	晴		23.6	26.1	25.3	3.5	2.9	7.7	7.7	32.2							
	6	(月)	曇		24.7	25.9	25.3	3.8	3.0	7.6	7.7	34.1	73	97	33.8	176	0.23		
	7	(火)	曇		21.9	25.8	25.2	4.0	3.3	7.7	7.7	34.5	72	99	35.2	236	0.27		
	8	(水)	晴		22.7	26.0	25.2	3.9	3.1	7.7	7.7	33.7	73	93	33.5	211	0.19		
	9	(木)	曇		21.6	25.6	24.9	4.0	2.3	7.7	7.7	33.2	72	96	31.8	215	0.17		
	10	(金)	晴		19.5	25.7	24.8	3.3	2.0	7.7	7.8	33.0	71	92	30.9	207	0.14		
	11	(土)	雨		16.6	25.2	24.4	3.0	1.9	7.7	7.8	33.1							
	12	(日)	曇		18.8	24.6	23.8	3.4	2.4	7.7	7.8	33.3							
	13	(月)	曇		20.2	24.3	23.7	2.9	1.8	7.8	7.8	33.7							
	14	(火)	曇		18.9	23.9	23.3	3.9	3.0	7.7	7.8	33.7	72	92	30.4	230	0.20		
	15	(水)	雨		16.5	23.8	23.2	3.7	2.6	7.7	7.7	33.9	72	99	34.1	222	0.18		
	16	(木)	雨		17.5	23.5	22.9	3.2	2.5	7.7	7.8	33.6	73	95	32.0	213	0.19		
	17	(金)	晴		21.0	23.4	22.7	3.3	2.8	7.7	7.7	33.9	71	94	32.5	188	0.18		
	18	(土)	晴		20.4	23.3	22.5	2.7	2.3	7.7	7.8	34.0							
	19	(日)	晴		22.4	23.3	22.7	3.3	2.7	7.7	7.8	34.2							
	20	(月)	雨		16.7	23.0	22.5	3.4	2.9	7.7	7.8	34.7	69	95	30.9	226	0.20		
	21	(火)	曇		13.8	22.9	22.3	2.8	2.5	7.7	7.8	34.3	67	96	33.3	170	0.19		
	22	(水)	雨		12.8	22.7	22.0	2.4	2.2	7.8	7.8	34.2	67	95	32.7	243	0.16	14	
	23	(木)	曇		14.3	22.3	21.8	2.5	2.3	7.8	7.8	34.3	65	100	33.9	273	0.17		
	24	(金)	曇		13.2	21.9	21.3	2.7	2.4	7.7	7.7	34.4	67	94	31.1	213	0.17		
	25	(土)	雨		12.5	21.4	20.8	2.5	2.4	7.7	7.8	34.5							
	26	(日)	雨		14.9	21.1	20.5	2.6	2.6	7.7	7.8	34.7							
	27	(月)	晴		19.2	20.9	20.4	2.9	2.8	7.7	7.7	35.0	68	95	33.5	241	0.18		
	28	(火)	晴		17.0	20.6	20.1	3.3	2.4	7.7	7.7	34.7	68	95	33.3	190	0.19	54	48
	29	(水)	曇		13.2	20.6	20.0	3.5	2.4	7.7	7.8	35.0	69	97	32.4	224	0.18		
	30	(木)	晴		13.4	20.8	20.0	2.3	2.0	7.8	7.8	34.8	67	95	30.3	222	0.15		
	31	(金)	曇		14.6	20.5	19.8	2.6	2.1	7.7	7.8	35.3	68	95	32.9	222	0.16		
	最高				25.4	27.3	26.1	4.0	3.3	7.8	7.8	35.3	73	100	35.2	273	0.27	54	48
	最低				12.5	20.5	19.8	2.3	1.8	7.6	7.7	31.5	65	91	27.6	170	0.14		
	平均				18.5	23.7	23.0	3.2	2.5	7.7	7.7	33.8	70	95	32.2	213	0.18		
	合計																	68	48

多項目試験結果

実施日		10月2日	
気温	℃	25.4	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	26.6	25.3
濁度	度	2.9	2.7
pH		7.7	7.7
電気伝導率	mS/m		32.3
酸消費量	mg/L		71
全硬度	mg/L		92
カルシウム硬度	mg/L		54
マグネシウム硬度	mg/L		38
塩化物イオン	mg/L		27.6
全蒸発残留物	mg/L		177
全鉄	mg/L		0.15
COD	mg/L		2.2
BOD	mg/L		0.7
溶存酸素	mg/L		8.0
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		1.61
全窒素	mg/L		2.83
全リン	mg/L		0.20
硫酸イオン	mg/L		22.7
シリカ	mg/L		29.2
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		3

備考
 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
 ・22日、28日の薬品使用は試運転による。

袖ヶ浦浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
1 1 月	1	(土)	晴		20.8	20.2	19.5	2.5	2.1	7.6	7.7	36.1							
	2	(日)	晴		14.3	19.9	19.2	2.5	2.0	7.8	7.7	35.5							
	3	(月)	晴		16.1	20.1	19.3	3.3	2.8	7.7	7.7	33.2							
	4	(火)	晴		13.1	19.9	19.0	2.7	2.4	7.7	7.8	33.6	63	94	31.9	220	0.18		
	5	(水)	晴		12.7	19.8	19.0	2.5	1.7	7.8	7.8	34.7	65	96	34.1	213	0.14		
	6	(木)	曇		17.6	19.5	19.2	2.4	1.8	7.7	7.8	34.6	65	93	33.0	242	0.13		
	7	(金)	晴		15.4	19.4	18.5	2.6	2.0	7.7	7.8	34.5	66	95	30.2	218	0.15		
	8	(土)	晴		12.8	19.2	18.4	2.3	1.9	7.7	7.8	34.3							
	9	(日)	雨		10.9	19.0	18.2	2.4	2.0	7.8	7.8	34.4							
	10	(月)	晴		14.5	19.0	18.2	2.3	1.7	7.7	7.7	34.9	67	99	32.7	232	0.15		
	11	(火)	曇		13.4	18.7	18.1	2.2	1.8	7.7	7.7	34.1	68	94	30.7	220	0.15		
	12	(水)	晴		12.8	18.6	17.9	2.2	1.8	7.7	7.7	34.3	67	95	32.6	246	0.18		
	13	(木)	曇		12.6	18.3	17.6	1.9	1.6	7.7	7.7	34.6	68	96	30.8	212	0.13		
	14	(金)	晴		12.9	18.1	17.5	2.1	1.8	7.4	7.1	35.3	68	97	33.3	197	0.18		
	15	(土)	晴		13.7	17.8	17.0	1.4	1.1	7.7	7.7	35.3							
	16	(日)	晴		10.9	17.9	17.0	2.3	1.9	7.7	7.7	35.6							
	17	(月)	晴		15.8	17.9	17.1	2.2	1.8	7.8	7.8	36.1	69	96	36.5	209	0.17		
	18	(火)	曇		13.7	17.8	17.0	2.2	1.8	7.7	7.7	35.7	69	95	35.9	207	0.17		
	19	(水)	晴		7.1	17.6	16.8	2.0	1.8	7.7	7.7	35.6	69	96	34.8	258	0.16		
	20	(木)	晴		7.9	17.4	16.6	1.6	1.6	7.7	7.8	34.6	69	97	31.8	250	0.15		
	21	(金)	晴		8.8	17.2	16.4	1.9	1.7	7.8	7.8	35.8	70	97	35.3	239	0.16		
	22	(土)	晴		11.0	17.0	16.1	1.9	1.7	7.8	7.8	35.7							
	23	(日)	曇		11.3	16.8	16.1	1.8	1.6	7.7	7.8	35.7							
	24	(月)	晴		8.9	16.7	15.9	1.8	1.6	7.8	7.8	35.8							
	25	(火)	雨		10.6	16.6	15.9	1.9	1.8	7.8	7.8	36.2	70	97	35.1	212	0.15	48	82
	26	(水)	晴		9.7	16.7	15.9	1.7	1.5	7.8	7.8	36.0	70	98	35.1	221	0.14		
	27	(木)	晴		10.0	16.6	15.8	1.8	1.8	7.8	7.8	36.3	70	98	35.7	254	0.14		
	28	(金)	晴		14.9	16.5	15.8	1.8	1.5	7.7	7.8	36.5	70	98	34.9	231	0.13		
	29	(土)	晴		11.4	16.4	15.6	1.9	1.5	7.7	7.8	36.2							
	30	(日)	晴		10.2	16.4	15.5	1.5	1.3	7.8	7.8	36.2							
	最高				20.8	20.2	19.5	3.3	2.8	7.8	7.8	36.5	70	99	36.5	258	0.18		
	最低				7.1	16.4	15.5	1.4	1.1	7.4	7.1	33.2	63	93	30.2	197	0.13		
	平均				12.5	18.1	17.3	2.1	1.8	7.7	7.7	35.2	68	96	33.6	227	0.15		
	合計																	48	82

多項目試験結果

実施日		11月6日	
気温	℃	17.6	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	19.5	19.2
濁度	度	2.4	1.8
pH		7.7	7.8
電気伝導率	mS/m		34.6
酸消費量	mg/L		65
全硬度	mg/L		93
カルシウム硬度	mg/L		60
マグネシウム硬度	mg/L		33
塩化物イオン	mg/L		33.0
全蒸発残留物	mg/L		242
全鉄	mg/L		0.13
COD	mg/L		2.4
BOD	mg/L		0.6
溶存酸素	mg/L		9.2
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		1.97
全窒素	mg/L		2.73
全リン	mg/L		0.18
硫酸イオン	mg/L		25.0
シリカ	mg/L		30.3
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・25日の薬品使用は試運転による。			

袖ヶ浦浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
12月	1	(月)	晴		6.7	16.2	15.4	1.7	1.5	7.8	7.8	36.7	69	101	34.8	233	0.10		
	2	(火)	晴		11.5	16.2	15.5	1.6	1.5	7.8	7.8	36.7	70	100	34.4	227	0.11		
	3	(水)	曇		10.8	16.1	15.4	1.7	1.6	7.7	7.8	37.0	70	107	34.9	228	0.10		
	4	(木)	晴		11.1	15.9	15.4	1.6	1.5	7.7	7.7	36.3	70	100	36.6	223	0.11		
	5	(金)	晴		7.5	15.8	14.9	1.4	1.3	7.8	7.8	36.8	72	100	35.8	185	0.12		
	6	(土)	晴		5.6	15.2	14.3	1.5	1.5	7.8	7.8	36.6							
	7	(日)	晴		6.7	14.8	14.0	1.6	1.7	7.8	7.8	37.0							
	8	(月)	晴		7.8	14.8	14.0	1.6	1.5	7.8	7.8	37.3	73	101	35.3	171	0.14		
	9	(火)	晴		9.8	14.7	14.1	1.5	1.5	7.8	7.8	37.4	73	101	39.7	168	0.15		
	10	(水)	晴		5.0	14.5	13.7	1.5	1.4	7.7	7.8	37.2	74	102	38.3	162	0.14		
	11	(木)	晴		5.5	14.4	13.7	1.5	1.5	7.8	7.8	37.3	74	103	38.5	202	0.14		
	12	(金)	晴		7.5	14.5	13.6	1.3	1.3	7.8	7.8	37.7	73	103	36.2	209	0.14		
	13	(土)	晴		3.3	14.2	13.2	0.9	0.8	7.8	7.9	37.4							
	14	(日)	雨		4.2	13.9	12.8	1.2	1.3	7.8	7.8	37.1							
	15	(月)	晴		8.2	13.7	12.7	1.4	1.3	7.7	7.7	38.0	73	101	37.1	207	0.13		
	16	(火)	晴		5.6	13.5	12.5	1.6	1.5	7.7	7.7	37.7	72	100	37.2	229	0.16		
	17	(水)	晴		5.8	13.1	12.4	1.3	1.2	7.7	7.8	37.6	71	102	38.8	212	0.14		
	18	(木)	晴		7.8	12.8	12.4	1.3	1.2	7.7	7.7	37.5	72	102	37.0	208	0.15		
	19	(金)	晴		4.8	12.5	12.2	1.4	1.2	7.7	7.7	38.2	72	102	38.4	248	0.13		
	20	(土)	曇		6.8	12.4	12.0	1.3	1.2	7.7	7.7	37.6							
	21	(日)	雨		14.6	12.4	12.3	1.3	1.1	7.7	7.7	37.8							
	22	(月)	晴		10.0	12.5	12.3	1.6	1.3	7.7	7.7	38.4	72	123	38.6	259	0.13		
	23	(火)	晴		5.0	12.3	11.9	1.4	1.3	7.7	7.8	38.8	72	130	36.3	233	0.10	404	630
	24	(水)	曇		6.1	12.4	12.1	1.1	0.7	7.7	7.4	36.7	72	98	36.6	220	0.07	205	409
	25	(木)	曇		9.7	12.5	12.2	1.5	1.4	7.6	7.7	37.3	71	102	39.7	236	0.17		
	26	(金)	晴		8.6	12.3	12.1	1.6	1.5	7.6	7.6	38.1	71	102	39.5	238	0.17		
	27	(土)	曇		3.3	12.2	11.8	1.0	1.1	7.7	7.7	37.0							
	28	(日)	晴		3.1	12.0	11.4	0.7	0.8	7.8	7.8	37.0							
	29	(月)	晴		5.9	11.7	11.3	1.2	1.1	7.7	7.7	37.6							
	30	(火)	晴		5.4	11.6	11.2	1.5	1.5	7.7	7.7	39.2							
	31	(水)	晴		5.9	11.6	11.2	1.5	1.4	7.7	7.7	39.0							
	最高				14.6	16.2	15.5	1.7	1.7	7.8	7.9	39.2	74	130	39.7	259	0.17	404	630
	最低				3.1	11.6	11.2	0.7	0.7	7.6	7.4	36.3	69	98	34.4	162	0.07		
	平均				7.1	13.6	13.0	1.4	1.3	7.7	7.7	37.5	72	104	37.2	215	0.13		
	合計																	609	1,039

多項目試験結果

実施日		12月4日	
気温	℃	11.1	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	15.9	15.4
濁度	度	1.6	1.5
pH		7.7	7.7
電気伝導率	mS/m		36.3
酸消費量	mg/L		70
全硬度	mg/L		100
カルシウム硬度	mg/L		64
マグネシウム硬度	mg/L		36
塩化物イオン	mg/L		36.6
全蒸発残留物	mg/L		223
全鉄	mg/L		0.11
COD	mg/L		1.8
BOD	mg/L		0.6
溶存酸素	mg/L		10.0
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		2.35
全窒素	mg/L		3.18
全リン	mg/L		0.22
硫酸イオン	mg/L		25.5
シリカ	mg/L		32.4
色度	度		5
懸濁物質	mg/L		1

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
・23日、24日の薬品使用は試運転および配水地の
水質改善による。

袖ヶ浦浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
1月	1	(木)	晴		3.0	11.6	11.2	1.2	1.2	7.7	7.7	38.8							
	2	(金)	晴		5.6	11.6	11.2	1.2	1.2	7.7	7.7	38.6							
	3	(土)	晴		1.4	11.5	11.0	1.0	1.0	7.8	7.8	37.7							
	4	(日)	晴		3.2	11.4	11.0	1.0	1.0	7.7	7.8	38.0							
	5	(月)	晴		4.6	11.2	10.8	1.2	1.2	7.7	7.8	38.5	71	102	43.2	227	0.11		
	6	(火)	晴		5.2	11.1	10.7	1.1	1.1	7.7	7.7	38.5	72	102	39.5	207	0.12		
	7	(水)	晴		2.7	11.1	10.6	1.1	1.1	7.7	7.7	38.1	72	103	38.0	197	0.11		
	8	(木)	晴		9.8	10.8	10.9	1.5	1.4	7.7	7.7	38.8	71	102	38.2	225	0.14		
	9	(金)	晴		3.7	10.6	10.2	1.4	1.4	7.7	7.8	38.8	71	102	39.2	222	0.17		
	10	(土)	晴		5.6	10.4	10.1	1.0	1.1	7.8	7.8	38.5							
	11	(日)	曇		13.9	10.6	10.4	1.3	1.3	7.7	7.7	38.4							
	12	(月)	晴		2.4	10.4	10.1	1.2	1.1	7.7	7.7	38.3							
	13	(火)	晴		9.5	10.5	10.2	1.1	1.1	7.8	7.8	38.6	73	101	38.1	235	0.12		
	14	(水)	晴		4.3	10.5	10.2	1.1	1.1	7.7	7.8	38.8	73	102	35.0	238	0.12		
	15	(木)	晴		1.4	10.2	10.0	1.4	1.4	7.8	7.8	39.0	72	100	36.7	206	0.13		
	16	(金)	晴		13.8	10.4	10.3	1.1	1.1	7.8	7.8	38.6	73	102	37.6	222	0.12		
	17	(土)	晴		4.5	10.3	10.1	1.4	1.3	7.8	7.7	38.2							
	18	(日)	晴		8.6	10.2	10.1	1.0	1.1	7.8	7.8	38.7							
	19	(月)	曇		6.0	10.3	10.1	0.9	0.8	7.8	7.8	38.9	72	104	36.9	205	0.11		
	20	(火)	晴		7.5	10.3	10.2	1.2	1.0	7.7	7.8	38.7	73	102	34.9	208	0.13		
	21	(水)	曇		2.5	10.2	10.1	1.2	1.2	7.8	7.8	38.8	73	104	37.3	252	0.12		
	22	(木)	晴		1.2	10.1	9.9	1.1	1.1	7.8	7.8	38.7	73	104	35.9	279	0.12		
	23	(金)	晴		1.3	10.1	9.6	1.2	1.2	7.8	7.8	39.0	74	104	39.6	223	0.11		
	24	(土)	晴		1.7	9.9	9.4	1.6	1.4	7.8	7.8	38.6							
	25	(日)	晴		1.1	9.8	9.4	1.6	1.5	7.8	7.8	38.9							
	26	(月)	晴		4.2	9.7	9.4	1.4	1.3	7.8	7.8	39.1	75	106	44.8	253	0.12		
	27	(火)	晴		4.3	9.5	9.2	1.9	1.6	7.7	7.8	40.0	75	106	41.4	250	0.12		
	28	(水)	晴		1.7	9.5	9.1	1.6	1.5	7.7	7.8	39.8	73	107	39.8	236	0.12		
	29	(木)	晴		4.0	9.5	9.1	1.3	1.2	7.8	7.8	39.1	75	106	43.4	214	0.11		
	30	(金)	晴		3.4	9.4	9.1	1.3	1.2	7.7	7.8	39.2	74	104	37.7	230	0.12	520	698
	31	(土)	晴		5.6	9.4	9.0	1.2	1.5	7.8	7.6	38.0						574	600
	最高				13.9	11.6	11.2	1.9	1.6	7.8	7.8	40.0	75	107	44.8	279	0.17	574	698
	最低				1.1	9.4	9.0	0.9	0.8	7.7	7.6	37.7	71	100	34.9	197	0.11		
	平均				4.8	10.4	10.1	1.3	1.2	7.7	7.8	38.7	73	103	38.8	228	0.12		
	合計																	1,094	1,298

多項目試験結果

実施日	1月8日		
気温	℃	9.8	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	10.8	10.9
濁度	度	1.5	1.4
pH		7.7	7.7
電気伝導率	mS/m		38.8
酸消費量	mg/L		71
全硬度	mg/L		102
カルシウム硬度	mg/L		64
マグネシウム硬度	mg/L		38
塩化物イオン	mg/L		38.2
全蒸発残留物	mg/L		225
全鉄	mg/L		0.14
COD	mg/L		1.8
BOD	mg/L		0.9
溶存酸素	mg/L		11.3
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		2.47
全窒素	mg/L		3.39
全リン	mg/L		0.20
硫酸イオン	mg/L		26.0
シリカ	mg/L		32.1
色度	度		4
懸濁物質	mg/L		<1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・30日、31日の薬品使用は水処理運転および配水池の水質改善による。			

袖ヶ浦浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
2月	1	(日)	晴		2.7	9.4	9.1	1.4	1.2	7.8	7.8	38.5							
	2	(月)	晴		4.3	9.3	8.9	1.6	1.4	7.8	7.8	39.2	72	104	39.4	280	0.11		
	3	(火)	晴		3.2	9.2	8.8	1.7	1.4	7.8	7.8	39.1	72	104	41.8	264	0.11		
	4	(水)	晴		5.7	9.4	8.8	2.1	1.9	7.8	7.8	38.8	72	104	40.0	268	0.12		
	5	(木)	晴		10.0	9.3	9.0	2.0	1.7	7.9	7.9	39.2	73	103	41.6	253	0.12		
	6	(金)	晴		3.2	9.3	8.8	1.8	1.6	7.8	7.9	38.6	75	104	37.7	207	0.12		
	7	(土)	曇		3.8	9.3	8.9	1.7	1.5	7.9	7.9	38.7							
	8	(日)	雪		-1.2	9.1	8.6	2.0	1.8	8.0	8.0	38.5							
	9	(月)	晴		1.1	9.0	8.4	2.2	2.0	8.0	8.0	38.7	75	104	38.0	212	0.11		
	10	(火)	晴		1.9	8.8	8.1	2.2	2.1	8.0	8.0	39.1	75	105	35.7	201	0.12		
	11	(水)	雨		10.2	8.9	8.3	2.3	2.3	8.0	8.0	38.9							
	12	(木)	晴		4.9	9.0	8.3	2.3	2.3	8.0	8.0	39.0	76	105	35.9	251	0.12		
	13	(金)	曇		3.4	8.9	8.3	2.2	2.2	8.0	8.0	38.9	76	105	34.9	253	0.11		
	14	(土)	晴		4.4	9.0	8.3	2.0	2.2	8.0	8.0	38.4							
	15	(日)	晴		10.7	9.1	8.5	2.0	2.1	8.0	8.0	38.4							
	16	(月)	曇		10.5	9.2	8.6	2.2	2.3	8.0	8.0	38.9	77	105	37.8	201	0.11		
	17	(火)	曇		3.7	9.4	8.6	2.1	2.1	8.0	8.0	38.8	76	106	38.1	219	0.10		
	18	(水)	晴		6.7	9.6	8.7	2.2	2.3	8.0	8.0	38.9	77	105	35.3	264	0.11		
	19	(木)	晴		5.4	9.6	8.7	2.4	2.5	8.0	7.9	38.6	77	105	34.6	244	0.11		
	20	(金)	晴		3.0	9.8	9.1	2.9	2.2	8.1	8.0	38.8	77	105	33.7	210	0.11		
	21	(土)	晴		4.1	10.1	9.0	3.2	3.1	8.1	8.0	38.6							
	22	(日)	晴		7.2	10.3	9.3	3.2	3.2	7.9	8.0	39.8							
	23	(月)	晴		17.5	10.5	9.6	3.0	2.7	8.0	7.9	41.0							
	24	(火)	曇		12.1	10.6	9.6	3.1	3.1	8.0	8.0	39.6	78	111	39.7	196	0.13		
	25	(水)	雨		11.3	10.5	9.7	2.5	2.5	8.0	8.0	39.5	78	110	38.4	297	0.10		
	26	(木)	雨		6.8	10.6	9.7	2.4	2.3	8.1	8.1	39.5	78	111	36.5	262	0.09	71	227
	27	(金)	曇		9.8	11.5	10.3	3.0	2.9	8.0	8.0	40.4	78	111	41.0	264	0.12		
	28	(土)	曇		12.0	11.6	10.7	2.9	2.9	7.9	7.9	39.9							
	最高				17.5	11.6	10.7	3.2	3.2	8.1	8.1	41.0	78	111	41.8	297	0.13	71	227
	最低				-1.2	8.8	8.1	1.4	1.2	7.8	7.8	38.4	72	103	33.7	196	0.09		
	平均				6.4	9.7	9.0	2.3	2.2	8.0	8.0	39.1	76	106	37.8	241	0.11		
	合計																	71	227

多項目試験結果

実施日		2月5日	
気温	℃	10.0	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	9.3	9.0
濁度	度	2.0	1.7
pH		7.9	7.9
電気伝導率	mS/m		39.2
酸消費量	mg/L		73
全硬度	mg/L		103
カルシウム硬度	mg/L		64
マグネシウム硬度	mg/L		39
塩化物イオン	mg/L		41.6
全蒸発残留物	mg/L		253
全鉄	mg/L		0.12
COD	mg/L		1.6
BOD	mg/L		0.8
溶存酸素	mg/L		12.1
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		2.54
全窒素	mg/L		3.24
全リン	mg/L		0.21
硫酸イオン	mg/L		26.1
シリカ	mg/L		31.5
色度	度		4
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・26日の薬品使用は水処理運転による。			

袖ヶ浦浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
3月	1	(日)	晴		10.6	11.6	10.6	2.8	2.9	7.8	7.8	39.7							
	2	(月)	曇		10.7	11.8	10.8	3.1	3.0	7.8	7.8	39.8	80	110	39.9	257	0.18		
	3	(火)	雨		8.6	11.7	10.7	2.5	2.4	7.8	7.8	40.0	81	108	38.2	232	0.19		
	4	(水)	曇後晴		5.9	11.8	10.7	2.1	2.3	7.7	7.7	39.7	80	109	37.4	228	0.13		
	5	(木)	晴		11.2	12.5	11.1	2.5	2.7	7.7	7.8	39.4	80	106	39.2	206	0.16		
	6	(金)	晴		5.3	12.2	11.1	2.9	2.9	7.6	7.7	38.9	79	103	34.1	223	0.20		
	7	(土)	晴		13.5	12.4	11.4	3.2	3.1	7.6	7.6	38.5							
	8	(日)	晴		7.8	12.2	11.2	2.7	2.7	7.6	7.6	38.2							
	9	(月)	晴		6.2	12.4	11.3	3.0	3.1	7.6	7.6	37.2	75	99	35.4	216	0.24		
	10	(火)	曇		4.1	12.2	11.0	3.1	2.8	7.6	7.6	37.0	74	99	32.5	219	0.24		
	11	(水)	晴		5.7	12.3	10.9	2.5	2.4	7.6	7.6	37.5	73	99	33.1	207	0.23		
	12	(木)	晴		6.8	12.2	10.9	3.1	2.7	7.6	7.6	37.5	68	98	34.0	270	0.20		
	13	(金)	曇		5.9	12.1	10.8	3.5	3.4	7.6	7.6	37.6	69	99	32.5	270	0.26		
	14	(土)	晴		7.8	12.3	11.0	2.4	2.2	7.6	7.6	37.7							
	15	(日)	晴		7.5	12.4	11.0	2.9	2.8	7.6	7.6	37.7							
	16	(月)	曇		8.1	12.3	11.0	3.2	3.0	7.6	7.6	38.0	70	100	32.2	228	0.21		
	17	(火)	曇		9.0	12.3	11.0	2.4	2.4	7.6	7.6	38.0	70	100	33.7	245	0.15		
	18	(水)	曇		11.3	12.2	11.2	2.1	2.2	7.5	7.6	37.7	70	100	36.0	259	0.12		
	19	(木)	雨		16.9	12.3	11.3	2.2	2.2	7.5	7.6	38.1	70	102	33.1	226	0.13		
	20	(金)	曇		10.4	12.2	11.3	1.8	1.5	7.6	7.6	37.8							
	21	(土)	晴		8.0	12.5	11.2	2.0	1.4	7.5	7.6	38.3							
	22	(日)	晴		7.7	12.8	11.4	2.2	1.7	7.6	7.6	38.2							
	23	(月)	雨		10.0	12.8	11.6	2.5	1.7	7.6	7.6	38.7	70	100	36.0	267	0.10		
	24	(火)	晴		12.6	13.0	11.6	2.3	1.5	7.6	7.6	38.8	72	101	31.6	258	0.10		
	25	(水)	曇		13.9	12.8	11.9	2.2	1.8	7.6	7.6	38.7	72	102	32.5	263	0.09		
	26	(木)	雨		11.3	12.8	11.9	2.5	1.5	7.6	7.7	38.3	71	102	37.1	238	0.08		
	27	(金)	晴		13.4	13.1	12.0	2.4	1.5	7.6	7.6	38.4	71	101	35.0	241	0.10	70	99
	28	(土)	晴		12.9	13.2	12.1	2.4	1.5	7.6	7.6	38.3							
	29	(日)	晴		13.7	13.4	12.4	2.5	1.6	7.6	7.6	38.3							
	30	(月)	曇		14.1	13.4	12.4	2.5	1.5	7.6	7.6	38.6	70	101	35.7	266	0.10		
	31	(火)	雨		18.1	13.6	12.7	2.3	1.4	7.5	7.6	38.9	70	102	37.6	272	0.09		
	最高				18.1	13.6	12.7	3.5	3.4	7.8	7.8	40.0	81	110	39.9	272	0.26	70	99
	最低				4.1	11.6	10.6	1.8	1.4	7.5	7.6	37.0	68	98	31.6	206	0.08		
	平均				10.0	12.5	11.3	2.6	2.3	7.6	7.6	38.4	73	102	35.1	242	0.16		
	合計																	70	99

多項目試験結果

実施日		3月5日	
気温	℃	11.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	12.5	11.1
濁度	度	2.5	2.7
pH		7.7	7.8
電気伝導率	mS/m		39.4
酸消費量	mg/L		80
全硬度	mg/L		106
カルシウム硬度	mg/L		63
マグネシウム硬度	mg/L		43
塩化物イオン	mg/L		39.2
全蒸発残留物	mg/L		206
全鉄	mg/L		0.16
COD	mg/L		2.9
BOD	mg/L		1.2
溶存酸素	mg/L		10.6
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		2.52
全窒素	mg/L		4.07
全リン	mg/L		0.19
硫酸イオン	mg/L		28.2
シリカ	mg/L		29.7
色度	度		5
懸濁物質	mg/L		2

備考

- ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
- ・27日の薬品使用は水処理運転による。