

袖ヶ浦浄水場

令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
4月	1	(水)	曇	13.5	18.1	13.8	12.8	2.5	1.4	7.5	7.5	38.7	70	101	36.5	240	0.11		
	2	(木)	雨	18.0	11.5	13.3	12.9	2.8	1.9	7.5	7.5	38.9	64	101	35.2	250	0.13		
	3	(金)	晴		14.5	13.7	12.9	2.5	1.9	7.6	7.6	38.9	71	98	43.0	220	0.12		
	4	(土)	雨	6.0	13.0	13.6	13.0	2.5	1.9	7.6	7.6	38.4							
	5	(日)	晴	4.5	22.3	14.1	13.6	2.6	1.7	7.6	7.6	38.6							
	6	(月)	晴		18.1	14.3	13.7	2.6	2.0	7.6	7.6	39.1	71	99	42.5	234	0.17		
	7	(火)	雨	1.5	18.7	14.3	13.9	2.5	2.1	7.6	7.6	39.2	70	98	42.6	235	0.17		
	8	(水)	晴		12.6	14.2	13.7	2.3	2.0	7.6	7.6	38.9	71	100	43.8	246	0.15		
	9	(木)	晴		16.9	14.6	14.0	2.4	2.1	7.6	7.6	38.9	69	103	44.2	252	0.17		
	10	(金)	雨	4.5	19.2	14.7	14.2	2.3	2.0	7.7	7.6	38.8	68	100	43.5	246	0.13		
	11	(土)	晴		19.8	15.1	14.5	2.2	1.8	7.6	7.6	38.4							
	12	(日)	晴		17.0	15.1	14.4	2.5	2.0	7.6	7.6	38.5							
	13	(月)	晴		18.6	15.4	14.6	2.5	1.9	7.6	7.6	38.3	69	96	43.0	265	0.12		
	14	(火)	晴		17.2	15.6	14.8	2.4	2.2	7.6	7.6	38.3	68	101	43.4	223	0.16		
	15	(水)	曇	18.5	17.7	15.6	14.9	2.3	1.9	7.6	7.5	38.0	70	101	38.6	225	0.17		
	16	(木)	晴	5.0	16.8	15.8	15.0	2.3	2.0	7.6	7.6	38.2	70	101	40.7	224	0.15		
	17	(金)	晴		12.9	15.8	15.0	2.6	2.2	7.6	7.6	37.9	68	95	41.4	196	0.17		
	18	(土)	曇		15.0	16.0	15.2	2.5	2.2	7.6	7.6	37.7							
	19	(日)	晴		17.5	16.4	15.7	2.7	2.3	7.6	7.6	37.4							
	20	(月)	晴		19.3	16.6	15.6	2.7	2.3	7.6	7.6	37.0	67	94	39.4	221	0.18		
	21	(火)	晴	2.0	21.7	16.8	15.9	2.7	2.3	7.6	7.5	36.6	67	93	39.9	224	0.19		
	22	(水)	晴		18.3	17.0	16.0	2.8	2.3	7.6	7.6	35.6	65	94	42.1	212	0.19		
	23	(木)	曇	25.0	17.1	17.0	16.1	2.9	2.5	7.6	7.6	36.3	65	93	40.2	242	0.11	36	45
	24	(金)	曇	2.0	12.6	17.2	16.1	2.8	2.2	7.6	7.6	36.1	66	93	36.6	221	0.21		
	25	(土)	曇		15.3	17.5	16.3	2.9	2.4	7.6	7.6	35.8							
	26	(日)	晴		15.8	17.7	16.4	2.8	2.3	7.6	7.6	35.8							
	27	(月)	雨	42.0	15.1	17.6	16.5	2.8	2.5	7.7	7.7	35.8	65	92	40.5	200	0.30		
	28	(火)	晴		20.9	18.0	16.8	2.7	2.2	7.6	7.6	35.8	64	92	36.5	182	0.21		
	29	(水)	曇		18.7	18.0	17.0	2.8	2.3	7.6	7.6	35.6							
	30	(木)	曇	1.0	14.4	18.0	16.9	2.7	2.1	7.7	7.7	35.6	64	91	38.3	216	0.20		
	最高			42.0	22.3	18.0	17.0	2.9	2.5	7.7	7.7	39.2	71	103	44.2	265	0.30	36	45
	最低				11.5	13.3	12.8	2.2	1.4	7.5	7.5	35.6	64	91	35.2	182	0.11		
	平均				16.9	15.8	14.9	2.6	2.1	7.6	7.6	37.6	68	97	40.6	227	0.17		
	合計			143.5														36	45

多項目試験結果

実施日		4月2日	
気温	℃	11.5	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	13.3	12.9
濁度	度	2.8	1.9
pH		7.5	7.5
電気伝導率	mS/m		38.9
酸消費量	mg/L		64
全硬度	mg/L		101
カルシウム硬度	mg/L		64
マグネシウム硬度	mg/L		38
塩化物イオン	mg/L		35.2
全蒸発残留物	mg/L		250
全鉄	mg/L		0.13
COD	mg/L		2.9
BOD	mg/L		<0.5
溶存酸素	mg/L		10.0
全マンガン	mg/L		0.03
硝酸性窒素	mg/L		1.85
全窒素	mg/L		3.70
全リン	mg/L		0.20
硫酸イオン	mg/L		25.6
シリカ	mg/L		26.8
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・23日の薬品使用は水処理試運転による。			

袖ヶ浦浄水場

令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
5月	1	(金)	雨	56.5	15.2	18.1	17.0	2.7	2.2	7.6	7.6	35.6	62	90	37.8	232	0.18		
	2	(土)	晴		20.8	19.1	17.2	3.5	2.9	7.6	7.6	35.1							
	3	(日)	曇		19.5	19.1	17.3	3.0	2.5	7.6	7.6	34.7							
	4	(月)	曇	0.5	24.0	19.4	17.7	3.0	2.3	7.6	7.6	34.4							
	5	(火)	晴		16.6	19.2	17.4	2.6	2.2	7.6	7.6	34.6							
	6	(水)	曇	1.0	18.2	19.4	17.8	2.6	2.1	7.6	7.6	34.4							
	7	(木)	晴	1.0	24.6	19.3	17.7	2.6	2.0	7.6	7.6	34.5	61	88	35.0	208	0.18		
	8	(金)	晴		24.9	19.1	18.0	2.9	2.1	7.6	7.5	34.4	60	86	38.1	205	0.19		
	9	(土)	晴		19.3	19.2	18.0	2.6	1.9	7.6	7.6	33.9							
	10	(日)	晴		18.8	19.4	18.0	2.9	2.2	7.6	7.6	33.5							
	11	(月)	晴		23.4	19.6	18.1	2.9	1.8	7.6	7.6	33.3	59	85	39.8	219	0.19		
	12	(火)	晴		21.0	19.8	18.2	2.9	1.8	7.6	7.6	33.1	58	85	35.7	180	0.16		
	13	(水)	晴	7.0	21.6	20.1	18.4	3.1	1.8	7.6	7.6	32.4	58	84	34.6	169	0.16		
	14	(木)	曇		19.4	20.1	18.6	3.2	1.8	7.7	7.7	32.2	58	83	36.3	188	0.16		
	15	(金)	晴		17.8	20.3	18.7	3.5	1.9	7.8	7.8	32.5	57	82	37.3	217	0.15		
	16	(土)	晴		19.2	20.6	18.8	3.7	2.0	7.8	7.8	32.4							
	17	(日)	晴		21.6	20.3	19.0	3.9	1.9	7.8	7.7	32.1							
	18	(月)	晴		22.8	21.1	19.2	3.7	1.9	7.8	7.8	32.2	57	79	36.7	190	0.16		
	19	(火)	晴		25.9	21.3	19.4	1.9	1.4	7.8	7.8	32.2	57	80	34.2	217	0.11		
	20	(水)	晴		25.5	21.0	19.7	2.4	1.3	8.0	7.9	32.2	57	81	36.6	227	0.09		2
	21	(木)	雨	5.5	24.0	21.1	19.8	2.5	1.4	8.0	7.9	32.2	57	81	36.5	205	0.09	36	63
	22	(金)	雨	34.0	14.6	21.1	19.7	2.4	1.3	8.0	7.9	32.1	56	81	35.0	179	0.31		
	23	(土)	曇		16.3	21.4	19.8	2.3	1.3	7.9	7.8	32.1							
	24	(日)	曇		16.1	21.0	19.6	2.9	1.4	7.7	7.7	32.0							
	25	(月)	晴		22.0	20.8	19.4	4.0	2.4	7.5	7.5	30.2	57	78	35.8	179	0.32		
	26	(火)	晴		22.2	21.0	19.5	3.7	2.1	7.5	7.5	31.3	57	81	39.1	159	0.29		
	27	(水)	曇		22.9	21.2	19.8	3.1	1.8	7.5	7.5	31.7	56	81	34.2	186	0.22		
	28	(木)	曇		25.5	21.5	20.2	2.3	1.6	7.5	7.5	32.0	57	81	36.7	185	0.24		
	29	(金)	晴	22.5	27.8	21.8	20.4	2.4	1.6	7.5	7.5	32.0	58	80	35.5	189	0.16		
	30	(土)	晴		23.6	22.0	20.4	2.4	1.8	7.6	7.5	32.1							
	31	(日)	曇		23.5	22.1	20.6	2.4	1.8	7.7	7.6	31.8							
	最高			56.5	27.8	22.1	20.6	4.0	2.9	8.0	7.9	35.6	62	90	39.8	232	0.32	36	63
	最低				14.6	18.1	17.0	1.9	1.3	7.5	7.5	30.2	56	78	34.2	159	0.09		
	平均				21.2	20.3	18.8	2.9	1.9	7.7	7.6	32.9	58	82	36.4	196	0.19		
	合計			128.0														36	65

多項目試験結果

実施日		5月7日	
気温	℃	24.6	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	19.3	17.7
濁度	度	2.6	2.0
pH		7.6	7.6
電気伝導率	mS/m		34.5
酸消費量	mg/L		61
全硬度	mg/L		88
カルシウム硬度	mg/L		55
マグネシウム硬度	mg/L		33
塩化物イオン	mg/L		35.0
全蒸発残留物	mg/L		208
全鉄	mg/L		0.18
COD	mg/L		2.3
BOD	mg/L		0.7
溶存酸素	mg/L		8.7
全マンガン	mg/L		0.03
硝酸性窒素	mg/L		1.98
全窒素	mg/L		2.79
全リン	mg/L		0.15
硫酸イオン	mg/L		25.2
シリカ	mg/L		21.3
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		3

備考

- ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
- ・20日の薬品使用は希硫酸移送管修繕に伴う試運転による。
- ・21日の薬品使用は水処理試運転による。

袖ヶ浦浄水場

令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
6月	1	(月)	晴		27.3	22.2	20.9	2.5	1.8	7.7	7.6	32.0	61	84	36.5	178	0.11		
	2	(火)	曇	2.0	24.7	22.3	21.6	2.6	2.1	7.7	7.7	32.0	61	83	36.4	191	0.10		
	3	(水)	雨	97.0	19.0	22.1	21.4	2.5	2.2	7.7	7.6	31.9	61	82	35.8	204	0.09		
	4	(木)	曇		25.4	22.4	21.9	2.0	2.0	7.7	7.6	31.8	61	84	36.1	198	0.10		
	5	(金)	曇		16.7	22.5	21.7	2.7	1.9	7.7	7.7	31.4	58	82	35.9	183	0.08		
	6	(土)	曇		16.8	22.3	21.4	2.9	2.1	7.7	7.7	31.3							
	7	(日)	曇	11.0	18.0	22.2	21.3	3.4	2.5	7.6	7.6	29.9							
	8	(月)	雨	14.0	19.8	22.0	21.0	4.0	2.8	7.5	7.5	30.1	60	81	31.2	200	0.20		
	9	(火)	雨	13.5	18.8	21.9	20.9	4.3	3.1	7.4	7.4	29.6	60	81	31.6	171	0.19		
	10	(水)	曇		18.7	21.9	20.9	4.7	3.3	7.4	7.5	28.9	60	78	29.6	196	0.22		
	11	(木)	晴		21.4	22.0	20.9	4.9	3.6	7.5	7.4	26.0	60	77	30.7	173	0.25		
	12	(金)	晴	10.0	21.3	22.1	21.1	4.8	3.5	7.5	7.5	29.2	59	78	29.7	176	0.27		
	13	(土)	晴		23.2	22.1	21.1	4.3	3.2	7.4	7.4	29.9							
	14	(日)	曇		24.7	22.3	21.4	4.0	2.8	7.4	7.4	30.1							
	15	(月)	雨	12.0	16.9	22.2	21.3	3.5	2.6	7.5	7.5	30.6	59	79	32.1	200	0.14		
	16	(火)	晴		21.3	22.5	21.5	3.2	2.4	7.5	7.5	30.6	59	80	32.6	186	0.13		
	17	(水)	晴	3.0	25.6	22.7	21.7	3.4	2.6	7.5	7.5	29.7	59	79	31.4	183	0.14		
	18	(木)	雨	24.0	21.6	22.7	21.7	3.5	2.9	7.4	7.5	30.7	61	80	27.4	178	0.17		
	19	(金)	晴		25.9	22.8	21.9	2.8	2.2	7.5	7.5	30.4	62	80	32.9	166	0.24		
	20	(土)	曇	13.0	22.6	22.8	22.1	2.8	2.3	7.5	7.5	30.4							
	21	(日)	雨	37.5	23.6	22.9	22.1	2.5	2.3	7.5	7.5	30.2							
	22	(月)	晴		26.3	23.3	22.1	2.4	2.0	7.4	7.5	30.8	65	81	32.8	153	0.23		
	23	(火)	晴		22.4	23.2	22.1	2.1	1.8	7.5	7.5	30.9	65	82	33.1	179	0.22	35	52
	24	(水)	曇		21.3	23.4	22.3	2.1	1.7	7.5	7.5	30.8	66	84	30.6	183	0.22		
	25	(木)	雨	18.0	21.0	23.3	22.3	3.2	2.7	7.5	7.5	31.7	67	86	30.2	173	0.30		
	26	(金)	曇	33.5	27.1	23.6	22.5	2.5	2.3	7.5	7.5	31.4	67	87	32.4	198	0.25		
	27	(土)	雨	117.5	22.8	23.5	22.6	2.4	2.2	7.5	7.5	31.6							
	28	(日)	雨	6.5	24.0	23.5	22.6	2.1	1.9	7.5	7.5	30.7							
	29	(月)	雨	0.5	21.3	23.4	22.5	2.7	2.4	7.5	7.5	29.3	66	82	29.0	184	0.26		
	30	(火)	曇		24.6	23.5	22.5	3.0	2.1	7.4	7.4	28.3	63	78	26.7	170	0.22		
	最高			117.5	27.3	23.6	22.6	4.9	3.6	7.7	7.7	32.0	67	87	36.5	204	0.30	35	52
	最低				16.7	21.9	20.9	2.0	1.7	7.4	7.4	26.0	58	77	26.7	153	0.08		
	平均				22.1	22.7	21.7	3.1	2.4	7.5	7.5	30.4	62	81	32.0	183	0.19		
	合計			413.0														35	52

多項目試験結果

実施日		6月4日	
気温	℃	25.4	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	22.4	21.9
濁度	度	2.0	2.0
pH		7.7	7.6
電気伝導率	mS/m		31.8
酸消費量	mg/L		61
全硬度	mg/L		84
カルシウム硬度	mg/L		50
マグネシウム硬度	mg/L		34
塩化物イオン	mg/L		36.1
全蒸発残留物	mg/L		198
全鉄	mg/L		0.10
COD	mg/L		3.1
BOD	mg/L		1.1
溶存酸素	mg/L		8.2
全マンガン	mg/L		0.04
硝酸性窒素	mg/L		1.45
全窒素	mg/L		2.09
全リン	mg/L		0.11
硫酸イオン	mg/L		23.3
シリカ	mg/L		18.6
色度	度		8
懸濁物質	mg/L		4
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・23日の薬品使用は水処理試運転による。			

袖ヶ浦浄水場

令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イ オン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
7 月	1	(水)	曇	0.5	24.6	23.4	22.4	2.9	2.3	7.4	7.4	28.0	66	75	27.5	192	0.22		
	2	(木)	雨	50.5	23.0	24.0	22.4	2.1	2.0	7.4	7.4	28.9	65	79	26.8	170	0.17		
	3	(金)	晴	0.5	22.9	24.4	22.7	1.7	1.3	7.4	7.5	29.4	65	80	27.4	166	0.19		
	4	(土)	曇	2.0	22.1	24.3	22.7	1.9	1.5	7.4	7.5	29.3							
	5	(日)	晴	3.5	24.5	24.2	22.7	2.6	1.9	7.5	7.5	28.1							
	6	(月)	曇	3.0	24.2	24.4	22.8	2.1	1.6	7.4	7.4	28.5	65	81	25.6	173	0.20		
	7	(火)	曇		22.2	24.5	22.8	1.9	1.5	7.5	7.5	28.9	65	82	25.8	153	0.17		
	8	(水)	晴		26.4	24.9	23.0	1.8	1.4	7.5	7.6	29.0	66	82	26.9	150	0.14		
	9	(木)	晴		27.5	24.9	23.1	2.2	1.6	7.5	7.5	29.8	66	82	25.9	154	0.16		
	10	(金)	晴		28.0	25.1	23.3	1.8	1.4	7.5	7.5	29.5	66	83	26.5	149	0.15		
	11	(土)	晴		27.5	25.4	23.5	1.5	1.1	7.5	7.5	29.2							
	12	(日)	曇		27.0	25.5	23.7	1.6	1.2	7.5	7.5	29.4							
	13	(月)	雨		26.7	25.7	23.9	1.7	1.3	7.6	7.6	29.6	66	83	25.9	162	0.10		
	14	(火)	晴		31.3	26.1	24.3	1.6	1.1	7.5	7.6	29.6	66	83	27.3	146	0.09		
	15	(水)	晴		31.9	26.2	24.4	1.5	1.1	7.6	7.6	29.5	65	83	28.2	152	0.09		
	16	(木)	曇		29.9	26.3	24.6	1.6	1.2	7.6	7.6	29.6	65	83	25.7	140	0.11		
	17	(金)	曇	0.5	28.6	26.3	24.8	1.4	1.1	7.6	7.6	29.6	65	84	28.4	174	0.10		
	18	(土)	晴	1.5	27.4	26.4	24.9	1.3	1.0	7.7	7.6	29.5							
	19	(日)	晴		29.3	26.9	25.2	1.4	1.0	7.6	7.6	29.2							
	20	(月)	晴		30.8	27.1	25.4	1.3	0.8	7.7	7.6	29.4							
	21	(火)	晴		32.6	27.2	25.7	1.3	0.9	7.6	7.6	29.9	67	84	27.6	176	0.08		
	22	(水)	晴		31.9	27.3	25.7	1.3	0.8	7.6	7.6	30.1	68	84	28.9	193	0.08	60	52
	23	(木)	晴		32.3	27.5	25.9	1.7	0.8	7.5	7.6	30.2	67	85	27.3	201	0.09		
	24	(金)	曇	1.5	29.3	27.8	26.1	1.6	0.9	7.6	7.6	30.0	67	84	28.4	163	0.08		
	25	(土)	晴	7.5	31.0	27.9	26.2	1.5	0.9	7.6	7.6	29.5							
	26	(日)	晴	1.5	28.4	28.4	26.4	1.6	0.8	7.6	7.6	29.0							
	27	(月)	晴		26.5	28.6	26.6	1.8	1.0	7.6	7.6	29.0	64	81	29.6	184	0.09		
	28	(火)	曇		24.2	28.8	26.7	2.1	1.0	7.6	7.7	28.9	63	81	27.1	178	0.09		5
	29	(水)	晴		30.7	29.2	27.1	1.8	1.0	7.6	7.6	29.0	64	81	26.5	174	0.09		
	30	(木)	曇		29.8	28.9	26.9	2.0	1.0	7.6	7.6	29.1	64	83	26.1	213	0.09		
	31	(金)	曇		29.3	29.1	27.1	2.2	1.0	7.5	7.6	29.1	64	83	28.1	183	0.09		
	最高			50.5	32.6	29.2	27.1	2.9	2.3	7.7	7.7	30.2	68	85	29.6	213	0.22	60	52
	最低				22.1	23.4	22.4	1.3	0.8	7.4	7.4	28.0	63	75	25.6	140	0.08		
	平均				27.8	26.3	24.6	1.8	1.2	7.5	7.6	29.3	65	82	27.2	170	0.12		
	合計			72.5														60	57

多項目試験結果

実施日		7月2日	
気温	℃	23	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	24.0	22.4
濁度	度	2.1	2.0
pH		7.4	7.4
電気伝導率	mS/m		28.9
酸消費量	mg/L		65
全硬度	mg/L		79
カルシウム硬度	mg/L		51
マグネシウム硬度	mg/L		28
塩化物イオン	mg/L		26.8
全蒸発残留物	mg/L		170
全鉄	mg/L		0.17
COD	mg/L		2.6
BOD	mg/L		0.5
溶存酸素	mg/L		8.3
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		1.53
全窒素	mg/L		2.03
全リン	mg/L		0.13
硫酸イオン	mg/L		19.8
シリカ	mg/L		20.7
色度	度		7
懸濁物質	mg/L		1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・22日の薬品使用は水処理試運転による。			
・28日の薬品使用は希硫酸ポンプ試運転による。			