

皿木分場

令和8年度

月	日	曜日	天候	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水							PAC(kg)	硫酸(kg)
4月	1	(水)	雨		13.5	14.6	2.9	1.9	7.6	7.7	38.8	68	100	38.5	248	0.05		
	2	(木)	曇	16.0	12.6	13.2	2.6	2.0	7.6	7.5	38.7	68	98	39.3	250	0.09		
	3	(金)	晴		13.2	14.1	2.6	2.0	7.6	7.5	38.8	71	101	40.3	242	0.05		
	4	(土)	雨		13.1	12.7	2.8	2.0	7.6	7.5	38.6							
	5	(日)	晴		14.0	15.5	2.9	2.1	7.6	7.5	38.7							
	6	(月)	晴		14.1	15.0	4.6	2.3	7.6	7.5	38.6	68	90	39.6	250	0.08		
	7	(火)	雨		13.9	14.3	3.6	2.4	7.6	7.5	39.1	68	101	43.0	244	0.07		
	8	(水)	晴		14.0	13.6	3.3	2.2	7.6	7.5	39.1	68	99	44.1	262	0.08		
	9	(木)	晴		14.4	14.7	3.8	2.4	7.6	7.5	35.6	66	100	43.2	220	0.05		
	10	(金)	雨		14.5	14.2	3.6	2.4	7.6	7.5	35.7	65	99	47.0	248	0.09		
	11	(土)	晴		15.0	15.5	3.8	2.4	7.6	7.5	38.6							
	12	(日)	晴		15.2	15.1	4.1	2.4	7.6	7.5	38.4							
	13	(月)	晴		15.3	15.6	4.9	2.6	7.6	7.5	38.1	68	99	43.0	221	0.09		
	14	(火)	晴		15.3	15.2	2.8	2.7	7.6	7.7	38.1	68	97	42.4	221	0.11		
	15	(水)	曇		15.4	15.4	2.6	2.2	7.6	7.6	38.1	68	100	37.1	219	0.07		
	16	(木)	晴		15.4	15.3	2.0	2.1	7.6	7.7	38.2	68	100	44.3	206	0.10		
	17	(金)	晴		15.5	14.9	2.0	2.0	7.6	7.6	37.8	68	96	42.3	243	0.08		
	18	(土)	曇		16.0	15.6	2.1	2.0	7.5	7.6	37.7							
	19	(日)	晴		16.4	16.4	2.1	2.1	7.5	7.6	37.4							
	20	(月)	晴		16.4	16.5	2.0	2.2	7.5	7.6	37.5	68	94	41.2	213	0.11		
	21	(火)	晴		16.7	16.8	2.5	2.3	7.5	7.6	37.0	66	94	41.8	229	0.10		
	22	(水)	晴		16.9	16.9	2.8	2.2	7.5	7.6	36.9	66	95	42.2	221	0.13		
	23	(木)	曇		16.8	16.7	2.5	2.4	7.5	7.6	36.5	66	93	41.3	207	0.12		
	24	(金)	曇		16.8	16.0	2.0	2.3	7.6	7.6	36.4	67	92	39.2	254	0.07	19	3
	25	(土)	曇		17.1	16.5	2.3	1.9	7.6	7.7	36.1							
	26	(日)	晴		17.5	17.2	2.1	2.3	7.6	7.7	35.9							
	27	(月)	雨		17.0	16.6	2.5	2.3	7.6	7.7	35.7	65	91	39.9	252	0.11		
	28	(火)	晴		17.8	17.8	3.0	2.5	7.6	7.7	35.8	65	90	41.2	236	0.15		
	29	(水)	曇		18.0	17.8	6.3	2.5	7.7	7.6	35.6							
	30	(木)	曇		17.7	17.0	4.4	2.6	7.7	7.7	35.9	65	89	38.4	218	0.14		
	最高			16.0	18.0	17.8	6.3	2.7	7.7	7.7	39.1	71	101	47.0	262	0.15	19	3
	最低			16.0	12.6	12.7	2.0	1.9	7.5	7.5	35.6	65	89	37.1	206	0.05		
	平均			16.0	15.5	15.6	3.0	2.3	7.6	7.6	37.4	67	96	41.4	234	0.09		
	合計																19	3

多項目試験結果

実施日		4月2日	
気温	℃	16.0	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	12.6	13.2
濁度	度	2.6	2.0
pH		7.6	7.5
電気伝導率	mS/m		38.7
酸消費量	mg/L		68
全硬度	mg/L		98
カルシウム硬度	mg/L		62
マグネシウム硬度	mg/L		37
塩化物イオン	mg/L		39.3
全蒸発残留物	mg/L		250
全鉄	mg/L		0.09
COD	mg/L		2.4
BOD	mg/L		0.5
溶存酸素	mg/L		10.1
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		2.48
全窒素	mg/L		3.34
全リン	mg/L		0.19
硫酸イオン	mg/L		27.7
シリカ	mg/L		26.3
色度	度		5
懸濁物質	mg/L		<1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・24日の薬品使用は試運転による。			

皿木分場

令和8年度

月	日	曜日	天候	気温	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量		多項目試験結果			
				(℃)	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)				
5月	1	(金)	雨		17.8	17.3	4.3	2.5	7.6	7.7	35.7	61	89	40.2	204	0.11			実施日		5月7日	
	2	(土)	晴		18.3	18.5	3.8	2.2	7.6	7.6	35.3							気温	℃	22.9		
	3	(日)	曇		18.1	18.6	2.5	2.5	7.6	7.5	34.9							項目	単位	原水	配水	
	4	(月)	曇		18.6	19.2	2.6	2.4	7.5	7.5	34.8						8	水温	℃	18.6	19.0	
	5	(火)	晴		18.4	18.2	4.8	2.9	7.6	7.4	34.8						19	濁度	度	3.6	2.7	
	6	(水)	晴		18.4	18.4	4.3	3.1	7.6	7.5	34.4							pH		7.6	7.5	
	7	(木)	曇	22.9	18.6	19.0	3.6	2.7	7.6	7.5	35.4	60	88	39.7	196	0.11		電気伝導率	mS/m		35.4	
	8	(金)	晴		18.6	19.6	3.1	2.5	7.6	7.5	35.0	60	88	39.8	204	0.09		酸消費量	mg/L		60	
	9	(土)	晴		18.6	19.2	3.8	2.4	7.6	7.5	34.0							全硬度	mg/L		88	
	10	(日)	晴		18.8	19.1	2.6	2.5	7.6	7.5	33.8							カルシウム硬度	mg/L		54	
	11	(月)	晴		19.0	19.9	2.8	2.4	7.6	7.5	34.7	59	88	36.8	218	0.07		マグネシウム硬度	mg/L		34	
	12	(火)	晴		19.1	19.7	48.1	2.3	7.6	7.5	34.5	57	85	36.5	216	0.09	85	8	塩化物イオン	mg/L		39.7
	13	(水)	晴		19.5	20.2	1.9	2.2	7.7	7.5	34.0	57	84	35.4	210	0.10		全蒸発残留物	mg/L		196	
	14	(木)	曇		19.5	19.8	1.9	2.3	7.8	7.6	33.0	57	85	32.7	199	0.08		全鉄	mg/L		0.11	
	15	(金)	晴		19.5	19.3	1.6	2.2	7.9	7.7	32.6	57	84	36.0	191	0.06		COD	mg/L		2.6	
	16	(土)	晴		20.0	19.9	2.0	2.0	7.9	7.7	32.3							BOD	mg/L		0.9	
	17	(日)	晴		20.3	20.4	2.0	1.9	7.8	7.7	32.3							溶存酸素	mg/L		8.8	
	18	(月)	晴		20.5	20.7	2.0	1.9	7.9	7.7	32.4	57	83	37.7	231	0.05		全マンガン	mg/L		0.01	
	19	(火)	晴		20.8	21.1	2.0	1.9	8.1	7.8	32.4	57	82	38.7	190	0.03		硝酸性窒素	mg/L		1.94	
	20	(水)	晴		20.9	21.2	1.6	1.9	8.2	7.9	32.4	57	81	36.5	173	0.05		全窒素	mg/L		3.52	
	21	(木)	雨		20.7	20.7	1.5	1.8	8.2	7.9	32.4	57	80	37.7	192	0.04		全リン	mg/L		0.14	
	22	(金)	雨		20.2	19.5	1.5	1.8	8.2	7.9	32.3	58	81	36.1	179	0.05		硫酸イオン	mg/L		25.2	
	23	(土)	曇		21.1	19.9	1.5	1.8	7.9	8.0	32.2							シリカ	mg/L		20.9	
	24	(日)	曇		21.1	20.4	2.4	1.9	7.6	7.9	32.3							色度	度		5	
	25	(月)	晴		20.5	20.9	4.1	3.2	7.4	7.6	31.0	59	76	35.7	160	0.23		懸濁物質	mg/L		2	
	26	(火)	晴		20.7	20.8	2.3	1.9	7.5	7.6	30.9	58	77	35.7	202	0.21						
	27	(水)	曇		20.9	20.9	2.0	1.3	7.6	7.6	31.4	58	78	37.3	173	0.17						
	28	(木)	曇		21.1	21.4	2.0	1.2	7.6	7.7	32.0	58	80	34.9	184	0.12						
	29	(金)	晴		21.3	21.8	1.8	1.1	7.7	7.7	32.2	58	80	36.4	192	0.11			備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・4日、5日の薬品使用は原水濁度上昇に伴う水処理運転による。 ・12日の薬品使用は導水管フラッシング及び薬注試験運転による。 ・21日の薬品使用はpH調整による。		
	30	(土)	晴		21.5	22.0	1.5	1.1	7.7	7.7	32.0											
	31	(日)	曇		21.6	21.8	1.6	1.1	7.8	7.7	32.0											
	最高			22.9	21.6	22.0	48.1	3.2	8.2	8.0	35.7	61	89	40.2	231	0.23	85	15				
	最低			22.9	17.8	17.3	1.5	1.1	7.4	7.4	30.9	57	76	32.7	160	0.03						
	平均			22.9	19.8	20.0	4.0	2.1	7.7	7.6	33.2	58	83	36.9	195	0.10						
合計																	112	23				

皿木分場

令和8年度

月	日	曜日	天候	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
6月	1	(月)	晴		22.0	22.6	4.4	1.1	7.8	7.8	29.7	54	75	31.4	175	0.07		
	2	(火)	曇		22.0	22.3	1.5	1.1	7.8	7.8	30.9	59	81	35.1	192	0.07		
	3	(水)	雨		21.8	21.2	1.4	1.2	7.8	7.8	31.2	58	79	33.2	193	0.06		
	4	(木)	晴	23.2	22.3	22.0	2.6	1.2	7.9	7.8	31.5	59	79	34.4	191	0.06		
	5	(金)	曇		22.2	21.2	1.9	1.3	7.8	7.8	31.1	60	78	33.3	186	0.16		
	6	(土)	曇		22.3	21.6	2.1	1.2	7.7	7.7	31.1							
	7	(日)	曇		22.0	21.7	3.3	1.4	7.6	7.7	30.3							
	8	(月)	雨		21.5	21.3	3.8	1.6	7.5	7.6	29.8	60	76	29.9	181	0.29		
	9	(火)	雨		21.4	21.1	2.9	1.7	7.5	7.5	29.7	61	78	30.2	174	0.31		
	10	(水)	曇		21.5	21.0	2.8	1.7	7.5	7.5	29.5	61	79	29.5	183	0.32		
	11	(木)	晴		21.8	22.1	4.0	1.9	7.5	7.5	29.2	60	80	29.0	178	0.36		
	12	(金)	晴		22.0	22.2	3.0	2.0	7.5	7.5	29.1	58	78	28.0	174	0.36		
	13	(土)	晴		22.0	22.3	3.5	1.9	7.5	7.5	29.7							
	14	(日)	曇		22.2	22.5	2.6	1.5	7.5	7.5	30.1							
	15	(月)	雨		21.9	21.2	1.9	1.3	7.5	7.5	30.3	59	80	32.3	173	0.26		
	16	(火)	晴		22.5	22.4	2.0	1.4	7.5	7.5	30.5	59	76	32.8	176	0.22		
	17	(水)	晴		22.6	23.1	3.1	1.4	7.5	7.6	30.4	59	78	32.6	208	0.24		
	18	(木)	雨		22.2	21.9	2.0	1.7	7.5	7.5	30.5	61	79	31.2	226	0.30		
	19	(金)	晴		22.6	23.1	2.9	1.4	7.5	7.5	30.6	62	79	33.6	160	0.10	8	3
	20	(土)	曇		22.5	22.3	1.8	1.2	7.5	7.5	30.6							
	21	(日)	雨		22.5	22.3	1.9	1.2	7.5	7.6	30.3							
	22	(月)	晴		23.0	22.9	2.9	1.1	7.5	7.5	30.7	63	79	34.4	182	0.08		
	23	(火)	晴		23.0	22.6	1.8	1.2	7.5	7.5	30.8	64	80	31.4	180	0.11		
	24	(水)	曇		23.3	23.0	2.1	1.2	7.5	7.5	31.0	64	80	31.4	208	0.12		
	25	(木)	雨		23.0	22.6	2.4	1.5	7.5	7.5	31.3	66	80	30.4	218	0.16		
	26	(金)	曇		23.5	23.2	2.0	1.4	7.6	7.5	31.4	67	82	32.5	199	0.16		
	27	(土)	雨		23.1	22.9	3.1	1.4	7.6	7.7	31.3							
	28	(日)	雨		23.2	22.8	2.6	1.3	7.6	7.7	30.6							
	29	(月)	雨		23.2	22.7	3.3	1.4	7.5	7.6	30.3	66	83	30.1	183	0.13		
	30	(火)	曇		23.4	23.4	3.8	1.8	7.5	7.5	28.4	66	81	30.3	184	0.18		
	最高			23.2	23.5	23.4	4.4	2.0	7.9	7.8	31.5	67	83	35.1	226	0.36	8	3
	最低			23.2	21.4	21.0	1.4	1.1	7.5	7.5	28.4	54	75	28.0	160	0.06		
	平均			23.2	22.4	22.3	2.6	1.4	7.6	7.6	30.4	61	79	31.7	187	0.19		
	合計																8	3

多項目試験結果

実施日		6月4日	
気温	℃	23.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	22.3	22.0
濁度	度	2.6	1.2
pH		7.9	7.8
電気伝導率	mS/m		31.5
酸消費量	mg/L		59
全硬度	mg/L		79
カルシウム硬度	mg/L		51
マグネシウム硬度	mg/L		28
塩化物イオン	mg/L		34.4
全蒸発残留物	mg/L		191
全鉄	mg/L		0.06
COD	mg/L		4.2
BOD	mg/L		1.1
溶存酸素	mg/L		7.7
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		1.44
全窒素	mg/L		1.94
全リン	mg/L		0.14
硫酸イオン	mg/L		23.6
シリカ	mg/L		18.0
色度	度		7
懸濁物質	mg/L		<1
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			
・19日の薬品使用は試運転による。			

皿木分場

令和8年度

月	日	曜日	天候	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導 率(mS/m)	酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水							PAC(kg)	硫酸(kg)
7月	1	(水)	晴		23.3	23.3	3.6	1.9	7.4	7.5	28.0	62	77	25.8	146	0.12		
	2	(木)	雨	22.6	23.1	23.2	2.6	1.7	7.5	7.6	28.4	62	76	28.0	185	0.15		
	3	(金)	晴		23.5	23.3	2.5	1.4	7.5	7.6	29.3	63	78	26.8	162	0.12		
	4	(土)	曇		23.7	23.4	3.3	1.4	7.5	7.6	29.3							
	5	(日)	晴		23.4	23.4	3.3	1.7	7.4	7.6	28.3							
	6	(月)	曇		23.8	23.7	3.3	1.6	7.4	7.5	28.6	65	78	26.1	139	0.15		
	7	(火)	曇		23.7	23.5	2.9	1.7	7.5	7.6	28.8	65	80	25.6	147	0.13		
	8	(水)	晴		24.3	24.3	3.1	1.4	7.5	7.6	29.1	65	80	26.8	136	0.10		
	9	(木)	晴		24.4	24.5	2.4	1.5	7.5	7.6	29.3	65	82	25.3	147	0.11		
	10	(金)	晴		24.4	24.8	2.3	1.3	7.5	7.6	29.4	66	83	26.9	158	0.10		
	11	(土)	晴		24.7	24.8	2.4	1.2	7.5	7.6	29.3							
	12	(日)	曇		24.8	24.9	2.8	1.2	7.6	7.6	29.4							
	13	(月)	雨		25.0	24.9	2.9	1.2	7.6	7.7	29.2	65	82	28.0	137	0.07		
	14	(火)	晴		25.6	26.0	1.8	1.2	7.7	7.7	29.3	65	81	26.9	188	0.07		
	15	(水)	晴		25.7	26.3	2.0	1.1	7.6	7.7	29.5	65	82	28.7	172	0.06		
	16	(木)	曇		25.6	25.9	2.6	1.1	7.6	7.7	29.6	65	82	28.7	177	0.07		
	17	(金)	曇		25.8	25.8	2.3	1.2	7.7	7.7	29.5	65	81	28.8	197	0.06		
	18	(土)	晴		26.1	25.9	1.6	1.0	7.7	7.8	29.5							
	19	(日)	晴		26.5	26.7	2.4	1.0	7.8	7.8	29.6							
	20	(月)	晴		26.8	27.3	2.2	1.0	7.7	7.8	29.6							
	21	(火)	晴		26.9	27.4	2.3	1.0	7.7	7.8	29.9	67	82	35.8	189	0.04		
	22	(水)	晴		27.0	27.5	1.6	1.1	7.6	7.7	29.8	67	82	27.7	166	0.04		
	23	(木)	晴		27.2	27.5	2.8	1.1	7.6	7.7	30.0	67	82	30.3	218	0.05		
	24	(金)	曇		27.2	27.3	2.0	1.0	7.6	7.7	29.8	67	83	29.6	216	0.05	14	2
	25	(土)	晴		27.7	27.8	2.1	1.0	7.6	7.6	29.6							
	26	(日)	晴		28.0	28.0	3.1	1.1	7.6	7.7	29.1							
	27	(月)	晴		28.1	27.8	1.8	1.1	7.6	7.7	29.1	63	82	27.2	198	0.04		
	28	(火)	曇		28.5	27.8	2.4	1.2	7.7	7.7	28.8	62	80	27.7	177	0.04		
	29	(水)	晴		28.7	28.9	2.0	1.2	7.7	7.7	28.8	62	81	27.3	164	0.05		
	30	(木)	曇		28.7	28.8	2.3	1.3	7.6	7.6	28.9	63	82	29.6	195	0.05		
	31	(金)	曇		28.8	29.1	1.8	1.2	7.5	7.6	29.0	63	81	27.9	169	0.06		
	最高			22.6	28.8	29.1	3.6	1.9	7.8	7.8	30.0	67	83	35.8	218	0.15	14	2
	最低			22.6	23.1	23.2	1.6	1.0	7.4	7.5	28.0	62	76	25.3	136	0.04		
	平均			22.6	25.8	25.9	2.5	1.3	7.6	7.7	29.2	64	81	28.0	172	0.08		
	合計																14	2

多項目試験結果

実施日		7月2日	
気温	℃	22.6	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	23.1	23.2
濁度	度	2.6	1.7
pH		7.5	7.6
電気伝導率	mS/m		28.4
酸消費量	mg/L		62
全硬度	mg/L		76
カルシウム硬度	mg/L		47
マグネシウム硬度	mg/L		29
塩化物イオン	mg/L		28.0
全蒸発残留物	mg/L		185
全鉄	mg/L		0.15
COD	mg/L		3.0
BOD	mg/L		0.6
溶存酸素	mg/L		8.2
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		1.48
全窒素	mg/L		2.06
全リン	mg/L		0.13
硫酸イオン	mg/L		19.5
シリカ	mg/L		20.6
色度	度		7
懸濁物質	mg/L		1

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
・24日の薬品使用は試運転による。