皿木分場

令和8年度

月	日	曜日	天候	気温	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
				(℃)	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
4月	1	(水)	雨		13.5	14.6	2.9	1.9	7.6	7.7	38.8	68	100	38.5	248	0.05		
	2	(木)	曇	16.0	12.6	13.2	2.6	2.0	7.6	7.5	38.7	68	98	39.3	250	0.09		
	3	(金)	晴		13.2	14.1	2.6	2.0	7.6	7.5	38.8	71	101	40.3	242	0.05		
	4	(土)	雨		13.1	12.7	2.8	2.0	7.6	7.5	38.6							
	5	(日)	晴		14.0	15.5	2.9	2.1	7.6	7.5	38.7							
	6	(月)	晴		14.1	15.0	4.6	2.3	7.6	7.5	38.6	68	90	39.6	250	0.08		
	7	(火)	雨		13.9	14.3	3.6	2.4	7.6	7.5	39.1	68	101	43.0	244	0.07		
	8	(水)	晴		14.0	13.6	3.3	2.2	7.6	7.5	39.1	68	99	44.1	262	0.08		
	9	(木)	晴		14.4	14.7	3.8	2.4	7.6	7.5	35.6	66	100	43.2	220	0.05		
	10	(金)	雨		14.5	14.2	3.6	2.4	7.6	7.5	35.7	65	99	47.0	248	0.09		
	11	(土)	晴		15.0	15.5	3.8	2.4	7.6	7.5	38.6							
	12	(日)	晴		15.2	15.1	4.1	2.4	7.6	7.5	38.4							
	13	(月)	晴		15.3	15.6	4.9	2.6	7.6	7.5	38.1	68	99	43.0	221	0.09		
	14	(火)	晴		15.3	15.2	2.8	2.7	7.6	7.7	38.1	68	97	42.4	221	0.11		
	15	(水)	曇		15.4	15.4	2.6	2.2	7.6	7.6	38.1	68	100	37.1	219	0.07		
	16	(木)	晴		15.4	15.3	2.0	2.1	7.6	7.7	38.2	68	100	44.3	206	0.10		
	17	(金)	晴		15.5	14.9	2.0	2.0	7.6	7.6	37.8	68	96	42.3	243	0.08		
	18	(土)	曇		16.0	15.6	2.1	2.0	7.5	7.6	37.7							
	19	(日)	晴		16.4	16.4	2.1	2.1	7.5	7.6	37.4							
	20	(月)	晴		16.4	16.5	2.0	2.2	7.5	7.6	37.5	68	94	41.2	213	0.11		
	21	(火)	晴		16.7	16.8	2.5	2.3	7.5	7.6	37.0	66	94	41.8	229	0.10		
	22	(水)	晴		16.9	16.9	2.8	2.2	7.5	7.6	36.9	66	95	42.2	221	0.13		
	23	(木)	曇		16.8	16.7	2.5	2.4	7.5	7.6	36.5	66	93	41.3	207	0.12		
	24	(金)	曇		16.8	16.0	2.0	2.3	7.6	7.6	36.4	67	92	39.2	254	0.07	19	3
	25	(土)	曇		17.1	16.5	2.3	1.9	7.6	7.7	36.1							
	26	(日)	晴		17.5	17.2	2.1	2.3	7.6	7.7	35.9							
	27	(月)	雨		17.0	16.6	2.5	2.3	7.6	7.7	35.7	65	91	39.9	252	0.11		
	28	(火)	晴		17.8	17.8	3.0	2.5	7.6	7.7	35.8	65	90	41.2	236	0.15		
	29	(水)	曇		18.0	17.8	6.3	2.5	7.7	7.6	35.6							
	30	(木)	曇		17.7	17.0	4.4	2.6	7.7	7.7	35.9	65	89	38.4	218	0.14		
最高				16.0	18.0	17.8	6.3	2.7	7.7	7.7	39.1	71	101	47.0	262	0.15	19	3
最低				16.0	12.6	12.7	2.0	1.9	7.5	7.5	35.6	65	89	37.1	206	0.05		
平均				16.0	15.5	15.6	3.0	2.3	7.6	7.6	37.4	67	96	41.4	234	0.09		
合計																	19	3

多項目試験結果

実施日		4月2日	
気温	℃	16.0	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	12.6	13.2
濁度	度	2.6	2.0
pH		7.6	7.5
電気伝導率	mS/m		38.7
酸消費量	mg/L		68
全硬度	mg/L		98
カルシウム硬度	mg/L		62
マグネシウム硬度	mg/L		37
塩化物イオン	mg/L		39.3
全蒸発残留物	mg/L		250
全鉄	mg/L		0.09
COD	mg/L		2.4
BOD	mg/L		0.5
溶存酸素	mg/L		10.1
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		2.48
全窒素	mg/L		3.34
全リン	mg/L		0.19
硫酸イオン	mg/L		27.7
シリカ	mg/L		26.3
色度	度		5
懸濁物質	mg/L		<1

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

・24日の薬品使用は試運転による。

皿木分場

令和8年度

月	日	曜日	天候	気温	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
				(℃)	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
5月	1	(金)	雨		17.8	17.3	4.3	2.5	7.6	7.7	35.7	61	89	40.2	204	0.11		
	2	(土)	晴		18.3	18.5	3.8	2.2	7.6	7.6	35.3							
	3	(日)	曇		18.1	18.6	2.5	2.5	7.6	7.5	34.9							
	4	(月)	曇		18.6	19.2	2.6	2.4	7.5	7.5	34.8						8	
	5	(火)	晴		18.4	18.2	4.8	2.9	7.6	7.4	34.8						19	
	6	(水)	晴		18.4	18.4	4.3	3.1	7.6	7.5	34.4							
	7	(木)	曇	22.9	18.6	19.0	3.6	2.7	7.6	7.5	35.4	60	88	39.7	196	0.11		
	8	(金)	晴		18.6	19.6	3.1	2.5	7.6	7.5	35.0	60	88	39.8	204	0.09		
	9	(土)	晴		18.6	19.2	3.8	2.4	7.6	7.5	34.0							
	10	(日)	晴		18.8	19.1	2.6	2.5	7.6	7.5	33.8							
	11	(月)	晴		19.0	19.9	2.8	2.4	7.6	7.5	34.7	59	88	36.8	218	0.07		
	12	(火)	晴		19.1	19.7	48.1	2.3	7.6	7.5	34.5	57	85	36.5	216	0.09	85	8
	13	(水)	晴		19.5	20.2	1.9	2.2	7.7	7.5	34.0	57	84	35.4	210	0.10		
	14	(木)	曇		19.5	19.8	1.9	2.3	7.8	7.6	33.0	57	85	32.7	199	0.08		
	15	(金)	晴		19.5	19.3	1.6	2.2	7.9	7.7	32.6	57	84	36.0	191	0.06		
	16	(土)	晴		20.0	19.9	2.0	2.0	7.9	7.7	32.3							
	17	(日)	晴		20.3	20.4	2.0	1.9	7.8	7.7	32.3							
	18	(月)	晴		20.5	20.7	2.0	1.9	7.9	7.7	32.4	57	83	37.7	231	0.05		
	19	(火)	晴		20.8	21.1	2.0	1.9	8.1	7.8	32.4	57	82	38.7	190	0.03		
	20	(水)	晴		20.9	21.2	1.6	1.9	8.2	7.9	32.4	57	81	36.5	173	0.05		
	21	(木)	雨		20.7	20.7	1.5	1.8	8.2	7.9	32.4	57	80	37.7	192	0.04		15
	22	(金)	雨		20.2	19.5	1.5	1.8	8.2	7.9	32.3	58	81	36.1	179	0.05		
	23	(土)	曇		21.1	19.9	1.5	1.8	7.9	8.0	32.2							
	24	(日)	曇		21.1	20.4	2.4	1.9	7.6	7.9	32.3							
	25	(月)	晴		20.5	20.9	4.1	3.2	7.4	7.6	31.0	59	76	35.7	160	0.23		
	26	(火)	晴		20.7	20.8	2.3	1.9	7.5	7.6	30.9	58	77	35.7	202	0.21		
	27	(水)	曇		20.9	20.9	2.0	1.3	7.6	7.6	31.4	58	78	37.3	173	0.17		
	28	(木)	曇		21.1	21.4	2.0	1.2	7.6	7.7	32.0	58	80	34.9	184	0.12		
	29	(金)	晴		21.3	21.8	1.8	1.1	7.7	7.7	32.2	58	80	36.4	192	0.11		
	30	(土)	晴		21.5	22.0	1.5	1.1	7.7	7.7	32.0							
	31	(日)	曇		21.6	21.8	1.6	1.1	7.8	7.7	32.0							
最高				22.9	21.6	22.0	48.1	3.2	8.2	8.0	35.7	61	89	40.2	231	0.23	85	15
最低				22.9	17.8	17.3	1.5	1.1	7.4	7.4	30.9	57	76	32.7	160	0.03		
平均				22.9	19.8	20.0	4.0	2.1	7.7	7.6	33.2	58	83	36.9	195	0.10		
合計																	112	23

多項目試験結果

実施日		5月7日	
気温	℃	22.9	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	18.6	19.0
濁度	度	3.6	2.7
pH		7.6	7.5
電気伝導率	mS/m		35.4
酸消費量	mg/L		60
全硬度	mg/L		88
カルシウム硬度	mg/L		54
マグネシウム硬度	mg/L		34
塩化物イオン	mg/L		39.7
全蒸発残留物	mg/L		196
全鉄	mg/L		0.11
COD	mg/L		2.6
BOD	mg/L		0.9
溶存酸素	mg/L		8.8
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		1.94
全窒素	mg/L		3.52
全リン	mg/L		0.14
硫酸イオン	mg/L		25.2
シリカ	mg/L		20.9
色度	度		5
懸濁物質	mg/L		2

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
・4日、5日の薬品使用は原水濁度上昇に伴う水処理運転による。
・12日の薬品使用は導水管フラッシング及び薬注試運転による。
・21日の薬品使用はpH調整による。

皿木分場

令和8年度

月	日	曜日	天候	気温	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
				(℃)	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
6月	1	(月)	晴		22.0	22.6	4.4	1.1	7.8	7.8	29.7	54	75	31.4	175	0.07		
	2	(火)	曇		22.0	22.3	1.5	1.1	7.8	7.8	30.9	59	81	35.1	192	0.07		
	3	(水)	雨		21.8	21.2	1.4	1.2	7.8	7.8	31.2	58	79	33.2	193	0.06		
	4	(木)	晴	23.2	22.3	22.0	2.6	1.2	7.9	7.8	31.5	59	79	34.4	191	0.06		
	5	(金)	曇		22.2	21.2	1.9	1.3	7.8	7.8	31.1	60	78	33.3	186	0.16		
	6	(土)	曇		22.3	21.6	2.1	1.2	7.7	7.7	31.1							
	7	(日)	曇		22.0	21.7	3.3	1.4	7.6	7.7	30.3							
	8	(月)	雨		21.5	21.3	3.8	1.6	7.5	7.6	29.8	60	76	29.9	181	0.29		
	9	(火)	雨		21.4	21.1	2.9	1.7	7.5	7.5	29.7	61	78	30.2	174	0.31		
	10	(水)	曇		21.5	21.0	2.8	1.7	7.5	7.5	29.5	61	79	29.5	183	0.32		
	11	(木)	晴		21.8	22.1	4.0	1.9	7.5	7.5	29.2	60	80	29.0	178	0.36		
	12	(金)	晴		22.0	22.2	3.0	2.0	7.5	7.5	29.1	58	78	28.0	174	0.36		
	13	(土)	晴		22.0	22.3	3.5	1.9	7.5	7.5	29.7							
	14	(日)	曇		22.2	22.5	2.6	1.5	7.5	7.5	30.1							
	15	(月)	雨		21.9	21.2	1.9	1.3	7.5	7.5	30.3	59	80	32.3	173	0.26		
	16	(火)	晴		22.5	22.4	2.0	1.4	7.5	7.5	30.5	59	76	32.8	176	0.22		
	17	(水)	晴		22.6	23.1	3.1	1.4	7.5	7.6	30.4	59	78	32.6	208	0.24		
	18	(木)	雨		22.2	21.9	2.0	1.7	7.5	7.5	30.5	61	79	31.2	226	0.30		
	19	(金)	晴		22.6	23.1	2.9	1.4	7.5	7.5	30.6	62	79	33.6	160	0.10	8	3
	20	(土)	曇		22.5	22.3	1.8	1.2	7.5	7.5	30.6							
	21	(日)	雨		22.5	22.3	1.9	1.2	7.5	7.6	30.3							
	22	(月)	晴		23.0	22.9	2.9	1.1	7.5	7.5	30.7	63	79	34.4	182	0.08		
	23	(火)	晴		23.0	22.6	1.8	1.2	7.5	7.5	30.8	64	80	31.4	180	0.11		
	24	(水)	曇		23.3	23.0	2.1	1.2	7.5	7.5	31.0	64	80	31.4	208	0.12		
	25	(木)	雨		23.0	22.6	2.4	1.5	7.5	7.5	31.3	66	80	30.4	218	0.16		
	26	(金)	曇		23.5	23.2	2.0	1.4	7.6	7.5	31.4	67	82	32.5	199	0.16		
	27	(土)	雨		23.1	22.9	3.1	1.4	7.6	7.7	31.3							
	28	(日)	雨		23.2	22.8	2.6	1.3	7.6	7.7	30.6							
	29	(月)	雨		23.2	22.7	3.3	1.4	7.5	7.6	30.3	66	83	30.1	183	0.13		
	30	(火)	曇		23.4	23.4	3.8	1.8	7.5	7.5	28.4	66	81	30.3	184	0.18		
最高				23.2	23.5	23.4	4.4	2.0	7.9	7.8	31.5	67	83	35.1	226	0.36	8	3
最低				23.2	21.4	21.0	1.4	1.1	7.5	7.5	28.4	54	75	28.0	160	0.06		
平均				23.2	22.4	22.3	2.6	1.4	7.6	7.6	30.4	61	79	31.7	187	0.19		
合計																	8	3

多項目試験結果

実施日		6月4日	
気温	℃	23.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	22.3	22.0
濁度	度	2.6	1.2
pH		7.9	7.8
電気伝導率	mS/m		31.5
酸消費量	mg/L		59
全硬度	mg/L		79
カルシウム硬度	mg/L		51
マグネシウム硬度	mg/L		28
塩化物イオン	mg/L		34.4
全蒸発残留物	mg/L		191
全鉄	mg/L		0.06
COD	mg/L		4.2
BOD	mg/L		1.1
溶存酸素	mg/L		7.7
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		1.44
全窒素	mg/L		1.94
全リン	mg/L		0.14
硫酸イオン	mg/L		23.6
シリカ	mg/L		18.0
色度	度		7
懸濁物質	mg/L		<1

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
・19日の薬品使用は試運転による。

皿木分場

令和8年度

月	日	曜日	天候	気温	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
				(℃)	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
7月	1	(水)	晴		23.3	23.3	3.6	1.9	7.4	7.5	28.0	62	77	25.8	146	0.12		
	2	(木)	雨	22.6	23.1	23.2	2.6	1.7	7.5	7.6	28.4	62	76	28.0	185	0.15		
	3	(金)	晴		23.5	23.3	2.5	1.4	7.5	7.6	29.3	63	78	26.8	162	0.12		
	4	(土)	曇		23.7	23.4	3.3	1.4	7.5	7.6	29.3							
	5	(日)	晴		23.4	23.4	3.3	1.7	7.4	7.6	28.3							
	6	(月)	曇		23.8	23.7	3.3	1.6	7.4	7.5	28.6	65	78	26.1	139	0.15		
	7	(火)	曇		23.7	23.5	2.9	1.7	7.5	7.6	28.8	65	80	25.6	147	0.13		
	8	(水)	晴		24.3	24.3	3.1	1.4	7.5	7.6	29.1	65	80	26.8	136	0.10		
	9	(木)	晴		24.4	24.5	2.4	1.5	7.5	7.6	29.3	65	82	25.3	147	0.11		
	10	(金)	晴		24.4	24.8	2.3	1.3	7.5	7.6	29.4	66	83	26.9	158	0.10		
	11	(土)	晴		24.7	24.8	2.4	1.2	7.5	7.6	29.3							
	12	(日)	曇		24.8	24.9	2.8	1.2	7.6	7.6	29.4							
	13	(月)	雨		25.0	24.9	2.9	1.2	7.6	7.7	29.2	65	82	28.0	137	0.07		
	14	(火)	晴		25.6	26.0	1.8	1.2	7.7	7.7	29.3	65	81	26.9	188	0.07		
	15	(水)	晴		25.7	26.3	2.0	1.1	7.6	7.7	29.5	65	82	28.7	172	0.06		
	16	(木)	曇		25.6	25.9	2.6	1.1	7.6	7.7	29.6	65	82	28.7	177	0.07		
	17	(金)	曇		25.8	25.8	2.3	1.2	7.7	7.7	29.5	65	81	28.8	197	0.06		
	18	(土)	晴		26.1	25.9	1.6	1.0	7.7	7.8	29.5							
	19	(日)	晴		26.5	26.7	2.4	1.0	7.8	7.8	29.6							
	20	(月)	晴		26.8	27.3	2.2	1.0	7.7	7.8	29.6							
	21	(火)	晴		26.9	27.4	2.3	1.0	7.7	7.8	29.9	67	82	35.8	189	0.04		
	22	(水)	晴		27.0	27.5	1.6	1.1	7.6	7.7	29.8	67	82	27.7	166	0.04		
	23	(木)	晴		27.2	27.5	2.8	1.1	7.6	7.7	30.0	67	82	30.3	218	0.05		
	24	(金)	曇		27.2	27.3	2.0	1.0	7.6	7.7	29.8	67	83	29.6	216	0.05	14	2
	25	(土)	晴		27.7	27.8	2.1	1.0	7.6	7.6	29.6							
	26	(日)	晴		28.0	28.0	3.1	1.1	7.6	7.7	29.1							
	27	(月)	晴		28.1	27.8	1.8	1.1	7.6	7.7	29.1	63	82	27.2	198	0.04		
	28	(火)	曇		28.5	27.8	2.4	1.2	7.7	7.7	28.8	62	80	27.7	177	0.04		
	29	(水)	晴		28.7	28.9	2.0	1.2	7.7	7.7	28.8	62	81	27.3	164	0.05		
	30	(木)	曇		28.7	28.8	2.3	1.3	7.6	7.6	28.9	63	82	29.6	195	0.05		
	31	(金)	曇		28.8	29.1	1.8	1.2	7.5	7.6	29.0	63	81	27.9	169	0.06		
	最高			22.6	28.8	29.1	3.6	1.9	7.8	7.8	30.0	67	83	35.8	218	0.15	14	2
	最低			22.6	23.1	23.2	1.6	1.0	7.4	7.5	28.0	62	76	25.3	136	0.04		
	平均			22.6	25.8	25.9	2.5	1.3	7.6	7.7	29.2	64	81	28.0	172	0.08		
	合計																14	2

多項目試験結果

実施日		7月2日	
気温	℃	22.6	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	23.1	23.2
濁度	度	2.6	1.7
pH		7.5	7.6
電気伝導率	mS/m		28.4
酸消費量	mg/L		62
全硬度	mg/L		76
カルシウム硬度	mg/L		47
マグネシウム硬度	mg/L		29
塩化物イオン	mg/L		28.0
全蒸発残留物	mg/L		185
全鉄	mg/L		0.15
COD	mg/L		3.0
BOD	mg/L		0.6
溶存酸素	mg/L		8.2
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		1.48
全窒素	mg/L		2.06
全リン	mg/L		0.13
硫酸イオン	mg/L		19.5
シリカ	mg/L		20.6
色度	度		7
懸濁物質	mg/L		1

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
・24日の薬品使用は試運転による。

皿木分場

令和8年度

月	日	曜日	天候	気温	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
				(℃)	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
8月	1	(土)	晴		28.9	28.9	1.3	1.0	7.5	7.6	28.9							
	2	(日)	晴		29.1	29.3	1.6	1.1	7.5	7.6	28.9							
	3	(月)	曇		28.9	28.3	2.9	1.0	7.5	7.6	29.1	65	81	28.8	168	0.03		
	4	(火)	晴		29.0	28.5	1.4	1.1	7.6	7.7	29.4	64	80	28.1	160	<0.03		
	5	(水)	晴		29.0	28.5	2.0	1.2	7.6	7.7	29.5	65	81	27.3	177	0.03		
	6	(木)	晴	31.3	28.7	28.5	2.9	1.3	7.5	7.7	30.0	66	82	30.0	180	0.06		
	7	(金)	晴		29.1	28.9	2.0	1.3	7.5	7.6	30.8	67	81	30.1	192	0.04		
	8	(土)	晴		29.4	29.1	1.8	1.2	7.5	7.6	30.9							
	9	(日)	晴		29.3	28.8	2.3	1.3	7.5	7.6	30.9							
	10	(月)	曇		29.3	28.7	1.5	1.2	7.5	7.6	30.4	68	82	28.8	182	0.04		
	11	(火)	曇		28.8	28.2	2.0	1.2	7.6	7.7	30.7							
	12	(水)	曇		28.7	28.0	1.5	1.3	7.6	7.7	30.8	69	82	31.2	191	0.04		
	13	(木)	曇		28.8	28.1	1.7	1.3	7.6	7.7	31.1	69	83	29.7	189	0.03		
	14	(金)	曇		29.5	27.5	−	1.2	−	7.6	28.3	68	81	28.6	177	0.04		
	15	(土)	晴		28.0	27.4	3.5	3.2	7.5	7.6	28.1							
	16	(日)	雨		27.6	27.1	2.5	1.9	7.5	7.6	28.2							
	17	(月)	曇		28.4	27.6	2.4	1.7	7.5	7.6	28.2	65	79	27.6	188	0.09		
	18	(火)	晴		28.3	28.1	2.7	1.7	7.5	7.6	28.5	64	79	26.0	198	0.09		
	19	(水)	晴		28.2	28.0	2.6	1.9	7.5	7.6	28.8	64	81	27.9	203	0.11		
	20	(木)	晴		28.3	28.1	3.1	1.9	7.5	7.5	29.4	68	81	28.3	206	0.07	8	2
	21	(金)	晴		28.7	28.4	2.3	1.4	7.5	7.5	30.0	66	82	30.0	172	0.09		
	22	(土)	曇		29.0	28.6	2.1	1.4	7.6	7.6	29.6							
	23	(日)	曇		29.0	28.3	2.5	1.3	7.6	7.6	29.6							
	24	(月)	晴		29.1	28.9	1.6	1.2	7.6	7.7	30.0	67	83	28.2	172	0.08		
	25	(火)	晴		29.0	28.8	1.6	1.3	7.6	7.6	30.2	68	83	29.5	195	0.06		
	26	(水)	晴		29.4	29.2	1.9	1.3	7.6	7.6	29.9	68	83	27.9	176	0.09		
	27	(木)	曇		29.2	28.7	3.1	1.3	7.6	7.7	30.1	67	84	29.8	189	0.06		
	28	(金)	曇		29.2	28.7	1.5	1.2	7.7	7.7	29.8	65	83	29.2	196	0.06		
	29	(土)	曇		28.6	28.1	1.5	1.2	7.6	7.7	30.4							
	30	(日)	雨		28.3	27.5	1.9	1.3	7.5	7.7	30.7							
	31	(月)	曇		28.1	27.5	3.0	1.4	7.5	7.6	30.9	67	84	29.4	190	0.09		
	最高			31.3	29.5	29.3	3.5	3.2	7.7	7.7	31.1	69	84	31.2	206	0.11	8	2
	最低			31.3	27.6	27.1	1.3	1.0	7.5	7.5	28.1	64	79	26.0	160	<0.03		
	平均			31.3	28.8	28.3	2.2	1.4	7.5	7.6	29.7	66	82	28.8	185	0.06		
	合計																8	2

多項目試験結果

実施日		8月6日	
気温	℃	31.3	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	28.7	28.5
濁度	度	2.9	1.3
pH		7.5	7.7
電気伝導率	mS/m		30.0
酸消費量	mg/L		66
全硬度	mg/L		82
カルシウム硬度	mg/L		52
マグネシウム硬度	mg/L		30
塩化物イオン	mg/L		30.0
全蒸発残留物	mg/L		180
全鉄	mg/L		0.06
COD	mg/L		2.5
BOD	mg/L		1.0
溶存酸素	mg/L		7.4
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		1.66
全窒素	mg/L		2.25
全リン	mg/L		0.14
硫酸イオン	mg/L		22.0
シリカ	mg/L		22.8
色度	度		5
懸濁物質	mg/L		1

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
・20日の薬品使用は試運転による。

皿木分場

令和8年度

月	日	曜日	天候	気温	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
				(℃)	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
9月	1	(火)	晴		27.7	27.5	2.6	1.5	7.6	7.6	31.0	68	86	28.8	169	0.07		
	2	(水)	晴		27.5	27.6	3.0	1.6	7.6	7.7	31.1	69	86	27.5	182	0.08		
	3	(木)	曇	31.8	27.7	27.6	3.6	1.7	7.5	7.6	30.8	70	87	27.1	165	0.10		
	4	(金)	曇		27.5	26.8	2.4	1.7	7.6	7.6	26.8	70	85	28.2	170	0.11		
	5	(土)	雨		27.3	26.3	2.3	1.6	7.6	7.7	30.3							
	6	(日)	雨		26.7	26.0	3.3	1.7	7.6	7.7	30.0							
	7	(月)	雨		26.3	25.9	2.6	1.5	7.6	7.7	29.2	68	83	28.5	186	0.09		
	8	(火)	曇		26.4	26.3	2.8	1.6	7.6	7.7	29.9	68	85	27.5	143	0.11		
	9	(水)	晴		26.6	26.8	3.1	2.3	7.5	7.6	27.2	66	78	26.6	154	0.17		
	10	(木)	雨		26.1	25.1	3.3	2.4	7.5	7.6	29.5	60	78	22.9	141	0.17		
	11	(金)	雨		25.9	24.9	2.5	1.9	7.6	7.6	26.0	61	89	25.4	149	0.13		
	12	(土)	雨		25.9	25.3	2.4	1.6	7.5	7.6	26.8							
	13	(日)	雨		24.9	24.9	3.5	1.7	7.4	7.6	26.8							
	14	(月)	晴		25.1	25.6	3.5	2.0	7.4	7.5	26.6	63	88	21.3	133	0.30		
	15	(火)	曇		25.2	24.9	3.5	1.9	7.4	7.5	26.5	64	86	22.0	150	0.21		
	16	(水)	雨		25.0	24.3	3.5	1.9	7.5	7.5	27.3	67	85	22.2	151	0.16		
	17	(木)	曇		25.2	24.3	3.0	2.0	7.5	7.6	28.8	70	85	23.6	165	0.16	7	2
	18	(金)	曇		24.7	24.3	3.1	1.7	7.5	7.6	28.8	66	85	27.4	196	0.14		
	19	(土)	曇		24.6	23.9	3.5	1.9	7.6	7.7	29.2							
	20	(日)	雨		24.2	23.7	4.4	1.8	7.6	7.7	28.9							
	21	(月)	雨		24.4	24.2	3.5	1.8	7.6	7.7	28.4							
	22	(火)	晴		24.6	25.2	7.9	2.1	7.6	7.7	27.1						11	
	23	(水)	曇		24.1	23.5	7.6	4.0	7.6	7.6	26.3							
	24	(木)	曇		24.5	24.1	5.4	3.7	7.7	7.7	27.0	59	76	23.8	188	0.31	58	
	25	(金)	曇		24.6	24.5	5.3	1.5	7.6	7.5	26.2	59	85	26.1	177	0.07	10	
	26	(土)	曇		24.2	23.4	5.0	2.7	7.6	7.7	26.3							
	27	(日)	曇		24.2	23.6	4.6	3.0	7.6	7.7	25.7							
	28	(月)	雨		24.1	23.9	5.1	2.9	7.5	7.6	26.3	60	78	20.8	171	0.28		
	29	(火)	雨		23.3	23.2	3.6	2.9	7.5	7.6	26.3	60	80	21.8	175	0.25		
	30	(水)	雨		23.0	22.4	3.4	2.8	7.5	7.6	26.9	61	86	23.5	138	0.31		
	最高			31.8	27.7	27.6	7.9	4.0	7.7	7.7	31.1	70	89	28.8	196	0.31	58	2
	最低			31.8	23.0	22.4	2.3	1.5	7.4	7.5	25.7	59	76	20.8	133	0.07		
	平均			31.8	25.4	25.0	3.8	2.1	7.5	7.6	27.9	65	84	25.0	163	0.17		
	合計																86	2

多項目試験結果

実施日		9月3日	
気温	℃	31.8	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	27.7	27.6
濁度	度	3.6	1.7
pH		7.5	7.6
電気伝導率	mS/m		30.8
酸消費量	mg/L		70
全硬度	mg/L		87
カルシウム硬度	mg/L		51
マグネシウム硬度	mg/L		36
塩化物イオン	mg/L		27.1
全蒸発残留物	mg/L		165
全鉄	mg/L		0.10
COD	mg/L		2.4
BOD	mg/L		0.9
溶存酸素	mg/L		7.4
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		2.14
全窒素	mg/L		2.59
全リン	mg/L		0.18
硫酸イオン	mg/L		21.5
シリカ	mg/L		26.9
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		1

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
・17日の薬品使用は試運転による。

皿木分場

令和8年度

月	日	曜日	天候	気温	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
				(℃)	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	硫酸(kg)
10月	1	(木)	晴	27.0	23.4	23.2	3.5	2.8	7.5	7.7	27.0	65	83	19.4	210	0.29		
	2	(金)	曇		23.5	22.9	3.5	2.8	7.5	7.7	26.8	65	80	20.7	177	0.30		
	3	(土)	晴		23.4	22.8	3.1	2.6	7.5	7.7	26.3							
	4	(日)	晴		23.2	22.8	2.8	2.4	7.6	7.7	26.6							
	5	(月)	曇		22.7	22.0	2.6	2.2	7.6	7.8	27.4	67	85	21.4	212	0.22		
	6	(火)	晴		22.1	22.5	3.0	2.1	7.6	7.8	27.9	68	88	22.0	160	0.17		
	7	(水)	曇		22.1	21.5	3.0	2.6	7.6	7.8	28.8	68	89	22.7	211	0.23		
	8	(木)	晴		22.6	22.0	2.5	2.3	7.6	7.8	28.5	68	88	22.0	168	0.21		
	9	(金)	晴		22.5	22.2	3.0	2.1	7.6	7.8	28.5	67	91	24.1	180	0.19		
	10	(土)	晴		22.5	22.1	2.6	1.9	7.7	7.9	28.9							
	11	(日)	晴		22.1	22.1	2.3	1.8	7.7	7.9	29.1							
	12	(月)	晴		22.1	21.8	3.0	1.9	7.7	7.9	29.4							
	13	(火)	曇		22.1	21.6	2.4	2.0	7.7	7.9	29.4	68	92	24.0	200	0.24		
	14	(水)	晴		22.4	22.5	2.5	1.8	7.7	7.8	29.4	68	90	23.1	167	0.15		
	15	(木)	晴		22.3	21.5	2.1	1.8	7.7	7.8	29.3	68	91	24.7	187	0.15		
	16	(金)	晴		22.2	21.9	2.6	1.8	7.7	7.8	29.2	66	92	22.6	181	0.14		
	17	(土)	晴		22.1	21.8	2.0	1.8	7.7	7.8	29.6							
	18	(日)	晴		22.2	21.7	1.5	1.7	7.8	7.8	29.9							
	19	(月)	晴		22.1	22.5	1.8	1.6	7.8	7.8	29.4	67	93	23.5	170	0.14	7	2
	20	(火)	曇		22.0	23.1	2.1	1.5	7.8	7.8	29.6	68	92	25.6	170	0.20		
	21	(水)	雨		22.1	22.8	1.8	1.6	7.8	7.8	29.8	68	93	23.4	183	0.13		
	22	(木)	晴		22.2	22.5	2.0	1.6	7.8	7.8	29.7	68	93	24.2	207	0.12		
	23	(金)	晴		22.1	21.7	1.5	1.6	7.9	7.9	29.6	68	94	23.0	214	0.11		
	24	(土)	雨		21.7	21.6	1.3	1.5	7.8	7.9	30.0							
	25	(日)	曇		21.6	22.4	2.0	1.5	7.8	7.8	30.9							
	26	(月)	雨		21.1	21.1	1.6	1.7	7.8	7.8	30.0	68	94	24.8	228	0.13		
	27	(火)	雨		21.3	20.8	1.8	1.8	7.7	7.8	30.2	68	95	24.5	217	0.12		
	28	(水)	晴		21.2	21.3	2.1	1.8	7.7	7.8	30.4	69	93	23.2	195	0.12		
	29	(木)	曇		20.8	20.0	2.0	1.9	7.7	7.8	29.7	67	92	24.4	209	0.14		
	30	(金)	曇		20.2	20.5	2.3	1.9	7.7	7.8	30.3	69	94	23.3	197	0.15		
	31	(土)	晴		20.0	20.7	2.0	1.7	7.7	7.7	30.9							
	最高			27.0	23.5	23.2	3.5	2.8	7.9	7.9	30.9	69	95	25.6	228	0.30	7	2
	最低			27.0	20.0	20.0	1.3	1.5	7.5	7.7	26.3	65	80	19.4	160	0.11		
	平均			27.0	22.1	21.9	2.3	1.9	7.7	7.8	29.1	68	91	23.2	193	0.17		
	合計																7	2

多項目試験結果

実施日		10月1日	
気温	℃	27.0	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	23.4	23.2
濁度	度	3.5	2.8
pH		7.5	7.7
電気伝導率	mS/m		27.0
酸消費量	mg/L		65
全硬度	mg/L		83
ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		48
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度	mg/L		35
塩化物イオン	mg/L		19.4
全蒸発残留物	mg/L		210
全鉄	mg/L		0.29
COD	mg/L		2.4
BOD	mg/L		0.6
溶存酸素	mg/L		8.0
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		2.09
全窒素	mg/L		2.41
全リン	mg/L		0.14
硫酸イオン	mg/L		19.0
シリカ	mg/L		24.9
色度	度		7
懸濁物質	mg/L		2

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。
・19日の薬品使用は試運転による。