人見浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
4月	1	(水)	曇	18.0	16.5	16.2	16.4	7.8	6.7	7.9	7.9	32.3	30.2	110	88	12.0	219	0.38	
	2	(木)	曇	17.0	9.5	13.4	14.0	57.2	8.7	7.7	7.6	17.0	17.7	73	60	9.0	155	0.55	6,354
	3	(金)	晴		17.1	12.6	12.4	16.7	4.5	7.7	7.4	22.1	21.5	60	64	17.0	163	0.37	5,554
	4	(土)	曇	11.0	13.6	13.4	13.8	19.9	7.5	7.7	7.5								4,717
	5	(日)	晴	9.0	20.3	16.5	15.9	43.4	7.1	7.7	7.5								7,659
	6	(月)	晴		20.5	15.8	15.6	21.6	3.7	7.7	7.3	22.0	21.5	57	60	17.0	166	0.43	6,830
	7	(火)	曇	1.0	17.5	16.2	16.4	22.9	3.4	7.8	7.5	26.5	26.2	80	78	17.0	200	0.28	6,864
	8	(水)	晴		13.2	12.6	13.2	27.8	3.0	7.8	7.5	29.0	29.1	100	90	18.0	223	0.24	6,398
	9	(木)	晴		17.6	14.1	14.2	22.0	3.2	7.8	7.6	30.6	30.8	110	92	17.0	240	0.24	5,444
	10	(金)	雨	4.0	18.4	15.6	15.6	17.7	4.2	7.9	7.7	31.2	31.6	120	98	18.0	251	0.33	4,151
	11	(土)	晴		22.7	17.4	17.2	28.6	7.0	7.8	7.5								5,777
	12	(日)	晴		17.6	17.3	17.9	24.2	7.2	7.8	7.5								6,666
	13	(月)	晴		21.8	17.5	18.0	17.0	2.8	7.8	7.6	31.2	31.7	110	94	18.0	240	0.23	5,032
	14	(火)	曇		21.8	17.4	17.6	15.0	3.5	7.8	7.6	31.4	31.9	120	96	17.0	250	0.32	4,872
	15	(水)	曇	16.0	20.7	17.2	17.5	21.2	3.4	7.8	7.7	32.0	32.5	120	96	17.0	235	0.30	5,289
	16	(木)	晴	3.0	17.1	17.1	17.2	22.2	5.1	7.7	7.5	21.5	22.4	77	66	13.0	171	0.29	6,231
	17	(金)	晴		12.8	15.2	15.3	45.2	5.8	7.5	7.4	27.5	25.5	87	82	19.0	205	0.31	7,984
	18	(土)	曇		18.5	15.2	15.5	25.9	8.0	7.7	7.5								6,221
	19	(日)	曇		20.8	16.1	16.2	24.8	8.2	7.7	7.6								4,777
	20	(月)	晴		19.9	17.6	17.6	25.7	4.8	7.8	7.6	32.0	32.3	120	96	17.0	245	0.34	4,111
	21	(火)	晴	2.0	21.2	17.8	18.0	16.8	5.4	7.8	7.7	31.7	32.2	130	96	18.0	249	0.34	3,333
	22	(水)	晴		21.4	16.6	17.0	16.6	5.0	7.8	7.7	32.0	32.2	130	96	18.0	248	0.44	3,855
	23	(木)	曇	27.0	18.5	17.4	17.8	14.4	6.7	7.8	7.8	32.1	32.5	130	98	15.0	239	0.58	1,702
	24	(金)	曇	2.0	14.4	15.6	15.8	23.3	5.1	7.7	7.5	23.0	21.3	77	66	12.0	177	0.35	6,197
	25	(土)	晴		16.2	15.0	15.1	24.3	8.4	7.7	7.4								6,693
	26	(日)	晴		17.9	15.5	15.3	21.2	8.2	7.7	7.5								4,821
	27	(月)	雨	43.0	13.8	16.6	17.0	25.9	4.3	7.7	7.7	14.6	30.8	120	92	18.0	213	0.35	6,921
	28	(火)	晴		20.6	15.9	15.9	29.0	4.5	7.7	7.3	22.8	22.3	67	68	17.0	178	0.39	9,109
	29	(水)	曇		19.1	17.4	17.5	22.6	6.8	7.7	7.4								5,444
	30	(木)	曇		15.1	16.0	16.6	16.2	5.6	7.8	7.6	29.5	29.4	110	88	18.0	238	0.49	3,444
	最高			43.0	22.7	17.8	18.0	57.2	8.7	7.9	7.9	32.3	32.5	130	98	19.0	251	0.58	9,109
	最低				9.5	12.6	12.4	7.8	2.8	7.5	7.3	14.6	17.7	57	60	9.0	155	0.23	
	平均				17.9	15.9	16.1	23.9	5.6	7.7	7.5	27.2	27.9	100	84	16.3	215	0.36	
	合計			153.0															162,450

多項目試験結果

実施日		4月8日	
気温	℃	13.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	12.6	13.2
濁度	度	27.8	3.0
pH		7.8	7.5
電気伝導率	mS/m	29.0	29.1
酸消費量	mg/L	110	100
全硬度	mg/L	90	90
カルシウム硬度	mg/L	68	66
マグネシウム硬度	mg/L	22	24
塩化物イオン	mg/L	13.0	18.0
全蒸発残留物	mg/L	272	223
全鉄	mg/L	1.40	0.24
COD	mg/L	6.9	4.3
BOD	mg/L	2.2	2.1
溶存酸素	mg/L	8.8	8.8
全マンガン	mg/L	0.08	0.06
アンモニウムイオン	mg/L	0.24	0.22
全窒素	mg/L	1.24	0.86
全リン	mg/L	0.22	0.09
硫酸イオン	mg/L	15.5	17.4
シリカ	mg/L	36.0	32.5
色度	度	38	9
懸濁物質	mg/L	32	4

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
5月	1	(金)	雨	66.0	12.8	14.8	15.0	28.2	5.4	7.7	7.7	16.9	29.6	110	92	17.0	256	0.40	9,466
	2	(土)	晴		20.9	15.9	15.3	38.7	8.1	7.3	7.1								7,778
	3	(日)	曇		22.1	16.7	16.8	23.7	6.9	7.4	7.3								4,813
	4	(月)	曇	2.0	21.2	18.2	18.0	17.7	7.8	7.6	7.5								3,684
	5	(火)	晴		17.9	16.8	17.1	20.7	6.9	7.6	7.6								2,381
	6	(水)	曇		21.3	16.8	17.4	11.9	9.7	7.6	7.8								
	7	(木)	曇	1.0	22.7	18.1	17.8	6.4	7.6	7.8	7.8	31.7	31.9	130	98	14.0	271	0.56	
	8	(金)	曇		23.0	19.2	19.2	9.6	10.5	7.8	7.9	31.2	31.3	120	98	13.0	273	0.64	
	9	(土)	晴		20.8	18.8	18.8	8.5	8.0	7.8	7.9								
	10	(日)	晴		19.3	17.8	18.1	7.4	6.1	7.8	7.9								
	11	(月)	晴		22.3	18.2	18.4	5.6	5.5	7.8	7.9	33.0	33.3	130	104	15.0	252	0.48	
	12	(火)	晴		25.4	18.3	18.6	4.5	4.9	7.8	7.9	33.0	33.2	130	102	16.0	261	0.39	
	13	(水)	晴		24.1	18.4	19.0	5.5	5.8	7.8	7.9	33.1	33.5	130	102	17.0	244	0.46	
	14	(木)	曇		19.6	19.2	20.0	6.6	7.3	7.8	7.9	33.0	33.2	130	100	14.0	247	0.47	
	15	(金)	晴		18.9	19.0	18.8	5.3	5.6	7.8	7.9	33.4	33.3	130	102	15.0	253	0.48	
	16	(土)	晴		21.8	18.7	19.1	7.5	7.0	7.8	7.9								
	17	(日)	晴		23.2	19.5	19.9	6.2	6.0	7.8	7.8								
	18	(月)	晴		25.5	20.4	20.8	4.7	5.4	7.8	7.9	34.0	34.0	130	104	17.0	240	0.42	
	19	(火)	晴		24.2	20.6	21.0	5.3	6.3	7.9	7.9	33.9	34.2	130	102	17.0	261	0.48	
	20	(水)	晴		24.3	21.2	21.4	5.2	5.6	7.9	7.9	34.0	34.1	130	102	15.0	266	0.48	
	21	(木)	雨	5.0	23.6	21.8	22.4	6.7	6.6	7.8	7.9	33.2	33.5	130	104	15.0	310	0.62	
	22	(金)	曇	36.0	14.7	17.6	18.0	13.5	11.9	7.7	7.7	20.2	20.9	100	74	12.0	205	0.64	2,889
	23	(土)	曇	1.0	14.5	15.7	15.6	12.6	8.1	7.7	7.5								2,334
	24	(日)	曇		18.8	16.9	16.6	9.1	9.7	7.7	7.8								
	25	(月)	曇		22.5	18.6	18.6	6.7	6.6	7.8	7.8	30.5	30.4	120	94	13.0	230	0.62	
	26	(火)	曇		25.4	19.7	19.8	6.1	6.6	7.8	7.8	31.6	31.7	130	96	14.0	258	0.55	
	27	(水)	曇		22.3	20.6	20.9	5.2	5.3	7.8	7.8	33.6	33.3	130	100	9.0	254	0.51	
	28	(木)	曇		26.9	21.0	21.5	5.2	5.9	7.8	7.8	33.1	31.0	130	100	15.0	299	0.57	
	29	(金)	晴		28.8	22.2	22.0	7.5	7.2	7.8	7.9	33.9	34.0	130	102	16.0	236	0.67	
	30	(土)	晴		28.5	20.6	20.5	7.5	7.5	7.7	7.9								
	31	(日)	曇		25.9	21.2	21.7	7.9	7.1	7.7	7.9								
	最高			66.0	28.8	22.2	22.4	38.7	11.9	7.9	7.9	34.0	34.2	130	104	17.0	310	0.67	9,466
	最低				12.8	14.8	15.0	4.5	4.9	7.3	7.1	16.9	20.9	100	74	9.0	205	0.39	
	平均				22.0	18.8	19.0	10.2	7.1	7.7	7.8	31.3	32.0	126	99	14.7	256	0.52	
	合計			111.0															33,345

多項目試験結果

実施日		5月13日	
気温	℃	24.1	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	18.4	19.0
濁度	度	5.5	5.8
pH		7.8	7.9
電気伝導率	mS/m	33.1	33.5
酸消費量	mg/L	130	130
全硬度	mg/L	102	102
カルシウム硬度	mg/L	74	76
マグネシウム硬度	mg/L	28	26
塩化物イオン	mg/L	17.0	17.0
全蒸発残留物	mg/L	226	244
全鉄	mg/L	0.49	0.46
COD	mg/L	5.3	5.2
BOD	mg/L	2.3	2.3
溶存酸素	mg/L	7.8	7.8
全マンガン	mg/L	0.04	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.58	0.52
全窒素	mg/L	0.96	0.95
全リン	mg/L	0.18	0.18
硫酸イオン	mg/L	18.0	18.5
シリカ	mg/L	35.4	34.1
色度	度	16	15
懸濁物質	mg/L	10	9

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
6月	1	(月)	晴		28.1	21.6	21.7	6.0	6.3	7.8	7.8	34.1	34.5	130	108	18.0	267	0.52	
	2	(火)	曇	3.0	25.0	21.2	22.0	6.2	5.8	7.7	7.9	33.6	33.9	130	102	15.0	274	0.49	
	3	(水)	雨	91.0	20.0	20.0	20.4	24.3	5.6	7.6	7.9	12.0	30.6	120	92	18.0	225	0.52	8,776
	4	(木)	曇		20.5	19.6	19.6	29.5	4.8	7.5	7.2	19.3	18.6	44	52	19.0	161	0.33	6,888
	5	(金)	曇		17.4	18.4	18.8	15.2	6.7	7.6	7.5	24.8	24.0	80	74	16.0	178	0.46	1,890
	6	(土)	曇		16.5	17.4	17.5	13.5	12.5	7.7	7.8								888
	7	(日)	曇	13.0	20.4	18.5	18.7	10.0	9.3	7.7	7.8								
	8	(月)	曇	8.0	19.1	19.2	19.0	10.4	9.9	7.7	7.7	24.1	24.4	100	80	14.0	214	0.62	
	9	(火)	雨	16.0	18.9	19.8	19.8	10.1	9.3	7.7	7.8	22.8	28.5	120	88	14.0	252	0.72	1,902
	10	(水)	曇	1.0	20.2	19.4	19.3	8.5	5.5	7.7	7.6	26.0	25.4	87	76	16.0	181	0.37	1,444
	11	(木)	曇		27.9	19.2	19.4	7.6	9.6	7.8	7.8	27.4	26.9	100	82	14.0	212	0.72	
	12	(金)	晴	7.0	25.5	20.2	20.2	7.0	7.7	7.8	7.8	28.9	28.2	110	82	13.0	241	0.58	
	13	(土)	曇		25.7	19.6	19.7	58.0	4.0	7.6	7.3								8,666
	14	(日)	曇		26.1	20.8	21.0	10.9	11.1	7.7	7.8								147
	15	(月)	雨	11.0	16.9	19.8	20.6	5.2	7.1	7.9	7.8	30.3	29.3	130	96	13.0	271	0.66	853
	16	(火)	晴		24.9	19.2	19.0	13.4	3.2	7.7	7.6	28.5	27.8	100	82	14.0	220	0.33	2,333
	17	(水)	晴	2.0	27.1	20.2	20.2	9.3	9.2	7.8	7.9	31.9	31.1	120	94	13.0	231	0.65	
	18	(木)	雨	27.0	20.5	21.0	21.2	15.0	10.7	7.7	7.8	17.7	25.5	120	86	13.0	244	0.74	4,402
	19	(金)	晴		31.7	21.4	20.8	15.4	3.5	7.6	7.4	21.8	21.4	70	60	15.0	158	0.36	3,992
	20	(土)	曇	9.0	24.7	21.3	21.4	12.9	6.6	7.7	7.5								1,983
	21	(日)	雨	29.0	21.0	21.4	21.2	14.9	5.8	7.6	7.6								6,145
	22	(月)	晴		27.1	22.0	21.6	14.9	3.5	7.5	7.2	21.1	20.5	60	58	15.0	165	0.45	3,676
	23	(火)	晴		22.3	20.9	20.8	9.6	10.7	7.7	7.8	26.2	25.6	94	76	12.0	210	0.79	
	24	(水)	曇		23.1	21.0	20.9	13.0	7.6	7.8	7.7	28.4	28.0	110	88	12.0	226	0.75	442
	25	(木)	雨	22.0	19.8	20.2	20.8	5.5	8.8	7.8	7.9	31.1	31.5	130	96	12.0	258	0.66	86
	26	(金)	雨	43.0	24.1	21.1	20.7	17.1	5.3	7.7	7.5	20.8	23.7	87	74	13.0	234	0.43	9,256
	27	(土)	雨	127.0	22.5	21.1	21.2	248.9	1.9	7.2	6.8								15,780
	28	(日)	雨	8.0	22.1	20.2	20.0	92.3	3.0	7.2	6.7								13,110
	29	(月)	曇	1.0	21.5	20.3	20.2	81.4	5.2	7.5	7.2	19.5	19.4	60	68	13.0	219	0.39	7,887
	30	(火)	曇		27.3	20.9	20.6	29.5	3.7	7.6	7.4	24.1	23.6	80	72	13.0	229	0.31	5,778
	最高			127.0	31.7	22.0	22.0	248.9	12.5	7.9	7.9	34.1	34.5	130	108	19.0	274	0.79	15,780
	最低				16.5	17.4	17.5	5.2	1.9	7.2	6.7	12.0	18.6	44	52	12.0	158	0.31	
	平均				22.9	20.2	20.3	27.2	6.8	7.6	7.6	25.2	26.5	99	81	14.3	221	0.54	
	合計			418.0															106,324

多項目試験結果

実施日		6月10日	
気温	℃	20.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	19.4	19.3
濁度	度	8.5	5.5
pH		7.7	7.6
電気伝導率	mS/m	26.0	25.4
酸消費量	mg/L	95	87
全硬度	mg/L	86	76
カルシウム硬度	mg/L	58	60
マグネシウム硬度	mg/L	28	16
塩化物イオン	mg/L	14.0	16.0
全蒸発残留物	mg/L	204	181
全鉄	mg/L	0.81	0.37
COD	mg/L	6.7	5.6
BOD	mg/L	2.3	2.1
溶存酸素	mg/L	8.4	8.4
全マンガン	mg/L	0.05	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.12	0.24
全窒素	mg/L	0.84	0.79
全リン	mg/L	0.16	0.08
硫酸イオン	mg/L	14.6	15.9
シリカ	mg/L	30.4	27.8
色度	度	22	13
懸濁物質	mg/L	4	7

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。