人見浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
4月	1	(水)	曇	18.0	16.5	16.2	16.4	7.8	6.7	7.9	7.9	32.3	30.2	110	88	12.0	219	0.38	
	2	(木)	曇	17.0	9.5	13.4	14.0	57.2	8.7	7.7	7.6	17.0	17.7	73	60	9.0	155	0.55	6,354
	3	(金)	晴		17.1	12.6	12.4	16.7	4.5	7.7	7.4	22.1	21.5	60	64	17.0	163	0.37	5,554
	4	(土)	曇	11.0	13.6	13.4	13.8	19.9	7.5	7.7	7.5								4,717
	5	(日)	晴	9.0	20.3	16.5	15.9	43.4	7.1	7.7	7.5								7,659
	6	(月)	晴		20.5	15.8	15.6	21.6	3.7	7.7	7.3	22.0	21.5	57	60	17.0	166	0.43	6,830
	7	(火)	曇	1.0	17.5	16.2	16.4	22.9	3.4	7.8	7.5	26.5	26.2	80	78	17.0	200	0.28	6,864
	8	(水)	晴		13.2	12.6	13.2	27.8	3.0	7.8	7.5	29.0	29.1	100	90	18.0	223	0.24	6,398
	9	(木)	晴		17.6	14.1	14.2	22.0	3.2	7.8	7.6	30.6	30.8	110	92	17.0	240	0.24	5,444
	10	(金)	雨	4.0	18.4	15.6	15.6	17.7	4.2	7.9	7.7	31.2	31.6	120	98	18.0	251	0.33	4,151
	11	(土)	晴		22.7	17.4	17.2	28.6	7.0	7.8	7.5								5,777
	12	(日)	晴		17.6	17.3	17.9	24.2	7.2	7.8	7.5								6,666
	13	(月)	晴		21.8	17.5	18.0	17.0	2.8	7.8	7.6	31.2	31.7	110	94	18.0	240	0.23	5,032
	14	(火)	曇		21.8	17.4	17.6	15.0	3.5	7.8	7.6	31.4	31.9	120	96	17.0	250	0.32	4,872
	15	(水)	曇	16.0	20.7	17.2	17.5	21.2	3.4	7.8	7.7	32.0	32.5	120	96	17.0	235	0.30	5,289
	16	(木)	晴	3.0	17.1	17.1	17.2	22.2	5.1	7.7	7.5	21.5	22.4	77	66	13.0	171	0.29	6,231
	17	(金)	晴		12.8	15.2	15.3	45.2	5.8	7.5	7.4	27.5	25.5	87	82	19.0	205	0.31	7,984
	18	(土)	曇		18.5	15.2	15.5	25.9	8.0	7.7	7.5								6,221
	19	(日)	曇		20.8	16.1	16.2	24.8	8.2	7.7	7.6								4,777
	20	(月)	晴		19.9	17.6	17.6	25.7	4.8	7.8	7.6	32.0	32.3	120	96	17.0	245	0.34	4,111
	21	(火)	晴	2.0	21.2	17.8	18.0	16.8	5.4	7.8	7.7	31.7	32.2	130	96	18.0	249	0.34	3,333
	22	(水)	晴		21.4	16.6	17.0	16.6	5.0	7.8	7.7	32.0	32.2	130	96	18.0	248	0.44	3,855
	23	(木)	曇	27.0	18.5	17.4	17.8	14.4	6.7	7.8	7.8	32.1	32.5	130	98	15.0	239	0.58	1,702
	24	(金)	曇	2.0	14.4	15.6	15.8	23.3	5.1	7.7	7.5	23.0	21.3	77	66	12.0	177	0.35	6,197
	25	(土)	晴		16.2	15.0	15.1	24.3	8.4	7.7	7.4								6,693
	26	(日)	晴		17.9	15.5	15.3	21.2	8.2	7.7	7.5								4,821
	27	(月)	雨	43.0	13.8	16.6	17.0	25.9	4.3	7.7	7.7	14.6	30.8	120	92	18.0	213	0.35	6,921
	28	(火)	晴		20.6	15.9	15.9	29.0	4.5	7.7	7.3	22.8	22.3	67	68	17.0	178	0.39	9,109
	29	(水)	曇		19.1	17.4	17.5	22.6	6.8	7.7	7.4								5,444
	30	(木)	曇		15.1	16.0	16.6	16.2	5.6	7.8	7.6	29.5	29.4	110	88	18.0	238	0.49	3,444
	最高			43.0	22.7	17.8	18.0	57.2	8.7	7.9	7.9	32.3	32.5	130	98	19.0	251	0.58	9,109
	最低				9.5	12.6	12.4	7.8	2.8	7.5	7.3	14.6	17.7	57	60	9.0	155	0.23	
	平均				17.9	15.9	16.1	23.9	5.6	7.7	7.5	27.2	27.9	100	84	16.3	215	0.36	
	合計			153.0															162,450

多項目試験結果

実施日		4月8日	
気温	℃	13.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	12.6	13.2
濁度	度	27.8	3.0
pH		7.8	7.5
電気伝導率	mS/m	29.0	29.1
酸消費量	mg/L	110	100
全硬度	mg/L	90	90
カルシウム硬度	mg/L	68	66
マグネシウム硬度	mg/L	22	24
塩化物イオン	mg/L	13.0	18.0
全蒸発残留物	mg/L	272	223
全鉄	mg/L	1.40	0.24
COD	mg/L	6.9	4.3
BOD	mg/L	2.2	2.1
溶存酸素	mg/L	8.8	8.8
全マンガン	mg/L	0.08	0.06
アンモニウムイオン	mg/L	0.24	0.22
全窒素	mg/L	1.24	0.86
全リン	mg/L	0.22	0.09
硫酸イオン	mg/L	15.5	17.4
シリカ	mg/L	36.0	32.5
色度	度	38	9
懸濁物質	mg/L	32	4

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
5月	1	(金)	雨	66.0	12.8	14.8	15.0	28.2	5.4	7.7	7.7	16.9	29.6	110	92	17.0	256	0.40	9,466
	2	(土)	晴		20.9	15.9	15.3	38.7	8.1	7.3	7.1								7,778
	3	(日)	曇		22.1	16.7	16.8	23.7	6.9	7.4	7.3								4,813
	4	(月)	曇	2.0	21.2	18.2	18.0	17.7	7.8	7.6	7.5								3,684
	5	(火)	晴		17.9	16.8	17.1	20.7	6.9	7.6	7.6								2,381
	6	(水)	曇		21.3	16.8	17.4	11.9	9.7	7.6	7.8								
	7	(木)	曇	1.0	22.7	18.1	17.8	6.4	7.6	7.8	7.8	31.7	31.9	130	98	14.0	271	0.56	
	8	(金)	曇		23.0	19.2	19.2	9.6	10.5	7.8	7.9	31.2	31.3	120	98	13.0	273	0.64	
	9	(土)	晴		20.8	18.8	18.8	8.5	8.0	7.8	7.9								
	10	(日)	晴		19.3	17.8	18.1	7.4	6.1	7.8	7.9								
	11	(月)	晴		22.3	18.2	18.4	5.6	5.5	7.8	7.9	33.0	33.3	130	104	15.0	252	0.48	
	12	(火)	晴		25.4	18.3	18.6	4.5	4.9	7.8	7.9	33.0	33.2	130	102	16.0	261	0.39	
	13	(水)	晴		24.1	18.4	19.0	5.5	5.8	7.8	7.9	33.1	33.5	130	102	17.0	244	0.46	
	14	(木)	曇		19.6	19.2	20.0	6.6	7.3	7.8	7.9	33.0	33.2	130	100	14.0	247	0.47	
	15	(金)	晴		18.9	19.0	18.8	5.3	5.6	7.8	7.9	33.4	33.3	130	102	15.0	253	0.48	
	16	(土)	晴		21.8	18.7	19.1	7.5	7.0	7.8	7.9								
	17	(日)	晴		23.2	19.5	19.9	6.2	6.0	7.8	7.8								
	18	(月)	晴		25.5	20.4	20.8	4.7	5.4	7.8	7.9	34.0	34.0	130	104	17.0	240	0.42	
	19	(火)	晴		24.2	20.6	21.0	5.3	6.3	7.9	7.9	33.9	34.2	130	102	17.0	261	0.48	
	20	(水)	晴		24.3	21.2	21.4	5.2	5.6	7.9	7.9	34.0	34.1	130	102	15.0	266	0.48	
	21	(木)	雨	5.0	23.6	21.8	22.4	6.7	6.6	7.8	7.9	33.2	33.5	130	104	15.0	310	0.62	
	22	(金)	曇	36.0	14.7	17.6	18.0	13.5	11.9	7.7	7.7	20.2	20.9	100	74	12.0	205	0.64	2,889
	23	(土)	曇	1.0	14.5	15.7	15.6	12.6	8.1	7.7	7.5								2,334
	24	(日)	曇		18.8	16.9	16.6	9.1	9.7	7.7	7.8								
	25	(月)	曇		22.5	18.6	18.6	6.7	6.6	7.8	7.8	30.5	30.4	120	94	13.0	230	0.62	
	26	(火)	曇		25.4	19.7	19.8	6.1	6.6	7.8	7.8	31.6	31.7	130	96	14.0	258	0.55	
	27	(水)	曇		22.3	20.6	20.9	5.2	5.3	7.8	7.8	33.6	33.3	130	100	9.0	254	0.51	
	28	(木)	曇		26.9	21.0	21.5	5.2	5.9	7.8	7.8	33.1	31.0	130	100	15.0	299	0.57	
	29	(金)	晴		28.8	22.2	22.0	7.5	7.2	7.8	7.9	33.9	34.0	130	102	16.0	236	0.67	
	30	(土)	晴		28.5	20.6	20.5	7.5	7.5	7.7	7.9								
	31	(日)	曇		25.9	21.2	21.7	7.9	7.1	7.7	7.9								
	最高			66.0	28.8	22.2	22.4	38.7	11.9	7.9	7.9	34.0	34.2	130	104	17.0	310	0.67	9,466
	最低				12.8	14.8	15.0	4.5	4.9	7.3	7.1	16.9	20.9	100	74	9.0	205	0.39	
	平均				22.0	18.8	19.0	10.2	7.1	7.7	7.8	31.3	32.0	126	99	14.7	256	0.52	
	合計			111.0															33,345

多項目試験結果

実施日		5月13日	
気温	℃	24.1	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	18.4	19.0
濁度	度	5.5	5.8
pH		7.8	7.9
電気伝導率	mS/m	33.1	33.5
酸消費量	mg/L	130	130
全硬度	mg/L	102	102
カルシウム硬度	mg/L	74	76
マグネシウム硬度	mg/L	28	26
塩化物イオン	mg/L	17.0	17.0
全蒸発残留物	mg/L	226	244
全鉄	mg/L	0.49	0.46
COD	mg/L	5.3	5.2
BOD	mg/L	2.3	2.3
溶存酸素	mg/L	7.8	7.8
全マンガン	mg/L	0.04	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.58	0.52
全窒素	mg/L	0.96	0.95
全リン	mg/L	0.18	0.18
硫酸イオン	mg/L	18.0	18.5
シリカ	mg/L	35.4	34.1
色度	度	16	15
懸濁物質	mg/L	10	9

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
6月	1	(月)	晴		28.1	21.6	21.7	6.0	6.3	7.8	7.8	34.1	34.5	130	108	18.0	267	0.52	
	2	(火)	曇	3.0	25.0	21.2	22.0	6.2	5.8	7.7	7.9	33.6	33.9	130	102	15.0	274	0.49	
	3	(水)	雨	91.0	20.0	20.0	20.4	24.3	5.6	7.6	7.9	12.0	30.6	120	92	18.0	225	0.52	8,776
	4	(木)	曇		20.5	19.6	19.6	29.5	4.8	7.5	7.2	19.3	18.6	44	52	19.0	161	0.33	6,888
	5	(金)	曇		17.4	18.4	18.8	15.2	6.7	7.6	7.5	24.8	24.0	80	74	16.0	178	0.46	1,890
	6	(土)	曇		16.5	17.4	17.5	13.5	12.5	7.7	7.8								888
	7	(日)	曇	13.0	20.4	18.5	18.7	10.0	9.3	7.7	7.8								
	8	(月)	曇	8.0	19.1	19.2	19.0	10.4	9.9	7.7	7.7	24.1	24.4	100	80	14.0	214	0.62	
	9	(火)	雨	16.0	18.9	19.8	19.8	10.1	9.3	7.7	7.8	22.8	28.5	120	88	14.0	252	0.72	1,902
	10	(水)	曇	1.0	20.2	19.4	19.3	8.5	5.5	7.7	7.6	26.0	25.4	87	76	16.0	181	0.37	1,444
	11	(木)	曇		27.9	19.2	19.4	7.6	9.6	7.8	7.8	27.4	26.9	100	82	14.0	212	0.72	
	12	(金)	晴	7.0	25.5	20.2	20.2	7.0	7.7	7.8	7.8	28.9	28.2	110	82	13.0	241	0.58	
	13	(土)	曇		25.7	19.6	19.7	58.0	4.0	7.6	7.3								8,666
	14	(日)	曇		26.1	20.8	21.0	10.9	11.1	7.7	7.8								147
	15	(月)	雨	11.0	16.9	19.8	20.6	5.2	7.1	7.9	7.8	30.3	29.3	130	96	13.0	271	0.66	853
	16	(火)	晴		24.9	19.2	19.0	13.4	3.2	7.7	7.6	28.5	27.8	100	82	14.0	220	0.33	2,333
	17	(水)	晴	2.0	27.1	20.2	20.2	9.3	9.2	7.8	7.9	31.9	31.1	120	94	13.0	231	0.65	
	18	(木)	雨	27.0	20.5	21.0	21.2	15.0	10.7	7.7	7.8	17.7	25.5	120	86	13.0	244	0.74	4,402
	19	(金)	晴		31.7	21.4	20.8	15.4	3.5	7.6	7.4	21.8	21.4	70	60	15.0	158	0.36	3,992
	20	(土)	曇	9.0	24.7	21.3	21.4	12.9	6.6	7.7	7.5								1,983
	21	(日)	雨	29.0	21.0	21.4	21.2	14.9	5.8	7.6	7.6								6,145
	22	(月)	晴		27.1	22.0	21.6	14.9	3.5	7.5	7.2	21.1	20.5	60	58	15.0	165	0.45	3,676
	23	(火)	晴		22.3	20.9	20.8	9.6	10.7	7.7	7.8	26.2	25.6	94	76	12.0	210	0.79	
	24	(水)	曇		23.1	21.0	20.9	13.0	7.6	7.8	7.7	28.4	28.0	110	88	12.0	226	0.75	442
	25	(木)	雨	22.0	19.8	20.2	20.8	5.5	8.8	7.8	7.9	31.1	31.5	130	96	12.0	258	0.66	86
	26	(金)	雨	43.0	24.1	21.1	20.7	17.1	5.3	7.7	7.5	20.8	23.7	87	74	13.0	234	0.43	9,256
	27	(土)	雨	127.0	22.5	21.1	21.2	248.9	1.9	7.2	6.8								15,780
	28	(日)	雨	8.0	22.1	20.2	20.0	92.3	3.0	7.2	6.7								13,110
	29	(月)	曇	1.0	21.5	20.3	20.2	81.4	5.2	7.5	7.2	19.5	19.4	60	68	13.0	219	0.39	7,887
	30	(火)	曇		27.3	20.9	20.6	29.5	3.7	7.6	7.4	24.1	23.6	80	72	13.0	229	0.31	5,778
	最高			127.0	31.7	22.0	22.0	248.9	12.5	7.9	7.9	34.1	34.5	130	108	19.0	274	0.79	15,780
	最低				16.5	17.4	17.5	5.2	1.9	7.2	6.7	12.0	18.6	44	52	12.0	158	0.31	
	平均				22.9	20.2	20.3	27.2	6.8	7.6	7.6	25.2	26.5	99	81	14.3	221	0.54	
	合計			418.0															106,324

多項目試験結果

実施日		6月10日	
気温	℃	20.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	19.4	19.3
濁度	度	8.5	5.5
pH		7.7	7.6
電気伝導率	mS/m	26.0	25.4
酸消費量	mg/L	95	87
全硬度	mg/L	86	76
カルシウム硬度	mg/L	58	60
マグネシウム硬度	mg/L	28	16
塩化物イオン	mg/L	14.0	16.0
全蒸発残留物	mg/L	204	181
全鉄	mg/L	0.81	0.37
COD	mg/L	6.7	5.6
BOD	mg/L	2.3	2.1
溶存酸素	mg/L	8.4	8.4
全マンガン	mg/L	0.05	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.12	0.24
全窒素	mg/L	0.84	0.79
全リン	mg/L	0.16	0.08
硫酸イオン	mg/L	14.6	15.9
シリカ	mg/L	30.4	27.8
色度	度	22	13
懸濁物質	mg/L	4	7

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
7月	1	(水)	曇		27.8	20.9	20.8	20.3	4.0	7.6	7.5	25.6	25.4	90	78	15.0	219	0.31	4,777
	2	(木)	雨	53.0	21.7	21.6	21.2	55.8	2.8	7.5	7.5	12.9	24.4	94	80	12.0	205	0.34	9,402
	3	(金)	曇		25.1	20.7	20.5	47.5	3.9	7.5	7.1	18.1	17.8	48	54	14.0	167	0.39	9,403
	4	(土)	曇	1.0	26.5	20.5	20.3	16.6	4.9	7.5	7.4								4,727
	5	(日)	曇	5.0	25.0	21.8	21.0	11.1	9.3	7.5	7.6								2,903
	6	(月)	曇	1.0	26.1	21.6	21.6	13.1	5.7	7.7	7.5	24.4	24.2	84	74	12.0	182	0.44	2,667
	7	(火)	曇	1.0	23.7	21.0	21.2	8.2	9.7	7.7	7.8	27.2	26.8	100	80	10.0	235	0.67	
	8	(水)	晴		28.8	21.2	21.1	8.2	9.7	7.7	7.7	28.7	27.9	110	86	11.0	218	0.56	
	9	(木)	晴		31.4	22.3	22.6	7.1	7.9	7.7	7.8	31.9	31.5	120	92	11.0	240	0.58	
	10	(金)	晴		29.5	22.6	22.6	8.3	8.9	7.8	7.8	31.5	31.6	130	98	11.0	254	0.60	
	11	(土)	晴		28.6	22.6	23.0	9.4	9.2	7.9	7.9								
	12	(日)	曇		27.4	23.0	23.2	8.0	8.0	7.9	7.8								
	13	(月)	曇		31.0	22.4	22.5	6.6	7.1	7.8	7.8	31.6	31.8	130	94	12.0	279	0.47	
	14	(火)	晴		31.7	22.6	22.2	10.4	10.5	7.8	7.8	31.7	31.8	130	94	12.0	279	0.68	
	15	(水)	晴		31.4	24.6	24.6	7.6	7.6	7.8	7.9	32.1	32.1	130	90	12.0	289	0.50	
	16	(木)	晴		31.3	25.2	25.2	8.1	8.0	7.9	7.9	32.3	32.4	130	104	12.0	271	0.57	
	17	(金)	曇		31.6	24.6	24.9	8.5	7.6	7.8	7.9	32.1	32.4	160	104	11.0	285	0.48	498
	18	(土)	曇		29.7	23.5	23.3	33.6	10.6	7.7	7.7								3,574
	19	(日)	晴		30.0	23.8	23.6	9.7	9.9	7.7	7.8								
	20	(月)	晴		32.7	24.7	24.9	9.3	9.3	7.8	7.8								
	21	(火)	晴		32.2	25.6	26.0	8.8	9.7	7.8	7.8	31.9	32.2	130	104	12.0	294	0.62	
	22	(水)	晴		32.3	25.6	25.9	8.8	9.3	7.8	7.9	32.2	32.3	130	102	12.0	303	0.50	
	23	(木)	晴		33.3	26.8	26.8	8.4	8.2	7.8	7.9	32.4	32.6	130	104	12.0	266	0.66	
	24	(金)	曇		30.1	26.2	26.6	7.9	7.9	7.9	7.9	32.5	32.8	130	104	13.0	294	0.53	
	25	(土)	曇	2.0	30.5	25.5	25.9	8.8	7.9	7.8	7.9								
	26	(日)	晴	1.0	29.3	25.8	25.9	7.3	7.8	7.7	7.7								
	27	(月)	曇		27.4	25.0	25.4	8.6	6.8	7.8	7.8	31.5	31.8	130	100	13.0	255	0.53	
	28	(火)	曇	4.0	25.4	24.4	24.8	7.4	7.4	7.8	7.8	32.0	32.1	130	102	13.0	351	0.49	
	29	(水)	晴		29.8	24.6	24.5	28.8	4.2	7.7	7.5	25.1	24.9	94	80	12.0	200	0.39	4,304
	30	(木)	曇		29.3	25.0	25.4	8.8	10.7	7.7	7.8	30.0	30.2	120	94	12.0	274	0.62	
	31	(金)	曇		30.3	25.2	25.4	8.0	9.0	7.7	7.8	29.0	31.1	130	98	12.0	320	0.64	
	最高			53.0	33.3	26.8	26.8	55.8	10.7	7.9	7.9	32.5	32.8	160	104	15.0	351	0.68	9,403
	最低				21.7	20.5	20.3	6.6	2.8	7.5	7.1	12.9	17.8	48	54	10.0	167	0.31	
	平均				29.1	23.6	23.6	13.5	7.9	7.7	7.7	28.9	29.6	117	92	12.1	258	0.53	
	合計			68.0															42,255

多項目試験結果

実施日		7月8日	
気温	℃	28.8	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	21.2	21.1
濁度	度	8.2	9.7
pH		7.7	7.7
電気伝導率	mS/m	28.7	27.9
酸消費量	mg/L	110	110
全硬度	mg/L	84	86
カルシウム硬度	mg/L	70	68
マグネシウム硬度	mg/L	14	18
塩化物イオン	mg/L	11.0	11.0
全蒸発残留物	mg/L	230	218
全鉄	mg/L	0.56	0.56
COD	mg/L	4.9	4.9
BOD	mg/L	1.9	1.7
溶存酸素	mg/L	8.2	8.3
全マンガン	mg/L	0.04	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.54	0.60
全窒素	mg/L	0.85	0.84
全リン	mg/L	0.15	0.17
硫酸イオン	mg/L	16.6	16.4
シリカ	mg/L	35.5	35.5
色度	度	18	18
懸濁物質	mg/L	14	10

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
8月	1	(土)	曇		30.2	25.2	25.4	9.5	9.1	7.8	7.8								
	2	(日)	晴		33.5	25.9	25.9	9.0	8.6	7.8	7.9								
	3	(月)	曇		24.6	24.8	25.6	7.1	8.0	7.8	7.9	31.7	31.8	130	98	12.0	286	0.59	
	4	(火)	晴		24.8	23.0	23.2	7.8	7.8	7.9	7.9	31.2	31.5	130	98	12.0	257	0.53	
	5	(水)	曇		25.0	23.0	23.4	7.9	7.6	7.9	8.0	31.5	31.8	130	100	13.0	257	0.51	
	6	(木)	雨	2.0	24.9	24.7	25.5	4.5	5.7	7.8	7.9	28.1	30.8	130	100	13.0	272	0.47	
	7	(金)	曇		29.3	24.2	24.4	6.3	7.4	7.8	7.9	31.0	30.9	130	98	12.0	286	0.53	
	8	(土)	晴		29.9	24.5	24.3	10.5	9.9	7.9	7.9								
	9	(日)	晴		30.6	24.3	25.1	8.4	8.8	7.9	7.8								
	10	(月)	晴		28.4	25.0	25.2	5.9	7.6	7.8	7.9	31.1	31.1	130	94	13.0	249	0.60	
	11	(火)	曇	23.0	26.8	23.6	24.0	7.8	7.5	7.9	8.0								148
	12	(水)	雨	24.0	24.0	23.2	23.2	44.8	1.8	7.5	7.2	17.3	16.9	60	54	12.0	178	0.20	11,984
	13	(木)	雨	99.0	24.9	23.8	23.6	24.5	3.0	7.5	7.3	15.2	21.6	67	68	16.0	209	0.25	10,777
	14	(金)	曇	17.0	25.4	23.0	23.6	115.0	11.1	7.3	6.7	13.6	12.1	23	38	14.0	137	0.26	16,553
	15	(土)	曇	36.0	30.6	24.2	24.2	75.2	5.2	7.5	7.0								11,333
	16	(日)	雨	6.0	23.0	23.0	23.1	25.3	7.1	7.6	7.3								6,183
	17	(月)	曇		26.1	23.2	22.9	19.8	4.6	7.6	7.3	20.7	21.2	70	68	14.0	175	0.24	7,292
	18	(火)	晴		32.2	23.6	23.2	10.3	3.3	7.7	7.5	26.6	25.6	87	82	13.0	201	0.47	2,487
	19	(水)	晴		32.0	23.2	23.0	9.3	10.1	7.7	7.8	28.7	27.9	110	92	12.0	246	0.64	
	20	(木)	晴		33.8	23.2	23.4	8.7	10.3	7.8	7.8	30.8	30.0	120	96	11.0	245	0.60	
	21	(金)	晴		30.0	23.6	24.2	6.6	7.6	7.8	7.8	31.7	31.4	120	100	12.0	240	0.55	
	22	(土)	晴	18.0	31.6	24.2	24.2	9.3	8.2	7.9	7.9								
	23	(日)	曇		28.4	24.8	24.6	41.4	4.1	7.6	7.0								11,599
	24	(月)	晴		31.5	24.4	24.4	10.7	5.6	7.7	7.5	25.3	24.2	84	76	14.0	186	0.34	2,222
	25	(火)	晴		30.4	24.8	25.0	10.8	11.7	7.8	7.8	28.6	28.0	110	88	11.0	252	0.60	
	26	(水)	晴		33.0	25.1	25.4	9.3	10.0	7.9	7.9	31.2	30.7	120	96	11.0	265	0.56	
	27	(木)	曇	3.0	29.0	25.2	25.4	8.3	8.7	7.9	7.9	32.0	31.9	120	102	13.0	267	0.52	
	28	(金)	曇		29.1	24.2	24.0	6.5	6.9	7.9	7.9	31.9	31.3	130	100	9.0	304	0.42	
	29	(土)	曇	3.0	24.6	23.3	23.8	9.2	8.0	7.9	7.9								
	30	(日)	曇		27.4	21.2	21.4	9.4	8.2	7.9	7.9								
	31	(月)	雨		23.8	21.9	21.9	5.2	6.7	7.9	7.9	32.7	32.7	130	108	7.0	309	0.47	
	最高			99.0	33.8	25.9	25.9	115.0	11.7	7.9	8.0	32.7	32.7	130	108	16.0	309	0.64	16,553
	最低				23.0	21.2	21.4	4.5	1.8	7.3	6.7	13.6	12.1	23	38	7.0	137	0.20	
	平均				28.3	23.9	24.1	17.6	7.4	7.8	7.7	27.5	27.7	107	88	12.2	241	0.47	
	合計			231.0															80,578

多項目試験結果

実施日		8月12日	
気温	℃	24.0	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	23.2	23.2
濁度	度	44.8	1.8
pH		7.5	7.2
電気伝導率	mS/m	17.3	16.9
酸消費量	mg/L	45	60
全硬度	mg/L	44	54
カルシウム硬度	mg/L	32	40
マグネシウム硬度	mg/L	12	14
塩化物イオン	mg/L	5.0	12.0
全蒸発残留物	mg/L	194	178
全鉄	mg/L	1.90	0.20
COD	mg/L	8.7	4.8
BOD	mg/L	3.5	2.5
溶存酸素	mg/L	7.9	8.1
全マンガン	mg/L	0.14	0.06
アンモニウムイオン	mg/L	0.20	0.20
全窒素	mg/L	1.12	0.82
全リン	mg/L	0.22	0.13
硫酸イオン	mg/L	6.9	8.8
シリカ	mg/L	15.7	19.0
色度	度	30	8
懸濁物質	mg/L	62	5

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場　令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
9月	1	(火)	曇		25.8	22.2	22.4	5.1	6.3	7.9	7.9	32.8	33.0	140	104	12.0	277	0.48	
	2	(水)	曇		30.0	22.8	23.0	5.7	5.7	7.9	7.9	34.5	34.4	140	108	12.0	288	0.46	
	3	(木)	曇		29.2	23.0	23.6	7.2	5.9	7.9	8.0	34.7	34.7	150	108	12.0	276	0.43	
	4	(金)	曇	4.0	26.9	22.6	23.2	6.3	6.0	7.9	8.0	35.2	34.8	150	114	12.0	292	0.38	
	5	(土)	雨	17.0	21.0	21.3	21.5	7.3	5.6	7.9	8.0								1,152
	6	(日)	雨	94.0	21.3	20.6	20.7	12.1	7.3	7.9	7.7								6,444
	7	(月)	雨	115.0	22.5	22.9	22.8	160.0	8.3	7.3	6.9	11.2	11.6	26	36	13.0	126	0.51	16,220
	8	(火)	曇	2.0	23.9	22.9	22.7	102.0	1.9	7.4	6.8	13.2	14.0	27	44	15.0	158	0.14	15,889
	9	(水)	曇	11.0	29.8	24.4	24.0	23.8	3.9	7.6	7.3	20.0	19.8	57	64	15.0	188	0.33	7,709
	10	(木)	雨	8.0	19.8	22.0	22.4	44.4	5.6	7.5	7.2	17.2	17.6	48	56	13.0	177	0.36	11,403
	11	(金)	雨	36.0	19.2	20.8	20.9	18.0	4.0	7.6	7.4	17.1	21.5	67	68	10.0	185	0.42	10,180
	12	(土)	雨	5.0	21.0	21.0	20.8	26.9	8.0	7.5	7.3								8,804
	13	(日)	曇		21.7	20.9	20.8	19.3	7.8	7.6	7.5								5,026
	14	(月)	晴		28.9	22.2	21.8	10.3	4.6	7.7	7.5	26.9	26.7	97	86	11.0	215	0.64	2,403
	15	(火)	雨	24.0	25.8	23.9	23.3	22.9	7.2	7.6	7.6	11.3	26.5	110	94	10.0	226	0.63	5,778
	16	(水)	雨	10.0	22.1	22.8	23.0	16.7	4.7	7.7	7.4	24.1	24.1	80	78	9.0	205	0.43	5,111
	17	(木)	曇	1.0	21.3	21.2	21.4	13.0	5.1	7.6	7.4	25.3	25.2	90	80	11.0	220	0.62	3,798
	18	(金)	曇		22.8	20.4	20.4	8.2	10.0	7.8	7.7	27.7	27.3	100	88	10.0	223	0.84	
	19	(土)	曇		23.0	20.0	20.1	9.3	8.5	7.9	7.9								
	20	(日)	雨	113.0	22.7	20.7	20.4	9.2	7.2	7.8	7.9								7,222
	21	(月)	雨	282.0	22.0	21.5	21.5	193.4	4.2	7.2	6.7								14,777
	22	(火)	晴		29.8	22.0	21.9	236.1	4.1	7.0	6.5								16,285
	23	(水)	曇	19.0	21.0	21.5	21.8	83.1	4.8	7.2	7.0								10,385
	24	(木)	曇	3.0	23.8	21.6	21.4	141.0	7.9	7.5	7.2	17.0	17.9	57	58	12.0	164	0.38	9,891
	25	(金)	曇		26.0	21.6	21.6	49.0	3.8	7.5	7.2	20.6	20.2	60	64	13.0	175	0.31	7,717
	26	(土)	曇	2.0	21.1	20.7	20.8	32.2	6.8	7.5	7.5								5,454
	27	(日)	曇	2.0	20.8	19.9	19.9	36.7	6.9	7.6	7.5								5,685
	28	(月)	曇	6.0	25.4	20.6	20.4	23.6	3.8	7.7	7.5	26.3	26.4	94	86	12.0	207	0.34	4,641
	29	(火)	雨	24.0	21.7	21.0	21.1	43.4	3.9	7.7	7.5	25.5	26.4	90	88	12.0	201	0.32	6,787
	30	(水)	雨	24.0	19.0	20.1	20.2	132.0	2.5	7.4	7.1	14.1	15.4	46	54	12.0	148	0.24	10,207
	最高			282.0	30.0	24.4	24.0	236.1	10.0	7.9	8.0	35.2	34.8	150	114	15.0	292	0.84	16,285
	最低				19.0	19.9	19.9	5.1	1.9	7.0	6.5	11.2	11.6	26	36	9.0	126	0.14	
	平均				23.6	21.6	21.7	49.9	5.7	7.6	7.4	22.9	24.1	86	78	11.9	208	0.43	
	合計			802.0															198,968

多項目試験結果

実施日		9月9日	
気温	℃	29.8	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	24.4	24.0
濁度	度	23.8	3.9
pH		7.6	7.3
電気伝導率	mS/m	20.0	19.8
酸消費量	mg/L	73	57
全硬度	mg/L	68	64
カルシウム硬度	mg/L	50	50
マグネシウム硬度	mg/L	18	14
塩化物イオン	mg/L	8.0	15.0
全蒸発残留物	mg/L	216	188
全鉄	mg/L	1.60	0.33
COD	mg/L	8.0	4.8
BOD	mg/L	2.3	2.1
溶存酸素	mg/L	4.8	5.4
全マンガン	mg/L	0.08	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.39	0.94
全窒素	mg/L	0.88	0.67
全リン	mg/L	0.13	0.04
硫酸イオン	mg/L	12.7	14.2
シリカ	mg/L	31.4	28.1
色度	度	28	9
懸濁物質	mg/L	37	11

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。