

令和7年12月13日  
千葉県企業局工業用水部施設設備課  
043-307-2317

## 四街道市内の漏水について（第2報）

令和7年12月12日（金）午後6時40分頃発生しました、四街道市物井地先のJR物井駅近傍の工業用水道マンホール（空気弁室）からの漏水について、令和7年12月13日（土）午前4時30分頃、上流の制水弁を閉めて漏水が停止しました。

現在、復旧に取り組んでいるところですが、受水企業9社に断水の影響が生じています。

### 【概要】

#### 1 発生日時

令和7年12月12日（金）午後6時40分頃

#### 2 発生場所

四街道市物井地先 JR物井駅近傍

#### 3 被害状況

（1）人的・物的被害（家屋浸水等）はなし。

（2）JRの運行については支障なし。車両の通行については復旧工事のため交通規制を実施。

（3）同月13日（土）午前3時11分以降、受水企業9社に断水の影響が生じている。

#### 4 漏水原因

マンホール内に設置してあった空気弁と送水管の接合部材が破断したことによる漏水。

#### 5 漏水停止まで時間を要した理由

漏水箇所に近い制水弁から順次閉鎖を実施したが、管路内の異物等の影響により、完全止水に時間を要したため。

#### 6 今後の対応

空気弁の交換作業を行い、管路に損傷がなければ本日中に修繕が完了する見込み。