

令和7年12月13日
千葉県企業局工業用水部施設設備課
043-307-2143

四街道市内の漏水について(最終報)

令和7年12月12日（金）午後6時40分頃発生しました、四街道市物井地先のJR物井駅近傍の工業用水道マンホール（空気弁室）からの漏水について、復旧作業を進め、令和7年12月13日（土）午後4時30分、受水企業への通水を開始しました。

【概要】

1 発生日時

令和7年12月12日（金）午後6時40分頃

2 発生場所

四街道市物井地先 JR物井駅近傍

3 被害状況

- (1) 人的・物的被害（家屋浸水等）はなし。
- (2) JRの運行については支障なし。車両の交通規制は解除。
- (3) 同月13日（土）午前3時11分以降、通水開始まで、受水企業9社に断水の影響が生じた。

4 復旧方法

管路に損傷がなかったため、マンホール内の空気弁と送水管の間の破断した接合部材を交換することとし、通水可能な状態に復旧しました。

なお、空気弁については、送水に支障のない範囲で、後日、設置作業を行う予定です。