

## 令和6年度の工業用水浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果

単位:ベクレル/kg

採取日	項目	南八幡 浄水場	印旛沼 浄水場	佐倉 浄水場	人見 浄水場	
		汚泥の含水率	約50%	約60%	約50%	約50%
R6.4.10	放射性セシウム	Cs-134	-	<8.3	-	-
		Cs-137	-	45	-	-
		計	-	45	-	-
R6.4.23	放射性セシウム	Cs-134	-	-	<10	-
		Cs-137	-	-	42	-
		計	-	-	42	-
R6.4.25	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	-	<10
		Cs-137	63	-	-	22
		計	63	-	-	22