

令和8年度の工業用水浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果

単位:ベクレル/kg

採取日	項目		南八幡 浄水場	印旛沼 浄水場※1	佐倉 浄水場	人見 浄水場
	汚泥の含水率		約50%	約60%	約50%	約50%
R8.4.28	放射性セシウム	Cs-134	<10	－	<10	<10
		Cs-137	41	－	51	15
		計	41	－	51	15
R8.5.14	放射性セシウム	Cs-134	<10	－	<10	<10
		Cs-137	76	－	36	15
		計	76	－	36	15
R8.6.4	放射性セシウム	Cs-134	<10	－	<10	<10
		Cs-137	59	－	46	18
		計	59	－	46	18
R8.7.2	放射性セシウム	Cs-134	<10	－	<10	<10
		Cs-137	66	－	45	16
		計	66	－	45	16
R8.8.6	放射性セシウム	Cs-134	<10	－	<10	<10
		Cs-137	63	－	50	14
		計	63	－	50	14
R8.8.24	放射性セシウム	Cs-134	－	<8.6	－	－
		Cs-137	－	49	－	－
		計	－	49	－	－
R8.9.3	放射性セシウム	Cs-134	<10	－	<10	<10
		Cs-137	80	－	51	12
		計	80	－	51	12
R8.10.1	放射性セシウム	Cs-134	<10	－	<10	<10
		Cs-137	77	－	37	<10
		計	77	－	37	<10

※1:印旛沼浄水場(JFEスチール共同管理)の分析は令和7年度より2月、8月の年2回に変更