

## 18. 漏水防止状況

### 事務所・支所別

事務所・支所	調査管路 延長 (km)	調査栓数 (栓)	発見件数 (件)	処理件数 (件)	原因別内訳 (件)	
					給水管	配水管
給水課	-	-	-	-	-	-
千葉水道事務所	249.1	-	15	15	14	1
千葉西支所	219.4	-	8	8	7	1
市原支所	189.4	-	11	11	10	1
船橋水道事務所	126.7	-	8	8	8	0
船橋北支所	233.9	-	14	14	13	1
千葉ニュータウン支所	-	-	-	-	-	-
成田支所	-	-	-	-	-	-
市川水道事務所	132.5	-	8	6	8	0
松戸支所	187.0	-	11	11	10	1
葛南支所	88.7	-	5	5	5	0
<b>合計</b>	<b>1,426.7</b>	-	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>5</b>

(注) 配水管は、口径50mmから450mmを調査対象としている