

18. 漏水防止状況

事務所・支所別

事務所・支所	調査管路 延長 (km)	調査栓数 (栓)	発見件数 (件)	処理件数 (件)	原因別内訳 (件)	
					給水管	配水管
給水課	-	-	-	-	-	-
千葉水道事務所	226.5	-	12	12	12	0
千葉西支所	202.1	-	8	8	8	0
市原支所	183.4	-	11	11	10	1
船橋水道事務所	127.4	-	8	8	8	0
船橋北支所	243.0	-	15	15	14	1
千葉ニュータウン支所	-	-	-	-	-	-
成田支所	-	-	-	-	-	-
市川水道事務所	131.5	-	8	5	8	0
松戸支所	196.8	-	12	12	11	1
葛南支所	88.3	-	5	5	5	0
合計	1,399.0	-	79	76	76	3

(注) 配水管は、口径50mmから450mmを調査対象としている