

## 公共住宅における吹付けアスベストに関する調査結果について

平成 17 年 11 月 1 日  
 県土整備部住宅課  
 電話 043-223-3228

公営住宅等を対象とした「公共住宅における吹付けアスベストに関する調査」を 9 月 29 日に中間報告しましたが、そのうち、分析調査中であった住宅の結果が判明したのでお知らせします。

分析調査の結果は、市町村分の 14 団地 41 棟すべてにおいて、アスベストは不検出でした。

### 1. 調査概要

- ・調査対象：平成元年までに施工された公共賃貸住宅のうち、居住者の使用に供する部分  
 （公共賃貸住宅：公営住宅、改良住宅、住宅供給公社賃貸住宅）
- ・調査建材：吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール

### 2. 調査結果（今回調査の最終結果）

- ・調査対象（総管理数） 584 団地 4,009 棟
- ・アスベスト確認件数 1 団地 3 棟
- 除去等の対策済み 1 団地 3 棟

### 3. 県営住宅のアスベスト調査の状況

現在、県では調査建材にアスベスト含有吹付けひる石を加え、平成 8 年度以前に竣工した県有施設を対象に使用実態調査を実施しております。

#### 吹付けアスベスト等処理状況調査

平成17年11月1日現在

	総管理 団地数	総管理 棟数	アスベスト使用部分										
			総団地数 (団地)	除去済	処理済	未処理	調査中	総棟数 (棟)	除去済	処理済	未処理	調査中	
県営住宅	143	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村営住宅	417	3,022	1	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0
県営改良住宅	6	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村営改良住宅	11	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公社一般賃貸住宅	7	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	584	4,009	1	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0