

県営住宅における吹付けアスベスト等の使用実態調査結果について

県土整備部住宅課

電話：043-223-3228

県営住宅を対象とした吹付けアスベスト等に関する調査を実施していましたが、最終結果が判明したのでお知らせします。

調査の結果、居住者の使用に供する部分（住戸、共用部分の廊下・階段等及び集会所）での吹付けアスベストは確認されませんでした。付属施設である浄化槽機械室1箇所で吹付けアスベストの使用が確認されました。

1. 調査概要

- ・調査対象：平成8年度までに竣工した県営住宅（付属施設を含む全て）
- ・調査建材：吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール及びアスベスト含有吹付けひる石（パーミキュライト）

2. 調査結果

- ・総管理団地数 149 団地
- ・調査対象団地数 142 団地
- ・アスベスト確認団地数 1 団地

3. 使用箇所

- ・清見台県営住宅における浄化槽の機械室1箇所の天井及び壁部分（清見台県営住宅：木更津市清川1-15）

4. 今後の対応

- ・この施設は今年度解体予定です。
なお、工事にあたっては法に基づく手続きを行うとともに、適切な飛散防止対策を講じ、環境の保全及び住民の安全に万全を期します。
- ・この施設の吹付け材は安定した状態にあり、飛散の恐れなどはありません。
また、平成14年度から使用されていず、施錠し管理しております。