

県有施設における吹付けアスベスト等使用実態調査結果及び処理状況等

平成 18年 9月 15日
千葉県アスベスト問題対策会議
県有施設部会

千葉県では、県有施設を対象に「県有施設における吹付けアスベスト等実態調査」を平成17年8月に実施し、その集計結果については、調査の進捗状況に応じて適宜公表してきました。

平成18年5月の公表時に調査中であった11施設についての調査結果が判明しました。その結果は以下のとおりですので、未処理施設の処置状況と併せてお知らせします。なお、未処理施設は41施設ですが、そのうち36施設については、今年度中に処置する予定です。残りの5施設については、平成19年度以降に施設の廃止や改修と併せて処置する予定です。

1. 11施設の調査結果（平成18年8月31日現在）

調査判明施設数	アスベスト使用の施設数			アスベスト未使用の施設数
	うち、処理済	うち、未処理		
11	0	1	10	

2. 県有施設における吹付けアスベスト等の状況

集計日	施設数	アスベスト使用の施設数				アスベスト未使用の施設数	調査中の施設
		うち、除去済み	うち、処理済	うち、未処理			
H18. 8. 31	1,775	33	41	41	1,660	0	

※1 「施設数」は、複数の建物で構成している施設であっても全体として1つのまとまりとして機能すると判断できる施設については、1施設と計上。同一施設でも敷地が異なる場合は、別施設として計上。

※2 「除去済み」は、アスベストの使用が確認された施設のうち、アスベストを全部除去した施設数。

※3 「処理済」は、アスベストの使用が確認された施設のうち、アスベストが発散、飛散しないよう防止処理(封じ込め、囲い込み)を講じている施設数。

(連絡先)

千葉県総務部管財課
電話 043-223-2764

3. 新たに判明したアスベスト未処理施設（1施設）

施設名	室名	処置の内容等	担当課
葛南地域整備センター 葛南港湾事務所 西浦排水機場*	ポンプ室	封じ込め予定	港湾課

4. 新たに判明したアスベスト使用施設（1施設）

施設名	室名	処置の内容等	担当課
千葉県議会棟	天井裏 (屋根下部)	囲い込み済み	管財課

5. 前回公表したアスベスト未処理施設の処理状況等（64施設）

（1）処置の完了した施設（24施設）

施設名	室名	処置の内容等	担当課
流山排水機場	機械室	除去完了	耕地課
印旛地域整備センター 成田整備事務所	機械室	除去完了	県土整備政策課
手賀沼下水道事務所	自家発電室	成分分析の結果アスベストなし	下水道課
千葉工業用水道事務所西広取水場	換気扇室	成分分析の結果アスベストなし	企業庁工業用水部管理課
千葉工業用水道事務所清水台配水池	電気室等	成分分析の結果アスベストなし	企業庁工業用水部管理課
千葉工業用水道事務所袖ヶ浦浄水場	発電機室等	成分分析の結果アスベストなし	企業庁工業用水部管理課
葛南工業用水道事務所習志野給水場	発電機室	囲い込み済み	企業庁工業用水部管理課
葛南工業用水道事務所南八幡浄水場	発電機室	封じ込め済み	企業庁工業用水部管理課
北船橋給水場	配水ポンプ室	囲い込み済み	水道局財務課
千葉県立美術館管理棟	機械室	成分分析の結果アスベストなし	教育庁文化財課
千葉県立房総のむら 房総風土記の丘資料館	機械室等	成分分析の結果アスベストなし	教育庁文化財課
千葉県立中央図書館	玄関等	除去完了	教育庁生涯学習課
千葉県立京葉工業高校第2建設棟	実習室等	除去完了	教育庁財務施設課
千葉県立船橋古和釜高校管理棟	音楽室	除去完了	教育庁財務施設課
千葉県立市川工業高校建築・インテリア棟	実習室	除去完了	教育庁財務施設課
千葉県立成田国際高校普通教室棟	階段	除去完了	教育庁財務施設課
千葉県立松戸六実高校浄化槽	機械室	除去完了	教育庁財務施設課
千葉県立茂原樟陽高校管理棟	屋上機械室	除去完了	教育庁財務施設課
千葉県立船橋養護学校機械室棟	変電室	除去完了	教育庁財務施設課
千葉県立松戸つくし養護学校浄化槽	機械室	除去完了	教育庁財務施設課

施設名	室名	処置の内容等	担当課
千葉県立東金養護学校寄宿舎	ボイラー室等	除去完了	教育庁財務施設課
千葉県総合スポーツセンター	A R射撃場	除去完了	教育庁体育課
千葉県香取警察署	道場・会議室	除去完了	県警本部会計課
千葉県旭警察署	道場・会議室	除去完了	県警本部会計課

(2) 対応中の施設(40施設)

施設名	室名	処置の内容等	担当課
千葉県立衛生短期大学事務棟	廊下	一部利用休止 H18 除去予定	医療整備課
大房岬汚水処理場	ポンプ室	H18 除去予定	自然保護課
いこいの村たてやま	従業員通路の一部	H18 除去予定	観光課
障害者高等技術専門校	訓練室等	一部使用中止 H18 除去予定 (一部封じ込め予定)	産業人材課
日本コンベンションセンター駐車場	連絡デッキのEV昇降路	H18 除去予定	経済政策課
物木機場	機械室	H18 除去予定	耕地課
北辺田矢口揚排水機場	機械室	H18 除去予定	耕地課
飯高加圧機場	機械室	H18 除去予定	耕地課
水産総合研究センター	機械室等	H18 除去予定	水産課
印旛下水道事務所手繰ポンプ場	自家発電室	H18 除去予定	下水道課
印旛下水道事務所八千代ポンプ場	電動機室	H18 除去予定	下水道課
印旛沼下水道事務所平戸ポンプ場	電動機室	H18 除去予定	下水道課
江戸川下水道事務所市川ポンプ場	電気室等	H18 除去予定	下水道課
江戸川下水道事務所管理棟	特高変電所等	H18 除去予定	下水道課
栗山浄水場	自家発電室	H18 除去予定	水道局財務課
柏井浄水場	ポンプ棟等	H18 除去予定	水道局財務課
福増浄水場姉崎分場	ポンプ棟等	H18 除去予定	水道局財務課
北総浄水場	自家発電室等	H18 除去予定	水道局財務課
木下取水場	自家発電棟等	H18 除去予定	水道局財務課
成田給水場	管理本館	H18 除去予定	水道局財務課
市川水道事務所松戸分室	階段裏等	H18 除去予定	水道局財務課
千葉工業用水道事務所郡本浄水場	渡り廊下	H18 除去予定	企業庁工業用水部管理課

施設名	室名	処置の内容等	担当課
千葉工業用水道事務所宮崎給水場	電気室等	H18 除去予定	企業庁工業用水部管理課
葛南工業用水道事務所大和田取水場	発電機室	H18 除去予定	企業庁工業用水部管理課
君津工業用水道事務所湊川取水場	ポンプ室	H18 除去予定	企業庁工業用水部管理課
千葉県立印旛高校合宿所兼同窓会館	ボイラー室	H18 除去予定	教育庁財務施設課
千葉県立上総博物館本館	機械室	H18 除去予定	教育庁文化財課
運転免許センター二輪試験棟	機械室	H18 封じ込め予定	県警本部会計課
有秋台独身寮	食堂等	現在ビニールシートで養生 H18 除去予定	県警本部会計課
五井待機宿舎	居室	現在ビニールシートで養生 H18 除去予定	県警本部会計課
鬼高独身寮	居室	現在ビニールシートで養生 H18 除去予定	県警本部会計課
潮見待機宿舎	居室	現在ビニールシートで養生 H18 除去予定	県警本部会計課
富津第3待機宿舎	居室	現在ビニールシートで養生 H18 除去予定	県警本部会計課
流山待機宿舎	居室	現在ビニールシートで養生 H18 除去予定	県警本部会計課
美浜独身寮	階段室	現在ビニールシートで養生 H18 除去予定	県警本部会計課
四街道待機宿舎	居室	現在ビニールシートで養生 H18 除去予定	県警本部会計課
産業支援技術研究所工芸研究棟※	成型室	除去予定	産業振興課
古ヶ崎浄水場※	排水処理棟等	除去予定	水道局財務課
樋野口取水場※	活性炭注入棟	除去予定	水道局財務課
千葉県がんセンターD棟※	電機室	飛散無し 点検を実施し維持管理	病院局経営管理課

※ 今後、廃止や改修を予定しているため、施設の全体計画に併せて処置を実施

6. 施設区分別調査結果

区分	調査対象施設数	アスベスト使用の施設数				アスベスト未使用の施設	調査中の施設
			うち、除去済み	うち、処理済	うち、未処理		
	1,775	115	33	41	41	1,660	0
公営住宅等	142	1	1	0	0	141	0
社会福祉施設等	7	1	0	1	0	6	0
高等学校等	169	25	15	9	1	144	0
大学	1	1	0	0	1	0	0
保健所	15	1	1	0	0	14	0
警察	540	16	2	5	9	524	0
消防	1	1	0	1	0	0	0
上水道	39	12	1	2	9	27	0
下水道	17	5	0	0	5	12	0
工業用水	28	7	1	2	4	21	0
その他	816	45	12	21	12	771	0

(注) その他には、次の施設等も含んでいます

- ① 事務所庁舎等
- ② 博物館等
- ③ 体育施設
- ④ 試験研究機関