

県有施設における吹付けアスベスト等使用実態調査結果及び処理状況等

平成 20 年 7 月 25 日
千葉県アスベスト問題対策会議

千葉県では、平成 17 年 8 月から県有施設を対象とした「吹付けアスベスト等実態調査」を実施し、以後吹付けアスベスト等の処理状況について、毎年公表してまいりましたが、このたび平成 20 年 3 月末現在の処理状況を下記のとおり取りまとめましたのでお知らせします。

アスベストを使用していた県有施設 128 施設のうち、処置完了済施設が 121 施設となり、未処置施設は 7 施設となりました。この未処置施設については、おおむね平成 20 年度中に処置を行う予定です。

また、従来国内では使用されていないとされてきたトレモライト等 3 種類のアスベストが東京都などで検出されたことに伴い、179 施設で再度の分析調査が必要となりましたが、可能な限り早急に調査を完了することとしています。

なお、これまでに再調査が終了した施設のうち、2 施設において、アスベストの含有が確認されております。

1. 県有施設における吹付けアスベスト等の状況（平成 20 年 3 月末現在）

県有施設数	分析調査実施施設数	うちアスベスト使用の施設数	処置完了済		未処置
			除去済	囲い込み、封じ込め済	
1,775	219	128	76	45	7

(注) 調査の対象は、含有するアスベストの重量が当該製品の重量の 0.1% を超える吹付けアスベスト（アスベスト含有吹付けロックウール及び吹付けひる石を含む）。

2. トレモライト等 3 種類のアスベストを含めた再調査を行う施設数

分析調査実施施設数	再調査を行う施設数	再調査を行う必要のない施設数
219	179	40

注) 再調査を行う必要のない施設とは、敷地内の建物全てにおいて、

① 6 種類のアスベスト検査が完了している施設。

② 除去等の処置が完了している施設です。

3. 平成20年4月1日以降の再調査の結果、アスベスト含有を確認した施設

施設名	箇所名	種類	処置の内容等	担当課
高浜第一県営住宅	住戸内天井	トレモライト	飛散が無いことを確認済 10月から年度内対策工事の実施予定（囲い込み）	住宅課
南房総県民センター 安房事務所	階段天井部分	クリソタイル	飛散が無いことを確認済 8月末までに対策工事の実施予定（囲い込み）	総務課

(注)安房事務所については、新たな3種類のアスベストは検出されませんでした。従前の調査で検出されなかったクリソタイルが検出されました。

(参考)

未処置施設の内訳（7施設）

施設名	室名	処置の内容等	担当課
千葉県がんセンター	D棟電機室	除去工事中 H20 除去予定	病院局経営管理課
	臓器保管庫	除去工事中 H20 除去予定	
産業支援技術研究所	工芸研究棟 成形室	立入禁止 H20 以降除去予定	産業振興課
幕張職員寮	階段室	未利用 立入禁止 売却予定	企業庁企業総務課
成田教職員住宅	居室	未利用 立入禁止 売却予定	教育庁福利課
小金原教職員住宅	居室	未利用 立入禁止 売却予定	教育庁福利課
手賀沼下水道事務所 手賀沼終末処理場	送風機室	関係者以外立入禁止 H20 除去予定	下水道課
内水面水産研究所	ブロー室	関係者以外立入禁止 H20 以降除去予定	漁業資源課

◆ 問い合わせ先

千葉県総務部管財課
電話：043-223-2088

◆ アスベスト対策全般に関する問い合わせ先

千葉県アスベスト問題対策会議事務局
（環境生活部大気保全課）
電話：043-223-3804