

# 県有施設における吹付けアスベストに係る再調査結果及び処理状況について

平成21年7月31日

千葉県アスベスト問題対策会議

県有施設においては、平成17年からアスベスト使用状況の調査を実施し、アスベストが確認された施設を公表するとともに、対策を進めてきました。

しかしながら、従来国内では使用が確認されていなかった3種類のアスベストについて、平成20年2月、国から分析調査の徹底に係る通知が出され、平成20年度に再度の分析調査（再調査）を実施しました。この結果を次のとおり取りまとめましたのでお知らせします。

再調査を行った180施設のうち、アスベストを使用していたものが25施設あり、うち処理済が15、未処理が10であり、この未処理施設については、立入禁止等の措置を講じ、概ね今年度中に処理を行うこととしています。

## 1 再調査結果の概要 (平成21年3月末現在)

県有施設数	再調査対象施設数	アスベスト使用施設数	
		処理済	未処理
1,775	180 ※	15	10

※再調査対象施設数について、昨年度公表時は179施設であったが、県警の施設が国の施設であることが判明し、1施設減となったほか、教育庁2施設が対象施設に加わったため、180施設になった。

## 2 従来の実態調査と再調査を併せた未処理施設数

平成17年8月から行ってきた実態調査による未処理施設は4施設となっており、今回の再調査の10施設を併せると、未処理施設は14施設となっています。

(平成21年3月末現在)

従来の実態調査	再調査	未処理施設合計
4	10	14

### 3 未処理14施設の状況（平成21年3月末現在）

#### （1）従来の実態調査（4施設）

番号	施設名称（担当課）	箇所名	種類	対応方法
1	産業支援技術研究所 （産業振興課）	工芸研究 棟 成形室	クリソタイル	立入禁止 H21年度以降除去予定
2	成田教職員住宅 A棟 （教育庁福利課）	天井	クリソタイル	用途廃止 立入禁止 売却予定
3	幕張職員寮 （企業庁企業総務課）	階段室	クリソタイル	用途廃止 立入禁止 H21年度以降売却予定
4	内水面水産研究所 （漁業資源課）	ブロー ー 室	クリソタイル	関係者以外立入禁止 H21.9月末までに除去予 定

#### （2）再調査（10施設）

番号	施設名称（担当課）	箇所名	種類	対応方法
1	屋敷教職員住宅 （教育庁福利課）	天井	クリソタイル	H21年度末用途廃止予定 （天井面ビニールシートにて被 覆工事済）
2	八千代教職員住宅2号 棟（教育庁福利課）	天井	クリソタイル	用途廃止・立入禁止
3	木下教職員住宅1号棟 （教育庁福利課）	天井	クリソタイル	用途廃止・立入禁止
4	戸張教職員住宅 （教育庁福利課）	天井	クリソタイル	用途廃止・立入禁止 売却予定
5	市川教職員住宅 （教育庁福利課）	天井	クリソタイル	H21年度末用途廃止予定 （天井面ビニールシートにて被 覆工事済）
6	八日市場教職員住宅 （教育庁福利課）	天井	クリソタイル	H21年度末用途廃止予定 （天井面ビニールシートにて被 覆工事済）
7	北総浄水場 沈でん地、 ろ過池 （水道局管理部財務課）	ポンプ・タンク 室天井	クリソタイル・ トレモライト	立入制限済 H21年度中に除去予定
8	農業大学校 学生ホー ル・玄関・階段裏ほか （担い手支援課）	天井	クリソタイル	H21年度中に除去予定 （当該箇所をビニールシートに て被覆工事済）

9	千葉地域整備センター 千葉港湾事務所 寒川 排水機場 (港湾課)	エンジン 室 天井・壁	クリソタイル	関係者以外立入禁止 H21年度中に除去予定
10	保健医療大学 教育棟 A, B (医療整備課)	階段天井	クリソタイル	H21年度中に除去予定 (当該箇所をビニルシート にて被覆工事済)

(参考) 平成20年度に処理を行った18施設 (平成21年3月末現在)

### 1 従来の実態調査 (3施設)

番号	施設名称 (担当課)	箇所名	種類	処置の内容等
1	千葉県がんセンター (病院局経営管理課)	D棟電機室	クリソタイル・アモサ イト・クロシドライト	除去
		臓器保管 庫	クリソタイル	除去
2	手賀沼下水道事務所 手賀沼終末処理場 (県土整備部下水道課)	送風機室 他	クリソタイル	除去
3	小金原教職員住宅 (教育庁福利課)	居室	クリソタイル	売却済

### 2 再調査 (15施設)

番号	施設名称 (担当課)	箇所名	種類	処理方法	
1	東金高校 (教育庁財 務施設課)	特別教室棟 A	階段天井	クリソタイル	除去
		" B	階段天井		
2	成田西陵高校 特別教室棟 (教育庁財務施設課)	視聴覚室天井	クリソタイル	除去	
3	京葉工業高校 (教育庁財務施 設課)	設備システム棟	1階廊下天井	クリソタイル	除去
		電子棟	高周波実習室他 天井		
4	安房博物館 実習棟 (教育庁文化財課)	生態観察室天井 玄関ホール天井	クリソタイル	除去後解体	
5	印旛高校 同窓会館 (教育庁財務施設課)	階段室天井	クリソタイル	除去	
6	佐倉西高校 屋内運動場 (教育庁財務施設課)	柔道場・剣道場 他天井	クリソタイル	除去	

7	八街高校 (教育庁財務施設課)	格技場	柔道場・剣道場 天井	クリンタイル	除 去
		体育館附属棟	トレーニング室 天井		
8	小見川高校 体育館附属棟 (教育庁財務施設課)		トレーニング室 天井	クリンタイル	除 去
9	長狭高校 体育館附属施設 (教育庁財務施設課)		トレーニング室 天井	クリンタイル	除 去
10	市川特別支援学校 管理棟 (教育庁財務施設課)		職員室天井	クリンタイル	除 去
11	市原特別支援学校 校舎棟 (教育庁財務施設課)		プレイルーム 天井	クリンタイル	除 去
12	大多喜森宮分室 (教育庁文化財課)		収蔵庫天井	クリンタイル・アモライト	除 去
13	高浜第一県営住宅2号棟・3号棟 (県土整備部住宅課)		住戸内天井	トレモライト	囲い込み
14	安房合同庁舎(南房総県民センター 安房事務所) (総務部総務課)		階段天井部分	クリンタイル	囲い込み
15	安房特別支援学校 浄化槽機械室 (教育庁財務施設課)		機械室壁	トレモライト	封じ込め

□問い合わせ先

総務部管財課

電話：043-223-2088

□アスベスト対策全般に関する問い合わせ先

千葉県アスベスト問題対策会議事務局

(環境生活部大気保全課)

電話：043-223-3855

□個別施設に関する問い合わせ先

健康福祉部医療整備課

電話：043-223-3881

農林水産部担い手支援課

電話：043-223-2901

県土整備部港湾課

電話：043-223-3830

企業庁管理部企業総務課

電話：043-296-8446

商工労働部産業振興課

電話：043-223-2718

農林水産部水産局漁業資源課

電話：043-223-3605

水道局管理部財務課

電話：043-211-8568

教育庁企画管理部福利課

電話：043-223-4123

## 参 考

### 1 アスベスト（石綿）とは

#### (1) 特徴

アスベスト（石綿）は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、白石綿（クリソタイル）、茶石綿（アモサイト）、青石綿（クロシドライト）、アンソフイライト、トレモライト、アクチノライトの6種類があります。

（下線部は、新3種と呼ばれるアスベスト）

石綿は、その繊維が極めて細く、容易に空中に浮遊します。このため、人の呼吸器から吸入しやすいという特質を持っています。

#### (2) 基準等の変遷

平成18年8月に労働安全衛生法施行令及び石綿障害予防規則の一部が改正され、規制される石綿含有量の定義が「石綿若しくは石綿をその重量の1%を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」に変更されました。

また、平成20年2月厚生労働省から、石綿の6種類すべてについて、分析調査の徹底を求める文書が出されています。

#### (3) 措置方法

建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿が損傷、劣化などによって粉塵が飛散するなどのおそれがある場合には、除去、封じ込め、囲い込みなどの措置を講じることが義務づけられています。

### 2 千葉県での取組み

県では、アスベスト問題に対し、総合的な対策を推進するため、平成17年9月、「千葉県アスベスト問題対策会議」を設置し、取組みを進めています。

#### アスベスト問題対策会議

##### 【アスベスト問題に係る施策・方針の決定】

会 長：環境生活部長（事務局：環境生活部大気保全課）

構成員：知事部局の各部長、国体・全国障害者スポーツ大会局長

水道局長、企業庁長、病院局長、教育長、警察本部総務部長

各部会長もアスベスト問題対策会議に出席

#### 部 会

##### 【専門的・横断的な施策・方針の協議・立案、施策等の実施】

健康対策部会 …… 県民等の健康不安への対応

事業者指導部会 …… 製造事業所・解体事業者への横断的指導

県有施設部会 …… 県有施設のアスベスト対策

広報・調整部会 …… 総合的な広報、市町村との連携・調整、民間施設への対応

部会員：関係課の課長（計35課）

### 3 千葉県アスベスト問題対策会議の主な取組み（対策会議設置以前の取組みも含む）

- H17. 7. 7 ・相談窓口を各県民センター・大気保全課・産業廃棄物課に設置
- H17. 7. 8 ・健康相談窓口を各健康福祉センター等に設置
  - ・庁内関係課会議を開催
- H17. 7 ~8 ・県内施設のアスベスト使用実態調査を開始
- H17. 9. 22 ・千葉県アスベスト問題対策会議設置
- H17. 11. 20 ・県がんセンターに「アスベスト専用外来」を開設
- H17. 11. 29 ・県内施設のアスベスト使用実態調査の中間結果を公表
- H18. 4. 1 ・石綿健康被害救済制度に関する受付窓口を各健康福祉センターに設置
- H18. 8 ~9 ・廃棄物処理法等の一部改正の文書通知・講習会による周知指導
  - ・講習会の開催　－アスベスト問題の現状と法整備の動向について－
- H18. 12. 22 ・講習会の開催　－アスベスト問題の現状と法整備の動向について－
- H19. 6. 18 ・県有施設における吹付けアスベスト等使用実態調査結果等公表  
(H18年度の対応状況)
- H19. 12. 25 ・県・市町村合同研修会開催　－災害時における石綿飛散防止等に係る取扱いマニュアル等について－
- H20. 7. 25 ・県有施設における吹付けアスベスト等使用実態調査結果等公表
  - ・県有施設の再調査実施中公表
  - ・高浜第一県営住宅、南房総県民センター安房事務所に係るアスベスト使用について公表
- H20. 10. 22 ・県立学校施設等における吹付けアスベスト等の分析再調査結果（中間報告）公表
- H20. 11. 28 ・県立学校施設等における吹付けアスベスト等の分析再調査結果を公表
- H21. 1. 9 ・県立衛生短大における吹付けアスベストの使用について公表
- H21. 3. 13 ・アスベスト問題対策研修会　－アスベスト問題の現状と対策、石綿障害予防規則の改正について－
- H21. 5. 15 ・千葉県農業大学校におけるアスベストの使用について公表

### 4 県民の健康不安への対応

県では、県民の健康不安への対応として次のような対応を行っています。

#### (1) アスベスト健康相談

各健康福祉センターにおいて、アスベスト健康相談窓口を開いています。

#### (2) アスベストによる健康被害の救済給付の申請受付

独立行政法人環境再生保全機構と契約を締結し、各健康福祉センター（保健所）において「石綿による健康被害の救済に関する法律」（平成18年3月27日試行）による健康被害救済制度の受付を行っています。

#### (3) アスベスト健康診断治療従事者研修

アスベストの健康診断及び中皮腫・肺がんの診療に携わる医療機関の医師等を対象として、アスベストによる肺疾患の診断・治療技術の向上を図るための研修を行っています。