

農林水産関係の主な公共建築物等における吹付けアスベスト等 使用実態調査結果について

農林水産部農林水産政策課
電話 043-223-2822

1 調査概要

(1) 調査対象施設(施設数)

ア 千葉県農業大学校(農林水産関係の教育機関)(1)

イ 公設卸売市場(8)

中央卸売市場(2)

地方(公設)卸売市場(6)

ウ 民設地方卸売市場(25)

エ 家畜市場(3)

(2) 調査対象建材

「吹付けアスベスト」、「吹付けロックウール」及び「吹付けひる石」等で、含有する石綿の重量が当該製品の重量の1%を超えるもの。

(3) 調査方法

目視等により、アスベスト部分が露出している部分の有無で判断。

2 調査結果

(1) 千葉県農業大学校

吹付けアスベスト等を有する施設はなかった。(含有分析調査にて確認済み。)

(2) 公設卸売市場

区分	市場の名称	未処理施設
吹付けアスベスト等を使用	船橋市中央卸売市場	なし
吹付けアスベスト等不使用	千葉市中央卸売市場等 計6市場	—
調査中	柏市公設総合地方卸売市場	—

(3) 民設地方卸売市場

県内の25市場で吹付けアスベスト等を有する施設はなかった。

(4) 家畜市場

県内の3市場で吹付けアスベスト等を有する施設はなかった。

3 今後の対応

- ・調査中の施設については、アスベスト等であると確認された場合は、早急に対策工法を検討し、飛散防止策を講じるよう要請する。