

表3 排水測定結果

市町村	工場・事業場の名称	施設区分	届出区分	排水測定結果				備考
				採取年月日	排水量	排水濃度	基準値	
					m ³ /日	pg-TEQ/L	pg-TEQ/L	
市川市	市川市クリーンセンター	15	使用	R2.8.20	29.3	0	10	
				R2.12.17	34	0		
	市川市衛生処理場	15イ	使用	休止中				
	江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場	18	使用	R2.5.13	203,170	0.00035		放流渠
				R2.5.13	34,250	0.00022		第2放流ポンプ棟
				R2.8.5	152,070	0.00021		放流渠
				R2.8.5	27,390	0.0041		第2放流ポンプ棟
				R2.11.4	126,050	0		放流渠
				R2.11.4	38,740	0		第2放流ポンプ棟
				R3.1.6	126,440	0.041		放流渠
R3.1.6	27,700	0.000072	第2放流ポンプ棟					
野田市	野田市第二清掃工場	15イ	使用	R2.7.20	80	0.000024		
市原市	コスモ石油(株)千葉製油所	15イ	使用	R2.8.12	815,290	0.87		
	DIC(株)千葉工場	15,15イ,15ロ	使用	R2.7.3	8,759	0.063	放流水	
				R2.7.3	4,959	6.0	清水側溝出口	
	KHネオケム(株)千葉工場	15イ	使用	R2.11.9	4,660	0.55		
	出光興産(株)千葉事業所	15イ	使用	R2.8.31	257	0.000012		
	JNC石油化学(株)市原製造所	15,15イ	使用	R2.10.6	17,032	0.17		
	ライオン(株)千葉工場	15イ,15ロ	使用	R2.10.20	317	0.000081		
	AGC(株)千葉工場	15イ	使用	R2.5.26	11,700	1.2	西排水口	
				R2.7.15	4,600	0.98	南排水口	
	東レ・ファインケミカル(株)千葉事業場	15イ,15ロ	設置	R2.6.24	11,640	0.020		
	市原市松ヶ島終末処理場	18,15イ	使用	R2.11.27	24,169	0.00018		
				R3.1.5	25,239	0.0068		
	丸善石油化学(株)千葉工場	19,15イ,15ロ	使用	R2.7.20	15,000	1.7		
三井・ケマーズフロロプロダクツ(株)千葉工場	17ロ	使用	R2.9.18	415	0.00032			
我孫子市	手賀沼流域下水道手賀沼終末処理場	18	使用	R2.9.2	204,823	0.00033		
				R2.9.16	196,969	0.00018		
				R3.1.20	196,234	0.00021		
君津市	君津富津終末処理場	18	設置	R2.6.9	19,580	0.000096		
袖ヶ浦市	広栄化学(株)千葉工場	15イ,15ロ	使用	R2.7.21	8,429	0.024		
	住友化学(株)千葉工場(袖ヶ浦地区)	19,15イ	使用	R2.7.21	17,202	0.033	椎津湾排水口	
				R2.7.21	86,843	0.052	北袖A排水口	
				R2.7.21	109,890	0.034	県放水路(F排水口)	
いすみ市	日室化学(株)千町工場	15イ	使用	R2.11.16	2,000	0.055		
神崎町	イソライト工業(株)ITM事業本部 神崎工場	4	設置	R2.6.8	226	0.25		
長生村	(株)合同資源 千葉事業所	15イ	設置	R2.5.21	39,725	0.13		

(注1) 施設区分の「4」はアルミナ繊維製造に供する廃ガス洗浄施設、「15」は廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設、「15イ」は廃棄物焼却炉における廃ガス洗浄施設、「15ロ」は廃棄物焼却炉における湿式集じん施設、「17ロ」はフロン類破壊の用に供する廃ガス洗浄施設、「18」は特定施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理する下水道終末処理施設、「19」は他の特定施設排水の処理施設をそれぞれ示す。

(注2) 届出区分は、法施行日(H12.1.15)以降に設置された施設は「設置」とし、H12.1.14以前に設置されている施設は「使用」とする。